

霧谷管理型最終処分場 維持管理に関する記録（令和6年度）※令和元年度末発生分までの一般廃棄物までで埋立て終了

○埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量 単位:t

種類および数量	年度計	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
焼却灰	0.00	冬季閉鎖	埋立て終了							冬季閉鎖			
ばいじん	0.00												
埋立てごみ	0.00												
混在(焼却灰、ばいじん、埋立てごみ)※前年度冬期間保管分	0.00												

上段は採水日																	
【放流水水質検査結果】																	
下段は結果が得られた日																	
項目	単位	基準値	4月	5月	6月	6月	6月	7月	8月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				5月29日	6月7日	6月11日	6月26日	7月20日	8月9日	8月23日	9月18日	#####	11月20日				
				6月10日	6月12日	6月17日	7月3日	8月7日	8月16日	8月29日	9月27日	#####	12月2日				
水素イオン濃度(pH)	－	5.8～8.6		7.4			7.5	7.1		7.1	7.5	7.6	7.6				
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	60 以下		76		0.8	1.6	22	0.7	1.3	0.8	0.6	0.9				
化学的酸素要求量(COD)	mg/L	90 以下		49	2.6		2	20	1.3	1.7	1.8	0.9	1.2				
浮遊物質量(SS)	mg/L	60 以下		1未満			1未満	1未満		1未満	1未満	1未満	1未満				
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類)	mg/L	5 以下									0.5未満						
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類)	mg/L	30 以下									0.5未満						
フェノール類化合物	mg/L	5 以下									0.05未満						
銅含有量	mg/L	3 以下									0.01未満						
亜鉛含有量	mg/L	2 以下									0.01未満						
溶解性鉄含有量	mg/L	10 以下									0.04						
溶解性マンガン含有量	mg/L	10 以下									0.01未満						
クロム含有量	mg/L	2 以下									0.01未満						
大腸菌群数	個/cm3	3000 以下		0			1	13		0	0	0	0				
窒素含有量	mg/L	120 以下		1.1			6	0.9		0.6	0.6	0.3	2.4				
りん含有量	mg/L	16 以下									0.03						

上段は採水日

【地下水水質検査結果:シート下(上部)】

下段は結果が得られた日

項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				5月29日	6月26日	7月24日	8月23日	9月18日	10月23日	11月20日				
				6月7日	7月8日	7月29日	9月3日	9月27日	10月28日	12月3日				
塩化物イオン	mg/L	-	冬季閉鎖	20	5.8	5.1	5.9	6.8	5.7	5.7	冬季閉鎖			
電気伝導率	μ S/cm	-		247	133	120	123	127	122	123				
過マンガン酸カリウム消費量	mg/L	-						1.4						
カドミウム	mg/L	0.003 以下						0.0003未満						
全シアン	mg/L	検出されないこと						0.1未満						
鉛	mg/L	0.01 以下						0.005未満						
六価クロム	mg/L	0.05 以下						0.01未満						
ひ素	mg/L	0.01 以下					0.001未満	0.001未満		0.001未満				
総水銀	mg/L	0.0005 以下						0.0002未満						
アルキル水銀	mg/L	検出されないこと						0.0005未満						
ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L	検出されないこと						0.0005未満						
ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下						0.002未満						
四塩化炭素	mg/L	0.002 以下						0.0002未満						
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下						0.0004未満						
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下						0.002未満						
1,2-ジクロロエチレン(cis体とtrans体の和)	mg/L	0.04 以下						0.004未満						
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1 以下						0.001未満						
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006 以下						0.0006未満						
トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下						0.001未満						
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下						0.001未満						
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002 以下						0.0002未満						
チウラム	mg/L	0.006 以下						0.0006未満						
シマジン	mg/L	0.003 以下						0.0003未満						
チオベンカルブ	mg/L	0.02 以下						0.002未満						
ベンゼン	mg/L	0.01 以下						0.001未満						
セレン	mg/L	0.01 以下						0.001未満						
クロロエチレン	mg/L	0.002 以下						0.0002未満						
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下						0.005未満						

上段は採水日

【地下水水質検査結果:井戸水(下部)】

下段は結果が得られた日

項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				5月29日	6月26日	7月24日	8月23日	9月18日	10月23日	11月20日				
				6月7日	7月8日	7月29日	9月3日	9月27日	10月28日	12月3日				
塩化物イオン	mg/L	-	冬季閉鎖	8.7	31	26	51	57	65	68	冬季閉鎖			
電気伝導率	μ S/cm	-		277	348	267	341	366	418	396				
過マンガン酸カリウム消費量	mg/L	-						2.4						
カドミウム	mg/L	0.003 以下						0.0003未満						
全シアン	mg/L	検出されないこと						0.1未満						
鉛	mg/L	0.01 以下						0.005未満						
六価クロム	mg/L	0.05 以下						0.01未満						
ヒ素	mg/L	0.01 以下						0.001未満						
総水銀	mg/L	0.0005 以下						0.0002未満						
アルキル水銀	mg/L	検出されないこと						0.0005未満						
ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L	検出されないこと						0.0005未満						
ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下						0.002未満						
四塩化炭素	mg/L	0.002 以下						0.0002未満						
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下						0.0004未満						
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下						0.002未満						
1,2-ジクロロエチレン(cis体とtrans体の和)	mg/L	0.04 以下						0.004未満						
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1 以下						0.001未満						
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006 以下						0.0006未満						
トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下						0.001未満						
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下						0.001未満						
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002 以下						0.0002未満						
チウラム	mg/L	0.006 以下						0.0006未満						
シマジン	mg/L	0.003 以下						0.0003未満						
チオベンカルブ	mg/L	0.02 以下						0.002未満						
ベンゼン	mg/L	0.01 以下						0.001未満						
セレン	mg/L	0.01 以下						0.001未満						
クロロエチレン	mg/L	0.002 以下						0.0002未満						
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下						0.005未満						

上段は採水日

下段は結果が得られた日

【ダイオキシン類検査結果】

試料採取箇所	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
								9月18日						
								10月15日						
放流水	pg-TEQ/L	10 以下	冬季閉鎖					0.000051			冬季閉鎖			
地下水シート下(上部)	pg-TEQ/L	1 以下						0.062						
地下水井戸水(下部)	pg-TEQ/L	1 以下						0.063						