

令和4年度水質検査結果

松之山地域 湯之島地区簡易水道

採水場所：湯之島水源(湧水)

区分	No.	項目	基準値	指標菌検査 +他1項目	指標菌検査 +他1項目	指標菌検査 +他1項目	指標菌検査 +他3項目	基準39項目 +他3項目	指標菌検査 +他1項目	指標菌検査 +他3項目	指標菌検査 +他1項目	指標菌検査 +他1項目	指標菌検査 +他3項目	指標菌検査 +他1項目	指標菌検査 +他1項目	平均値	最小値	最大値	検査 回数	
				R4.4.14	R4.5.16	R4.6.13	R4.7.13	R4.8.17	R4.9.7	R4.10.12	R4.11.14	R4.12.7	R5.1.19	R5.2.13	R5.3.8					
健康に関する項目	微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/ml以下				1								1	1	1	1	
		基 2	大腸菌	検出されないこと				検出しない									検出しない	検出しない	検出しない	1
	重金属	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下				0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
		基 4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下				0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
		基 5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下				0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下				0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下				0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下				0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	無機物	基 9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下				0.004未満									0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
		基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下				0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下				0.2									0	0	0	1
		基 12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下				0.08未満									0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
		基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下				0.1未満									0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
	一般有機化学物質	基 14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下				0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
		基 15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下				0.005未満									0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下				0.004未満									0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
		基 17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下				0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		基 18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下				0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下				0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 20	ベンゼン	0.01 mg/l以下				0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		消毒副生成物	基 21	塩素酸	0.6 mg/l以下															
	基 22		クロロ酢酸	0.02 mg/l以下																0
	基 23		クロロホルム	0.06 mg/l以下																0
	基 24		ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下																0
	基 25		ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下																0
	基 26		臭素酸	0.01 mg/l以下																0
	基 27		総トリハロメタン	0.1 mg/l以下																0
	基 28		トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下																0
	基 29		ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下																0
	基 30		ブロモホルム	0.09 mg/l以下																0
	基 31		ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下																0
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下				0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
			基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下				0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基 34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下				0.03未満								0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
			基 35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下				0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基 36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下				6								6	6	6	1
		色	基 37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下				0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基 38	塩化物イオン	200 mg/l以下				5.3								5	5	5	1
		味覚	基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下				30								30	30	30	1
			基 40	蒸発残留物	500 mg/l以下				84								84	84	84	1
		発泡	基 41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下				0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			臭い	基 42	ジオスミン	0.00001 mg/l以下				0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
		基 43		2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下				0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基 44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下				0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			臭い	基 45	フェノール類	0.005 mg/l以下				0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		基礎的性状		基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下				0.2								0	0	0
	基 47		PH値	5.8以上 8.6以下				6.3								6	6	6	1	
	基 48		味	異常でないこと																0
	基 49		臭気	異常でないこと					異常なし								異常なし	異常なし	異常なし	1
	基 50		色度	5 度以下				1未満								1未満	1未満	1未満	1	
	その他検査項目	他 1	アンモニア態窒素	-																0
他 2		クリプトスポリジウム	- 個/10ℓ				0			0				0					3	
他 3		ジアルジア	- 個/10ℓ				0			0				0					3	
他 4		嫌気性芽胞菌	- 個/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	12	
他 5		大腸菌数	- MPN/100ml	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	12	
他 6		水温	- °C	7.5	8.9	10.1	12.5	13.6	13.7	13.0	12.3	11.1	9.5	8.5	8.0	10.7	7.5	13.7	12	

令和4年度水質検査結果

松之山地域 浦田第一地区簡易水道

採水場所：浦田第1水源(湧水)

区分	No.	項目	基準値	指標菌検査 +他1項目	指標菌検査 +他1項目	指標菌検査 +他3項目	指標菌検査 +他3項目	基準39項目 +他5項目	指標菌検査 +他3項目	指標菌検査 +他1項目	指標菌検査 +他3項目	指標菌検査 +他1項目	指標菌検査 +他1項目	指標菌検査 +他1項目	指標菌検査 +他1項目	平均値	最小値	最大値	検査 回数	
				R4.4.13	R4.5.16	R4.6.13	R4.7.13	R4.8.17	R4.9.7	R4.10.12	R4.11.14	R4.12.7	R5.1.19	R5.2.13	R5.3.8					
健康に関する項目	微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/ml以下				22								22.0	22	22	1	
		基 2	大腸菌	検出されないこと				検出									検出	検出	検出	1
	重金属	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下					0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
		基 4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下					0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
		基 5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	無機物	基 9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下					0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
		基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下					0.3								0.3	0.3	0.3	1
		基 12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下					0.08未満								0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
	一般有機化学物質	基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下					0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		基 14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下					0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
		基 15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下					0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下					0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
		基 17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		基 18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 20	ベンゼン	0.01 mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	消毒副生成物	基 21	塩素酸	0.6 mg/l以下																0
		基 22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下																0
		基 23	クロロホルム	0.06 mg/l以下																0
		基 24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下																0
		基 25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下																0
		基 26	臭素酸	0.01 mg/l以下																0
		基 27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下																0
		基 28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下																0
		基 29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下																0
		基 30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下																0
		基 31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下																0
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下					0.01未満							0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
			基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下					0.10							0.1	0	0	1
			基 34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下					0.33							0.3	0	0	1
			基 35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下					0.01未満							0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基 36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下					6							6.0	6	6	1
		色	基 37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下					0.008							0.0	0	0	1
			基 38	塩化物イオン	200 mg/l以下					4.7							4.7	5	5	1
		味覚	基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下					36							36.0	36	36	1
			基 40	蒸発残留物	500 mg/l以下					82							82.0	82	82	1
		発泡	基 41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下					0.02未満							0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			臭い	基 42	ジオスミン	0.00001 mg/l以下					0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
		基 43		2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下					0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基 44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下					0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			臭い	基 45	フェノール類	0.005 mg/l以下					0.0005未満							0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		基礎的性状		基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下					0.6							0.6	1	1
	基 47		PH値	5.8以上 8.6以下					7.0							7.0	7	7	1	
	基 48		味	異常でないこと																0
	基 49		臭気	異常でないこと					異常なし								異常なし	異常なし	異常なし	1
	基 50		色度	5 度以下					3							3.0	3	3	1	
	その他検査項目	他 1	アンモニア態窒素	-																0
他 2		クリプトスポリジウム	- 個/10ℓ			0	0	0	0		0								5	
他 3		ジアルジア	- 個/10ℓ			0	0	0	0		0								5	
他 4		嫌気性芽胞菌	- 個/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	11	
他 5		大腸菌数	- MPN/100ml	0	0	2	130	2	2	0	2	0	0	0	0	12.5	0	130	11	
他 6		水温	- °C	5.5	9.5	12.5	16.0	17.5	18.0	14.5	10.4	8.2	5.5	5.4	5.1	11.1	5.1	18.0	11	

令和4年度水質検査結果

松之山地域 上鰐池地区飲料水供給施設

採水場所：上鰐池水源(湧水)

区分	No.	項目	基準値	指標菌検査 +他1項目	指標菌検査 +他1項目	指標菌検査 +他3項目	指標菌検査 +他1項目	基準39項目 +他3項目	指標菌検査 +他1項目	指標菌検査 +他1項目	指標菌検査 +他1項目	指標菌検査 +他1項目	指標菌検査 +他1項目	指標菌検査 +他1項目	指標菌検査 +他1項目	平均値	最小値	最大値	検査 回数	
				R4.4.13	R4.5.16	R4.6.13	R4.7.13	R4.8.18	R4.9.7	R4.10.12	R4.11.15	R4.12.7	R5.1.19	R5.2.13	R5.3.8					
健康に関する項目	微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/ml以下				14								14	14	14	1	
		基 2	大腸菌	検出されないこと				検出しない									検出しない	検出しない	検出しない	1
	重金属	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下				0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
		基 4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下				0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
		基 5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下				0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下				0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下				0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下				0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	無機物	基 9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下				0.004未満									0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
		基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下				0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下				0.4									0	0	0	1
		基 12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下				0.08未満									0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
	一般有機化学物質	基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下				0.1未満									0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		基 14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下				0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
		基 15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下				0.005未満									0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下				0.004未満									0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
		基 17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下				0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		基 18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下				0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下				0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 20	ベンゼン	0.01 mg/l以下				0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	消毒副生成物	基 21	塩素酸	0.6 mg/l以下																0
		基 22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下																0
		基 23	クロロホルム	0.06 mg/l以下																0
		基 24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下																0
		基 25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下																0
		基 26	臭素酸	0.01 mg/l以下																0
		基 27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下																0
		基 28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下																0
		基 29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下																0
		基 30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下																0
		基 31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下																0
水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下				0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	
		基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下				0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	
		基 34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下				0.03未満								0.03未満	0.03未満	0.03未満	1	
		基 35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下				0.02								0	0	0	1	
	味覚	基 36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下				5								5	5	5	1	
	色	基 37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下				0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	
		基 38	塩化物イオン	200 mg/l以下				4.4								4	4	4	1	
		基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下				32								32	32	32	1	
		基 40	蒸発残留物	500 mg/l以下				73								73	73	73	1	
	発泡	基 41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下				0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	
	臭い	基 42	ジオスミン	0.00001 mg/l以下				0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	
		基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下				0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	
	発泡	基 44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下				0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
	基礎的性状	臭い	基 45	フェノール類	0.005 mg/l以下				0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
			基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下				0.5								1	1	1	1
基 47		PH値	5.8以上 8.6以下				6.9								7	7	7	1		
基 48		味	異常でないこと																0	
基 49		臭気	異常でないこと					異常なし								異常なし	異常なし	異常なし	1	
基 50		色度	5 度以下					1未満								1未満	1未満	1未満	1	
基 51	濁度	2 度以下					0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	1		
その他検査項目	他 1	アンモニア態窒素	-																0	
	他 2	クリプトスポリジウム	- 個/10ℓ			0													1	
	他 3	ジアルジア	- 個/10ℓ			0													1	
	他 4	嫌気性芽胞菌	- 個/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	
	他 5	大腸菌数	- MPN/100ml	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	8	12	
	他 6	水温	- °C	1.5	6.3	10.3	15.6	18.2	18.1	15.7	12.5	10.0	4.4	3.6	2.7	9.9	1.5	18.2	12	