

令和7年度水質検査結果

十日町地域 上水道 : 第1配水系

採水場所 : 第1水源 (浅井戸)

区分	No.	項目	基準値	基準40項目	平均値	最小値	最大値	検査回数
				+他1項目				
				R7.4.7				
微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	1
	基 2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	1
	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	基 4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	基 5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	基 6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	基 8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	基 9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
	基 10	シアノ化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.81	0.81	0.81	0.81	1
	基 12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
	基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
健康に関する項目	基 14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	基 15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
	基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
	基 17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	基 18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	基 19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	基 20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	基 21	塩素酸	0.6 mg/L以下	-	-	-	-	-
	基 22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	-	-	-	-	-
	基 23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	-	-	-	-	-
水質基準項目(原水)	基 24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	-	-	-	-	-
	基 25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	-	-	-	-	-
	基 26	臭素酸	0.01 mg/L以下	-	-	-	-	-
	基 27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	-	-	-	-	-
	基 28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	-	-	-	-	-
	基 29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	-	-	-	-	-
	基 30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	-	-	-	-	-
	基 31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	-	-	-	-	-
	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
	基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
水道水が有すべき性状に関する項目	基 34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
	基 35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.02	0.02	0.02	0.02	1
	味覚	基 36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	8.7	8.7	8.7	1
	色	基 37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
	味覚	基 38	塩化物イオン	200 mg/L以下	15	15	15	1
	基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	54	54	54	54	1
	基 40	蒸発残留物	500 mg/L以下	99	99	99	99	1
	発泡	基 41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
	臭い	基 42	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
	基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
基礎的性状	発泡	基 44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	臭い	基 45	フェノール類	0.005 mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	1
	基 47	pH値	5.8以上 8.6以下	6.4	6.4	6.4	6.4	1
	基 48	味	異常でないこと	-	-	-	-	-
	基 49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	1
その他検査項目	基 50	色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1
	基 51	濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
	他 1	アンモニア態窒素	-	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	1
	他 2	クリプトスピリジウム	- 個/10L	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	他 3	ジアルジア	- 個/10L	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	他 4	嫌気性芽胞菌	- 個/100mL	#DIV/0!	0.0	0.0	0.0	-
	他 5	大腸菌数	- MPN/100mL	#DIV/0!	0.0	0.0	0.0	-
	他 6	水温	- °C	12.8	12.6	12.7	12.6	12.8

令和7年度水質検査結果

十日町地域 上水道 : 第2配水系

採水場所 : 第4水源 (浅井戸)

区分	No.	項目	基準値	基準40項目	平均値	最小値	最大値	検査回数
				+他1項目				
				R7.4.7				
微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	1
	基 2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	1
	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	基 4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	基 5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	基 6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	基 8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	基 9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
	基 10	シアノ化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	1.90	1.90	1.90	1.90	1
	基 12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
	基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
重金属	基 14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	基 15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
	基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
	基 17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	基 18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	基 19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	基 20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	基 21	塩素酸	0.6 mg/L以下	-	-	-	-	-
	基 22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	-	-	-	-	-
	基 23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	-	-	-	-	-
無機物	基 24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	-	-	-	-	-
	基 25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	-	-	-	-	-
	基 26	臭素酸	0.01 mg/L以下	-	-	-	-	-
	基 27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	-	-	-	-	-
	基 28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	-	-	-	-	-
	基 29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	-	-	-	-	-
	基 30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	-	-	-	-	-
	基 31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	-	-	-	-	-
	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
	基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
健康に関する項目	基 34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
	基 35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
	味覚	基 36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	8.4	8.4	8.4	1
	色	基 37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
	味覚	基 38	塩化物イオン	200 mg/L以下	7.6	7.6	7.6	1
	色	基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	65	65	65	1
	味覚	基 40	蒸発残留物	500 mg/L以下	100	100	100	1
	発泡	基 41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
	臭い	基 42	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
	臭い	基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
水道水が有すべき性状に関する項目	発泡	基 44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	臭い	基 45	フェノール類	0.005 mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	1
	基 47	pH値	5.8以上 8.6以下	6.4	6.4	6.4	6.4	1
	基 48	味	異常でないこと	-	-	-	-	-
	基 49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	1
	基 50	色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1
その他検査項目	基 51	濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
	他 1	アンモニア態窒素	-	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	1
	他 2	クリプトスピリジウム	- 個/10L	0.0	#DIV/0!	0.0	0.0	-
	他 3	ジアルジア	- 個/10L	0.0	#DIV/0!	0.0	0.0	-
	他 4	嫌気性芽胞菌	- 個/100mL		#DIV/0!	0.0	0.0	-
	他 5	大腸菌数	- MPN/100mL		#DIV/0!	1.0未満	1.0未満	-
	他 6	水温	- °C	12.8	12.8	12.8	12.8	1

令和7年度水質検査結果

十日町地域 上水道 : 第2配水系

採水場所 : 第4水源 (深井戸)

区分	No.	項目	基準値	基準40項目	平均値	最小値	最大値	検査回数
				+他1項目				
				R7.11.10				
健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/mL以下	0	0.0	0	0	1
		基 2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	1
		基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	重金属	基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
		基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.002	0.0020	0.002	0.002	1
		基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
		基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	0.47	0.470	0.47	0.47	1
		基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
		基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
	一般有機化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 mg/l以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
		基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
		基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 20 ベンゼン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
水質基準項目(原水)	消毒副生成物	基 21 塩素酸	0.6 mg/l以下	-	-	-	-	-
		基 22 クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	-	-	-	-	-
		基 23 クロロホルム	0.06 mg/l以下	-	-	-	-	-
		基 24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	-	-	-	-	-
		基 25 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	-	-	-	-	-
		基 26 臭素酸	0.01 mg/l以下	-	-	-	-	-
		基 27 総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	-	-	-	-	-
		基 28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	-	-	-	-	-
		基 29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	-	-	-	-	-
		基 30 ブロモホルム	0.09 mg/l以下	-	-	-	-	-
		基 31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	-	-	-	-	-
水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		基 34 鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
		基 35 銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
	味覚	基 36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	9.7	9.70	9.7	9.7	1
	色	基 37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	0.022	0.0220	0.022	0.022	1
	味覚	基 38 塩化物イオン	200 mg/l以下	5.8	5.80	5.8	5.8	1
		基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	55	55.0	55	55	1
		基 40 蒸発残留物	500 mg/l以下	130	130.0	130	130	1
	発泡	基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
	臭い	基 42 ジエオスミン	0.00001 mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
	発泡	基 44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	臭い	基 45 フェノール類	0.005 mg/l以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	基礎的性状	基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	1
		基 47 pH値	5.8以上 8.6以下	7.7	7.70	7.7	7.7	1
		基 48 味	異常でないこと	-	-	-	-	-
		基 49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	1
		基 50 色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1
		基 51 濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
その他検査項目	他 1 アンモニア態窒素	-	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	1
	他 2 クリプトスボリジウム	- 個/10L	0	0.0	0	0	-	-
	他 3 ジアルジア	- 個/10L	0	0.0	0	0	-	-
	他 4 嫌気性芽胞菌	- 個/100mL	0	0.0	0	0	-	-
	他 5 大腸菌数	- MPN/100mL	0	1.8未満	1.8未満	1.8未満	1.8未満	-
	他 6 水温	- °C	14.0	14.00	14.0	14.0	14.0	1

十日町地域 上水道 : 第2配水系
採水場所 : 第5水源 (浅井戸)

令和7年度水質検査結果

区分	No.	項目	基準値	基準4項目	平均値	最小値	最大値	検査回数
				+他1項目				
				R7.4.7				
健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	1
		基 2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	1
	重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
		基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
		基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
		基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.96	0.96	0.96	0.96	1
		基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
		基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
	一般有機化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
		基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
		基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	基 20 ベンゼン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	消毒副生成物	基 21 塩素酸	0.6 mg/L以下	-	-	-	-	-
		基 22 クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	-	-	-	-	-
		基 23 クロロホルム	0.06 mg/L以下	-	-	-	-	-
		基 24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	-	-	-	-	-
		基 25 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	-	-	-	-	-
		基 26 臭素酸	0.01 mg/L以下	-	-	-	-	-
		基 27 総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	-	-	-	-	-
		基 28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	-	-	-	-	-
		基 29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	-	-	-	-	-
		基 30 ブロモホルム	0.09 mg/L以下	-	-	-	-	-
	基 31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	-	-	-	-	-	-
水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		基 34 鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
		基 35 銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
	基 36 味覚	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	6.4	6.4	6.4	6.4	1
	基 37 色	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
	味覚	基 38 塩化物イオン	200 mg/L以下	9.7	9.7	9.7	9.7	1
		基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	45	45	45	45	1
		基 40 蒸発残留物	500 mg/L以下	90	90	90	90	1
	基 41 発泡	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
	臭い	基 42 ジエオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
	基 44 発泡	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	臭い	基 45 フェノール類	0.005 mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基 46 基礎的性状	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	1
	基 47 pH値		5.8以上 8.6以下	6.4	6.4	6.4	6.4	1
	基 48 味		異常でないこと	-	-	-	-	-
	基 49 臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	1
	基 50 色度		5 度以下	0.6	0.6	0.6	0.6	1
	基 51 濁度		2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
その他検査項目	他 1	アンモニア態窒素	-	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	1
	他 2	クリプトスピロジウム	- 個/10ℓ	0.0	#DIV/0!	0	0	-
	他 3	ジアルジア	- 個/10ℓ	0.0	#DIV/0!	0	0	-
	他 4	嫌気性芽胞菌	- 個/100mL		#DIV/0!	0	0	-
	他 5	大腸菌数	- MPN/100mL		#DIV/0!	1.0未満	1.0未満	-
	他 6	水温	- ℃	10.8	11.3	11.05	10.8	11.3

令和7年度水質検査結果

十日町地域 上水道 : 第3配水系

採水場所 : 第1水源 (深井戸)

区分	No.	項目	基準値	基準40項目	平均値	最小値	最大値	検査回数	
				+他1項目					
				R7.5.12					
健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	1	
		基 2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	1	
	重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1	
		基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1	
		基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
	無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	
		基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	
		基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	1	
		基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	
水質基準項目(原水)	一般有機化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	
		基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	
		基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	
		基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
		基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 20 ベンゼン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
	消毒副生成物	基 21 塩素酸	0.6 mg/L以下	-	-	-	-	-	
		基 22 クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	-	-	-	-	-	
		基 23 クロロホルム	0.06 mg/L以下	-	-	-	-	-	
		基 24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	-	-	-	-	-	
		基 25 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	-	-	-	-	-	
		基 26 臭素酸	0.01 mg/L以下	-	-	-	-	-	
		基 27 総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	-	-	-	-	-	
		基 28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	-	-	-	-	-	
		基 29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	-	-	-	-	-	
		基 30 ブロモホルム	0.09 mg/L以下	-	-	-	-	-	
		基 31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	-	-	-	-	-	
水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.02	0.02	0.02	0.02	1	
		基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	
		基 34 鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.51	0.51	0.51	0.51	1	
		基 35 銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	
	味覚	基 36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	11	11	11	11	1	
		基 37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.21	0.21	0.21	0.21	1	
	味覚	基 38 塩化物イオン	200 mg/L以下	7.1	7.1	7.1	7.1	1	
		基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	68	68	68	68	1	
		基 40 蒸発残留物	500 mg/L以下	150	150	150	150	1	
	発泡	基 41 隕イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	
		基 42 ジエオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	
	臭い	基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	
		基 44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
	基礎的性状	基 45 フェノール類	0.005 mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1	
		基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.3	0.3	0.3	0.3	1	
		基 47 pH値	5.8以上 8.6以下	7.5	7.5	7.5	7.5	1	
		基 48 味	異常でないこと	-	-	-	-	-	
		基 49 臭気	異常でないこと	微硫化水素臭	微硫化水素臭	微硫化水素臭	微硫化水素臭	1	
		基 50 色度	5 度以下	3.6	3.6	3.6	3.6	1	
		基 51 濁度	2 度以下	0.1	0.1	0.1	0.1	1	
その他検査項目		他 1 アンモニア態窒素	-	0.27	0.27	0.27	0.27	1	
		他 2 クリプトスピロジウム	- 個/10L	-	-	-	-	-	
		他 3 ジアルジア	- 個/10L	-	-	-	-	-	
		他 4 嫌気性芽胞菌	- 個/100mL	-	-	-	-	-	
		他 5 大腸菌数	- MPN/100mL	-	-	-	-	-	
		他 6 水温	- °C	14.6	14.6	14.6	14.6	1	

令和7年度水質検査結果

十日町地域 上水道 : 第3配水系

採水場所 : 第5水源 (深井戸)

区分	No.	項目	基準値	基準40項目	平均値	最小値	最大値	検査回数	
				+他1項目					
				R7.4.7					
健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	1	
		基 2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	1	
	重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1	
		基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1	
		基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
	無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	
		基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	
		基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	1	
		基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	
水質基準項目(原水)	一般有機化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	
		基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	
		基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	
		基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
		基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 20 ベンゼン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
	消毒副生成物	基 21 塩素酸	0.6 mg/L以下					-	
		基 22 クロロ酢酸	0.02 mg/L以下					-	
		基 23 クロロホルム	0.06 mg/L以下					-	
		基 24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下					-	
		基 25 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下					-	
		基 26 臭素酸	0.01 mg/L以下					-	
		基 27 総トリハロメタン	0.1 mg/L以下					-	
		基 28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下					-	
		基 29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下					-	
		基 30 ブロモホルム	0.09 mg/L以下					-	
		基 31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下					-	
水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	
		基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	
		基 34 鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.24	0.24	0.24	0.24	1	
		基 35 銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	
	味覚	基 36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	10.0	10.0	10.0	10.0	1	
	色	基 37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.19	0.19	0.19	0.19	1	
	味覚	基 38 塩化物イオン	200 mg/L以下	6.1	6.1	6.1	6.1	1	
		基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	61	61	61	61	1	
		基 40 蒸発残留物	500 mg/L以下	160	160	160	160	1	
	発泡	基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	
	臭い	基 42 ジエオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	
	臭い	基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	
	発泡	基 44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
	臭い	基 45 フェノール類	0.005 mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1	
	基礎的性状	基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.3	0.3	0.3	0.3	1	
		基 47 pH値	5.8以上 8.6以下	7.6	7.6	7.6	7.6	1	
		基 48 味	異常でないこと	-	-	-	-	-	
		基 49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	1	
		基 50 色度	5 度以下	3.0	3.0	3.0	3.0	1	
		基 51 濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	
その他検査項目		他 1 アンモニア態窒素	-	0.20	0.20	0.20	0.20	1	
		他 2 クリプトスピロジウム	- 個/10L					-	
		他 3 ジアルジア	- 個/10L					-	
		他 4 嫌気性芽胞菌	- 個/100mL					-	
		他 5 大腸菌数	- MPN/100mL					-	
		他 6 水温	- °C	15.0	15.0	15.0	15.0	1	

令和7年度水質検査結果

十日町地域 上水道 : 第3配水系

採水場所 : 第6水源 (深井戸)

区分	No.	項目	基準値	基準40項目	平均値	最小値	最大値	検査回数	
				+他1項目					
				R7.5.12					
健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	0	1	
		基 2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	1	
	重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1	
		基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1	
		基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.003	0.003	0.003	0.003	1	
		基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
	無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	
		基 9 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 10 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	
		基 11 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	0.16	0.16	0.16	0.16	1	
		基 12 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	
	一般有機化学物質	基 13 四塩化炭素	0.002 mg/l以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	
		基 14 1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	
		基 15 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	
		基 16 ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
		基 17 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 18 トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 19 ベンゼン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
	消毒副生成物	基 20 塩素酸	0.6 mg/l以下	-	-	-	-	-	
		基 21 クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	-	-	-	-	-	
		基 22 クロロホルム	0.06 mg/l以下	-	-	-	-	-	
		基 23 ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	-	-	-	-	-	
		基 24 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	-	-	-	-	-	
		基 25 臭素酸	0.01 mg/l以下	-	-	-	-	-	
		基 26 総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	-	-	-	-	-	
		基 27 トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	-	-	-	-	-	
		基 28 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	-	-	-	-	-	
		基 29 ブロモホルム	0.09 mg/l以下	-	-	-	-	-	
	基 30 ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	-	-	-	-	-	-	
水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 31 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	
		基 32 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	
		基 33 鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	0.28	0.28	0.28	0.28	1	
		基 34 銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	
	味覚	基 35 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	19	19	19	19	1	
	色	基 36 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	0.10	0.10	0.10	0.10	1	
	味覚	基 37 塩化物イオン	200 mg/l以下	4.7	4.7	4.7	4.7	1	
		基 38 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	32	32	32	32	1	
		基 39 蒸発残留物	500 mg/l以下	150	150	150	150	1	
	発泡	基 40 隕イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	
	臭い	基 41 ジエオスミン	0.00001 mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	
		基 42 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	
	発泡	基 43 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
	臭い	基 44 フェノール類	0.005 mg/l以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1	
		基 45 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	0.8	0.8	0.8	0.8	1	
	基礎的性状	基 46 pH値	5.8以上 8.6以下	7.8	7.8	7.8	7.8	1	
		基 47 味	異常でないこと	-	-	-	-	-	
		基 48 臭気	異常でないこと	微硫化水素臭	微硫化水素臭	微硫化水素臭	微硫化水素臭	1	
		基 49 色度	5 度以下	7.3	7.3	7.3	7.3	1	
		基 50 濁度	2 度以下	0.1	0.1	0.1	0.1	1	
		他 1 アンモニア態窒素	-	0.45	0.45	0.45	0.45	1	
その他検査項目		他 2 クリプトスピロジウム	- 個/10ℓ	-	-	-	-	-	
		他 3 ジアルジア	- 個/10ℓ	-	-	-	-	-	
		他 4 嫌気性芽胞菌	- 個/100ml	-	-	-	-	-	
		他 5 大腸菌数	- MPN/100ml	-	-	-	-	-	
		他 6 水温	- °C	19.8	19.8	19.8	19.8	1	

令和7年度水質検査結果

十日町地域 上水道 : 第3配水系

採水場所 : 第7水源 (深井戸)

区分	No.	項目	基準値	基準40項目	平均値	最小値	最大値	検査回数	
				+他1項目					
				R7.5.12					
健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	1	
		基 2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	1	
	重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1	
		基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1	
		基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
	無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	
		基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.61	0.61	0.61	0.61	1	
		基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	1	
		基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	
	一般有機化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	
		基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	
		基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	
		基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
		基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 20 ベンゼン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 21 塩素酸	0.6 mg/L以下	-	-	-	-	-	
		基 22 クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	-	-	-	-	-	
		基 23 クロロホルム	0.06 mg/L以下	-	-	-	-	-	
水質基準項目(原水)	消毒副生成物	基 24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	-	-	-	-	-	
		基 25 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	-	-	-	-	-	
		基 26 臭素酸	0.01 mg/L以下	-	-	-	-	-	
		基 27 総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	-	-	-	-	-	
		基 28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	-	-	-	-	-	
		基 29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	-	-	-	-	-	
		基 30 ブロモホルム	0.09 mg/L以下	-	-	-	-	-	
		基 31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	-	-	-	-	-	
		基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	
		基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	
		基 34 鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.03	0.03	0.03	0.03	1	
	水道水が有すべき性状に関する項目	基 35 銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	
		基 36 味覚	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	8.4	8.4	8.4	1	
	色	基 37 色	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	
		基 38 味覚	塩化物イオン	200 mg/L以下	8.7	8.7	8.7	1	
		基 39 発泡	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	53	53	53	1	
	臭い	基 40 臭い	蒸発残留物	500 mg/L以下	110	110	110	1	
		基 41 発泡	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	
		基 42 臭い	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	
	発泡	基 43 発泡	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	
		基 44 臭い	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
		基 45 臭い	フェノール類	0.005 mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1	
	基礎的性状	基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	1	
		基 47 pH値	5.8以上 8.6以下	6.5	6.5	6.5	6.5	1	
		基 48 味	異常でないこと	-	-	-	-	-	
		基 49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	1	
		基 50 色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1	
		基 51 濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	
その他検査項目		他 1	アンモニア態窒素	-	0.05未満	0.05未満	0.05未満	1	
		他 2	クリプトスピリジウム	- 個/10L	-	-	-	-	
		他 3	ジアルジア	- 個/10L	-	-	-	-	
		他 4	嫌気性芽胞菌	- 個/100mL	-	-	-	-	
		他 5	大腸菌数	- MPN/100mL	-	-	-	-	
		他 6	水温	- °C	12.4	12.4	12.4	1	

令和7年度水質検査結果

十日町地域 上水道 : 第3配水系

採水場所 : 第8水源 (浅井戸)

区分	No.	項目	基準値	基準40項目		平均値	最小値	最大値	検査回数	
				+他1項目	+他2項目					
				R7.5.12	R7.7.7					
健康に関する項目 水質基準項目(原水)	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/mL以下	0		0	0	0	1	
		基 2 大腸菌	検出されないこと	検出しない		検出しない	検出しない	検出しない	1	
	重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1	
		基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1	
		基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
	無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	
		基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.68		0.68	0.68	0.68	1	
		基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.08未満		0.08未満	0.08未満	0.08未満	1	
		基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	
	一般有機化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 mg/L以下	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	
		基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	
		基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	
		基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
		基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 20 ベンゼン	0.01 mg/L以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
	消毒副生成物	基 21 塩素酸	0.6 mg/L以下		-	-	-	-	-	
		基 22 クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		-	-	-	-	-	
		基 23 クロロホルム	0.06 mg/L以下		-	-	-	-	-	
		基 24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		-	-	-	-	-	
		基 25 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		-	-	-	-	-	
		基 26 臭素酸	0.01 mg/L以下		-	-	-	-	-	
		基 27 総トリハロメタン	0.1 mg/L以下		-	-	-	-	-	
		基 28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		-	-	-	-	-	
		基 29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下		-	-	-	-	-	
		基 30 ブロモホルム	0.09 mg/L以下		-	-	-	-	-	
	基 31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下		-	-	-	-	-	-	
水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	
		基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	
		基 34 鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.03未満		0.03未満	0.03未満	0.03未満	1	
		基 35 銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	
	味覚	基 36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	8.2		8.2	8.2	8.2	1	
	色	基 37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	
	味覚	基 38 塩化物イオン	200 mg/L以下	12		12	12	12	1	
		基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	55		55	55	55	1	
		基 40 蒸発残留物	500 mg/L以下	100		100	100	100	1	
	発泡	基 41 隕イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	
	臭い	基 42 ジエオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	
		基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	
	発泡	基 44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
	臭い	基 45 フェノール類	0.005 mg/L以下	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1	
		基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.3未満		0.3未満	0.3未満	0.3未満	1	
	基礎的性状	基 47 pH値	5.8以上 8.6以下	6.5		6.5	6.5	6.5	1	
		基 48 味	異常でないこと	-		-	-	-	-	
		基 49 臭気	異常でないこと	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	1	
		基 50 色度	5 度以下	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満	1	
		基 51 濁度	2 度以下	0.1		0.1	0.1	0.1	1	
		他 1 アンモニア態窒素	-	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満	1	
その他検査項目		他 2 クリプトスピロジウム	- 個/10L		#DIV/0!	0	0	-	-	
		他 3 ジアルジア	- 個/10L		#DIV/0!	0	0	-	-	
		他 4 嫌気性芽胞菌	- 個/100mL	0.0	0	0	0	-	-	
		他 5 大腸菌数	- MPN/100mL	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	-	
		他 6 水温	- °C	12.0	12.3	12.15	12.0	12.3	1	

令和7年度水質検査結果

十日町地域 上水道 : 第3配水系

採水場所 : 第9水源 (深井戸)

区分	No.	項目	基準値	基準40項目	平均値	最小値	最大値	検査回数	
				+他1項目					
				R7.5.12					
健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	1	
		基 2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	1	
	重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1	
		基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1	
		基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.004	0.004	0.004	0.004	1	
		基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
	無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	
		基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	
		基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.09	0.09	0.09	0.09	1	
		基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	
水質基準項目(原水)	一般有機化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	
		基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	
		基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	
		基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
		基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 20 ベンゼン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
	消毒副生成物	基 21 塩素酸	0.6 mg/L以下	-	-	-	-	1	
		基 22 クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	-	-	-	-	1	
		基 23 クロロホルム	0.06 mg/L以下	-	-	-	-	1	
		基 24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	-	-	-	-	1	
		基 25 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	-	-	-	-	1	
		基 26 臭素酸	0.01 mg/L以下	-	-	-	-	1	
		基 27 総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	-	-	-	-	1	
		基 28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	-	-	-	-	1	
		基 29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	-	-	-	-	1	
		基 30 ブロモホルム	0.09 mg/L以下	-	-	-	-	1	
		基 31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	-	-	-	-	1	
水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	
		基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	
		基 34 鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	1.4	1.4	1.4	1.4	1	
		基 35 銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	
	味覚	基 36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	11	11	11	11	1	
		基 37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.18	0.18	0.18	0.18	1	
	味覚	基 38 塩化物イオン	200 mg/L以下	6.6	6.6	6.6	6.6	1	
		基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	56	56	56	56	1	
		基 40 蒸発残留物	500 mg/L以下	140	140	140	140	1	
	発泡	基 41 隕イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	
		基 42 ジエオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	
	臭い	基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	
		基 44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
	基礎的性状	基 45 フェノール類	0.005 mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1	
		基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.4	0.4	0.4	0.4	1	
		基 47 pH値	5.8以上 8.6以下	7.2	7.2	7.2	7.2	1	
		基 48 味	異常でないこと	-	-	-	-	-	
		基 49 臭気	異常でないこと	硫化水素臭	硫化水素臭	硫化水素臭	硫化水素臭	1	
		基 50 色度	5 度以下	5.2	5.2	5.2	5.2	1	
		基 51 濁度	2 度以下	0.4	0.4	0.4	0.4	1	
その他検査項目		他 1 アンモニア態窒素	-	0.41	0.41	0.41	0.41	1	
		他 2 クリプトスピロジウム	- 個/10L	-	-	-	-	-	
		他 3 ジアルジア	- 個/10L	-	-	-	-	-	
		他 4 嫌気性芽胞菌	- 個/100mL	-	-	-	-	-	
		他 5 大腸菌数	- MPN/100mL	-	-	-	-	-	
		他 6 水温	- °C	16.0	16.0	16.0	16.0	1	

令和7年度水質検査結果

十日町地域 上水道 : 第3配水系

採水場所 : 第10水源 (深井戸)

区分	No.	項目	基準値	基準40項目	平均値	最小値	最大値	検査回数	
				+他1項目					
				R7.4.7					
健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	1	
		基 2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	1	
	重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1	
		基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1	
		基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001	0.001	0.001	0.001	1	
		基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
	無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	
		基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	
		基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	1	
		基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	
		基 14 四塩化炭素	0.002 mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	
水質基準項目(原水)	一般有機化学物質	基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	
		基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	
		基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
		基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 20 ベンゼン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 21 塩素酸	0.6 mg/L以下					-	
		基 22 クロロ酢酸	0.02 mg/L以下					-	
		基 23 クロロホルム	0.06 mg/L以下					-	
		基 24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下					-	
水道水が有すべき性状に関する項目	消毒副生成物	基 25 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下					-	
		基 26 臭素酸	0.01 mg/L以下					-	
		基 27 総トリハロメタン	0.1 mg/L以下					-	
		基 28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下					-	
		基 29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下					-	
		基 30 ブロモホルム	0.09 mg/L以下					-	
		基 31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下					-	
		基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	
		基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	
		基 34 鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.66	0.66	0.66	0.66	1	
その他検査項目	基礎的性状	基 35 銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	
		味覚 基 36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	9.7	9.7	9.7	9.7	1	
		色 基 37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.17	0.17	0.17	0.17	1	
		味覚 基 38 塩化物イオン	200 mg/L以下	5.7	5.7	5.7	5.7	1	
		基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	57	57	57	57	1	
		基 40 蒸発残留物	500 mg/L以下	120	120	120	120	1	
		発泡 基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	
		臭い 基 42 ジエオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	
		基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	
		発泡 基 44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
その他検査項目		臭い 基 45 フェノール類	0.005 mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1	
		基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.4	0.4	0.4	0.4	1	
		基 47 pH値	5.8以上 8.6以下	7.6	7.6	7.6	7.6	1	
		基 48 味	異常でないこと	-	-	-	-	-	
		基 49 臭気	異常でないこと	微硫化水素臭	微硫化水素臭	微硫化水素臭	微硫化水素臭	1	
		基 50 色度	5 度以下	7.3	7.3	7.3	7.3	1	
その他検査項目		基 51 濁度	2 度以下	0.1	0.1	0.1	0.1	1	
		他 1 アンモニア態窒素	-	0.32	0.32	0.32	0.32	1	
		他 2 クリプトスピロジウム	- 個/10L					-	
		他 3 ジアルジア	- 個/10L					-	
		他 4 嫌気性芽胞菌	- 個/100mL					-	
		他 5 大腸菌数	- MPN/100mL					-	
		他 6 水温	- °C	15.0	15.0	15.0	15.0	1	

令和7年度水質検査結果

十日町地域 上水道 : 第3配水系

採水場所 : 第11水源 (深井戸)

区分	No.	項目	基準値	基準40項目	平均値	最小値	最大値	検査回数
				+他1項目				
				R.7.6.2				
微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	1
	基 2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	1
	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	基 4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	基 5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	基 6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.007	0.007	0.007	0.007	1
	基 8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	基 9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
	基 10	シアノ化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
	基 12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.15	0.15	0.15	0.15	1
	基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
重金属	基 14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	基 15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
	基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
	基 17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	基 18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	基 19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	基 20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	基 21	塩素酸	0.6 mg/L以下	-	-	-	-	1
	基 22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	-	-	-	-	1
	基 23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	-	-	-	-	1
無機物	基 24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	-	-	-	-	1
	基 25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	-	-	-	-	1
	基 26	臭素酸	0.01 mg/L以下	-	-	-	-	1
	基 27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	-	-	-	-	1
	基 28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	-	-	-	-	1
	基 29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	-	-	-	-	1
	基 30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	-	-	-	-	1
	基 31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	-	-	-	-	1
	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.05	0.05	0.05	0.05	1
	基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
健康に関する項目	基 34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.84	0.84	0.84	0.84	1
	基 35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
	味覚	基 36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	15.0	15.0	15.0	15.0
	色	基 37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.15	0.15	0.15	1
	味覚	基 38	塩化物イオン	200 mg/L以下	5.1	5.1	5.1	1
	色	基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	44	44	44	1
	発泡	基 40	蒸発残留物	500 mg/L以下	150	150	150	1
	臭い	基 41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
	臭い	基 42	ジエオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
	発泡	基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
水道水が有すべき性状に関する項目	臭い	基 44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	0.002	0.002	0.002	1
	臭い	基 45	フェノール類	0.005 mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	基礎的性状	基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.7	0.7	0.7	1
	基礎的性状	基 47	pH値	5.8以上 8.6以下	7.6	7.6	7.6	1
	基礎的性状	基 48	味	異常でないこと	1	2	3	-
	基礎的性状	基 49	臭気	異常でないこと	微油様臭	微油様臭	微油様臭	1
	基礎的性状	基 50	色度	5 度以下	9.2	9.2	9.2	1
その他検査項目	基礎的性状	基 51	濁度	2 度以下	2.5	2.5	2.5	1
	その他検査項目	他 1	アンモニア態窒素	-	0.62	0.62	0.62	1
	その他検査項目	他 2	クリプトスピリジウム	- 個/10L	-	-	-	-
	その他検査項目	他 3	ジアルジア	- 個/10L	-	-	-	-
	その他検査項目	他 4	嫌気性芽胞菌	- 個/100mL	-	-	-	-
	その他検査項目	他 5	大腸菌数	- MPN/100mL	-	-	-	-
	その他検査項目	他 6	水温	- °C	17.0	17.0	17.0	1