

令和6年度水質検査結果

中里地域 中里中央地区簡易水道：山崎配水系

採水場所：山崎 第2水源(深井戸)

区分	No.	項目	基準値	基準39項目 +他1項目	平均値	最小値	最大値	検査回数		
				R6.8.22						
健康に関する項目	微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/ml以下	0	0.0	0	0	1	
		基 2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	1	
	重金属	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1	
		基 4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1	
		基 5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001	0.0010	0.001	0.001	1	
		基 8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
	無機物	基 9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	
		基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	0.70	0.700	0.70	0.70	1	
		基 12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	1	
		基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	
	一般有機化学物質	基 14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	
		基 15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	
		基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	
		基 17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
		基 18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 20	ベンゼン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		消毒副生成物	基 21	塩素酸	0.6 mg/l以下					-
	基 22		クロロ酢酸	0.02 mg/l以下					-	
	基 23		クロロホルム	0.06 mg/l以下					-	
	基 24		ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下					-	
	基 25		ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下					-	
	基 26		臭素酸	0.01 mg/l以下					-	
	基 27		総トリハロメタン	0.1 mg/l以下					-	
	基 28		トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下					-	
	基 29		ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下					-	
	基 30		ブロモホルム	0.09 mg/l以下					-	
	基 31		ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下					-	
水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	
		基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	
		基 34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	1	
		基 35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	
	味覚	基 36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	7.0	7.00	7.0	7.0	1	
	色	基 37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	
		基 38	塩化物イオン	200 mg/l以下	8.0	8.00	8.0	8.0	1	
	味覚	基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	38	38.0	38	38	1	
		基 40	蒸発残留物	500 mg/l以下	76	76.0	76	76	1	
	発泡	基 41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	
	臭い	基 42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	
		基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	
	発泡	基 44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
	基礎的性状	臭い	基 45	フェノール類	0.005 mg/l以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
			基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	0.1	0.1	0	0	1
基 47		PH値	5.8以上 8.6以下	7.9	7.90	7.9	7.9	1		
基 48		味	異常でないこと					0		
基 49		臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	1		
基 50		色度	5 度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1		
基 51		濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1		
その他検査項目	他 1	アンモニア態窒素	-					0		
	他 2	クリプトスポリジウム	- 個/10ℓ					0		
	他 3	ジアルジア	- 個/10ℓ					0		
	他 4	嫌気性芽胞菌	- 個/100mℓ					0		
	他 5	大腸菌数	- MPN/100mℓ					0		
	他 6	水温	- °C	14.0		14.00	14.0	14.0	1	

令和6年度水質検査結果

中里地域 中里中央地区簡易水道：山崎配水系

採水場所：山崎 第3水源(浅井戸)

区分	No.	項目	基準値	基準39項目 +他3項目	平均値	最小値	最大値	検査回数		
				R6.8.22						
健康に関する項目	微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/ml以下	0	0.0	0	0	1	
		基 2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	1	
	重金属	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1	
		基 4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1	
		基 5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
	無機物	基 9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	
		基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	0.80	0.800	0.80	0.80	1	
		基 12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	1	
		基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	
	一般有機化学物質	基 14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	
		基 15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	
		基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	
		基 17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
		基 18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 20	ベンゼン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		消毒副生成物	基 21	塩素酸	0.6 mg/l以下					-
	基 22		クロロ酢酸	0.02 mg/l以下					-	
	基 23		クロロホルム	0.06 mg/l以下					-	
	基 24		ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下					-	
	基 25		ジプロモクロロメタン	0.1 mg/l以下					-	
	基 26		臭素酸	0.01 mg/l以下					-	
	基 27		総トリハロメタン	0.1 mg/l以下					-	
	基 28		トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下					-	
	基 29		プロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下					-	
	基 30		プロモホルム	0.09 mg/l以下					-	
	基 31		ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下					-	
水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.01	0.010	0.01	0.01	1	
		基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	
		基 34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	1	
		基 35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	
	味覚	基 36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	10.0	10.00	10.0	10.0	1	
	色	基 37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	
		基 38	塩化物イオン	200 mg/l以下	8.7	8.70	8.7	8.7	1	
	味覚	基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	66	66.0	66	66	1	
		基 40	蒸発残留物	500 mg/l以下	120	120.0	120	120	1	
	発泡	基 41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	
	臭い	基 42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	
		基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	
	発泡	基 44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
	基礎的性状	臭い	基 45	フェノール類	0.005 mg/l以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
			基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	0.1	0.1	0	0	1
基 47			PH値	5.8以上 8.6以下	7.4	7.40	7.4	7.4	1	
基 48			味	異常でないこと					0	
基 49			臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	1	
基 50			色度	5 度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1	
基 51			濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	
その他検査項目	他 1	アンモニア態窒素	-					0		
	他 2	クリプトスポリジウム	- 個/10ℓ					0		
	他 3	ジアルジア	- 個/10ℓ					0		
	他 4	嫌気性芽胞菌	- 個/100mℓ	0	0.0	0	0	1		
	他 5	大腸菌数	- MPN/100mℓ	0.0	0.0	0	0	1		
	他 6	水温	- °C	14.9	14.90	14.9	14.9	1		

令和6年度水質検査結果

中里地域 中里中央地区簡易水道：低区・高区配水系

採水場所：低区 中学校脇水源(深井戸)

区分	No.	項目	基準値	基準39項目 +他1項目	平均値	最小値	最大値	検査回数		
				R6.8.22						
健康に関する項目	微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/ml以下	1	1.0	1	1	1	
		基 2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	1	
	重金属	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1	
		基 4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1	
		基 5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
	無機物	基 9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	
		基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	0.70	0.700	0.70	0.70	1	
		基 12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	1	
		基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	
		基 14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	
	一般有機化学物質	基 15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	
		基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	
		基 17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
		基 18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 20	ベンゼン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
	消毒副生成物	基 21	塩素酸	0.6 mg/l以下					-	
		基 22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下					-	
		基 23	クロロホルム	0.06 mg/l以下					-	
		基 24	ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下					-	
		基 25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下					-	
		基 26	臭素酸	0.01 mg/l以下					-	
		基 27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下					-	
		基 28	トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下					-	
		基 29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下					-	
		基 30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下					-	
		基 31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下					-	
水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	
		基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	
		基 34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	1	
		基 35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	
	味覚	基 36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	10.0	10.00	10.0	10.0	1	
	色	基 37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	
		基 38	塩化物イオン	200 mg/l以下	10.0	10.00	10.0	10.0	1	
	味覚	基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	76	76.0	76	76	1	
		基 40	蒸発残留物	500 mg/l以下	130	130.0	130	130	1	
	発泡	基 41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	
	臭い	基 42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	
		基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	
	発泡	基 44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
	基礎的性状	臭い	基 45	フェノール類	0.005 mg/l以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
			基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	0.1	0.1	0	0	1
基 47			PH値	5.8以上 8.6以下	7.6	7.60	7.6	7.6	1	
基 48			味	異常でないこと					0	
基 49			臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	1	
基 50			色度	5 度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1	
基 51			濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	
その他検査項目	他 1	アンモニア態窒素	-					0		
	他 2	クリプトスポリジウム	- 個/10ℓ					0		
	他 3	ジアルジア	- 個/10ℓ					0		
	他 4	嫌気性芽胞菌	- 個/100mℓ					0		
	他 5	大腸菌数	- MPN/100mℓ					0		
	他 6	水温	- °C	15.7		15.70	15.7	15.7	1	

令和6年度水質検査結果

中里地域 中里中央地区簡易水道：低区・高区配水系

採水場所：低区 配水池脇水源(深井戸)

区分	No.	項目	基準値	基準39項目 +他1項目	平均値	最小値	最大値	検査回数	
				R6.8.22					
健康に関する項目	微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/ml以下	0	0.0	0	0	1
		基 2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	1
	重金属	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
		基 4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
		基 5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.002	0.0020	0.002	0.002	1
		基 8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	無機物	基 9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
		基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	0.60	0.600	0.60	0.60	1
		基 12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
		基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
	一般有機化学物質	基 14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
		基 15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
		基 17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		基 18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 20	ベンゼン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		消毒副生成物	基 21	塩素酸	0.6 mg/l以下				
	基 22		クロロ酢酸	0.02 mg/l以下					-
	基 23		クロロホルム	0.06 mg/l以下					-
	基 24		ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下					-
	基 25		ジプロモクロロメタン	0.1 mg/l以下					-
	基 26		臭素酸	0.01 mg/l以下					-
	基 27		総トリハロメタン	0.1 mg/l以下					-
	基 28		トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下					-
	基 29		プロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下					-
	基 30		プロモホルム	0.09 mg/l以下					-
	基 31		ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下					-
水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		基 34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
		基 35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
	味覚	基 36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	7.0	7.00	7.0	7.0	1
	色	基 37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		基 38	塩化物イオン	200 mg/l以下	7.8	7.80	7.8	7.8	1
	味覚	基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	34	34.0	34	34	1
		基 40	蒸発残留物	500 mg/l以下	72	72.0	72	72	1
	発泡	基 41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
	臭い	基 42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
	発泡	基 44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	臭い	基 45	フェノール類	0.005 mg/l以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	0.1	0.1	0	0
基 47	PH値		5.8以上 8.6以下	7.4	7.40	7.4	7.4	1	
基 48	味		異常でないこと					0	
基 49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	1	
基 50	色度		5 度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1	
基 51	濁度		2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	
その他検査項目	他 1	アンモニア態窒素	-					0	
	他 2	クリプトスポリジウム	- 個/10ℓ					0	
	他 3	ジアルジア	- 個/10ℓ					0	
	他 4	嫌気性芽胞菌	- 個/100mℓ					0	
	他 5	大腸菌数	- MPN/100mℓ					0	
	他 6	水温	- °C	12.2		12.20	12.2	12.2	1

令和6年度水質検査結果

中里地域 市之越地区簡易水道  
採水場所：市之越水源(湧水)

区分	No.	項目	基準値	指標菌検査 +他1項目	指標菌検査 +他1項目	指標菌検査 +他3項目	指標菌検査 +他3項目	基準39項目 +他5項目	指標菌検査 +他3項目	指標菌検査 +他3項目	指標菌検査 +他3項目	指標菌検査 +他3項目	平均値	最小値	最大値	検査 回数	
				R6.4.17	R6.5.23	R6.6.19	R6.7.17	R6.8.13	R6.9.12	R6.10.16	R6.11.20						
健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/ml以下					2					2.0	2	2	1	
		基 2 大腸菌	検出されないこと					検出					検出しない	0	検出しない	1	
	重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/2以下						0.0003未滿					0.0003未滿	0.0003未滿	0.0003未滿	1
		基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/2以下						0.00005未滿					0.00005未滿	0.00005未滿	0.00005未滿	1
		基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/2以下						0.001未滿					0.001未滿	0.001未滿	0.001未滿	1
		基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/2以下						0.001未滿					0.001未滿	0.001未滿	0.001未滿	1
		基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/2以下						0.001未滿					0.001未滿	0.001未滿	0.001未滿	1
		基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/2以下						0.002未滿					0.002未滿	0.002未滿	0.002未滿	1
		基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/2以下						0.004未滿					0.004未滿	0.004未滿	0.004未滿	1
		基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/2以下						0.001未滿					0.001未滿	0.001未滿	0.001未滿	1
	無機物	基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1 mg/2以下						0.1未滿					0.1未滿	0.1未滿	0.1未滿	1
		基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/2以下						0.08未滿					0.08未滿	0.08未滿	0.08未滿	1
		基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/2以下						0.1未滿					0.1未滿	0.1未滿	0.1未滿	1
		基 14 四塩化炭素	0.002 mg/2以下						0.0002未滿					0.0002未滿	0.0002未滿	0.0002未滿	1
	一般有機化学物質	基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/2以下						0.005未滿					0.005未滿	0.005未滿	0.005未滿	1
		基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/2以下						0.004未滿					0.004未滿	0.004未滿	0.004未滿	1
		基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/2以下						0.002未滿					0.002未滿	0.002未滿	0.002未滿	1
		基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/2以下						0.001未滿					0.001未滿	0.001未滿	0.001未滿	1
		基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/2以下						0.001未滿					0.001未滿	0.001未滿	0.001未滿	1
		基 20 ベンゼン	0.01 mg/2以下						0.001未滿					0.001未滿	0.001未滿	0.001未滿	1
消毒副生成物	基 21 塩素酸	0.6 mg/2以下														-	
	基 22 クロロ酢酸	0.02 mg/2以下														-	
	基 23 クロロホルム	0.06 mg/2以下														-	
	基 24 ジクロロ酢酸	0.04 mg/2以下														-	
	基 25 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/2以下														-	
	基 26 臭素酸	0.01 mg/2以下														-	
	基 27 総トリハロメタン	0.1 mg/2以下														-	
	基 28 トリクロロ酢酸	0.2 mg/2以下														-	
	基 29 プロモジクロロメタン	0.03 mg/2以下														-	
	基 30 プロモホルム	0.09 mg/2以下														-	
	基 31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/2以下														-	
色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/2以下						0.01未滿					0.01未滿	0.01未滿	0.01未滿	1	
	基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/2以下						0.02未滿					0.02未滿	0.02未滿	0.02未滿	1	
	基 34 鉄及びその化合物	0.3 mg/2以下						0.03未滿					0.03未滿	0.03未滿	0.03未滿	1	
	基 35 銅及びその化合物	1.0 mg/2以下						0.01未滿					0.01未滿	0.01未滿	0.01未滿	1	
	味覚	基 36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/2以下						3.0				3.00	3.0	3.0	1	
色	基 37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/2以下						0.005未滿					0.005未滿	0.005未滿	0.005未滿	1	
	基 38 塩化物イオン	200 mg/2以下						3.5					3.50	3.5	3.5	1	
味覚	基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/2以下						1未滿					1未滿	1未滿	1未滿	1	
	基 40 蒸発残留物	500 mg/2以下						42					42.0	42	42	1	
発泡	基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/2以下						0.02未滿					0.02未滿	0.02未滿	0.02未滿	1	
	基 42 ジェオスミン	0.00001 mg/2以下						0.000001未滿					0.000001未滿	0.000001未滿	0.000001未滿	1	
臭い	基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/2以下						0.000001未滿					0.000001未滿	0.000001未滿	0.000001未滿	1	
	基 44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/2以下						0.002未滿					0.002未滿	0.002未滿	0.002未滿	1	
臭い	基 45 フェノール類	0.005 mg/2以下						0.0005未滿					0.0005未滿	0.0005未滿	0.0005未滿	1	
	基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/2以下						0.1					0.1	0	0	1	
基礎的性状	基 47 PH値	5.8以上 8.6以下						5.9					5.90	5.9	5.9	1	
	基 48 味	異常でないこと														0	
	基 49 臭気	異常でないこと							異常なし				異常なし	異常なし	異常なし	1	
	基 50 色度	5 度以下							1未滿				1未滿	1未滿	1未滿	1	
	基 51 濁度	2 度以下							0.1未滿				0.1未滿	0.1未滿	0.1未滿	1	
その他検査項目	他 1 アンモニア態窒素	-														0	
	他 2 クリフトスボリジウム	- 個/10ℓ			0	0		0	0	0	0		0.0	0	0	6	
	他 3 ジアルジア	- 個/10ℓ			0	0		0	0	0	0		0.0	0	0	6	
	他 4 嫌気性芽胞菌	- MPN/100mℓ	0	0	1	0		0	0	1	2		0.5	0	2	8	
	他 5 大腸菌数	- MPN/100mℓ	0	0.0	0.0	4.0	2.0	110.0	0.0	0.0	0.0		14.5	0	110	8	
	他 6 水温	- ℃	7.7	8.5	9.0	10.0	10.0	9.5	9.5	8.0			9.03	7.7	10.0	8	

令和6年度水質検査結果

中里地域 貝野地区簡易水道

採水場所：貝野第1水源(深井戸)

区分	No.	項目	基準値	基準39項目 +他1項目	平均値	最小値	最大値	検査 回数	
				R6.8.22					
健康に関する項目	微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/ml以下	1	1.0	1	1	1
		基 2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	1
	重金属	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
		基 4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
		基 5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.005	0.0050	0.005	0.005	1
		基 8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	無機物	基 9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
		基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		基 12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
		基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
	一般有機化学物質	基 14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
		基 15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
		基 17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		基 18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 20	ベンゼン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		消毒副生成物	基 21	塩素酸	0.6 mg/l以下				
	基 22		クロロ酢酸	0.02 mg/l以下					-
	基 23		クロロホルム	0.06 mg/l以下					-
	基 24		ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下					-
	基 25		ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下					-
	基 26		臭素酸	0.01 mg/l以下					-
	基 27		総トリハロメタン	0.1 mg/l以下					-
	基 28		トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下					-
	基 29		ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下					-
	基 30		ブロモホルム	0.09 mg/l以下					-
	基 31		ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下					-
水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.05	0.050	0.05	0.05	1
		基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		基 34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	0.37	0.370	0.37	0.37	1
		基 35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
	味覚	基 36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	13.0	13.00	13.0	13.0	1
	色	基 37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	0.130	0.130	0.13	0.13	1
		基 38	塩化物イオン	200 mg/l以下	5.9	5.90	5.9	5.9	1
	味覚	基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	37	37.0	37	37	1
		基 40	蒸発残留物	500 mg/l以下	110	110.0	110	110	1
	発泡	基 41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
	臭い	基 42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
	発泡	基 44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	臭い	基 45	フェノール類	0.005 mg/l以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	0.1	0.1	0	0
	基 47		PH値	5.8以上 8.6以下	7.7	7.70	7.7	7.7	1
	基 48		味	異常でないこと					0
基 49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	1	
基 50	色度		5 度以下	2.0	2.00	2.0	2.0	1	
その他検査項目	他 1	アンモニア態窒素	-					0	
	他 2	クリプトスポリジウム	- 個/10ℓ					0	
	他 3	ジアルジア	- 個/10ℓ					0	
	他 4	嫌気性芽胞菌	- 個/100mℓ					0	
	他 5	大腸菌数	- MPN/100mℓ					0	
	他 6	水温	- °C	14.6	14.60	14.6	14.6	1	

令和6年度水質検査結果

中里地域 貝野地区簡易水道

採水場所：貝野第2水源(深井戸)

区分	No.	項目	基準値	基準39項目 +他1項目	平均値	最小値	最大値	検査 回数	
				R6.8.22					
健康に 関する項目	微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/ml以下	0	0.0	0	0	1
		基 2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	1
	重金属	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
		基 4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
		基 5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	無機物	基 9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
		基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	0.40	0.400	0.40	0.40	1
		基 12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
		基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		基 14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	一般有機 化学物質	基 15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
		基 17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		基 18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 20	ベンゼン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	消毒副 生成物	基 21	塩素酸	0.6 mg/l以下					-
		基 22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下					-
		基 23	クロロホルム	0.06 mg/l以下					-
		基 24	ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下					-
		基 25	ジプロモクロロメタン	0.1 mg/l以下					-
		基 26	臭素酸	0.01 mg/l以下					-
		基 27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下					-
		基 28	トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下					-
		基 29	プロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下					-
		基 30	プロモホルム	0.09 mg/l以下					-
		基 31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下					-
水道水が 有すべき 性状に 関する項目	色	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.01	0.010	0.01	0.01	1
		基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		基 34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	0.12	0.120	0.12	0.12	1
		基 35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
	味覚	基 36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	8.0	8.00	8.0	8.0	1
	色	基 37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	0.098	0.098	0.10	0.10	1
		基 38	塩化物イオン	200 mg/l以下	11.0	11.00	11.0	11.0	1
	味覚	基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	72	72.0	72	72	1
		基 40	蒸発残留物	500 mg/l以下	140	140.0	140	140	1
	発泡	基 41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
	臭い	基 42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
	発泡	基 44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	臭い	基 45	フェノール類	0.005 mg/l以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	0.1	0.1	0	0
基 47	PH値		5.8以上 8.6以下	7.1	7.10	7.1	7.1	1	
基 48	味		異常でないこと					0	
基 49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	1	
基 50	色度		5 度以下	2.0	2.00	2.0	2.0	1	
その他検査項目	他 1	アンモニア態窒素	-					0	
	他 2	クリプトスポリジウム	- 個/10ℓ					0	
	他 3	ジアルジア	- 個/10ℓ					0	
	他 4	嫌気性芽胞菌	- 個/100mℓ					0	
	他 5	大腸菌数	- MPN/100mℓ					0	
	他 6	水温	- °C	15.3		15.30	15.3	15.3	1

令和6年度水質検査結果

中里地域 中里中央地区簡易水道：東田尻配水系

採水場所：東田尻水源(湧水)

区分	No.	項目	基準値	基準39項目 +他3項目	平均値	最小値	最大値	検査回数		
				R6.8.13						
健康に関する項目	微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/ml以下	6	6.0	6	6	1	
		基 2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	1	
	重金属	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1	
		基 4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1	
		基 5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
	無機物	基 9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	
		基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	0.30	0.300	0.30	0.30	1	
		基 12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	1	
		基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	
	一般有機化学物質	基 14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	
		基 15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	
		基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	
		基 17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
		基 18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 20	ベンゼン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		消毒副生成物	基 21	塩素酸	0.6 mg/l以下					-
	基 22		クロロ酢酸	0.02 mg/l以下					-	
	基 23		クロロホルム	0.06 mg/l以下					-	
	基 24		ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下					-	
	基 25		ジプロモクロロメタン	0.1 mg/l以下					-	
	基 26		臭素酸	0.01 mg/l以下					-	
	基 27		総トリハロメタン	0.1 mg/l以下					-	
	基 28		トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下					-	
	基 29		プロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下					-	
	基 30		プロモホルム	0.09 mg/l以下					-	
	基 31		ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下					-	
水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	
		基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	
		基 34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	1	
		基 35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	
	味覚	基 36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	4.0	4.00	4.0	4.0	1	
	色	基 37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	
		基 38	塩化物イオン	200 mg/l以下	2.8	2.80	2.8	2.8	1	
	味覚	基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	20	20.0	20	20	1	
		基 40	蒸発残留物	500 mg/l以下	66	66.0	66	66	1	
	発泡	基 41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	
	臭い	基 42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	
		基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	
	発泡	基 44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
	基礎的性状	臭い	基 45	フェノール類	0.005 mg/l以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
			基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	0.3	0.3	0	0	1
基 47		PH値	5.8以上 8.6以下	6.8	6.80	6.8	6.8	1		
基 48		味	異常でないこと					0		
基 49		臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	1		
基 50		色度	5 度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1		
基 51		濁度	2 度以下	0.2	0.20	0.2	0.2	1		
その他検査項目	他 1	アンモニア態窒素	-					0		
	他 2	クリプトスポリジウム	- 個/10ℓ					0		
	他 3	ジアルジア	- 個/10ℓ					0		
	他 4	嫌気性芽胞菌	- 個/100mℓ	0	0.0	0	0	1		
	他 5	大腸菌数	- MPN/100mℓ	0.0	0.0	0	0	1		
	他 6	水温	- °C	15.1	15.10	15.1	15.1	1		

令和6年度水質検査結果

中里地域 中里中央地区簡易水道：西方配水系

採水場所：西方水源（湧水）

区分	No.	項目	基準値	基準39項目 +他3項目	平均値	最小値	最大値	検査回数		
				R6.8.13						
健康に関する項目	微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/ml以下	10	10.0	10	10	1	
		基 2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	1	
	重金属	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1	
		基 4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1	
		基 5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
	無機物	基 9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	
		基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	0.10	0.100	0.10	0.10	1	
		基 12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	1	
		基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	
	一般有機化学物質	基 14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	
		基 15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	
		基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	
		基 17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
		基 18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 20	ベンゼン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		消毒副生成物	基 21	塩素酸	0.6 mg/l以下					-
	基 22		クロロ酢酸	0.02 mg/l以下					-	
	基 23		クロロホルム	0.06 mg/l以下					-	
	基 24		ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下					-	
	基 25		ジプロモクロロメタン	0.1 mg/l以下					-	
	基 26		臭素酸	0.01 mg/l以下					-	
	基 27		総トリハロメタン	0.1 mg/l以下					-	
	基 28		トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下					-	
	基 29		プロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下					-	
	基 30		プロモホルム	0.09 mg/l以下					-	
	基 31		ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下					-	
水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	
		基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	
		基 34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	1	
		基 35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	
	味覚	基 36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	4.0	4.00	4.0	4.0	1	
	色	基 37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	
		基 38	塩化物イオン	200 mg/l以下	3.0	3.00	3.0	3.0	1	
	味覚	基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	15	15.0	15	15	1	
		基 40	蒸発残留物	500 mg/l以下	64	64.0	64	64	1	
	発泡	基 41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	
	臭い	基 42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	
		基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	
	発泡	基 44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
	基礎的性状	臭い	基 45	フェノール類	0.005 mg/l以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
			基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
基 47		PH値	5.8以上 8.6以下	6.8	6.80	6.8	6.8	1		
基 48		味	異常でないこと					0		
基 49		臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	1		
基 50		色度	5 度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1		
基 51		濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1		
その他検査項目	他 1	アンモニア態窒素	-					0		
	他 2	クリプトスポリジウム	- 個/10ℓ					0		
	他 3	ジアルジア	- 個/10ℓ					0		
	他 4	嫌気性芽胞菌	- 個/100mℓ	0	0.0	0	0	1		
	他 5	大腸菌数	- MPN/100mℓ	0.0	0.0	0	0	1		
	他 6	水温	- °C	12.0	12.00	12.0	12.0	1		

令和6年度水質検査結果

中里地域 倉俣地区簡易水道

採水場所：倉俣第1水源(深井戸)

区分	No.	項目	基準値	基準39項目 +他1項目	平均値	最小値	最大値	検査 回数	
				R6.8.22					
健康に関する項目	微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/ml以下	4	4.0	4	4	1
		基 2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	1
	重金属	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
		基 4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
		基 5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	無機物	基 9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
		基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	0.80	0.800	0.80	0.80	1
		基 12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
		基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
	一般有機化学物質	基 14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
		基 15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
		基 17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		基 18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 20	ベンゼン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		消毒副生成物	基 21	塩素酸	0.6 mg/l以下				
	基 22		クロロ酢酸	0.02 mg/l以下					-
	基 23		クロロホルム	0.06 mg/l以下					-
	基 24		ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下					-
	基 25		ジプロモクロロメタン	0.1 mg/l以下					-
	基 26		臭素酸	0.01 mg/l以下					-
	基 27		総トリハロメタン	0.1 mg/l以下					-
	基 28		トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下					-
	基 29		プロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下					-
	基 30		プロモホルム	0.09 mg/l以下					-
	基 31		ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下					-
水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		基 34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
		基 35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
	味覚	基 36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	5.0	5.00	5.0	5.0	1
	色	基 37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		基 38	塩化物イオン	200 mg/l以下	4.1	4.10	4.1	4.1	1
	味覚	基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	36	36.0	36	36	1
		基 40	蒸発残留物	500 mg/l以下	70	70.0	70	70	1
	発泡	基 41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
	臭い	基 42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
	発泡	基 44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	臭い	基 45	フェノール類	0.005 mg/l以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
基 47	PH値		5.8以上 8.6以下	7.9	7.90	7.9	7.9	1	
基 48	味		異常でないこと					0	
基 49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	1	
基 50	色度		5 度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1	
基 51	濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1		
その他検査項目	他 1	アンモニア態窒素	-					0	
	他 2	クリプトスポリジウム	- 個/10ℓ					0	
	他 3	ジアルジア	- 個/10ℓ					0	
	他 4	嫌気性芽胞菌	- 個/100mℓ					0	
	他 5	大腸菌数	- MPN/100mℓ					0	
	他 6	水温	- °C	12.3		12.30	12.3	12.3	1

令和6年度水質検査結果

中里地域 倉俣地区簡易水道

採水場所：倉俣第2水源(深井戸)

区分	No.	項目	基準値	基準39項目 +他1項目	平均値	最小値	最大値	検査回数		
				R6.8.22						
健康に関する項目	微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/ml以下	0	0.0	0	0	1	
		基 2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	1	
	重金属	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1	
		基 4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1	
		基 5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
	無機物	基 9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	
		基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	0.50	0.500	0.50	0.50	1	
		基 12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	1	
		基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	
	一般有機化学物質	基 14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	
		基 15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	
		基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	
		基 17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
		基 18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 20	ベンゼン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		消毒副生成物	基 21	塩素酸	0.6 mg/l以下					-
	基 22		クロロ酢酸	0.02 mg/l以下					-	
	基 23		クロロホルム	0.06 mg/l以下					-	
	基 24		ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下					-	
	基 25		ジプロモクロロメタン	0.1 mg/l以下					-	
	基 26		臭素酸	0.01 mg/l以下					-	
	基 27		総トリハロメタン	0.1 mg/l以下					-	
	基 28		トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下					-	
	基 29		プロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下					-	
	基 30		プロモホルム	0.09 mg/l以下					-	
	基 31		ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下					-	
水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	
		基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	
		基 34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	1	
		基 35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	
	味覚	基 36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	6.0	6.00	6.0	6.0	1	
	色	基 37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	
		基 38	塩化物イオン	200 mg/l以下	4.7	4.70	4.7	4.7	1	
	味覚	基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	35	35.0	35	35	1	
		基 40	蒸発残留物	500 mg/l以下	75	75.0	75	75	1	
	発泡	基 41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	
	臭い	基 42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	
		基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	
	発泡	基 44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
	基礎的性状	臭い	基 45	フェノール類	0.005 mg/l以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
			基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
基 47		PH値	5.8以上 8.6以下	7.1	7.10	7.1	7.1	1		
基 48		味	異常でないこと					0		
基 49		臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	1		
基 50		色度	5 度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1		
基 51		濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1		
その他検査項目	他 1	アンモニア態窒素	-					0		
	他 2	クリプトスポリジウム	- 個/10ℓ					0		
	他 3	ジアルジア	- 個/10ℓ					0		
	他 4	嫌気性芽胞菌	- 個/100mℓ					0		
	他 5	大腸菌数	- MPN/100mℓ					0		
	他 6	水温	- °C	15.0		15.00	15.0	15.0	1	

令和6年度水質検査結果

中里地域 清田山地区簡易水道  
採水場所：清田山水源(湧水)

区分	No.	項目	基準値	指標菌検査 +他1項目	指標菌検査 +他1項目	指標菌検査 +他3項目	指標菌検査 +他1項目	基準39項目 +他5項目	指標菌検査 +他3項目	指標菌検査 +他3項目	指標菌検査 +他3項目	指標菌検査 +他3項目	平均値	最小値	最大値	検査 回数	
				R6.4.16	R6.5.21	R6.6.18	R6.7.16	R6.8.13	R6.9.12	R6.10.15	R6.11.19						
健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/ml以下					850					850.0	850	850	1	
		基 2 大腸菌	検出されないこと					検出しない					検出しない	検出しない	検出しない	1	
	重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/2以下					0.0003未満						0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
		基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/2以下					0.00005未満						0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
		基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/2以下					0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/2以下					0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/2以下					0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/2以下					0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/2以下					0.004未満						0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
		基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/2以下					0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/2以下					0.60						0.600	0.60	0.60	1
		基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/2以下					0.08未満						0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
	一般有機化学物質	基 13 ホル素及びその化合物	1.0 mg/2以下					0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		基 14 四塩化炭素	0.002 mg/2以下					0.0002未満						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
		基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/2以下					0.005未満						0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/2以下					0.004未満						0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
		基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/2以下					0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/2以下					0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/2以下					0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 20 ベンゼン	0.01 mg/2以下					0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
消毒副生成物	基 21 塩素酸	0.6 mg/2以下														-	
	基 22 クロロ酢酸	0.02 mg/2以下														-	
	基 23 クロロホルム	0.06 mg/2以下														-	
	基 24 ジクロロ酢酸	0.04 mg/2以下														-	
	基 25 ジプロモクロロメタン	0.1 mg/2以下														-	
	基 26 臭素酸	0.01 mg/2以下														-	
	基 27 総トリハロメタン	0.1 mg/2以下														-	
	基 28 トリクロロ酢酸	0.2 mg/2以下														-	
	基 29 プロモジクロロメタン	0.03 mg/2以下														-	
	基 30 プロモホルム	0.09 mg/2以下														-	
	基 31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/2以下														-	
色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/2以下					0.01未満						0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	
	基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/2以下					0.02未満						0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	
	基 34 鉄及びその化合物	0.3 mg/2以下					0.03未満						0.03未満	0.03未満	0.03未満	1	
	基 35 銅及びその化合物	1.0 mg/2以下					0.01未満						0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	
	味覚	基 36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/2以下				5.0						5.00	5.0	5.0	1	
味覚	基 37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/2以下					0.005未満						0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	
	基 38 塩化物イオン	200 mg/2以下					3.6						3.60	3.6	3.6	1	
	基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/2以下					26						26.0	26	26	1	
	基 40 蒸発残留物	500 mg/2以下					80						80.0	80	80	1	
発泡	基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/2以下					0.02未満						0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	
	臭い	基 42 ジェオスミン	0.00001 mg/2以下					0.000001未満						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/2以下					0.000001未満						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
	臭い	基 44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/2以下					0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		基 45 フェノール類	0.005 mg/2以下					0.0005未満						0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
基礎的性状	基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/2以下					0.3						0.3	0	0	1	
	基 47 PH値	5.8以上 8.6以下					6.3						6.30	6.3	6.3	1	
	基 48 味	異常でないこと														0	
	基 49 臭気	異常でないこと						異常なし					異常なし	異常なし	異常なし	1	
	基 50 色度	5 度以下					1未満						1未満	1未満	1未満	1	
その他検査項目	他 1 アンモニア態窒素	-														0	
	他 2 クリフトスボリジウム	- 個/10ℓ		0			0	0	0	0	0		0.0	0	0	5	
	他 3 ジアルジア	- 個/10ℓ			0			0	0	0	0		0.0	0	0	5	
	他 4 嫌気性芽胞菌	- 個/100mℓ	0	0	13	0	3	2	2	4			3.0	0	13	8	
	他 5 大腸菌数	- MPN/100mℓ	0.0	0.0	540.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		67.5	0	540	8	
	他 6 水温	- ℃	10.0	12.0	14.5	13.5	16.1	18.0	14.0	10.5			13.58	10.0	18.0	8	

令和6年度水質検査結果

中里地域 重地地区簡易水道  
採水場所：重地水源(深井戸)

区分	No.	項目	基準値	基準39項目 +他1項目	平均値	最小値	最大値	検査 回数		
				R6.8.22						
健康に関する項目	微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/ml以下	0	0.0	0	0	1	
		基 2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	1	
	重金属	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1	
		基 4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1	
		基 5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
	無機物	基 9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	
		基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	0.30	0.300	0.30	0.30	1	
		基 12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	1	
		基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	
	一般有機化学物質	基 14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	
		基 15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	
		基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	
		基 17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
		基 18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 20	ベンゼン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		消毒副生成物	基 21	塩素酸	0.6 mg/l以下					-
	基 22		クロロ酢酸	0.02 mg/l以下					-	
	基 23		クロロホルム	0.06 mg/l以下					-	
	基 24		ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下					-	
	基 25		ジプロモクロロメタン	0.1 mg/l以下					-	
	基 26		臭素酸	0.01 mg/l以下					-	
	基 27		総トリハロメタン	0.1 mg/l以下					-	
	基 28		トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下					-	
	基 29		プロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下					-	
	基 30		プロモホルム	0.09 mg/l以下					-	
	基 31		ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下					-	
水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	
		基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	
		基 34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	1	
		基 35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	
	味覚	基 36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	7.0	7.00	7.0	7.0	1	
	色	基 37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	
		基 38	塩化物イオン	200 mg/l以下	4.1	4.10	4.1	4.1	1	
	味覚	基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	59	59.0	59	59	1	
		基 40	蒸発残留物	500 mg/l以下	100	100.0	100	100	1	
	発泡	基 41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	
	臭い	基 42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	
		基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	
	発泡	基 44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
	基礎的性状	臭い	基 45	フェノール類	0.005 mg/l以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
			基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	0.1	0.1	0	0	1
基 47		PH値	5.8以上 8.6以下	7.2	7.20	7.2	7.2	1		
基 48		味	異常でないこと					0		
基 49		臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	1		
基 50		色度	5 度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1		
基 51		濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1		
その他検査項目	他 1	アンモニア態窒素	-					0		
	他 2	クリプトスポリジウム	- 個/10ℓ					0		
	他 3	ジアルジア	- 個/10ℓ					0		
	他 4	嫌気性芽胞菌	- 個/100mℓ					0		
	他 5	大腸菌数	- MPN/100mℓ					0		
	他 6	水温	- °C	11.9		11.90	11.9	11.9	1	

令和6年度水質検査結果

中里地域 倉下地区小規模水道

採水場所：倉下水源(湧水)

区分	No.	項目	基準値	基準39項目 +他3項目	平均値	最小値	最大値	検査回数		
				R6.8.13						
健康に関する項目	微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/ml以下	0	0.0	0	0	1	
		基 2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	1	
	重金属	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1	
		基 4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1	
		基 5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
	無機物	基 9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	
		基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	0.30	0.300	0.30	0.30	1	
		基 12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	1	
		基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	
	一般有機化学物質	基 14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	
		基 15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	
		基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	
		基 17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
		基 18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 20	ベンゼン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		消毒副生成物	基 21	塩素酸	0.6 mg/l以下					-
	基 22		クロロ酢酸	0.02 mg/l以下					-	
	基 23		クロロホルム	0.06 mg/l以下					-	
	基 24		ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下					-	
	基 25		ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下					-	
	基 26		臭素酸	0.01 mg/l以下					-	
	基 27		総トリハロメタン	0.1 mg/l以下					-	
	基 28		トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下					-	
	基 29		ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下					-	
	基 30		ブロモホルム	0.09 mg/l以下					-	
	基 31		ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下					-	
水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	
		基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	
		基 34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	1	
		基 35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	
	味覚	基 36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	5.0	5.00	5.0	5.0	1	
	色	基 37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	
		基 38	塩化物イオン	200 mg/l以下	2.7	2.70	2.7	2.7	1	
	味覚	基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	28	28.0	28	28	1	
		基 40	蒸発残留物	500 mg/l以下	81	81.0	81	81	1	
	発泡	基 41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	
	臭い	基 42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	
		基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	
	発泡	基 44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
	基礎的性状	臭い	基 45	フェノール類	0.005 mg/l以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
			基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	0.2	0.2	0	0	1
基 47		PH値	5.8以上 8.6以下	6.4	6.40	6.4	6.4	1		
基 48		味	異常でないこと					0		
基 49		臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	1		
基 50		色度	5 度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1		
基 51		濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1		
その他検査項目	他 1	アンモニア態窒素	-					0		
	他 2	クリプトスポリジウム	- 個/10ℓ					0		
	他 3	ジアルジア	- 個/10ℓ					0		
	他 4	嫌気性芽胞菌	- 個/100mℓ	0	0.0	0	0	1		
	他 5	大腸菌数	- MPN/100mℓ	0.0	0.0	0	0	1		
	他 6	水温	- °C	8.5	8.50	8.5	8.5	1		