

令和7年度水質検査結果

松代地域 松代地区簡易水道：松代配水系

採水場所：十日町市役所 松代支所（松代）

[illegible]

令和7年度水質検査結果

松代地域 松代地区簡易水道：峰方配水系

採水場所：会沢集落開発センター（会沢）

区 分		No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数 の減	省略 の 可否	基準9項目 ＋他2項目 R7.4.7											平均値	最小値	最大値	検査 回数
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	基 1	一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	0											0.0	0	0	1
		基 2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない											検出しない	検出しない	検出しない	1
		基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○															0
		基 4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○															0
		基 5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○															0
		基 6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○															0
		基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○															0
		基 8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○															0
		基 9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×															0
		基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×															0
		基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	×															0
		基 12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○															0
		基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○															0
		基 14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○															0
		基 15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○															0
		基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○															0
		基 17	ジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	○	○															0
		基 18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○															0
		基 19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○															0
		基 20	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○															0
	消毒副生成物	基 21	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×															0
		基 22	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×															0
		基 23	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×															0
		基 24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×															0
		基 25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×															0
		基 26	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×															0
		基 27	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×															0
		基 28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×															0
		基 29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×															0
		基 30	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×															0
		基 31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×															0
	水道水が有すべき性状に関する項目	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○															0
		基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○															0
		基 34	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○															0
		基 35	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○															0
		味覚	基 36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		色	基 37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		味覚	基 38	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	9.8										10.00	10.0	10	1
		基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○															0
		基 40	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○															0
		発泡	基 41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		臭い	基 42	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○														0
		基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○															0
		発泡	基 44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		臭い	基 45	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○														0
その他検査項目	基礎的性状	基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	12	×	×	0.5											0.50	0.5	0.5	1
		基 47	PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.5											7.50	7.5	7.5	1
		基 48	味	異常でないこと	12	×	×	異常なし											異常なし	異常なし	異常なし	1
		基 49	臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし											異常なし	異常なし	異常なし	1
		基 50	色度	5 度以下	12	×	×	1未満											1未満	1未満	1未満	1
		基 51	濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満											0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		他 1	アンモニア態窒素	-	-	-	-															0
その他検査項目		他 2	水温	- ℃	-	-	-	3.8											3.80	3.8	3.8	1
		他 3	残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	-	-	-	0.5											0.50	0.5	0.5	1

令和7年度水質検査結果

松代地域 海老地区簡易水道

採水場所：海老集落開発センター（海老）

区 分		No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数 の減	省略 の 可否	基準9項目 ＋他2項目 R7.4.7											平均値	最小値	最大値	検査 回数
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	基 1	一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	2											2.0	2	2	1
		基 2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない											検出しない	検出しない	検出しない	1
		基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○															0
		基 4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○															0
		基 5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○															0
		基 6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○															0
		基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○															0
		基 8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○															0
		基 9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×															0
		基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×															0
		基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	×															0
		基 12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○															0
		基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○															0
		基 14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○															0
		基 15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○															0
		基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○															0
		基 17	ジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	○	○															0
		基 18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○															0
		基 19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○															0
		基 20	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○															0
	消毒副生成物	基 21	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×															0
		基 22	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×															0
		基 23	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×															0
		基 24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×															0
		基 25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×															0
		基 26	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×															0
		基 27	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×															0
		基 28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×															0
		基 29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×															0
		基 30	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×															0
		基 31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×															0
	水道水が有すべき性状に関する項目	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○															0
		基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○															0
		基 34	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○															0
		基 35	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○															0
		味覚	基 36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		色	基 37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		味覚	基 38	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	5.8										5.80	5.8	5.8	1
			基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○														0
			基 40	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		発泡	基 41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		臭い	基 42	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○														0
			基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○														0
		発泡	基 44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		臭い	基 45	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○														0
その他検査項目	基礎的性状	基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	12	×	×	0.1											0.10	0.1	0.1	1
		基 47	PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.2											7.20	7.2	7.2	1
		基 48	味	異常でないこと	12	×	×	異常なし											異常なし	異常なし	異常なし	1
		基 49	臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし											異常なし	異常なし	異常なし	1
		基 50	色度	5 度以下	12	×	×	1未満											1未満	1未満	1未満	1
		基 51	濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満											0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		他 1	アンモニア態窒素	-	-	-	-															0
		他 2	水温	- ℃	-	-	-	2.6											2.60	2.6	2.6	1
		他 3	残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	-	-	-	0.4											0.40	0.4	0.4	1

令和7年度水質検査結果

松代地域 滝沢地区小規模水道

採水場所：片桐山多目的集集施設（片桐山）

区 分		No.	項 目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準9項目＋他2項目 R7.4.7											平均値	最小値	最大値	検査回数
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	基 1	一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	0											0.0	0	0	1
		基 2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない											検出しない	検出しない	検出しない	1
		基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○															0
		基 4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○															0
		基 5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○															0
		基 6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○															0
		基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○															0
		基 8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○															0
		基 9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×															0
		基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×															0
		基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	×															0
		基 12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○															0
		基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○															0
		基 14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○															0
		基 15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○															0
		基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○															0
		基 17	ジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	○	○															0
		基 18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○															0
		基 19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○															0
		基 20	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○															0
	消毒副生成物	基 21	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×															0
		基 22	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×															0
		基 23	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×															0
		基 24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×															0
		基 25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×															0
		基 26	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×															0
		基 27	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×															0
		基 28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×															0
		基 29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×															0
		基 30	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×															0
		基 31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×															0
	水道水が有すべき性状に関する項目	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○															0
		基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○															0
		基 34	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○															0
		基 35	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○															0
		味覚	基 36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		色	基 37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		味覚	基 38	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	17										17.0	17	17	1
		基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○															0
		基 40	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○															0
		発泡	基 41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		臭い	基 42	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○														0
		基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○															0
		発泡	基 44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		臭い	基 45	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		基礎的性状	基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	12	×	×	0.3										0.30	0.3	0.3	1
			基 47	PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.0										7.00	7.0	7.0	1
			基 48	味	異常でないこと	12	×	×	異常なし										異常なし	異常なし	異常なし	1
			基 49	臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし										異常なし	異常なし	異常なし	1
			基 50	色度	5 度以下	12	×	×	1未満										1未満	1未満	1未満	1
			基 51	濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満										0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
その他検査項目	他 1	アンモニア態窒素	-	-	-	-																0
	他 2	水温	- ℃	-	-	-		3.9											3.90	3.9	3.9	1
	他 3	残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	-	-	-		0.5											0.50	0.5	0.5	1

令和7年度水質検査結果

松代地域 池之畑地区飲料水供給施設

採水場所：池之畑集落開発センター（池之畑）

区 分		No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数 の減	省略 の 可否	基準9項目 ＋他2項目 R7.4.7											平均値	最小値	最大値	検査 回数
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	基 1	一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	0											0.0	0	0	1
		基 2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない											検出しない	検出しない	検出しない	1
		基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○															0
		基 4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○															0
		基 5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○															0
		基 6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○															0
		基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○															0
		基 8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○															0
		基 9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×															0
		基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×															0
		基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	×															0
		基 12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○															0
		基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○															0
		基 14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○															0
		基 15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○															0
		基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○															0
		基 17	ジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	○	○															0
		基 18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○															0
		基 19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○															0
		基 20	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○															0
		基 21	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×															0
		基 22	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×															0
		基 23	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×															0
		基 24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×															0
		基 25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×															0
		基 26	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×															0
		基 27	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×															0
		基 28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×															0
		基 29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×															0
		基 30	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×															0
		基 31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×															0
	水道水が有すべき性状に関する項目	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○															0
		基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○															0
		基 34	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○															0
		基 35	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○															0
		味覚	基 36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○															0
		色	基 37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○															0
		味覚	基 38 塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	7.2											7.20	7.2	7.2	1
			基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○															0
			基 40 蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○															0
		発泡	基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○															0
		臭い	基 42 ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○															0
			基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○															0
		発泡	基 44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○															0
		臭い	基 45 フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○															0
その他検査項目	基礎的性状	基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	12	×	×	0.3											0.30	0.3	0.3	1
		基 47	PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.4											7.40	7.4	7.4	1
		基 48	味	異常でないこと	12	×	×	異常なし											異常なし	異常なし	異常なし	1
		基 49	臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし											異常なし	異常なし	異常なし	1
		基 50	色度	5 度以下	12	×	×	4											4.00	4.0	4.0	1
		基 51	濁度	2 度以下	12	×	×	0.10											0.10	0.1	0.1	1
		他 1	アンモニア態窒素	-	-	-	-															0
		他 2	水温	- ℃	-	-	-	3.8											3.80	3.8	3.8	1
その他検査項目		他 3	残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	-	-	-	0.2											0.20	0.2	0.2	1