

令和7年度 水質検査結果

十日町地域 池沢地区簡易水道
採水場所：野中集落センター（野中）

区分	No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準9項目+他2項目 R7.4.9												平均値	最小値	最大値	検査回数	
健康に関する項目	微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/ml以下	12	×	×	0											0.0	0	0	1	
		基 2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない												検出しない	検出しない	検出しない	1
	重金属	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	4	○	○																0
		基 4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	4	○	○																0
		基 5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○																0
		基 6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○																0
		基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○																0
		基 8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	4	○	○																0
	無機物	基 9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	4	○	×																0
		基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	4	×	×																0
		基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	4	○	×																0
		基 12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	4	○	○																0
	一般有機化学物質	基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○																0
		基 14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下	4	○	○																0
		基 15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	4	○	○																0
		基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	4	○	○																0
		基 17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	4	○	○																0
		基 18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○																0
		基 19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○																0
		基 20	ベンゼン	0.01 mg/l以下	4	○	○																0
	消毒副生成物	基 21	塩素酸	0.6 mg/l以下	4	×	×																0
		基 22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	4	×	×																0
		基 23	クロロホルム	0.06 mg/l以下	4	×	×																0
		基 24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	4	×	×																0
		基 25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	4	×	×																0
		基 26	臭素酸	0.01 mg/l以下	4	×	×																0
		基 27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	4	×	×																0
		基 28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	4	×	×																0
		基 29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	4	×	×																0
		基 30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下	4	×	×																0
		基 31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	4	×	×																0
水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○															0	
		基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	4	○	○															0	
		基 34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	4	○	○															0	
		基 35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○															0	
	味覚	基 36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	4	○	○															0	
	色	基 37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	4	○	○															0	
		基 38	塩化物イオン	200 mg/l以下	12	×	×	4.1											4.10	4.1	4.1	1	
	味覚	基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	4	○	○															0	
		基 40	蒸発残留物	500 mg/l以下	4	○	○															0	
	発泡	基 41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	4	○	○															0	
		基 42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	4	×	○															0	
	臭い	基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	4	×	○															0	
		基 44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	4	○	○															0	
	基礎的性状	臭い	基 45	フェノール類	0.005 mg/l以下	4	○	○															0
			基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	12	×	×	0.3未満											0.3未満	0.3未満	0.3未満	1
基 47		PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.5												7.50	7.5	7.5	1	
基 48		味	異常でないこと	12	×	×	異常なし												異常なし	異常なし	異常なし	1	
基 49		臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし												異常なし	異常なし	異常なし	1	
基 50		色度	5 度以下	12	×	×	0.5未満												0.5未満	0.5未満	0.5未満	1	
基 51	濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満												0.1未満	0.1未満	0.1未満	1		
その他検査項目	他 1	アンモニア態窒素	-	-	-	-															0		
	他 2	水温	- °C	-	-	-	6.6												6.60	6.6	6.6	1	
	他 3	残留塩素	0.1 mg/l以上	-	-	-	0.5												0.50	0.5	0.5	1	

令和7年度 水質検査結果

十日町地域 池沢地区簡易水道

採水場所：個人宅（二ツ屋）

区分	No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準2項目 +他2項目											R7.4.9	平均値	最小値	最大値	検査回数
微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/ml以下	12	×	×	0											0.0	0	0	1	
	基 2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない											検出しない	検出しない	検出しない	1	
その他検査項目	他 1	水温	- °C	-	-	-	6.2											6.20	6.2	6.2	1	
	他 2	残留塩素	0.1 mg/l以上	-	-	-	0.5											0.50	0.5	0.5	1	

十日町地域 池沢地区簡易水道

採水場所：鍬柄沢集会所（鍬柄沢）

区分	No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準2項目 +他2項目											R7.4.9	平均値	最小値	最大値	検査回数
微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/ml以下	12	×	×	0											0.0	0	0	1	
	基 2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない											検出しない	検出しない	検出しない	1	
その他検査項目	他 1	水温	- °C	-	-	-	5.6											5.60	5.6	5.6	1	
	他 2	残留塩素	0.1 mg/l以上	-	-	-	0.5											0.50	0.5	0.5	1	

十日町地域 池沢地区簡易水道

採水場所：個人宅（塩ノ又）

区分	No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準2項目 +他2項目											R7.4.9	平均値	最小値	最大値	検査回数
微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/ml以下	12	×	×	0											0.0	0	0	1	
	基 2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない											検出しない	検出しない	検出しない	1	
その他検査項目	他 1	水温	- °C	-	-	-	5.8											5.80	5.8	5.8	1	
	他 2	残留塩素	0.1 mg/l以上	-	-	-	0.5											0.50	0.5	0.5	1	

令和7年度 水質検査結果

十日町地域 吉田地区簡易水道 : 浅河原配水系
採水場所 : 個人宅 (稲葉)

区分	No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準9項目+他2項目 R7.4.9												平均値	最小値	最大値	検査回数	
健康に関する項目	微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/ml以下	12	×	×	0											0.0	0	0	1	
		基 2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない												検出しない	検出しない	検出しない	1
	重金属	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	4	○	○																0
		基 4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	4	○	○																0
		基 5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○																0
		基 6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○																0
		基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○																0
		基 8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	4	○	○																0
	無機物	基 9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	4	○	×																0
		基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	4	×	×																0
		基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	4	○	×																0
		基 12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	4	○	○																0
		基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○																0
	一般有機化学物質	基 14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下	4	○	○																0
		基 15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	4	○	○																0
		基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	4	○	○																0
		基 17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	4	○	○																0
		基 18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○																0
		基 19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○																0
		基 20	ベンゼン	0.01 mg/l以下	4	○	○																0
		消毒副生成物	基 21	塩素酸	0.6 mg/l以下	4	×	×															
	基 22		クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	4	×	×																0
	基 23		クロロホルム	0.06 mg/l以下	4	×	×																0
	基 24		ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	4	×	×																0
	基 25		ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	4	×	×																0
	基 26		臭素酸	0.01 mg/l以下	4	×	×																0
	基 27		総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	4	×	×																0
	基 28		トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	4	×	×																0
	基 29		ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	4	×	×																0
	基 30		ブロモホルム	0.09 mg/l以下	4	×	×																0
	基 31		ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	4	×	×																0
色	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○																0	
	基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	4	○	○																0	
	基 34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	4	○	○																0	
	基 35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○																0	
	味覚	基 36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	4	○	○																0
色	基 37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	4	○	○																0	
味覚	基 38	塩化物イオン	200 mg/l以下	12	×	×	9.7											9.70	9.7	9.7	1		
	基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	4	○	○																0	
蒸発残留物	基 40	蒸発残留物	500 mg/l以下	4	○	○																0	
発泡	基 41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	4	○	○																0	
	基 42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	4	×	○																0	
臭い	基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	4	×	○																0	
	基 44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	4	○	○																0	
臭い	基 45	フェノール類	0.005 mg/l以下	4	○	○																0	
	基礎的性状	基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	12	×	×	0.4											0.40	0.4	0.4	1	
基 47		PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.5											7.50	7.5	7.5	1		
基 48		味	異常でないこと	12	×	×	異常なし												異常なし	異常なし	異常なし	1	
基 49		臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし												異常なし	異常なし	異常なし	1	
基 50		色度	5 度以下	12	×	×	0.7											0.70	0.7	0.7	1		
基 51	濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満											0.1未満	0.1未満	0.1未満	1			
その他検査項目	他 1	アンモニア態窒素	-	-	-	-																0	
	他 2	水温	- °C	-	-	-	9.8											9.80	9.8	9.8	1		
	他 3	残留塩素	0.1 mg/l以上	-	-	-	0.5											0.50	0.5	0.5	1		

水質基準項目(浄水)

水道水が有すべき性状に関する項目

令和7年度 水質検査結果

十日町地域 吉田地区簡易水道 : 樽沢配水系
採水場所 : 個人宅 (樽沢)

区分	No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準9項目 +他2項目											平均値	最小値	最大値	検査回数
							R7.4.9														
健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/ml以下	12	×	×	0										0.0	0	0	1	
		基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない											検出しない	検出しない	検出しない	1
	重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	4	○	○															0
		基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	4	○	○															0
		基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○															0
		基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○															0
		基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○															0
		基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	4	○	○															0
	無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	4	○	×															0
		基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	4	×	×															0
		基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	4	○	×															0
		基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	4	○	○															0
		基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○															0
	一般有機化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 mg/l以下	4	○	○															0
		基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	4	○	○															0
		基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	4	○	○															0
		基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	4	○	○															0
		基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○															0
		基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○															0
		基 20 ベンゼン	0.01 mg/l以下	4	○	○															0
		消毒副生成物	基 21 塩素酸	0.6 mg/l以下	4	×	×														
	基 22 クロロ酢酸		0.02 mg/l以下	4	×	×															0
	基 23 クロロホルム		0.06 mg/l以下	4	×	×															0
	基 24 ジクロロ酢酸		0.03 mg/l以下	4	×	×															0
	基 25 ジブromクロロメタン		0.1 mg/l以下	4	×	×															0
	基 26 臭素酸		0.01 mg/l以下	4	×	×															0
	基 27 総トリハロメタン		0.1 mg/l以下	4	×	×															0
	基 28 トリクロロ酢酸		0.03 mg/l以下	4	×	×															0
	基 29 ブロモジクロロメタン		0.03 mg/l以下	4	×	×															0
	基 30 ブロモホルム		0.09 mg/l以下	4	×	×															0
	基 31 ホルムアルデヒド		0.08 mg/l以下	4	×	×															0
色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○															0	
	基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	4	○	○															0	
	基 34 鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	4	○	○															0	
	基 35 銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○															0	
味覚	基 36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	4	○	○															0	
	基 37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	4	○	○															0	
味覚	基 38 塩化物イオン	200 mg/l以下	12	×	×	9.4											9.40	9.4	9.4	1	
	基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	4	○	○															0	
発泡	基 40 蒸発残留物	500 mg/l以下	4	○	○															0	
	基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	4	○	○															0	
臭い	基 42 ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	4	×	○															0	
	基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	4	×	○															0	
発泡	基 44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	4	○	○															0	
	基 45 フェノール類	0.005 mg/l以下	4	○	○															0	
基礎的性状	基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	12	×	×	0.4											0.40	0.4	0.4	1	
	基 47 PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.7											7.70	7.7	7.7	1	
	基 48 味	異常でないこと	12	×	×	異常なし											異常なし	異常なし	異常なし	1	
	基 49 臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし											異常なし	異常なし	異常なし	1	
	基 50 色度	5 度以下	12	×	×	0.7											0.70	0.7	0.7	1	
基 51 濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満											0.1未満	0.1未満	0.1未満	1		
その他検査項目	他 1 アンモニア態窒素	-	-	-	-															0	
	他 2 水温	- °C	-	-	-	6.2											6.20	6.2	6.2	1	
	他 3 残留塩素	0.1 mg/l以上	-	-	-	0.6											0.60	0.6	0.6	1	

水質基準項目(浄水)

水道水が有すべき性状に関する項目

令和7年度 水質検査結果

十日町地域 北原地区簡易水道

採水場所：個人宅（北原）

区分	No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準9項目+他2項目 R7.4.9												平均値	最小値	最大値	検査回数
健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/ml以下	12	×	×	0											0.0	0	0	1	
		基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない												検出しない	検出しない	検出しない	1
	重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	4	○	○																0
		基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	4	○	○																0
		基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○																0
		基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○																0
		基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○																0
		基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	4	○	○																0
	無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	4	○	×																0
		基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	4	×	×																0
		基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	4	○	×																0
		基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	4	○	○																0
	一般有機化学物質	基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○																0
		基 14 四塩化炭素	0.002 mg/l以下	4	○	○																0
		基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	4	○	○																0
		基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	4	○	○																0
		基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	4	○	○																0
		基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○																0
		基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○																0
		基 20 ベンゼン	0.01 mg/l以下	4	○	○																0
	消毒副生成物	基 21 塩素酸	0.6 mg/l以下	4	×	×																0
		基 22 クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	4	×	×																0
		基 23 クロロホルム	0.06 mg/l以下	4	×	×																0
		基 24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	4	×	×																0
		基 25 ジブromクロロメタン	0.1 mg/l以下	4	×	×																0
		基 26 臭素酸	0.01 mg/l以下	4	×	×																0
		基 27 総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	4	×	×																0
		基 28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	4	×	×																0
		基 29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	4	×	×																0
		基 30 ブロモホルム	0.09 mg/l以下	4	×	×																0
		基 31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	4	×	×																0
水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○															0	
		基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	4	○	○															0	
		基 34 鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	4	○	○															0	
		基 35 銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○															0	
	味覚	基 36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	4	○	○															0	
	色	基 37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	4	○	○																0
		基 38 塩化物イオン	200 mg/l以下	12	×	×	5.5											5.50	5.5	5.5	1	
	味覚	基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	4	○	○																0
		基 40 蒸発残留物	500 mg/l以下	4	○	○																0
	発泡	基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	4	○	○																0
		基 42 ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	4	×	○																0
	臭い	基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	4	×	○																0
		基 44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	4	○	○																0
	基礎的性状	臭い	基 45 フェノール類	0.005 mg/l以下	4	○	○															0
			基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	12	×	×	0.3未満											0.3未満	0.3未満	0.3未満	1
基 47 PH値		5.8以上 8.6以下	12	×	×	8.1												8.10	8.1	8.1	1	
基 48 味		異常でないこと	12	×	×	異常なし												異常なし	異常なし	異常なし	1	
基 49 臭気		異常でないこと	12	×	×	異常なし												異常なし	異常なし	異常なし	1	
基 50 色度		5 度以下	12	×	×	0.5未満												0.5未満	0.5未満	0.5未満	1	
基 51 濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満												0.1未満	0.1未満	0.1未満	1		
その他検査項目	他 1 アンモニア態窒素	-	-	-	-																0	
	他 2 水温	- °C	-	-	-	9.0												9.00	9.0	9.0	1	
	他 3 残留塩素	0.1 mg/l以上	-	-	-	0.5												0.50	0.5	0.5	1	

令和7年度 水質検査結果

十日町地域 下条地区簡易水道

採水場所：事業所（新光寺）

区分	No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準9項目+他2項目 R7.4.9												平均値	最小値	最大値	検査回数	
健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/ml以下	12	×	×	0												0.0	0	0	1	
		基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない													検出しない	検出しない	検出しない	1
	重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	4	○	○																	0
		基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	4	○	○																	0
		基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○																	0
		基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○																	0
		基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○																	0
		基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	4	○	○																	0
	無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	4	○	×																	0
		基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	4	×	×																	0
		基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	4	○	×																	0
		基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	4	○	○																	0
		基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○																	0
	一般有機化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 mg/l以下	4	○	○																	0
		基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	4	○	○																	0
		基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	4	○	○																	0
		基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	4	○	○																	0
		基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○																	0
		基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○																	0
		基 20 ベンゼン	0.01 mg/l以下	4	○	○																	0
		消毒副生成物	基 21 塩素酸	0.6 mg/l以下	4	×	×																
	基 22 クロロ酢酸		0.02 mg/l以下	4	×	×																	0
	基 23 クロロホルム		0.06 mg/l以下	4	×	×																	0
	基 24 ジクロロ酢酸		0.03 mg/l以下	4	×	×																	0
	基 25 ジブromクロロメタン		0.1 mg/l以下	4	×	×																	0
	基 26 臭素酸		0.01 mg/l以下	4	×	×																	0
	基 27 総トリハロメタン		0.1 mg/l以下	4	×	×																	0
	基 28 トリクロロ酢酸		0.03 mg/l以下	4	×	×																	0
	基 29 ブロモジクロロメタン		0.03 mg/l以下	4	×	×																	0
	基 30 ブロモホルム		0.09 mg/l以下	4	×	×																	0
	基 31 ホルムアルデヒド		0.08 mg/l以下	4	×	×																	0
水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○																0	
		基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	4	○	○																0	
		基 34 鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	4	○	○																0	
		基 35 銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○																0	
	味覚	基 36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	4	○	○																0	
	色	基 37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	4	○	○																	0
		基 38 塩化物イオン	200 mg/l以下	12	×	×	7.7												7.70	7.7	7.7	1	
	味覚	基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	4	○	○																0	
		基 40 蒸発残留物	500 mg/l以下	4	○	○																0	
	発泡	基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	4	○	○																0	
		基 42 ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	4	×	○																0	
	臭い	基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	4	×	○																0	
		基 44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	4	○	○																0	
	基礎的性状	臭い	基 45 フェノール類	0.005 mg/l以下	4	○	○																0
			基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	12	×	×	0.3未満												0.3未満	0.3未満	0.3未満	1
基 47 PH値		5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.6													7.60	7.6	7.6	1	
基 48 味		異常でないこと	12	×	×	異常なし													異常なし	異常なし	異常なし	1	
基 49 臭気		異常でないこと	12	×	×	異常なし													異常なし	異常なし	異常なし	1	
基 50 色度		5 度以下	12	×	×	0.5未満													0.5未満	0.5未満	0.5未満	1	
基 51 濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満													0.1未満	0.1未満	0.1未満	1		
その他検査項目	他 1 アンモニア態窒素	-	-	-	-																0		
	他 2 水温	- °C	-	-	-	8.0													8.00	8.0	8.0	1	
	他 3 残留塩素	0.1 mg/l以上	-	-	-	0.5													0.50	0.5	0.5	1	

令和7年度 水質検査結果

十日町地域 赤倉地区簡易水道

採水場所：赤倉集落センター（十日町赤倉）

区分	No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準9項目+他2項目 R7.4.9												平均値	最小値	最大値	検査回数	
健康に関する項目	微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/ml以下	12	×	×	0											0.0	0	0	1	
		基 2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない												検出しない	検出しない	検出しない	1
	重金属	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	4	○	○																0
		基 4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	4	○	○																0
		基 5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○																0
		基 6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○																0
		基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○																0
		基 8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	4	○	○																0
	無機物	基 9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	4	○	×																0
		基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	4	×	×																0
		基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	4	○	×																0
		基 12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	4	○	○																0
		基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○																0
	一般有機化学物質	基 14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下	4	○	○																0
		基 15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	4	○	○																0
		基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	4	○	○																0
		基 17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	4	○	○																0
		基 18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○																0
		基 19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○																0
		基 20	ベンゼン	0.01 mg/l以下	4	○	○																0
		消毒副生成物	基 21	塩素酸	0.6 mg/l以下	4	×	×															
	基 22		クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	4	×	×																0
	基 23		クロロホルム	0.06 mg/l以下	4	×	×																0
	基 24		ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	4	×	×																0
	基 25		ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	4	×	×																0
	基 26		臭素酸	0.01 mg/l以下	4	×	×																0
	基 27		総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	4	×	×																0
	基 28		トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	4	×	×																0
	基 29		ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	4	×	×																0
	基 30		ブロモホルム	0.09 mg/l以下	4	×	×																0
	基 31		ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	4	×	×																0
水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○															0	
		基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	4	○	○															0	
		基 34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	4	○	○															0	
		基 35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○															0	
	味覚	基 36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	4	○	○															0	
	色	基 37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	4	○	○																0
		基 38	塩化物イオン	200 mg/l以下	12	×	×	5.1											5.10	5.1	5.1	1	
	味覚	基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	4	○	○															0	
		基 40	蒸発残留物	500 mg/l以下	4	○	○															0	
	発泡	基 41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	4	○	○															0	
		基 42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	4	×	○															0	
		基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	4	×	○															0	
	発泡	基 44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	4	○	○															0	
		臭い	基 45	フェノール類	0.005 mg/l以下	4	○	○															0
	基礎的性状	基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	12	×	×	0.3未満											0.3未満	0.3未満	0.3未満	1	
基 47		PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.2											7.20	7.2	7.2	1		
基 48		味	異常でないこと	12	×	×	異常なし											異常なし	異常なし	異常なし	1		
基 49		臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし											異常なし	異常なし	異常なし	1		
基 50		色度	5 度以下	12	×	×	0.8											0.80	0.8	0.8	1		
基 51	濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満											0.1未満	0.1未満	0.1未満	1			
その他検査項目	他 1	アンモニア態窒素	-	-	-	-															0		
	他 2	水温	- °C	-	-	-	6.0											6.00	6.0	6.0	1		
	他 3	残留塩素	0.1 mg/l以上	-	-	-	0.5											0.50	0.5	0.5	1		

令和7年度 水質検査結果

十日町地域 水沢中央地区簡易水道 : 高区配水系
採水場所 : 個人宅 (天池)

区分	No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準9項目 +他2項目											R7.4.9	平均値	最小値	最大値	検査回数	
健康に関する項目	微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/ml以下	12	×	×	0											0.0	0	0	1	
		基 2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない												検出しない	検出しない	検出しない	1
	重金属	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	4	○	○																0
		基 4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	4	○	○																0
		基 5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○																0
		基 6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○																0
		基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○																0
		基 8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	4	○	○																0
	無機物	基 9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	4	○	×																0
		基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	4	×	×																0
		基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	4	○	×																0
		基 12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	4	○	○																0
		基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○																0
	一般有機化学物質	基 14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下	4	○	○																0
		基 15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	4	○	○																0
		基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	4	○	○																0
		基 17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	4	○	○																0
		基 18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○																0
		基 19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○																0
		基 20	ベンゼン	0.01 mg/l以下	4	○	○																0
		消毒副生成物	基 21	塩素酸	0.6 mg/l以下	4	×	×															
	基 22		クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	4	×	×																0
	基 23		クロロホルム	0.06 mg/l以下	4	×	×																0
	基 24		ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	4	×	×																0
	基 25		ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	4	×	×																0
	基 26		臭素酸	0.01 mg/l以下	4	×	×																0
	基 27		総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	4	×	×																0
	基 28		トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	4	×	×																0
	基 29		ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	4	×	×																0
	基 30		ブロモホルム	0.09 mg/l以下	4	×	×																0
	基 31		ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	4	×	×																0
水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○															0	
		基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	4	○	○															0	
		基 34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	4	○	○															0	
		基 35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○															0	
	味覚	基 36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	4	○	○															0	
	色	基 37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	4	○	○																0
		基 38	塩化物イオン	200 mg/l以下	12	×	×	4.7											4.70	4.7	4.7	1	
	味覚	基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	4	○	○																0
		基 40	蒸発残留物	500 mg/l以下	4	○	○																0
	発泡	基 41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	4	○	○																0
		基 42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	4	×	○																0
	臭い	基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	4	×	○																0
		基 44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	4	○	○																0
	臭い	基 45	フェノール類	0.005 mg/l以下	4	○	○																0
		基礎的性状	基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	12	×	×	0.3未満											0.3未満	0.3未満	0.3未満	1
基 47	PH値		5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.7											7.70	7.7	7.7	1		
基 48	味		異常でないこと	12	×	×	異常なし												異常なし	異常なし	異常なし	1	
基 49	臭気		異常でないこと	12	×	×	異常なし												異常なし	異常なし	異常なし	1	
基 50	色度		5 度以下	12	×	×	0.5未満												0.5未満	0.5未満	0.5未満	1	
基 51	濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満												0.1未満	0.1未満	0.1未満	1		
その他検査項目	他 1	アンモニア態窒素	-	-	-	-																0	
	他 2	水温	- °C	-	-	-	7.2												7.20	7.2	7.2	1	
	他 3	残留塩素	0.1 mg/l以上	-	-	-	0.5												0.50	0.5	0.5	1	

令和7年度 水質検査結果

十日町地域 水沢中央地区簡易水道：低区配水系
採水場所：小黒沢集会所（小黒沢）

区分	No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準9項目+他2項目 R7.4.9												平均値	最小値	最大値	検査回数
健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/ml以下	12	×	×	0											0.0	0	0	1	
		基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない												検出しない	検出しない	検出しない	1
	重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	4	○	○																0
		基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	4	○	○																0
		基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○																0
		基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○																0
		基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○																0
		基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	4	○	○																0
	無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	4	○	×																0
		基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	4	×	×																0
		基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	4	○	×																0
		基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	4	○	○																0
		基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○																0
	一般有機化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 mg/l以下	4	○	○																0
		基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	4	○	○																0
		基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	4	○	○																0
		基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	4	○	○																0
		基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○																0
		基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○																0
		基 20 ベンゼン	0.01 mg/l以下	4	○	○																0
		消毒副生成物	基 21 塩素酸	0.6 mg/l以下	4	×	×															
	基 22 クロロ酢酸		0.02 mg/l以下	4	×	×																0
	基 23 クロロホルム		0.06 mg/l以下	4	×	×																0
	基 24 ジクロロ酢酸		0.03 mg/l以下	4	×	×																0
	基 25 ジブromクロロメタン		0.1 mg/l以下	4	×	×																0
	基 26 臭素酸		0.01 mg/l以下	4	×	×																0
	基 27 総トリハロメタン		0.1 mg/l以下	4	×	×																0
	基 28 トリクロロ酢酸		0.03 mg/l以下	4	×	×																0
	基 29 ブロモジクロロメタン		0.03 mg/l以下	4	×	×																0
	基 30 ブロモホルム		0.09 mg/l以下	4	×	×																0
	基 31 ホルムアルデヒド		0.08 mg/l以下	4	×	×																0
水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○															0	
		基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	4	○	○															0	
		基 34 鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	4	○	○															0	
		基 35 銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○															0	
	味覚	基 36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	4	○	○															0	
	色	基 37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	4	○	○																0
		基 38 塩化物イオン	200 mg/l以下	12	×	×	6.0											6.00	6.0	6.0	1	
	味覚	基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	4	○	○																0
		基 40 蒸発残留物	500 mg/l以下	4	○	○																0
	発泡	基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	4	○	○																0
		基 42 ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	4	×	○																0
	臭い	基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	4	×	○																0
		基 44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	4	○	○																0
	臭い	基 45 フェノール類	0.005 mg/l以下	4	○	○																0
		基礎的性状	基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	12	×	×	0.3未満											0.3未満	0.3未満	0.3未満	1
基 47 PH値	5.8以上 8.6以下		12	×	×	7.6											7.60	7.6	7.6	1		
基 48 味	異常でないこと		12	×	×	異常なし											異常なし	異常なし	異常なし	1		
基 49 臭気	異常でないこと		12	×	×	異常なし											異常なし	異常なし	異常なし	1		
基 50 色度	5 度以下		12	×	×	0.5未満											0.5未満	0.5未満	0.5未満	1		
基 51 濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満											0.1未満	0.1未満	0.1未満	1			
その他検査項目	他 1 アンモニア態窒素	-	-	-	-																0	
	他 2 水温	- °C	-	-	-	8.2											8.20	8.2	8.2	1		
	他 3 残留塩素	0.1 mg/l以上	-	-	-	0.4											0.40	0.4	0.4	1		

令和7年度 水質検査結果

十日町地域 姿・安養寺地区簡易水道

採水場所：安養寺ふれあいセンター（安養寺）

区分	No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準9項目+他2項目 R7.4.9											平均値	最小値	最大値	検査回数		
健康に関する項目	微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/ml以下	12	×	×	0										0.0	0	0	1		
		基 2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない											検出しない	検出しない	検出しない	1	
	重金属	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	4	○	○															0	
		基 4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	4	○	○															0	
		基 5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○															0	
		基 6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○															0	
		基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○															0	
		基 8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	4	○	○															0	
	無機物	基 9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	4	○	×															0	
		基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	4	×	×															0	
		基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	4	○	×															0	
		基 12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	4	○	○															0	
		基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○															0	
	一般有機化学物質	基 14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下	4	○	○															0	
		基 15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	4	○	○															0	
		基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	4	○	○															0	
		基 17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	4	○	○															0	
		基 18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○															0	
		基 19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○															0	
		基 20	ベンゼン	0.01 mg/l以下	4	○	○															0	
		消毒副生成物	基 21	塩素酸	0.6 mg/l以下	4	×	×															0
	基 22		クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	4	×	×															0	
	基 23		クロロホルム	0.06 mg/l以下	4	×	×															0	
	基 24		ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	4	×	×															0	
	基 25		ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	4	×	×															0	
	基 26		臭素酸	0.01 mg/l以下	4	×	×															0	
	基 27		総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	4	×	×															0	
	基 28		トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	4	×	×															0	
	基 29		ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	4	×	×															0	
	基 30		ブロモホルム	0.09 mg/l以下	4	×	×															0	
	基 31		ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	4	×	×															0	
水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○															0	
		基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	4	○	○															0	
		基 34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	4	○	○															0	
		基 35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○															0	
	味覚	基 36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	4	○	○															0	
	色	基 37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	4	○	○															0	
		基 38	塩化物イオン	200 mg/l以下	12	×	×	6.6										6.60	6.6	6.6	1		
	味覚	基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	4	○	○															0	
		基 40	蒸発残留物	500 mg/l以下	4	○	○															0	
	発泡	基 41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	4	○	○															0	
		臭い	基 42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	4	×	○															0
			基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	4	×	○															0
	発泡	基 44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	4	○	○															0	
		臭い	基 45	フェノール類	0.005 mg/l以下	4	○	○															0
	基礎的性状	基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	12	×	×	0.3未満										0.3未満	0.3未満	0.3未満	1		
基 47		PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.5										7.50	7.5	7.5	1			
基 48		味	異常でないこと	12	×	×	異常なし										異常なし	異常なし	異常なし	1			
基 49		臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし										異常なし	異常なし	異常なし	1			
基 50		色度	5 度以下	12	×	×	0.5未満										0.5未満	0.5未満	0.5未満	1			
基 51	濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満										0.1未満	0.1未満	0.1未満	1				
その他検査項目	他 1	アンモニア態窒素	-	-	-	-															0		
	他 2	水温	- °C	-	-	-	7.8										7.80	7.8	7.8	1			
	他 3	残留塩素	0.1 mg/l以上	-	-	-	0.4										0.40	0.4	0.4	1			

令和7年度 水質検査結果

十日町地域 飛二地区簡易水道

採水場所：個人宅（山新田）

区分	No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準9項目+他2項目 R7.4.9											平均値	最小値	最大値	検査回数	
健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/ml以下	12	×	×	0											0.0	0	0	1	
		基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない												検出しない	検出しない	検出しない	1
	重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	4	○	○																0
		基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	4	○	○																0
		基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○																0
		基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○																0
		基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○																0
		基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	4	○	○																0
	無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	4	○	×																0
		基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	4	×	×																0
		基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	4	○	×																0
		基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	4	○	○																0
		基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○																0
	一般有機化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 mg/l以下	4	○	○																0
		基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	4	○	○																0
		基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	4	○	○																0
		基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	4	○	○																0
		基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○																0
		基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○																0
		基 20 ベンゼン	0.01 mg/l以下	4	○	○																0
		消毒副生成物	基 21 塩素酸	0.6 mg/l以下	4	×	×															
	基 22 クロロ酢酸		0.02 mg/l以下	4	×	×																0
	基 23 クロロホルム		0.06 mg/l以下	4	×	×																0
	基 24 ジクロロ酢酸		0.03 mg/l以下	4	×	×																0
	基 25 ジブromクロロメタン		0.1 mg/l以下	4	×	×																0
	基 26 臭素酸		0.01 mg/l以下	4	×	×																0
	基 27 総トリハロメタン		0.1 mg/l以下	4	×	×																0
	基 28 トリクロロ酢酸		0.03 mg/l以下	4	×	×																0
	基 29 ブロモジクロロメタン		0.03 mg/l以下	4	×	×																0
	基 30 ブロモホルム		0.09 mg/l以下	4	×	×																0
	基 31 ホルムアルデヒド		0.08 mg/l以下	4	×	×																0
色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○																0	
	基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	4	○	○																0	
	基 34 鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	4	○	○																0	
	基 35 銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○																0	
	味覚	基 36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	4	○	○																0
色	基 37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	4	○	○																0	
味覚	基 38 塩化物イオン	200 mg/l以下	12	×	×	20.0											20.0	20.0	20.0	1		
	基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	4	○	○																0	
蒸発残留物	基 40 蒸発残留物	500 mg/l以下	4	○	○																0	
発泡	基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	4	○	○																0	
	基 42 ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	4	×	○																0	
臭い	基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	4	×	○																0	
	基 44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	4	○	○																0	
臭い	基 45 フェノール類	0.005 mg/l以下	4	○	○																0	
	基礎的性状	基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	12	×	×	0.3未満											0.3未満	0.3未満	0.3未満	1	
基 47 PH値		5.8以上 8.6以下	12	×	×	6.9											6.90	6.9	6.9	1		
基 48 味		異常でないこと	12	×	×	異常なし											異常なし	異常なし	異常なし	1		
基 49 臭気		異常でないこと	12	×	×	異常なし											異常なし	異常なし	異常なし	1		
基 50 色度		5 度以下	12	×	×	0.5未満											0.5未満	0.5未満	0.5未満	1		
濁度	基 51 濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満											0.1未満	0.1未満	0.1未満	1		
その他検査項目	他 1 アンモニア態窒素	-	-	-	-																0	
	他 2 水温	- °C	-	-	-	5.2											5.20	5.2	5.2	1		
	他 3 残留塩素	0.1 mg/l以上	-	-	-	0.5											0.50	0.5	0.5	1		

水質基準項目(浄水)

水道水が有すべき性状に関する項目

令和7年度 水質検査結果

十日町地域 江道・猿倉地区簡易水道

採水場所：個人宅（江道）

区分	No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準9項目+他2項目 R7.4.9											平均値	最小値	最大値	検査回数	
健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/ml以下	12	×	×	0											0.0	0	0	1	
		基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない												検出しない	検出しない	検出しない	1
	重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	4	○	○																0
		基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	4	○	○																0
		基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○																0
		基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○																0
		基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○																0
		基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	4	○	○																0
	無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	4	○	×																0
		基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	4	×	×																0
		基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	4	○	×																0
		基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	4	○	○																0
		基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○																0
	一般有機化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 mg/l以下	4	○	○																0
		基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	4	○	○																0
		基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	4	○	○																0
		基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	4	○	○																0
		基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○																0
		基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○																0
		基 20 ベンゼン	0.01 mg/l以下	4	○	○																0
		消毒副生成物	基 21 塩素酸	0.6 mg/l以下	4	×	×															
	基 22 クロロ酢酸		0.02 mg/l以下	4	×	×																0
	基 23 クロロホルム		0.06 mg/l以下	4	×	×																0
	基 24 ジクロロ酢酸		0.03 mg/l以下	4	×	×																0
	基 25 ジブromクロロメタン		0.1 mg/l以下	4	×	×																0
	基 26 臭素酸		0.01 mg/l以下	4	×	×																0
	基 27 総トリハロメタン		0.1 mg/l以下	4	×	×																0
	基 28 トリクロロ酢酸		0.03 mg/l以下	4	×	×																0
	基 29 ブロモジクロロメタン		0.03 mg/l以下	4	×	×																0
	基 30 ブロモホルム		0.09 mg/l以下	4	×	×																0
	基 31 ホルムアルデヒド		0.08 mg/l以下	4	×	×																0
水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○															0	
		基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	4	○	○															0	
		基 34 鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	4	○	○															0	
		基 35 銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○															0	
	味覚	基 36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	4	○	○															0	
	色	基 37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	4	○	○															0	
		基 38 塩化物イオン	200 mg/l以下	12	×	×	8.4											8.40	8.4	8.4	1	
	味覚	基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	4	○	○															0	
		基 40 蒸発残留物	500 mg/l以下	4	○	○															0	
	発泡	基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	4	○	○															0	
		基 42 ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	4	×	○															0	
	臭い	基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	4	×	○															0	
		基 44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	4	○	○															0	
	臭い	基 45 フェノール類	0.005 mg/l以下	4	○	○															0	
		基礎的性状	基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	12	×	×	0.3未満											0.3未満	0.3未満	0.3未満	1
基 47 PH値	5.8以上 8.6以下		12	×	×	7.6											7.60	7.6	7.6	1		
基 48 味	異常でないこと		12	×	×	異常なし											異常なし	異常なし	異常なし	1		
基 49 臭気	異常でないこと		12	×	×	異常なし											異常なし	異常なし	異常なし	1		
基 50 色度	5 度以下		12	×	×	0.5未満											0.5未満	0.5未満	0.5未満	1		
基 51 濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満											0.1未満	0.1未満	0.1未満	1			
その他検査項目	他 1 アンモニア態窒素	-	-	-	-															0		
	他 2 水温	- °C	-	-	-	8.5											8.50	8.5	8.5	1		
	他 3 残留塩素	0.1 mg/l以上	-	-	-	0.4											0.40	0.4	0.4	1		

令和7年度 水質検査結果

十日町地域 江道猿倉地区簡易水道
採水場所：個人宅（津池）

区分	No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準2項目 +他2項目										平均値	最小値	最大値	検査回数
							R7.4.9													
微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/ml以下	12	×	×	0										0.0	0	0	1
	基 2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない										検出しない	検出しない	検出しない	1
その他検査項目	他 1	水温	- °C	-	-	-	6.0										6.00	6.0	5.0	1
	他 2	残留塩素	0.1 mg/l以上	-	-	-	0.2										0.20	0.2	0.4	1

令和7年度 水質検査結果

十日町地域 鏡島地区簡易水道

採水場所：吉田地区公民館（北鏡坂第3）

区分	No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準9項目+他2項目 R7.4.9											平均値	最小値	最大値	検査回数	
健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/ml以下	12	×	×	0											0.0	0	0	1	
		基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない												検出しない	検出しない	検出しない	1
	重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	4	○	○																0
		基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	4	○	○																0
		基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○																0
		基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○																0
		基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○																0
		基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	4	○	○																0
	無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	4	○	×																0
		基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	4	×	×																0
		基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	4	○	×																0
		基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	4	○	○																0
		基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○																0
	一般有機化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 mg/l以下	4	○	○																0
		基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	4	○	○																0
		基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	4	○	○																0
		基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	4	○	○																0
		基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○																0
		基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○																0
		基 20 ベンゼン	0.01 mg/l以下	4	○	○																0
		消毒副生成物	基 21 塩素酸	0.6 mg/l以下	4	×	×															
	基 22 クロロ酢酸		0.02 mg/l以下	4	×	×																0
	基 23 クロロホルム		0.06 mg/l以下	4	×	×																0
	基 24 ジクロロ酢酸		0.03 mg/l以下	4	×	×																0
	基 25 ジブromクロロメタン		0.1 mg/l以下	4	×	×																0
	基 26 臭素酸		0.01 mg/l以下	4	×	×																0
	基 27 総トリハロメタン		0.1 mg/l以下	4	×	×																0
	基 28 トリクロロ酢酸		0.03 mg/l以下	4	×	×																0
	基 29 ブロモジクロロメタン		0.03 mg/l以下	4	×	×																0
	基 30 ブロモホルム		0.09 mg/l以下	4	×	×																0
	基 31 ホルムアルデヒド		0.08 mg/l以下	4	×	×																0
色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○																0	
	基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	4	○	○																0	
	基 34 鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	4	○	○																0	
	基 35 銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○																0	
	味覚	基 36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	4	○	○																0
基 37 マンガン及びその化合物		0.05 mg/l以下	4	○	○																0	
味覚	基 38 塩化物イオン	200 mg/l以下	12	×	×	7.4											7.40	7.4	7.4	1		
	基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	4	○	○																0	
発泡	基 40 蒸発残留物	500 mg/l以下	4	○	○																0	
	基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	4	○	○																0	
臭い	基 42 ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	4	×	○																0	
	基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	4	×	○																0	
発泡	基 44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	4	○	○																0	
	基 45 フェノール類	0.005 mg/l以下	4	○	○																0	
基礎的性状	基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	12	×	×	0.3未満											0.3未満	0.3未満	0.3未満	1		
	基 47 PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	6.8											6.80	6.8	6.8	1		
	基 48 味	異常でないこと	12	×	×	異常なし											異常なし	異常なし	異常なし	1		
	基 49 臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし											異常なし	異常なし	異常なし	1		
	基 50 色度	5 度以下	12	×	×	0.5未満											0.5未満	0.5未満	0.5未満	1		
基 51 濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満											0.1未満	0.1未満	0.1未満	1			
その他検査項目	他 1 アンモニア態窒素	-	-	-	-																0	
	他 2 水温	- °C	-	-	-	10.0											10.00	10.0	10.0	1		
	他 3 残留塩素	0.1 mg/l以上	-	-	-	0.4											0.40	0.4	0.4	1		

令和7年度 水質検査結果

令和7年度 水質検査結果

十日町地域 真田地区簡易水道
採水場所：ふるさと会館（鉢第1）

区分	No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準9項目+他2項目 R7.4.9												平均値	最小値	最大値	検査回数	
健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/ml以下	12	×	×	0												0.0	0	0	1	
		基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない													検出しない	検出しない	検出しない	1
	重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	4	○	○																	0
		基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	4	○	○																	0
		基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○																	0
		基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○																	0
		基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○																	0
		基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	4	○	○																	0
	無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	4	○	×																	0
		基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	4	×	×																	0
		基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	4	○	×																	0
		基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	4	○	○																	0
		基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○																	0
	一般有機化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 mg/l以下	4	○	○																	0
		基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	4	○	○																	0
		基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	4	○	○																	0
		基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	4	○	○																	0
		基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○																	0
		基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○																	0
		基 20 ベンゼン	0.01 mg/l以下	4	○	○																	0
		消毒副生成物	基 21 塩素酸	0.6 mg/l以下	4	×	×																
	基 22 クロロ酢酸		0.02 mg/l以下	4	×	×																	0
	基 23 クロロホルム		0.06 mg/l以下	4	×	×																	0
	基 24 ジクロロ酢酸		0.03 mg/l以下	4	×	×																	0
	基 25 ジブromクロロメタン		0.1 mg/l以下	4	×	×																	0
	基 26 臭素酸		0.01 mg/l以下	4	×	×																	0
	基 27 総トリハロメタン		0.1 mg/l以下	4	×	×																	0
	基 28 トリクロロ酢酸		0.03 mg/l以下	4	×	×																	0
	基 29 ブロモジクロロメタン		0.03 mg/l以下	4	×	×																	0
	基 30 ブロモホルム		0.09 mg/l以下	4	×	×																	0
	基 31 ホルムアルデヒド		0.08 mg/l以下	4	×	×																	0
色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○																	0	
	基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	4	○	○																	0	
	基 34 鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	4	○	○																	0	
	基 35 銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○																	0	
	味覚	基 36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	4	○	○																	0
基 37 マンガン及びその化合物		0.05 mg/l以下	4	○	○																	0	
味覚	基 38 塩化物イオン	200 mg/l以下	12	×	×	12.0												12.0	12.0	12.0	1		
	基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	4	○	○																	0	
発泡	基 40 蒸発残留物	500 mg/l以下	4	○	○																	0	
	基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	4	○	○																	0	
臭い	基 42 ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	4	×	○																	0	
	基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	4	×	○																	0	
発泡	基 44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	4	○	○																	0	
	基 45 フェノール類	0.005 mg/l以下	4	○	○																	0	
基礎的性状	基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	12	×	×	0.3未満												0.3未満	0.3未満	0.3未満	1		
	基 47 PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.2												7.20	7.2	7.2	1		
	基 48 味	異常でないこと	12	×	×	異常なし												異常なし	異常なし	異常なし	1		
	基 49 臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし												異常なし	異常なし	異常なし	1		
	基 50 色度	5 度以下	12	×	×	1.4												1.40	1.4	1.4	1		
基 51 濁度	2 度以下	12	×	×	0.3												0.30	0.3	0.3	1			
その他検査項目	他 1 アンモニア態窒素	-	-	-	-																	0	
	他 2 水温	- °C	-	-	-	8.2												8.20	8.2	8.2	1		
	他 3 残留塩素	0.1 mg/l以上	-	-	-	0.6												0.60	0.6	0.6	1		

水質基準項目(浄水)

水道水が有すべき性状に関する項目

令和7年度 水質検査結果

十日町地域 轟木地区簡易水道
採水場所:個人宅(轟木)

区分	No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準9項目+他2項目 R7.4.9												平均値	最小値	最大値	検査回数	
健康に関する項目	微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/ml以下	12	×	×	0											0.0	0	0	1	
		基 2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない												検出しない	検出しない	検出しない	1
	重金属	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	4	○	○																0
		基 4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	4	○	○																0
		基 5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○																0
		基 6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○																0
		基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○																0
		基 8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	4	○	○																0
	無機物	基 9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	4	○	×																0
		基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	4	×	×																0
		基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	4	○	×																0
		基 12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	4	○	○																0
		基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○																0
	一般有機化学物質	基 14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下	4	○	○																0
		基 15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	4	○	○																0
		基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	4	○	○																0
		基 17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	4	○	○																0
		基 18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○																0
		基 19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○																0
		基 20	ベンゼン	0.01 mg/l以下	4	○	○																0
		消毒副生成物	基 21	塩素酸	0.6 mg/l以下	4	×	×															
	基 22		クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	4	×	×																0
	基 23		クロロホルム	0.06 mg/l以下	4	×	×																0
	基 24		ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	4	×	×																0
	基 25		ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	4	×	×																0
	基 26		臭素酸	0.01 mg/l以下	4	×	×																0
	基 27		総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	4	×	×																0
	基 28		トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	4	×	×																0
	基 29		ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	4	×	×																0
	基 30		ブロモホルム	0.09 mg/l以下	4	×	×																0
	基 31		ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	4	×	×																0
水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○															0	
		基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	4	○	○															0	
		基 34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	4	○	○															0	
		基 35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○															0	
	味覚	基 36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	4	○	○															0	
	色	基 37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	4	○	○																0
		基 38	塩化物イオン	200 mg/l以下	12	×	×	6.2											6.20	6.2	6.2	1	
	味覚	基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	4	○	○																0
		基 40	蒸発残留物	500 mg/l以下	4	○	○																0
	発泡	基 41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	4	○	○																0
		基 42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	4	×	○																0
	臭い	基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	4	×	○																0
		基 44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	4	○	○																0
	基礎的性状	臭い	基 45	フェノール類	0.005 mg/l以下	4	○	○															0
			基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	12	×	×	0.3未満											0.3未満	0.3未満	0.3未満	1
基 47		PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.3												7.30	7.3	7.3	1	
基 48		味	異常でないこと	12	×	×	異常なし												異常なし	異常なし	異常なし	1	
基 49		臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし												異常なし	異常なし	異常なし	1	
基 50		色度	5 度以下	12	×	×	0.5未満												0.5未満	0.5未満	0.5未満	1	
基 51		濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満												0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	
その他検査項目	他 1	アンモニア態窒素	-	-	-	-															0		
	他 2	水温	- °C	-	-	-	7.3												7.30	7.3	7.3	1	
	他 3	残留塩素	0.1 mg/l以上	-	-	-	0.5												0.50	0.5	0.5	1	

令和7年度 水質検査結果

十日町地域 名ヶ山地区簡易水道
採水場所：個人宅（名ヶ山）

区分	No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準9項目+他2項目 R7.4.9												平均値	最小値	最大値	検査回数		
健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/ml以下	12	×	×	0												0.0	0	0	1		
		基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない													検出しない	検出しない	検出しない	1	
	重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	4	○	○																	0	
	無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	4	○	×																	0	
		基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	4	×	×																	0	
		基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	4	○	×																	0	
		基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○																	0	
	一般有機化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 20 ベンゼン	0.01 mg/l以下	4	○	○																	0	
	消毒副生成物	基 21 塩素酸	0.6 mg/l以下	4	×	×																	0	
		基 22 クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	4	×	×																	0	
		基 23 クロロホルム	0.06 mg/l以下	4	×	×																	0	
		基 24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	4	×	×																	0	
		基 25 ジブromクロロメタン	0.1 mg/l以下	4	×	×																	0	
		基 26 臭素酸	0.01 mg/l以下	4	×	×																	0	
		基 27 総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	4	×	×																	0	
		基 28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	4	×	×																	0	
		基 29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	4	×	×																	0	
		基 30 ブロモホルム	0.09 mg/l以下	4	×	×																	0	
		基 31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	4	×	×																	0	
色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○																	0		
	基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	4	○	○																	0		
	基 34 鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	4	○	○																	0		
	基 35 銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○																	0		
	味覚	基 36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	4	○	○																	0	
水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	4	○	○																0		
		基 38 塩化物イオン	200 mg/l以下	12	×	×	8.5												8.50	8.5	8.5	1		
	味覚	基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 40 蒸発残留物	500 mg/l以下	4	○	○																	0	
	発泡	基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 42 ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	4	×	○																	0	
	臭い	基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	4	×	○																	0	
		基 44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	4	○	○																	0	
	基礎的性状	臭い	基 45 フェノール類	0.005 mg/l以下	4	○	○																	0
			基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	12	×	×	0.3未満													0.3未満	0.3未満	0.3未満	1
基 47 PH値		5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.0														7.00	7.0	7.0	1	
基 48 味		異常でないこと	12	×	×	異常なし														異常なし	異常なし	異常なし	1	
基 49 臭気		異常でないこと	12	×	×	異常なし														異常なし	異常なし	異常なし	1	
基 50 色度	5 度以下	12	×	×	0.5未満														0.5未満	0.5未満	0.5未満	1		
基 51 濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満														0.1未満	0.1未満	0.1未満	1		
その他検査項目	他 1 アンモニア態窒素	-	-	-	-																	0		
	他 2 水温	- °C	-	-	-	6.8														6.80	6.8	6.8	1	
	他 3 残留塩素	0.1 mg/l以上	-	-	-	0.5														0.50	0.5	0.5	1	

令和7年度 水質検査結果

十日町地域 六箇地区簡易水道
採水場所：中村集落センター（中村）

区分	No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準9項目+他2項目 R7.4.9												平均値	最小値	最大値	検査回数		
健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/ml以下	12	×	×	0												0.0	0	0	1		
		基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない													検出しない	検出しない	検出しない	1	
	重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	4	○	○																	0	
	無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	4	○	×																	0	
		基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	4	×	×																	0	
		基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	4	○	×																	0	
		基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○																	0	
	一般有機化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 20 ベンゼン	0.01 mg/l以下	4	○	○																	0	
		消毒副生成物	基 21 塩素酸	0.6 mg/l以下	4	×	×																	0
	基 22 クロロ酢酸		0.02 mg/l以下	4	×	×																	0	
	基 23 クロロホルム		0.06 mg/l以下	4	×	×																	0	
	基 24 ジクロロ酢酸		0.03 mg/l以下	4	×	×																	0	
	基 25 ジブromクロロメタン		0.1 mg/l以下	4	×	×																	0	
	基 26 臭素酸		0.01 mg/l以下	4	×	×																	0	
	基 27 総トリハロメタン		0.1 mg/l以下	4	×	×																	0	
	基 28 トリクロロ酢酸		0.03 mg/l以下	4	×	×																	0	
	基 29 ブロモジクロロメタン		0.03 mg/l以下	4	×	×																	0	
	基 30 ブロモホルム		0.09 mg/l以下	4	×	×																	0	
	基 31 ホルムアルデヒド		0.08 mg/l以下	4	×	×																	0	
色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○																	0		
	基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	4	○	○																	0		
	基 34 鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	4	○	○																	0		
	基 35 銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○																	0		
	味覚	基 36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	4	○	○																	0	
水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	4	○	○																0		
		基 38 塩化物イオン	200 mg/l以下	12	×	×	5.1												5.10	5.1	5.1	1		
	味覚	基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 40 蒸発残留物	500 mg/l以下	4	○	○																	0	
	発泡	基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 42 ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	4	×	○																	0	
	臭い	基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	4	×	○																	0	
		基 44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	4	○	○																	0	
	基礎的性状	臭い	基 45 フェノール類	0.005 mg/l以下	4	○	○																	0
			基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	12	×	×	0.3未満													0.3未満	0.3未満	0.3未満	1
		基 47 PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.9														7.90	7.9	7.9	1
基 48 味		異常でないこと	12	×	×	異常なし														異常なし	異常なし	異常なし	1	
基 49 臭気		異常でないこと	12	×	×	異常なし														異常なし	異常なし	異常なし	1	
基 50 色度	5 度以下	12	×	×	0.5未満														0.5未満	0.5未満	0.5未満	1		
基 51 濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満														0.1未満	0.1未満	0.1未満	1		
その他検査項目	他 1 アンモニア態窒素	-	-	-	-																	0		
	他 2 水温	- °C	-	-	-	8.8														8.80	8.8	8.8	1	
	他 3 残留塩素	0.1 mg/l以上	-	-	-	0.6														0.60	0.6	0.6	1	

令和7年度 水質検査結果

十日町地域 東下組地区簡易水道
採水場所：塩野集会所（塩野）

区分	No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準9項目+他2項目 R7.4.9												平均値	最小値	最大値	検査回数		
健康に関する項目	微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/ml以下	12	×	×	0											0.0	0	0	1		
		基 2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない												検出しない	検出しない	検出しない	1	
	重金属	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	4	○	○																0	
		基 4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	4	○	○																0	
		基 5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○																0	
		基 6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○																0	
		基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○																0	
		基 8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	4	○	○																0	
	無機物	基 9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	4	○	×																0	
		基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	4	×	×																0	
		基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	4	○	×																0	
		基 12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	4	○	○																0	
		基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○																0	
	一般有機化学物質	基 14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下	4	○	○																0	
		基 15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	4	○	○																0	
		基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	4	○	○																0	
		基 17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	4	○	○																0	
		基 18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○																0	
		基 19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○																0	
		基 20	ベンゼン	0.01 mg/l以下	4	○	○																0	
		消毒副生成物	基 21	塩素酸	0.6 mg/l以下	4	×	×																0
	基 22		クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	4	×	×																0	
	基 23		クロロホルム	0.06 mg/l以下	4	×	×																0	
	基 24		ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	4	×	×																0	
	基 25		ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	4	×	×																0	
	基 26		臭素酸	0.01 mg/l以下	4	×	×																0	
	基 27		総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	4	×	×																0	
	基 28		トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	4	×	×																0	
	基 29		ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	4	×	×																0	
	基 30		ブロモホルム	0.09 mg/l以下	4	×	×																0	
	基 31		ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	4	×	×																0	
水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○															0		
		基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	4	○	○															0		
		基 34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	4	○	○															0		
		基 35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○															0		
	味覚	基 36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	4	○	○															0		
	色	基 37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	4	○	○																0	
		基 38	塩化物イオン	200 mg/l以下	12	×	×	9.6											9.60	9.6	9.6	1		
	味覚	基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	4	○	○																0	
		基 40	蒸発残留物	500 mg/l以下	4	○	○																0	
	発泡	基 41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	4	○	○																0	
		基 42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	4	×	○																0	
	臭い	基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	4	×	○																0	
		基 44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	4	○	○																0	
	基礎的性状	臭い	基 45	フェノール類	0.005 mg/l以下	4	○	○																0
			基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	12	×	×	0.3未満											0.3未満	0.3未満	0.3未満	1	
基 47			PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.3											7.30	7.3	7.3	1		
基 48			味	異常でないこと	12	×	×	異常なし												異常なし	異常なし	異常なし	1	
基 49			臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし												異常なし	異常なし	異常なし	1	
基 50			色度	5 度以下	12	×	×	0.9												0.90	0.9	0.9	1	
基 51			濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満												0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	
その他検査項目	他 1	アンモニア態窒素	-	-	-	-															0			
	他 2	水温	- °C	-	-	-	8.2											8.20	8.2	8.2	1			
	他 3	残留塩素	0.1 mg/l以上	-	-	-	0.5											0.50	0.50	0.5	1			

令和7年度 水質検査結果

十日町地域 東下組地区簡易水道

採水場所：仙之山ふれあいセンター（仙之山）

区分	No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準2項目 +他2項目										R7.4.9	平均値	最小値	最大値	検査回数
微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/ml以下	12	×	×	0										0.0	0	0	1	
	基 2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない										検出しない	検出しない	検出しない	1	
その他検査項目	他 1	水温	- °C	-	-	-	8.0										8.00	8.0	8.0	1	
	他 2	残留塩素	0.1 mg/l以上	-	-	-	0.5										0.50	0.5	0.5	1	

令和7年度 水質検査結果

十日町地域 上田原地区小規模水道
採水場所：個人宅（上田原）

区分	No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準9項目+他2項目 R7.4.9												平均値	最小値	最大値	検査回数		
健康に関する項目	微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/ml以下	12	×	×	0											0.0	0	0	1		
		基 2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない												検出しない	検出しない	検出しない	1	
	重金属	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	4	○	○																0	
		基 4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	4	○	○																0	
		基 5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○																0	
		基 6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○																0	
		基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○																0	
		基 8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	4	○	○																0	
	無機物	基 9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	4	○	×																0	
		基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	4	×	×																0	
		基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	4	○	×																0	
		基 12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	4	○	○																0	
		基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○																0	
	一般有機化学物質	基 14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下	4	○	○																0	
		基 15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	4	○	○																0	
		基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	4	○	○																0	
		基 17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	4	○	○																0	
		基 18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○																0	
		基 19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○																0	
		基 20	ベンゼン	0.01 mg/l以下	4	○	○																0	
		消毒副生成物	基 21	塩素酸	0.6 mg/l以下	4	×	×																0
	基 22		クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	4	×	×																0	
	基 23		クロロホルム	0.06 mg/l以下	4	×	×																0	
	基 24		ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	4	×	×																0	
	基 25		ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	4	×	×																0	
	基 26		臭素酸	0.01 mg/l以下	4	×	×																0	
	基 27		総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	4	×	×																0	
	基 28		トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	4	×	×																0	
	基 29		ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	4	×	×																0	
	基 30		ブロモホルム	0.09 mg/l以下	4	×	×																0	
	基 31		ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	4	×	×																0	
水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○															0		
		基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	4	○	○															0		
		基 34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	4	○	○															0		
		基 35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○															0		
	味覚	基 36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	4	○	○															0		
	色	基 37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	4	○	○																0	
		基 38	塩化物イオン	200 mg/l以下	12	×	×	4.6											4.60	4.6	4.6	1		
	味覚	基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	4	○	○																0	
		基 40	蒸発残留物	500 mg/l以下	4	○	○																0	
	発泡	基 41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	4	○	○																0	
		基 42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	4	×	○																0	
	臭い	基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	4	×	○																0	
		基 44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	4	○	○																0	
	基礎的性状	臭い	基 45	フェノール類	0.005 mg/l以下	4	○	○																0
			基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	12	×	×	0.3未満											0.3未満	0.3未満	0.3未満	1	
基 47			PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.6											7.60	7.6	7.6	1		
基 48			味	異常でないこと	12	×	×	異常なし												異常なし	異常なし	異常なし	1	
基 49			臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし												異常なし	異常なし	異常なし	1	
基 50			色度	5 度以下	12	×	×	0.5未満												0.5未満	0.5未満	0.5未満	1	
基 51			濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満												0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	
その他検査項目	他 1	アンモニア態窒素	-	-	-	-																0		
	他 2	水温	- °C	-	-	-	5.0											5.00	5.0	5.0	1			
	他 3	残留塩素	0.1 mg/l以上	-	-	-	0.5											0.50	0.5	0.5	1			

令和7年度 水質検査結果

十日町地域 水沢南部地区簡易水道

採水場所：市之沢中在家集会所（中在家）

区分	No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準9項目+他2項目 R7.4.9												平均値	最小値	最大値	検査回数		
健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/ml以下	12	×	×	0												0.0	0	0	1		
		基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない													検出しない	検出しない	検出しない	1	
	重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	4	○	○																	0	
	無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	4	○	×																	0	
		基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	4	×	×																	0	
		基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	4	○	×																	0	
		基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○																	0	
	一般有機化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 20 ベンゼン	0.01 mg/l以下	4	○	○																	0	
		消毒副生成物	基 21 塩素酸	0.6 mg/l以下	4	×	×																	0
	基 22 クロロ酢酸		0.02 mg/l以下	4	×	×																	0	
	基 23 クロロホルム		0.06 mg/l以下	4	×	×																	0	
	基 24 ジクロロ酢酸		0.03 mg/l以下	4	×	×																	0	
	基 25 ジブromクロロメタン		0.1 mg/l以下	4	×	×																	0	
	基 26 臭素酸		0.01 mg/l以下	4	×	×																	0	
	基 27 総トリハロメタン		0.1 mg/l以下	4	×	×																	0	
	基 28 トリクロロ酢酸		0.03 mg/l以下	4	×	×																	0	
	基 29 ブロモジクロロメタン		0.03 mg/l以下	4	×	×																	0	
	基 30 ブロモホルム		0.09 mg/l以下	4	×	×																	0	
	基 31 ホルムアルデヒド		0.08 mg/l以下	4	×	×																	0	
色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○																	0		
	基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	4	○	○																	0		
	基 34 鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	4	○	○																	0		
	基 35 銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○																	0		
	味覚	基 36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	4	○	○																	0	
水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	4	○	○																0		
		基 38 塩化物イオン	200 mg/l以下	12	×	×	4.7												4.70	4.7	4.7	1		
	味覚	基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 40 蒸発残留物	500 mg/l以下	4	○	○																	0	
	発泡	基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 42 ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	4	×	○																	0	
	臭い	基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	4	×	○																	0	
		基 44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	4	○	○																	0	
	基礎的性状	臭い	基 45 フェノール類	0.005 mg/l以下	4	○	○																	0
			基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	12	×	×	0.3未満													0.3未満	0.3未満	0.3未満	1
		基 47 PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.6														7.60	7.6	7.6	1
基 48 味		異常でないこと	12	×	×	異常なし														異常なし	異常なし	異常なし	1	
基 49 臭気		異常でないこと	12	×	×	異常なし														異常なし	異常なし	異常なし	1	
基 50 色度	5 度以下	12	×	×	0.5未満														0.5未満	0.5未満	0.5未満	1		
基 51 濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満														0.1未満	0.1未満	0.1未満	1		
その他検査項目	他 1 アンモニア態窒素	-	-	-	-																	0		
	他 2 水温	- °C	-	-	-	8.8														8.80	8.8	8.8	1	
	他 3 残留塩素	0.1 mg/l以上	-	-	-	0.4														0.40	0.4	0.4	1	

令和7年度 水質検査結果

十日町地域 水沢南部地区簡易水道

採水場所：個人宅（大石）

区分	No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準2項目 +他2項目										平均値	最小値	最大値	検査回数
							R7.4.9													
微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/ml以下	12	×	×	0										0.0	0	0	1
	基 2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない										検出しない	検出しない	検出しない	1
その他検査項目	他 1	水温	- °C	-	-	-	8.2										8.20	8.2	8.2	1
	他 2	残留塩素	0.1 mg/l以上	-	-	-	0.4										0.40	0.4	0.4	1

令和7年度 水質検査結果

十日町地域 当間地区簡易水道

採水場所：個人宅（当間）

区分	No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準9項目+他2項目 R7.4.10												平均値	最小値	最大値	検査回数		
健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/ml以下	12	×	×	0												0.0	0	0	1		
		基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない													検出しない	検出しない	検出しない	1	
	重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	4	○	○																	0	
	無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	4	○	×																	0	
		基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	4	×	×																	0	
		基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	4	○	×																	0	
		基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	4	○	○																	0	
	一般有機化学物質	基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 14 四塩化炭素	0.002 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 20 ベンゼン	0.01 mg/l以下	4	○	○																	0	
	消毒副生成物	基 21 塩素酸	0.6 mg/l以下	4	×	×																	0	
		基 22 クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	4	×	×																	0	
		基 23 クロロホルム	0.06 mg/l以下	4	×	×																	0	
		基 24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	4	×	×																	0	
		基 25 ジブromクロロメタン	0.1 mg/l以下	4	×	×																	0	
		基 26 臭素酸	0.01 mg/l以下	4	×	×																	0	
		基 27 総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	4	×	×																	0	
		基 28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	4	×	×																	0	
		基 29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	4	×	×																	0	
		基 30 ブロモホルム	0.09 mg/l以下	4	×	×																	0	
		基 31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	4	×	×																	0	
色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○																	0		
	基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	4	○	○																	0		
	基 34 鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	4	○	○																	0		
	基 35 銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○																	0		
	味覚	基 36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	4	○	○																	0	
水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	4	○	○																0		
		基 38 塩化物イオン	200 mg/l以下	12	×	×	3.1												3.10	3.1	3.1	1		
	味覚	基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 40 蒸発残留物	500 mg/l以下	4	○	○																	0	
	発泡	基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 42 ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	4	×	○																	0	
	臭い	基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	4	×	○																	0	
		基 44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	4	○	○																	0	
	基礎的性状	臭い	基 45 フェノール類	0.005 mg/l以下	4	○	○																	0
			基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	12	×	×	0.3未満													0.3未満	0.3未満	0.3未満	1
基 47 PH値		5.8以上 8.6以下	12	×	×	8.3														8.30	8.3	8.3	1	
基 48 味		異常でないこと	12	×	×	異常なし														異常なし	異常なし	異常なし	1	
基 49 臭気		異常でないこと	12	×	×	異常なし														異常なし	異常なし	異常なし	1	
基 50 色度	5 度以下	12	×	×	0.5未満														0.5未満	0.5未満	0.5未満	1		
基 51 濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満														0.1未満	0.1未満	0.1未満	1		
その他検査項目	他 1 アンモニア態窒素	-	-	-	-																	0		
	他 2 水温	- °C	-	-	-	5.6														5.60	5.6	5.6	1	
	他 3 残留塩素	0.1 mg/l以上	-	-	-	0.5														0.50	0.5	0.5	1	

令和7年度 水質検査結果

十日町地域 馬水地区簡易水道：馬場配水系
採水場所：事業所（馬場第4）

区分	No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準9項目 +他2項目											R7.4.10	平均値	最小値	最大値	検査回数		
健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/ml以下	12	×	×	0												0.0	0	0	1		
		基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない													検出しない	検出しない	検出しない	1	
	重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	4	○	○																	0	
	無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	4	○	×																	0	
		基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	4	×	×																	0	
		基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	4	○	×																	0	
		基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○																	0	
	一般有機化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 20 ベンゼン	0.01 mg/l以下	4	○	○																	0	
	消毒副生成物	基 21 塩素酸	0.6 mg/l以下	4	×	×																	0	
		基 22 クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	4	×	×																	0	
		基 23 クロロホルム	0.06 mg/l以下	4	×	×																	0	
		基 24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	4	×	×																	0	
		基 25 ジプロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	4	×	×																	0	
		基 26 臭素酸	0.01 mg/l以下	4	×	×																	0	
		基 27 総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	4	×	×																	0	
		基 28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	4	×	×																	0	
		基 29 プロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	4	×	×																	0	
		基 30 プロモホルム	0.09 mg/l以下	4	×	×																	0	
		基 31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	4	×	×																	0	
色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○																	0		
	基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	4	○	○																	0		
	基 34 鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	4	○	○																	0		
	基 35 銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○																	0		
	味覚	基 36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	4	○	○																	0	
水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	4	○	○																0		
		基 38 塩化物イオン	200 mg/l以下	12	×	×	5.1												5.10	5.1	5.1	1		
	味覚	基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 40 蒸発残留物	500 mg/l以下	4	○	○																	0	
	発泡	基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 42 ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	4	×	○																	0	
	臭い	基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	4	×	○																	0	
		基 44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	4	○	○																	0	
	基礎的性状	臭い	基 45 フェノール類	0.005 mg/l以下	4	○	○																	0
			基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	12	×	×	0.3未満													0.3未満	0.3未満	0.3未満	1
基 47 PH値		5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.6														7.60	7.6	7.6	1	
基 48 味		異常でないこと	12	×	×	異常なし														異常なし	異常なし	異常なし	1	
基 49 臭気		異常でないこと	12	×	×	異常なし														異常なし	異常なし	異常なし	1	
基 50 色度	5 度以下	12	×	×	0.5未満														0.5未満	0.5未満	0.5未満	1		
基 51 濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満														0.1未満	0.1未満	0.1未満	1		
その他検査項目	他 1 アンモニア態窒素	-	-	-	-																	0		
	他 2 水温	- °C	-	-	-	8.2														8.20	8.2	8.2	1	
	他 3 残留塩素	0.1 mg/l以上	-	-	-	0.5														0.50	0.5	0.5	1	

令和7年度 水質検査結果

十日町地域 馬水地区簡易水道：珠川配水系
採水場所：個人宅（珠川）

区分	No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準9項目+他2項目 R7.4.10												平均値	最小値	最大値	検査回数
健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/ml以下	12	×	×	0											0.0	0	0	1	
		基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない												検出しない	検出しない	検出しない	1
	重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	4	○	○																0
		基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	4	○	○																0
		基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○																0
		基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○																0
		基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○																0
		基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	4	○	○																0
	無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	4	○	×																0
		基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	4	×	×																0
		基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	4	○	×																0
		基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	4	○	○																0
		基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○																0
	一般有機化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 mg/l以下	4	○	○																0
		基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	4	○	○																0
		基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	4	○	○																0
		基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	4	○	○																0
		基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○																0
		基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○																0
		基 20 ベンゼン	0.01 mg/l以下	4	○	○																0
		消毒副生成物	基 21 塩素酸	0.6 mg/l以下	4	×	×															
	基 22 クロロ酢酸		0.02 mg/l以下	4	×	×																0
	基 23 クロロホルム		0.06 mg/l以下	4	×	×																0
	基 24 ジクロロ酢酸		0.03 mg/l以下	4	×	×																0
	基 25 ジブromクロロメタン		0.1 mg/l以下	4	×	×																0
	基 26 臭素酸		0.01 mg/l以下	4	×	×																0
	基 27 総トリハロメタン		0.1 mg/l以下	4	×	×																0
	基 28 トリクロロ酢酸		0.03 mg/l以下	4	×	×																0
	基 29 ブロモジクロロメタン		0.03 mg/l以下	4	×	×																0
	基 30 ブロモホルム		0.09 mg/l以下	4	×	×																0
	基 31 ホルムアルデヒド		0.08 mg/l以下	4	×	×																0
色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○																0	
	基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	4	○	○																0	
	基 34 鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	4	○	○																0	
	基 35 銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○																0	
	味覚	基 36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	4	○	○																0
色	基 37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	4	○	○																0	
味覚	基 38 塩化物イオン	200 mg/l以下	12	×	×	5.2											5.20	5.2	5.2	1		
	基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	4	○	○																0	
蒸発残留物	基 40 蒸発残留物	500 mg/l以下	4	○	○																0	
発泡	基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	4	○	○																0	
	基 42 ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	4	×	○																0	
臭い	基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	4	×	○																0	
	基 44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	4	○	○																0	
臭い	基 45 フェノール類	0.005 mg/l以下	4	○	○																0	
	基礎的性状	基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	12	×	×	0.3未満											0.3未満	0.3未満	0.3未満	1	
基 47 PH値		5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.6											7.60	7.6	7.6	1		
基 48 味		異常でないこと	12	×	×	異常なし											異常なし	異常なし	異常なし	1		
基 49 臭気		異常でないこと	12	×	×	異常なし											異常なし	異常なし	異常なし	1		
基 50 色度		5 度以下	12	×	×	0.5未満											0.5未満	0.5未満	0.5未満	1		
濁度	基 51 濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満											0.1未満	0.1未満	0.1未満	1		
その他検査項目	他 1 アンモニア態窒素	-	-	-	-																0	
	他 2 水温	- °C	-	-	-	7.2											7.20	7.2	7.2	1		
	他 3 残留塩素	0.1 mg/l以上	-	-	-	0.5											0.50	0.5	0.5	1		

水質基準項目(浄水)

水道水が有すべき性状に関する項目

令和7年度 水質検査結果

十日町地域 馬水地区簡易水道：水沢配水系
採水場所：水沢集落開発センター（水沢第3）

区分	No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準2項目 +他2項目										平均値	最小値	最大値	検査回数
							R7.4.10													
微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/ml以下	12	×	×	0										0.0	0	0	1
	基 2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない										検出しない	検出しない	検出しない	1
その他検査項目	他 1	水温	- °C	-	-	-	6.8										6.80	6.8	6.8	1
	他 2	残留塩素	0.1 mg/l以上	-	-	-	0.6										0.60	0.6	0.6	1

令和7年度 水質検査結果

十日町地域 八箇地区簡易水道

採水場所：八箇集落開発センター（落之水）

区分	No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準9項目+他2項目 R7.4.10											平均値	最小値	最大値	検査回数		
健康に関する項目	微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/ml以下	12	×	×	0										0.0	0	0	1		
		基 2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない											検出しない	検出しない	検出しない	1	
	重金属	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	4	○	○															0	
		基 4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	4	○	○															0	
		基 5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○															0	
		基 6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○															0	
		基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○															0	
		基 8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	4	○	○															0	
	無機物	基 9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	4	○	×															0	
		基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	4	×	×															0	
		基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	4	○	×															0	
		基 12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	4	○	○															0	
		基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○															0	
	一般有機化学物質	基 14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下	4	○	○															0	
		基 15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	4	○	○															0	
		基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	4	○	○															0	
		基 17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	4	○	○															0	
		基 18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○															0	
		基 19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○															0	
		基 20	ベンゼン	0.01 mg/l以下	4	○	○															0	
		消毒副生成物	基 21	塩素酸	0.6 mg/l以下	4	×	×															0
	基 22		クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	4	×	×															0	
	基 23		クロロホルム	0.06 mg/l以下	4	×	×															0	
	基 24		ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	4	×	×															0	
	基 25		ジブromクロロメタン	0.1 mg/l以下	4	×	×															0	
	基 26		臭素酸	0.01 mg/l以下	4	×	×															0	
	基 27		総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	4	×	×															0	
	基 28		トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	4	×	×															0	
	基 29		ブromジクロロメタン	0.03 mg/l以下	4	×	×															0	
	基 30		ブromホルム	0.09 mg/l以下	4	×	×															0	
	基 31		ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	4	×	×															0	
水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○														0		
		基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	4	○	○														0		
		基 34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	4	○	○														0		
		基 35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○														0		
	味覚	基 36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	4	○	○														0		
	色	基 37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	4	○	○															0	
		基 38	塩化物イオン	200 mg/l以下	12	×	×	5.8										5.80	5.8	5.8	1		
	味覚	基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	4	○	○															0	
		基 40	蒸発残留物	500 mg/l以下	4	○	○															0	
	発泡	基 41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	4	○	○															0	
		基 42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	4	×	○															0	
	臭い	基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	4	×	○															0	
		基 44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	4	○	○															0	
	基礎的性状	臭い	基 45	フェノール類	0.005 mg/l以下	4	○	○															0
			基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	12	×	×	0.3未満										0.3未満	0.3未満	0.3未満	1	
基 47			PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.7										7.70	7.7	7.7	1		
基 48			味	異常でないこと	12	×	×	異常なし											異常なし	異常なし	異常なし	1	
基 49			臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし											異常なし	異常なし	異常なし	1	
基 50			色度	5 度以下	12	×	×	0.5未満											0.5未満	0.5未満	0.5未満	1	
基 51			濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満											0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	
その他検査項目	他 1	アンモニア態窒素	-	-	-	-															0		
	他 2	水温	- °C	-	-	-	7.0										7.00	7.0	7.0	1			
	他 3	残留塩素	0.1 mg/l以上	-	-	-	0.5										0.50	0.5	0.5	1			

令和7年度 水質検査結果

十日町地域 八箇地区簡易水道
採水場所：個人宅（長里）

区分	No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準2項目 +他2項目										平均値	最小値	最大値	検査回数
							R7.4.10													
微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/ml以下	12	×	×	0										0.0	0	0	1
	基 2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない										検出しない	検出しない	検出しない	1
その他検査項目	他 1	水温	- °C	-	-	-	6.5										6.50	6.5	6.5	1
	他 2	残留塩素	0.1 mg/l以上	-	-	-	0.5										0.50	0.5	0.5	1