

令和7年度水質検査結果

松之山地域 松之山地区簡易水道：松之山配水系
採水場所：十日町市役所 松之山支所（松之山）

区 分		No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数 の減	省略 の 可否	基準9項目 ＋他2項目	基準23項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準51項目 ＋他2項目								平均値	最小値	最大値	検査 回数
								R7.4.9	R7.5.14	R7.6.12	R7.7.9	R7.8.18											
健康に関する項目	微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	0	0	0	0	0								0.0	0	0	5
		基 2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない								検出しない	検出しない	検出しない	5
	重金属	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.0003未満							0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
		基 4	水銀及びその化合物	0.0005 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.00005未満							0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
		基 5	セレン及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 6	鉛及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 8	六価クロム化合物	0.05 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	無機物	基 9	亜硝酸態窒素	0.04 ㎖/ℓ以下	4	○	×						0.004未満							0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
		基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
		基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 ㎖/ℓ以下	4	○	×						0.1							0.100	0.10	0.10	1
		基 12	フッ素及びその化合物	0.8 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.08未満							0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
		基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.1							0.10	0.1	0.1	1
		基 14	四塩化炭素	0.002 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.0002未満							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	一般有機化学物質	基 15	1,4-ジオキサン	0.05 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.005未満							0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.004未満							0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
		基 17	ジクロロメタン	0.02 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		基 18	テトラクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 19	トリクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 20	ベンゼン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	消毒副生成物	基 21	塩素酸	0.6 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.06未満			0.06未満							0.06未満	0.06未満	0.06未満	2
		基 22	クロロ酢酸	0.02 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.002未満			0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
		基 23	クロロホルム	0.06 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.002							0.0010	0.001未満	0.002	2
		基 24	ジクロロ酢酸	0.03 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.003未満			0.003未満							0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
		基 25	ジブromクロロメタン	0.1 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.002							0.0010	0.001未満	0.002	2
		基 26	臭素酸	0.01 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
		基 27	総トリハロメタン	0.1 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.007							0.0035	0.001未満	0.007	2
		基 28	トリクロロ酢酸	0.03 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.003未満			0.003未満							0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
		基 29	ブromジクロロメタン	0.03 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.003							0.0015	0.001未満	0.003	2
		基 30	ブromホルム	0.09 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
		基 31	ホルムアルデヒド	0.08 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.008未満			0.008未満							0.008未満	0.008未満	0.008未満	2
水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.01未満							0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	
		基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2 ㎖/ℓ以下	4	○	○			0.02未満			0.02未満							0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
		基 34	鉄及びその化合物	0.3 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.03未満							0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
		基 35	銅及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.01未満							0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚 基 36	ナトリウム及びその化合物	200 ㎖/ℓ以下	4	○	○						16							16.00	16.0	16.0	1
	色	基 37	マンガン及びその化合物	0.05 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.005未満							0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		基 38	塩化物イオン	200 ㎖/ℓ以下	12	×	×		9.8	9.1	10	10	10							9.78	9.1	10.0	5
	味覚	基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 ㎖/ℓ以下	4	○	○						48							48.0	48	48	1
		基 40	蒸発残留物	500 ㎖/ℓ以下	4	○	○			79			110							94.5	79	110	2
	発泡	基 41	陰イオン界面活性剤	0.2 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.02未満							0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		基 42	ジェオスミン	0.00001 ㎖/ℓ以下	4	×	○						0.000001							0.0000010	0.000001	0.000001	1
	臭い	基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 ㎖/ℓ以下	4	×	○						0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		基 44	非イオン界面活性剤	0.02 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
基礎的性状	臭い	基 45	フェノール類	0.005 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.0005未満							0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1	
		基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 ㎖/ℓ以下	12	×	×		0.1	0.1未満	0.2	0.2	0.2							0.14	0.1未満	0.2	5
	基 47	PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×		7.1	7	7.2	7.4	7.5							7.24	7.0	7.5	5	
	基 48	味	異常でないこと	12	×	×		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし	異常なし	異常なし	5	
	基 49	臭気	異常でないこと	12	×	×		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし	異常なし	異常なし	5	
	基 50	色度	5 度以下	12	×	×		1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満						1未満	1未満	1未満	5	
	基 51	濁度	2 度以下	12	×	×		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	5	
その他検査項目	他 1	アンモニア態窒素	-	-	-	-																0	
	他 2	水温	- ℃	-	-	-		7	11.5	17.5	21	20							15.40	7.0	21.0	5	
	他 3	残留塩素	0.1 ㎖/ℓ以上	-	-	-	-	0.6	0.6	0.5	0.3	0.6							0.52	0.3	0.6	5	

令和7年度水質検査結果

松之山地域 松之山地区簡易水道：川手配水系
採水場所：個人宅（上川手）

区 分		No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数 の減	省略 の 可否	基準9項目 ＋他2項目	基準22項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準51項目 ＋他2項目								平均値	最小値	最大値	検査 回数
								R7.4.10	R7.5.14	R7.6.12	R7.7.10	R7.8.19											
健康に関する項目	微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	0	0	0	0	0								0.0	0	0	5
		基 2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない								検出しない	検出しない	検出しない	5
	重金属	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.0003未満							0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
		基 4	水銀及びその化合物	0.0005 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.00005未満							0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
		基 5	セレン及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 6	鉛及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.001							0.0010	0.001	0.001	1
		基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 8	六価クロム化合物	0.05 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	無機物	基 9	亜硝酸態窒素	0.04 ㎖/ℓ以下	4	○	×						0.004未満							0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
		基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
		基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 ㎖/ℓ以下	4	○	×						0.5							0.500	0.50	0.50	1
		基 12	フッ素及びその化合物	0.8 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.08未満							0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
		基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		基 14	四塩化炭素	0.002 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.0002未満							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	一般有機化学物質	基 15	1,4-ジオキサン	0.05 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.005未満							0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.004未満							0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
		基 17	ジクロロメタン	0.02 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		基 18	テトラクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 19	トリクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 20	ベンゼン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	消毒副生成物	基 21	塩素酸	0.6 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.06未満			0.06未満							0.06未満	0.06未満	0.06未満	2
		基 22	クロロ酢酸	0.02 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.002未満			0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
		基 23	クロロホルム	0.06 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
		基 24	ジクロロ酢酸	0.03 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.003未満			0.003未満							0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
		基 25	ジプロモクロロメタン	0.1 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.002							0.0010	0.001未満	0.002	2
		基 26	臭素酸	0.01 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
		基 27	総トリハロメタン	0.1 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.003							0.0015	0.001未満	0.003	2
		基 28	トリクロロ酢酸	0.03 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.003未満			0.003未満							0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
		基 29	ブロモジクロロメタン	0.03 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
		基 30	ブロモホルム	0.09 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001							0.0005	0.001未満	0.001	2
		基 31	ホルムアルデヒド	0.08 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.008未満			0.008未満							0.008未満	0.008未満	0.008未満	2
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.01							0.010	0.01	0.01	1
			基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.02未満						0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基 34	鉄及びその化合物	0.3 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.03未満						0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
			基 35	銅及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.01						0.010	0.01	0.01	1
		味覚	基 36	ナトリウム及びその化合物	200 ㎖/ℓ以下	4	○	○					9							9.00	9.0	9.0	1
色		基 37	マンガン及びその化合物	0.05 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.005未満						0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	
味覚		基 38	塩化物イオン	200 ㎖/ℓ以下	12	×	×	9.8	8.6	11	12	12							10.7	9	12	5	
		基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 ㎖/ℓ以下	4	○	○					51							51.0	51	51	1	
発泡		基 40	蒸発残留物	500 ㎖/ℓ以下	4	○	○		75				98						86.5	75	98	2	
		基 41	陰イオン界面活性剤	0.2 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.02未満						0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	
臭い		基 42	ジェオスミン	0.00001 ㎖/ℓ以下	4	×	○						0.000001未満						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	
		基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 ㎖/ℓ以下	4	×	○						0.000001未満						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	
発泡		基 44	非イオン界面活性剤	0.02 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
		基 45	フェノール類	0.005 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.0005未満						0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1	
基礎的性状		基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 ㎖/ℓ以下	12	×	×	0.2	0.1	0.2	0.4	0.2							0.22	0.1	0.4	5	
	基 47	PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	6.7	6.7	6.8	6.9	6.8							6.78	6.7	6.9	5		
	基 48	味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし	異常なし	異常なし	5		
	基 49	臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし	異常なし	異常なし	5		
	基 50	色度	5 度以下	12	×	×	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満							1未満	1未満	1未満	5		
	基 51	濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満	5		
その他検査項目		他 1	アンモニア態窒素	-	-	-	-															0	
		他 2	水温	- ℃	-	-	-	7.4	13.5	18.5	25.2	26.5						18.22	7.4	26.5	5		
		他 3	残留塩素	0.1 ㎖/ℓ以上	-	-	-	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4						0.48	0.4	0.5	5		

令和7年度水質検査結果

松之山地域 松之山地区簡易水道：湯山配水系
採水場所：事業所（湯山）

区 分		No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数の 減	省略 の 可否	基準9項目 ＋他2項目	基準24項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準51項目 ＋他2項目							平均値	最小値	最大値	検査 回数	
								R7.4.10	R7.5.15	R7.6.12	R7.7.10	R7.8.19											
健康に関する項目	微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	0	0	0	0	0							0.0	0	0	5	
		基 2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない							検出しない	検出しない	検出しない	5	
	重金属	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.0003未満						0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1	
		基 4	水銀及びその化合物	0.0005 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.00005未満						0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1	
		基 5	セレン及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 6	鉛及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 8	六価クロム化合物	0.05 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
		基 9	亜硝酸態窒素	0.04 ㎖/ℓ以下	4	○	×						0.004未満						0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	
	無機物	基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	
		基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 ㎖/ℓ以下	4	○	×						0.2						0.200	0.20	0.20	1	
		基 12	フッ素及びその化合物	0.8 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.08未満						0.08未満	0.08未満	0.08未満	1	
		基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.1						0.10	0.1	0.1	1	
		基 14	四塩化炭素	0.002 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.0002未満						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	
	一般有機化学物質	基 15	1,4-ジオキサン	0.05 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.005未満						0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	
		基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.004未満						0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	
		基 17	ジクロロメタン	0.02 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
		基 18	テトラクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 19	トリクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 20	ベンゼン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 21	塩素酸	0.6 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.06未満			0.06未満						0.06未満	0.06未満	0.06未満	2	
		基 22	クロロ酢酸	0.02 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.002未満			0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	
		基 23	クロロホルム	0.06 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.003						0.0015	0.001未満	0.003	2	
		基 24	ジクロロ酢酸	0.03 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.003未満			0.003未満						0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	
	基 25	ジプロモクロロメタン	0.1 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.001			0.003						0.0020	0.001	0.003	2		
	消毒副生成物	基 26	臭素酸	0.01 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	
		基 27	総トリハロメタン	0.1 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.001			0.009						0.0050	0.001	0.009	2	
		基 28	トリクロロ酢酸	0.03 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.003未満			0.003未満						0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	
		基 29	ブロモジクロロメタン	0.03 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.003						0.0015	0.001未満	0.003	2	
		基 30	ブロモホルム	0.09 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	
		基 31	ホルムアルデヒド	0.08 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.008未満			0.008未満						0.008未満	0.008未満	0.008未満	2	
基 32		亜鉛及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.01未満						0.01未満	0.01未満	0.01未満	1		
基 33		アルミニウム及びその化合物	0.2 ㎖/ℓ以下	4	○	○			0.02未満			0.02未満						0.02未満	0.02未満	0.02未満	2		
基 34		鉄及びその化合物	0.3 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.03未満						0.03未満	0.03未満	0.03未満	1		
基 35		銅及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.01未満						0.01未満	0.01未満	0.01未満	1		
味覚		基 36	ナトリウム及びその化合物	200 ㎖/ℓ以下	4	○	○					15							15.00	15.0	15.0	1	
色		基 37	マンガン及びその化合物	0.05 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.005未満							0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	
水道水が有すべき性状に関する項目		味覚	基 38	塩化物イオン	200 ㎖/ℓ以下	12	×	×	9.8	9.1	10	10	10						9.78	9.1	10.0	5	
			基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 ㎖/ℓ以下	4	○	○					46							46.0	46	46	1
		発泡	基 40	蒸発残留物	500 ㎖/ℓ以下	4	○	○		76			110							93.0	76	110	2
			基 41	陰イオン界面活性剤	0.2 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.02未満							0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
	臭い	基 42	ジェオスミン	0.00001 ㎖/ℓ以下	4	×	○					0.000001							0.0000010	0.000001	0.000001	1	
		基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 ㎖/ℓ以下	4	×	○					0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	
	発泡	基 44	非イオン界面活性剤	0.02 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
		基 45	フェノール類	0.005 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.0005未満							0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1	
	基礎的性状	基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 ㎖/ℓ以下	12	×	×		0.4	0.1	0.2	0.2	0.3						0.24	0.1	0.4	5	
		基 47	PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×		7.1	7	7.2	7.4	7.4						7.22	7.0	7.4	5	
		基 48	味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	5	
		基 49	臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	5	
		基 50	色度	5 度以下	12	×	×	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満						1未満	1未満	1未満	5	
	その他検査項目	他 1	アンモニア態窒素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						-	-	-	0	
		他 2	水温	- ℃	-	-	-	-	7	12.5	17.5	22.8	26						17.16	7.0	26.0	5	
		他 3	残留塩素	0.1 ㎖/ℓ以上	-	-	-	-	0.6	0.6	0.5	0.3	0.6						0.52	0.3	0.6	5	

令和7年度水質検査結果

松之山地域 湯本地区簡易水道

採水場所：湯本トイレ（湯本）

区 分		No.	項 目	基準値		基本 検査 回数	検査 回数 の減	省略 の 可否	基準9項目 ＋他2項目	基準23項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準51項目 ＋他2項目							平均値	最小値	最大値	検査 回数	
									R7.4.10	R7.5.15	R7.6.12	R7.7.10	R7.8.19											
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×		0	0	0	0	0							0.0	0	0	5	
			基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×		検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない							検出しない	検出しない	検出しない	5	
		重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 ㎖/ℓ以下	4	○	○							0.0003未満							0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基 4 水銀及びその化合物	0.0005 ㎖/ℓ以下	4	○	○							0.00005未満							0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基 5 セレン及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○							0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 6 鉛及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○							0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○							0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 8 六価クロム化合物	0.05 ㎖/ℓ以下	4	○	○							0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基 9 亜硝酸態窒素	0.04 ㎖/ℓ以下	4	○	×							0.004未満							0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
		無機物	基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.001未満				0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 ㎖/ℓ以下	4	○	×							0.2							0.200	0.20	0.20	1
			基 12 フッ素及びその化合物	0.8 ㎖/ℓ以下	4	○	○							0.08未満							0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
			基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	4	○	○							0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
			基 14 四塩化炭素	0.002 ㎖/ℓ以下	4	○	○							0.0002未満							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基 15 1,4-ジオキサン	0.05 ㎖/ℓ以下	4	○	○							0.005未満							0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 ㎖/ℓ以下	4	○	○							0.004未満							0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
		一般有機化学物質	基 17 ジクロロメタン	0.02 ㎖/ℓ以下	4	○	○							0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基 18 テトラクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○							0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 19 トリクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○							0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 20 ベンゼン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○							0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 21 塩素酸	0.6 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.06未満				0.07							0.035	0.06未満	0.07	2
			基 22 クロロ酢酸	0.02 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.002未満				0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
			基 23 クロロホルム	0.06 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.001未満				0.001							0.0005	0.001未満	0.001	2
			基 24 ジクロロ酢酸	0.03 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.003未満				0.003未満							0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
			基 25 ジプロモクロロメタン	0.1 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.001				0.001							0.0010	0.001	0.001	2
			基 26 臭素酸	0.01 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.001未満				0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基 27 総トリハロメタン	0.1 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.001				0.003							0.0020	0.001	0.003	2
		消毒副生成物	基 28 トリクロロ酢酸	0.03 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.003未満				0.003未満							0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
			基 29 ブロモジクロロメタン	0.03 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.001未満				0.001							0.0005	0.001未満	0.001	2
			基 30 ブロモホルム	0.09 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.001未満				0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基 31 ホルムアルデヒド	0.08 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.008未満				0.008未満							0.008未満	0.008未満	0.008未満	2
			基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	4	○	○							0.01未満							0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
			基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 ㎖/ℓ以下	4	○	○			0.04				0.02未満							0.020	0.02未満	0.04	2
	基 34 鉄及びその化合物		0.3 ㎖/ℓ以下	4	○	○							0.03未満							0.03未満	0.03未満	0.03未満	1	
	基 35 銅及びその化合物		1.0 ㎖/ℓ以下	4	○	○							0.01未満							0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	
	味覚		基 36 ナトリウム及びその化合物	200 ㎖/ℓ以下	4	○	○							11							11.00	11.0	11.0	1
	色		基 37 マンガン及びその化合物	0.05 ㎖/ℓ以下	4	○	○							0.005未満							0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
	水道水が有すべき性状に関する項目	味覚	基 38 塩化物イオン	200 ㎖/ℓ以下	12	×	×		5.4	5.7	6.2	7	6.3								6.12	5.4	7.0	5
			基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 ㎖/ℓ以下	4	○	○							48							48.0	48	48	1
			基 40 蒸発残留物	500 ㎖/ℓ以下	4	○	○			77				97							87.0	77	97	2
		発泡	基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 ㎖/ℓ以下	4	○	○							0.02未満							0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基 42 ジェオスミン	0.00001 ㎖/ℓ以下	4	×	○							0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		臭い	基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 ㎖/ℓ以下	4	×	○							0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基 44 非イオン界面活性剤	0.02 ㎖/ℓ以下	4	○	○							0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		基礎的性状	基 45 フェノール類	0.005 ㎖/ℓ以下	4	○	○							0.0005未満							0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
			基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 ㎖/ℓ以下	12	×	×		0.2	0.1	0.2	0.1	0.2								0.16	0.1	0.2	5
			基 47 pH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×		7.2	7.2	7.2	7.1	7.1								7.16	7.1	7.2	5
			基 48 味	異常でないこと	12	×	×		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	異常なし	5
			基 49 臭気	異常でないこと	12	×	×		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	異常なし	5
			基 50 色度	5 度以下	12	×	×		1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満							1未満	1未満	1未満	5
			基 51 濁度	2 度以下	12	×	×		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満	5
その他検査項目		他 1 アンモニア態窒素	-	-	-	-	-															0		
他 2 水温		- ℃	-	-	-	-	-		8	12	16	18.5	19.5							14.80	8.0	19.5	5	
他 3 残留塩素		0.1 ㎖/ℓ以上	-	-	-	-	-		0.5	0.6	0.5	0.5	0.6							0.54	0.5	0.6	5	

令和7年度水質検査結果

松之山地域 松里地区簡易水道

採水場所：個人宅（天水越）

区 分		No.	項 目	基準値		基本検査回数	検査回数の減	省略可否	基準9項目 ＋他2項目	基準22項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準51項目 ＋他2項目							平均値	最小値	最大値	検査回数		
									R7.4.10	R7.5.15	R7.6.12	R7.7.10	R7.8.19												
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×		0	0	0	0	0							0.0	0	0	5		
			基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×		検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない							検出しない	検出しない	検出しない	5		
		重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 ㎖/ℓ以下	4	○	○								0.0003未満						0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1	
			基 4 水銀及びその化合物	0.0005 ㎖/ℓ以下	4	○	○								0.00005未満						0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1	
			基 5 セレン及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○								0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 6 鉛及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○								0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○								0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 8 六価クロム化合物	0.05 ㎖/ℓ以下	4	○	○								0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
			基 9 亜硝酸態窒素	0.04 ㎖/ℓ以下	4	○	×								0.004未満						0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	
			基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.001未満					0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	
		無機物	基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 ㎖/ℓ以下	4	○	×								0.1						0.100	0.10	0.10	1	
			基 12 フッ素及びその化合物	0.8 ㎖/ℓ以下	4	○	○								0.08未満						0.08未満	0.08未満	0.08未満	1	
			基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	4	○	○								0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	
			基 14 四塩化炭素	0.002 ㎖/ℓ以下	4	○	○								0.0002未満						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	
		一般有機化学物質	基 15 1,4-ジオキサン	0.05 ㎖/ℓ以下	4	○	○								0.005未満						0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	
			基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 ㎖/ℓ以下	4	○	○								0.004未満						0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	
			基 17 ジクロロメタン	0.02 ㎖/ℓ以下	4	○	○								0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
			基 18 テトラクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○								0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 19 トリクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○								0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 20 ベンゼン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○								0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 21 塩素酸	0.6 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.06未満					0.18						0.090	0.06未満	0.18	2	
			基 22 クロロ酢酸	0.02 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.002未満					0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	
		消毒副生成物	基 23 クロロホルム	0.06 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.004					0.024						0.0140	0.004	0.024	2	
			基 24 ジクロロ酢酸	0.03 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.004					0.015						0.0095	0.004	0.015	2	
			基 25 ジブromクロロメタン	0.1 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.001未満					0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	
			基 26 臭素酸	0.01 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.001未満					0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	
			基 27 総トリハロメタン	0.1 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.006					0.029						0.0175	0.006	0.029	2	
			基 28 トリクロロ酢酸	0.03 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.004					0.024						0.014	0.00	0.02	2	
			基 29 ブロモジクロロメタン	0.03 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.002					0.005						0.0035	0.002	0.005	2	
			基 30 ブロモホルム	0.09 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.001未満					0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	
			基 31 ホルムアルデヒド	0.08 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.008未満					0.008未満						0.008未満	0.008未満	0.008未満	2	
		水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	4	○	○							0.01未満						0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	
				基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 ㎖/ℓ以下	4	○	○			0.02未満					0.02未満						0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
				基 34 鉄及びその化合物	0.3 ㎖/ℓ以下	4	○	○								0.03未満						0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
				基 35 銅及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	4	○	○								0.01未満						0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
				基 36 ナトリウム及びその化合物	200 ㎖/ℓ以下	4	○	○								4						4.00	4.0	4.0	1
	色		基 37 マンガン及びその化合物	0.05 ㎖/ℓ以下	4	○	○								0.005未満						0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	
			基 38 塩化物イオン	200 ㎖/ℓ以下	12	×	×		4.9	3.4	3.1	4	3.9							3.86	3.1	4.9	5		
	味覚		基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 ㎖/ℓ以下	4	○	○								6						6.0	6	6	1	
			基 40 蒸発残留物	500 ㎖/ℓ以下	4	○	○								31						31.0	31	31	1	
	発泡		基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 ㎖/ℓ以下	4	○	○								0.02未満						0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	
			基 42 ジェオスミン	0.00001 ㎖/ℓ以下	4	×	○								0.000001未満						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	
	臭い		基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 ㎖/ℓ以下	4	×	○								0.000001未満						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	
			基 44 非イオン界面活性剤	0.02 ㎖/ℓ以下	4	○	○								0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
	臭い		基 45 フェノール類	0.005 ㎖/ℓ以下	4	○	○								0.0005未満						0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1	
			基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 ㎖/ℓ以下	12	×	×		0.5	0.3	0.4	1.1	0.8							0.62	0.3	1.1	5		
	基礎的性状			基 47 PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×		6.6	6.6	6.8	6.9	7.1							6.80	6.6	7.1	5	
		基 48 味		異常でないこと	12	×	×		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし	異常なし	異常なし	5		
		基 49 臭気		異常でないこと	12	×	×		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし	異常なし	異常なし	5		
		基 50 色度		5 度以下	12	×	×		1未満	1未満	1未満	3	1未満							0.60	1未満	3.0	5		
		基 51 濁度		2 度以下	12	×	×		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満	5		
		他 1 アンモニア態窒素		-	-	-	-																	0	
その他検査項目	他 2 水温	- ℃		-	-	-		5	8.5	13.5	21	22.2							14.04	5.0	22.2	5			
	他 3 残留塩素	0.1 ㎖/ℓ以上		-	-	-		0.6	0.5	0.4	0.2	0.6							0.46	0.2	0.6	5			

令和7年度水質検査結果

松之山地域 浦田第1地区簡易水道

採水場所：黒倉交流センター（黒倉）

区 分		No.	項 目	基準値		基本 検査 回数	検査 回数 の減	省略 の 可否	基準9項目 ＋他2項目	基準23項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準51項目 ＋他2項目						平均値	最小値	最大値	検査 回数	
									R7.4.9	R7.5.14	R7.6.11	R7.7.9	R7.8.18										
健康に関する項目 水質基準項目（浄水）	微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/㎖以下		12	×	×	1	0	0	0	0						0.2	0	1	5	
		基 2	大腸菌	検出されないこと		12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						検出しない	検出しない	検出しない	5	
		基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 ㎖/ℓ以下		4	○	○						0.0003未満					0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1	
		基 4	水銀及びその化合物	0.0005 ㎖/ℓ以下		4	○	○						0.00005未満					0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1	
		基 5	セレン及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下		4	○	○						0.001未満					0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 6	鉛及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下		4	○	○		0.001未満				0.002					0.0010	0.001未満	0.002	2	
		基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下		4	○	○						0.001未満					0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 8	六価クロム化合物	0.05 ㎖/ℓ以下		4	○	○						0.002未満					0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
		基 9	亜硝酸態窒素	0.04 ㎖/ℓ以下		4	○	×						0.004未満					0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	
		基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 ㎖/ℓ以下		4	×	×		0.001未満				0.001未満					0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	
	無機物	基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 ㎖/ℓ以下		4	○	×						0.3					0.300	0.30	0.30	1	
		基 12	フッ素及びその化合物	0.8 ㎖/ℓ以下		4	○	○						0.08未満					0.08未満	0.08未満	0.08未満	1	
		基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下		4	○	○						0.1未満					0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	
		基 14	四塩化炭素	0.002 ㎖/ℓ以下		4	○	○						0.0002未満					0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	
	一般有機化学物質	基 15	1,4-ジオキサン	0.05 ㎖/ℓ以下		4	○	○						0.005未満					0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	
		基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 ㎖/ℓ以下		4	○	○						0.004未満					0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	
		基 17	ジクロロメタン	0.02 ㎖/ℓ以下		4	○	○						0.002未満					0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
		基 18	テトラクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下		4	○	○						0.001未満					0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 19	トリクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下		4	○	○						0.001未満					0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 20	ベンゼン	0.01 ㎖/ℓ以下		4	○	○						0.001未満					0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 21	塩素酸	0.6 ㎖/ℓ以下		4	×	×		0.06未満				0.06未満					0.06未満	0.06未満	0.06未満	2	
		基 22	クロロ酢酸	0.02 ㎖/ℓ以下		4	×	×		0.002未満				0.002未満					0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	
	消毒副生成物	基 23	クロロホルム	0.06 ㎖/ℓ以下		4	×	×		0.001未満				0.005					0.0025	0.001未満	0.005	2	
		基 24	ジクロロ酢酸	0.03 ㎖/ℓ以下		4	×	×		0.003未満				0.003					0.0015	0.003未満	0.003	2	
		基 25	ジブロモクロロメタン	0.1 ㎖/ℓ以下		4	×	×		0.001未満				0.003					0.0015	0.001未満	0.003	2	
		基 26	臭素酸	0.01 ㎖/ℓ以下		4	×	×		0.001未満				0.001未満					0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	
		基 27	総トリハロメタン	0.1 ㎖/ℓ以下		4	×	×		0.001未満				0.013					0.0065	0.001未満	0.013	2	
		基 28	トリクロロ酢酸	0.03 ㎖/ℓ以下		4	×	×		0.003未満				0.003未満					0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	
		基 29	ブロモジクロロメタン	0.03 ㎖/ℓ以下		4	×	×		0.001未満				0.005					0.0025	0.001未満	0.005	2	
		基 30	ブロモホルム	0.09 ㎖/ℓ以下		4	×	×		0.001未満				0.001未満					0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	
		基 31	ホルムアルデヒド	0.08 ㎖/ℓ以下		4	×	×		0.008未満				0.008未満					0.008未満	0.008未満	0.008未満	2	
		色	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下		4	○	○						0.01未満					0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
			基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2 ㎖/ℓ以下		4	○	○						0.02未満					0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
	基 34		鉄及びその化合物	0.3 ㎖/ℓ以下		4	○	○						0.03未満					0.03未満	0.03未満	0.03未満	1	
	基 35		銅及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下		4	○	○						0.01未満					0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	
	味覚		基 36	ナトリウム及びその化合物	200 ㎖/ℓ以下		4	○	○					6					6.00	6.0	6.0	1	
	色	基 37	マンガン及びその化合物	0.05 ㎖/ℓ以下		4	○	○						0.005未満					0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	
	味覚	基 38	塩化物イオン	200 ㎖/ℓ以下		12	×	×	5.9	5.4	5	5.0	5						5.26	5.0	5.9	5	
		基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 ㎖/ℓ以下		4	○	○					36						36.0	36	36	1	
		基 40	蒸発残留物	500 ㎖/ℓ以下		4	○	○		68				85					76.5	68	85	2	
		発泡	基 41	陰イオン界面活性剤	0.2 ㎖/ℓ以下		4	○	○						0.02未満					0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
	臭い	基 42	ジオキシム	0.00001 ㎖/ℓ以下		4	×	○						0.000001未満					0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	
		基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 ㎖/ℓ以下		4	×	○						0.000001未満					0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	
		基 44	非イオン界面活性剤	0.02 ㎖/ℓ以下		4	○	○						0.002未満					0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
		臭い	基 45	フェノール類	0.005 ㎖/ℓ以下		4	○	○						0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	基礎的性状	基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 ㎖/ℓ以下		12	×	×	0.1未満	0.2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.3					0.10	0.1未満	0.3	5	
		基 47	PH値	5.8以上 8.6以下		12	×	×	7.2	7.1	7.4	7.3	7.4						7.28	7.1	7.4	5	
		基 48	味	異常でないこと		12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					異常なし	異常なし	異常なし	5	
		基 49	臭気	異常でないこと		12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					異常なし	異常なし	異常なし	5	
		基 50	色度	5 度以下		12	×	×	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満					1未満	1未満	1未満	5	
		基 51	濁度	2 度以下		12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満					0.1未満	0.1未満	0.1未満	5	
その他検査項目	他 1	アンモニア態窒素	-	-	-	-	-	-														0	
	他 2	水温	- ℃	-	-	-	-	-	6.5	13.5	19.5	26	27.5					18.60	6.5	27.5	5		
	他 3	残留塩素	0.1 ㎖/ℓ以上	-	-	-	-	-	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4					0.48	0.4	0.5	5		

令和7年度水質検査結果

松之山地域 湯之島地区簡易水道

採水場所：個人宅（湯之島）

区 分		No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数 の減	省略 の 可否	基準9項目 ＋他2項目	基準23項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準51項目 ＋他2項目						平均値	最小値	最大値	検査 回数
								R7.4.9	R7.5.14	R7.6.11	R7.7.9	R7.8.18									
健康に関する項目	微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/ml以下	12	×	×	0	0	0	0	0						0.0	0	0	5
		基 2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						検出しない	検出しない	検出しない	5
		基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0003未満						0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
		基 4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○					0.00005未満						0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
		基 5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	重金属	基 6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○		0.001			0.001						0.0010	0.001	0.001	2
		基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 8	六価クロム化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		基 9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×					0.004未満						0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
		基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
		基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	×					0.2						0.200	0.20	0.20	1
		基 12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○					0.08未満						0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
		基 13	ボウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
	無機物	基 14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0002未満						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
		基 15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○					0.005未満						0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○					0.004未満						0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
		基 17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		基 18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 20	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 21	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×		0.06未満			0.06未満						0.06未満	0.06未満	0.06未満	2
		基 22	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×		0.002未満			0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
		基 23	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
水質基準項目（浄水）	一般有機化学物質	基 24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003未満			0.003未満						0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
		基 25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.002						0.0010	0.001未満	0.002	2
		基 26	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
		基 27	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.003						0.0015	0.001未満	0.003	2
		基 28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003未満			0.003未満						0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
		基 29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001						0.0005	0.001未満	0.001	2
		基 30	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
		基 31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×		0.008未満			0.008未満						0.008未満	0.008未満	0.008未満	2
		基 32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.01未満						0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
	消毒副生成物	基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○					0.02未満						0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		基 34	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○					0.03未満						0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
		基 35	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.02						0.020	0.02	0.02	1
		基 36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○					6						6.00	6.0	6.0	1
		基 37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○					0.005未満						0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		基 38	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	6.3	5.3	5.5	10	5.4						6.50	5.3	10.0	5
		基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○					32						32.0	32	32	1
		基 40	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○		67			74						70.5	67	74	2
		基 41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○					0.02未満						0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		基 42	ジオキシム	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○					0.000001未満						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
	水道水が有すべき性状に関する項目	基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○					0.000001未満						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		基 44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		基 45	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0005未満						0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	12	×	×	0.2	0.1	0.1未満	0.5	0.1						0.18	0.1未満	0.5	5
		基 47	PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	6.5	6.5		6.5	6.9						6.64	6.5	6.9	5
		基 48	味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	5
		基 49	臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	5
		基 50	色度	5 度以下	12	×	×	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満						1未満	1未満	1未満	5
		基 51	濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	5
		他 1	アンモニア態窒素	-	-	-	-														0
その他検査項目		他 2	水温	-℃	-	-	-	4.8	12.8	18.5	25.2	27						17.66	4.8	27.0	5
		他 3	残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	-	-	-	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5						0.50	0.5	0.5	5

令和7年度水質検査結果

松之山地域 上鰐池地区飲料水供給施設

採水場所：上鰐池集落センター（上鰐池）

区 分		No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数 の減	省 略 の 可 否	基準9項目 ＋他2項目 R7.4.10	基準21項目 ＋他2項目 R7.5.15	基準9項目 ＋他2項目 R7.6.12	基準9項目 ＋他2項目 R7.7.10	基準51項目 ＋他2項目 R7.8.19						平均値	最小値	最大値	検査 回数
健康に関する項目	微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/ml以下	12	×	×	0	0	0	0	0						0.0	0	0	5
		基 2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						検出しない	検出しない	検出しない	5
		基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0003未満						0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
		基 4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○					0.00005未満						0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
		基 5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	重金属	基 6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002						0.0020	0.002	0.002	1
		基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 8	六価クロム化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		基 9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×					0.004未満						0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
		基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	無機物	基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	×					0.4						0.400	0.40	0.40	1
		基 12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○					0.08未満						0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
		基 13	ボウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		基 14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0002未満						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
		基 15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○					0.005未満						0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○					0.004未満						0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
		基 17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		基 18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 20	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
水質基準項目（浄水）	一般有機化学物質	基 21	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×		0.06未満			0.06未満						0.06未満	0.06未満	0.06未満	2
		基 22	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×		0.002未満			0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
		基 23	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.004						0.0020	0.001未満	0.004	2
		基 24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003未満			0.003						0.0015	0.003未満	0.003	2
		基 25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001						0.0005	0.001未満	0.001	2
	消毒副生成物	基 26	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
		基 27	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.007						0.0035	0.001未満	0.007	2
		基 28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003未満			0.003未満						0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
		基 29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.002						0.0010	0.001未満	0.002	2
		基 30	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
		基 31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×		0.008未満			0.008未満						0.008未満	0.008未満	0.008未満	2
		基 32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.01未満						0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○					0.02未満						0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		基 34	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○					0.03未満						0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
		基 35	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.02						0.020	0.02	0.02	1
水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○					5						5.00	5.0	5.0	1
		基 37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○					0.005未満						0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		基 38	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	5.7	4	4.3	4.5	4.8						4.66	4.0	5.7	5
		基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○					32						32.0	32	32	1
		基 40	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○					78						78.0	78	78	1
	味覚	基 41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○					0.02未満						0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		基 42	ジオキシム	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○					0.000001未満						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○					0.000001未満						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		基 44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		基 45	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0005未満						0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	臭い	基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	12	×	×	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3						0.22	0.2	0.3	5
		基 47	PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7	7	7.2	7.2	7.2						7.12	7.0	7.2	5
		基 48	味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	5
		基 49	臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	5
		基 50	色度	5 度以下	12	×	×	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満						1未満	1未満	1未満	5
		基 51	濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	5
その他検査項目	基礎的性状	他 1	アンモニア態窒素	-	-	-	-														0
		他 2	水温	- ℃	-	-	-	4.5	12	17	22	23.6						15.82	4.5	23.6	5
		他 3	残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	-	-	-	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4						0.46	0.4	0.5	5

令和7年度水質検査結果

松之山地域 田麦立地区飲料水供給施設
採水場所：個人宅（田麦立）

区 分		No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	省略 の 可否	基準9項目 ＋他2項目	基準21項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準51項目 ＋他2項目							平均値	最小値	最大値	検査 回数
							R7.4.10	R7.5.14	R7.6.11	R7.7.9	R7.8.18										
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/mL以下	12	×	×	0	0	0	0	0						0.0	0	0	5
			基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						検出しない	検出しない	検出しない	5
		重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	4	○	○				0.0003未満							0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	4	○	○				0.00005未満							0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	4	○	○				0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	4	○	○				0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	4	○	○				0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 8 六価クロム化合物	0.05 mg/L以下	4	○	○				0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	4	○	×				0.004未満							0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
		無機物	基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	4	×	×	0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	4	○	×				0.2							0.200	0.20	0.20	1
			基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	4	○	○				0.08未満							0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
			基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	4	○	○				0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
			基 14 四塩化炭素	0.002 mg/L以下	4	○	○				0.0002未満							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	4	○	○				0.005未満							0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		一般有機化学物質	基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	4	○	○				0.004未満							0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	4	○	○				0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	4	○	○				0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	4	○	○				0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 20 ベンゼン	0.01 mg/L以下	4	○	○				0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		消毒副生成物	基 21 塩素酸	0.6 mg/L以下	4	×	×		0.11		0.17							0.140	0.11	0.17	2
			基 22 クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	4	×	×		0.002未満		0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
			基 23 クロロホルム	0.06 mg/L以下	4	×	×		0.001未満		0.002							0.0010	0.001未満	0.002	2
			基 24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	4	×	×		0.003未満		0.003未満							0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
			基 25 ジプロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	4	×	×		0.001未満		0.002							0.0010	0.001未満	0.002	2
			基 26 臭素酸	0.01 mg/L以下	4	×	×		0.001未満		0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基 27 総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	4	×	×		0.001未満		0.007							0.0035	0.001未満	0.007	2
			基 28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	4	×	×		0.003未満		0.003未満							0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
			基 29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	4	×	×		0.001未満		0.003							0.0015	0.001未満	0.003	2
			基 30 ブロモホルム	0.09 mg/L以下	4	×	×		0.001未満		0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基 31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	4	×	×		0.008未満		0.008未満							0.008未満	0.008未満	0.008未満	2
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	4	○	○				0.01未満							0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
			基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	4	○	○				0.02未満							0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基 34 鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	4	○	○				0.03未満							0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
			基 35 銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	4	○	○				0.02							0.020	0.02	0.02	1
			味覚 基 36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	4	○	○				9							9.00	9.0	9.0	1
		色	基 37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	4	○	○				0.005未満							0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基 38 塩化物イオン	200 mg/L以下	12	×	×	4.7	4.5	4.6	4.5							4.56	4.5	4.7	5
			基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	4	○	○				8							8.0	8	8	1
		味覚	基 40 蒸発残留物	500 mg/L以下	4	○	○				68							68.0	68	68	1
			発泡 基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	4	○	○				0.02未満							0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			臭い 基 42 ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	4	×	○				0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		基礎的性状	基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	4	×	○				0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			発泡 基 44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	4	○	○				0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			臭い 基 45 フェノール類	0.005 mg/L以下	4	○	○				0.0005未満							0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
			基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	12	×	×	0.1	0.1	0.3	0.1未満	0.2						0.14	0.1未満	0.3	5
			基 47 pH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	6.8	6.7	6.7	6.9	6.9						6.80	6.7	6.9	5
			基 48 味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	5
			基 49 臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	5
			基 50 色度	5 度以下	12	×	×	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満						1未満	1未満	1未満	5
			基 51 濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	5
その他検査項目		他 1 アンモニア態窒素	-	-	-	-	-														0
		他 2 水温	- ℃	-	-	-	3	16.2	12.1	19.5	22.2							14.60	3.0	22.2	5
		他 3 残留塩素	0.1 mg/L以上	-	-	-	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4							0.42	0.4	0.5	5

令和7年度水質検査結果

松之山地域 西浦田地区簡易水道

採水場所：事業所（湯之島）

区 分		No.	項 目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略可否	基準9項目 ＋他2項目 R7.4.9	基準21項目 ＋他2項目 R7.5.14	基準9項目 ＋他2項目 R7.6.11	基準9項目 ＋他2項目 R7.7.9	基準51項目 ＋他2項目 R7.8.18							平均値	最小値	最大値	検査回数	
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	0	0	0	0	0							0.0	0	0	5	
			基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない							検出しない	検出しない	検出しない	5	
		重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 ㎖/ℓ以下	4	○	○							0.0003未満						0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基 4 水銀及びその化合物	0.0005 ㎖/ℓ以下	4	○	○							0.00005未満						0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基 5 セレン及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○							0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 6 鉛及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○							0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○							0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 8 六価クロム化合物	0.05 ㎖/ℓ以下	4	○	○							0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基 9 亜硝酸態窒素	0.04 ㎖/ℓ以下	4	○	×							0.004未満						0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.001未満					0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
		無機物	基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 ㎖/ℓ以下	4	○	×							0.1						0.100	0.10	0.10	1
			基 12 フッ素及びその化合物	0.8 ㎖/ℓ以下	4	○	○							0.08未満						0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
			基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	4	○	○							0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
			基 14 四塩化炭素	0.002 ㎖/ℓ以下	4	○	○							0.0002未満						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
		一般有機化学物質	基 15 1,4-ジオキサン	0.05 ㎖/ℓ以下	4	○	○							0.005未満						0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 ㎖/ℓ以下	4	○	○							0.004未満						0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 17 ジクロロメタン	0.02 ㎖/ℓ以下	4	○	○							0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基 18 テトラクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○							0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 19 トリクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○							0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 20 ベンゼン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○							0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 21 塩素酸	0.6 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.06未満					0.06未満						0.06未満	0.06未満	0.06未満	2
			基 22 クロロ酢酸	0.02 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.002未満					0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
		消毒副生成物	基 23 クロロホルム	0.06 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.001未満					0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基 24 ジクロロ酢酸	0.03 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.003未満					0.003未満						0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
			基 25 ジブロモクロロメタン	0.1 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.001未満					0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基 26 臭素酸	0.01 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.001未満					0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基 27 総トリハロメタン	0.1 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.001未満					0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基 28 トリクロロ酢酸	0.03 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.003未満					0.003未満						0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
			基 29 ブロモジクロロメタン	0.03 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.001未満					0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基 30 ブロモホルム	0.09 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.001未満					0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基 31 ホルムアルデヒド	0.08 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.008未満					0.008未満						0.008未満	0.008未満	0.008未満	2
		水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.01未満						0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
				基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 ㎖/ℓ以下	4	○	○							0.02未満					0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
				基 34 鉄及びその化合物	0.3 ㎖/ℓ以下	4	○	○							0.03未満					0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
				基 35 銅及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	4	○	○							0.01					0.010	0.01	0.01	1
				味覚 基 36 ナトリウム及びその化合物	200 ㎖/ℓ以下	4	○	○							5					5.00	5.0	5.0	1
	色		基 37 マンガン及びその化合物	0.05 ㎖/ℓ以下	4	○	○							0.005未満					0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	
			味覚	基 38 塩化物イオン	200 ㎖/ℓ以下	12	×	×	5.4	5.3	5.4	5.3	5.4						5.36	5.3	5.4	5	
				基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 ㎖/ℓ以下	4	○	○							15					15.0	15	15	1
				基 40 蒸発残留物	500 ㎖/ℓ以下	4	○	○							53					53.0	53	53	1
			基礎的性状	発泡	基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.02未満						0.02未満	0.02未満	0.02未満
	基 42 ジェオスミン	0.00001 ㎖/ℓ以下			4	×	○							0.000001未満					0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	
	臭い	基 43 2-メチルイソボルネオール		0.00001 ㎖/ℓ以下	4	×	○							0.000001未満					0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	
		基 44 非イオン界面活性剤		0.02 ㎖/ℓ以下	4	○	○							0.002未満					0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
	臭い	基 45 フェノール類		0.005 ㎖/ℓ以下	4	○	○							0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1	
		基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)		3 ㎖/ℓ以下	12	×	×	0.2	0.1未満	0.2	0.1未満	0.1未満						0.08	0.1未満	0.2	5		
		基 47 PH値		5.8以上 8.6以下	12	×	×	6.8	6.8	6.9	6.9	7						6.88	6.8	7.0	5		
		基 48 味		異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	5		
		基 49 臭気		異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	5		
		基 50 色度		5 度以下	12	×	×	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満						1未満	1未満	1未満	5		
		基 51 濁度		2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	5		
		その他検査項目		他 1 アンモニア態窒素	-	-	-	-															0
他 2 水温				- ℃	-	-	-	8.5	13.3	19	25.2	27						18.60	8.5	27.0	5		
他 3 残留塩素				0.1 ㎖/ℓ以上	-	-	-	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3						0.26	0.2	0.3	5		