

令和7年度 水質検査結果

十日町地域 池沢地区簡易水道

採水場所：野中集落センター（野中）

区 分			No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数 の減	省略 の 可否	基準9項目 ＋他2項目	基準21項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準51項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目							平均値	最小値	最大値	検査 回数	
									R7.4.9	R7.5.14	R7.6.11	R7.7.16	R7.8.18	R7.9.10											
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	0	0	0	0	0	0							0.0	0	0	6	
			基 2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない								検出しない	検出しない	検出しない	6
		重金属	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基 4	水銀及びその化合物	0.0005 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基 5	セレン及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 6	鉛及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.002									0.0020	0.002	0.002	1
			基 8	六価クロム化合物	0.02 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基 9	亜硝酸態窒素	0.04 ㎖/ℓ以下	4	○	×					0.004未満									0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 ㎖/ℓ以下	4	○	×					0.29									0.290	0.29	0.29	1
			基 12	フッ素及びその化合物	0.8 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.08未満									0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
		一般有機化学物質	基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.1未満									0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
			基 14	四塩化炭素	0.002 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基 15	1,4-ジオキサン	0.05 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.005未満									0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.004未満									0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 17	ジクロロメタン	0.02 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基 18	テトラクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 19	トリクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 20	ベンゼン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	消毒副生成物	基 21	塩素酸	0.6 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.06未満			0.06未満									0.06未満	0.06未満	0.06未満	2	
		基 22	クロロ酢酸	0.02 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.002未満			0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	
		基 23	クロロホルム	0.06 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	
		基 24	ジクロロ酢酸	0.03 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.003未満			0.003未満									0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	
		基 25	ジブロモクロロメタン	0.1 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	
		基 26	臭素酸	0.01 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	
		基 27	総トリハロメタン	0.1 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	
		基 28	トリクロロ酢酸	0.03 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.003未満			0.003未満									0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	
		基 29	ブロモジクロロメタン	0.03 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	
		基 30	ブロモホルム	0.09 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	
		基 31	ホルムアルデヒド	0.08 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.008未満			0.008未満									0.008未満	0.008未満	0.008未満	2	
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	
			基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.02未満									0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基 34	鉄及びその化合物	0.3 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.03未満									0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
			基 35	銅及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.01未満									0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基 36	ナトリウム及びその化合物	200 ㎖/ℓ以下	4	○	○					5.6									5.60	5.6	5.6	1
		色	基 37	マンガン及びその化合物	0.05 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.005未満									0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		味覚	基 38	塩化物イオン	200 ㎖/ℓ以下	12	×	×	4.1	4.0	4.2	4.1	4.0	4.2								4.10	4.0	4.2	6
			基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 ㎖/ℓ以下	4	○	○					50									50.0	50	50	1
			基 40	蒸発残留物	500 ㎖/ℓ以下	4	○	○					97									97.0	97	97	1
		発泡	基 41	陰イオン界面活性剤	0.2 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.02未満									0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基 42	ジェオスミン	0.00001 ㎖/ℓ以下	4	×	○					0.000001未満									0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 ㎖/ℓ以下	4	×	○					0.000001未満									0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基 44	非イオン界面活性剤	0.02 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基 45	フェノール類	0.005 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	基礎的性状	基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 ㎖/ℓ以下	12	×	×	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満								0.3未満	0.3未満	0.3未満	6	
		基 47	PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.5	7.6	7.7	7.8	7.8	8.0								7.73	7.5	8.0	6	
		基 48	味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	異常なし	6	
		基 49	臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	異常なし	6	
		基 50	色度	5 度以下	12	×	×	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								0.5未満	0.5未満	0.5未満	6	
		基 51	濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	6	
その他検査項目			他 1	アンモニア態窒素	-	-	-	-															0		
			他 2	水温	- ℃	-	-	-	6.6	11.8	16.2	20.8	22.8	23.8								17.00	6.6	23.8	6
			他 3	残留塩素	0.1 ㎖/ℓ以上	-	-	-	0.5	0.6	0.6	0.6	0.4	0.6								0.55	0.4	0.6	6

令和7年度 水質検査結果

十日町地域 池沢地区簡易水道

採水場所：個人宅（ニツ屋）

区 分	No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数 の減	省略 の 可否	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目							平均値	最小値	最大値	検査 回数
							R7.4.9	R7.5.14	R7.6.11	R7.7.16	R7.8.18	R7.9.10										
微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	0	0	0	0	0	0							0.0	0	0	6
	基 2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない							検出しない	検出しない	検出しない	6
その他検査項目	他 1	水温	－ ℃	－	－	－	6.2	12.0	17.0	23.8	24.8	25.0							18.13	6.2	25.0	6
	他 2	残留塩素	0.1 ㎎/ℓ以上	－	－	－	0.5	0.6	0.6	0.5	0.3	0.5							0.50	0.3	0.6	6

十日町地域 池沢地区簡易水道

採水場所：鍬柄沢集会所（鍬柄沢）

区 分	No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数 の減	省略 の 可否	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目							平均値	最小値	最大値	検査 回数
							R7.4.9	R7.5.14	R7.6.11	R7.7.16	R7.8.18	R7.9.10										
微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/ml以下	12	×	×	0	0	0	0	0	0							0.0	0	0	6
	基 2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない							検出しない	検出しない	検出しない	6
その他検査項目	他 1	水温	－ ℃	－	－	－	5.6	11.4	18.0	24.2	24.2	25.8							18.20	5.6	25.8	6
	他 2	残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	－	－	－	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4							0.45	0.4	0.5	6

十日町地域 池沢地区簡易水道

採水場所：個人宅（塩ノ又）

区 分	No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数 の減	省略 の 可否	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目							平均値	最小値	最大値	検査 回数
							R7.4.9	R7.5.14	R7.6.11	R7.7.16	R7.8.18	R7.9.10										
微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/ml以下	12	×	×	0	0	0	0	0	0							0.0	0	0	6
	基 2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない							検出しない	検出しない	検出しない	6
その他検査項目	他 1	水温	－ ℃	－	－	－	5.8	11.0	17.8	24.0	24.8	25.0							18.07	5.8	25.0	6
	他 2	残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	－	－	－	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3	0.4							0.43	0.3	0.5	6

令和7年度 水質検査結果

十日町地域 吉田地区簡易水道：浅河原配水系
採水場所：個人宅（稲葉）

区 分		No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数の減	省略 の 可否	基準9項目 ＋他2項目	基準27項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準51項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目						平均値	最小値	最大値	検査 回数
水 質 基 準 項 目 （ 浄 水 ）	健康 に 関 する 項 目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/mL以下	12	×	×	0	0	0	0	0	0						0.0	0	0	6
			基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						検出しない	検出しない	検出しない	6
		重 金 属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	4	○	○					0.0003未満							0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	4	○	○					0.00005未満							0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	4	○	○					0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	4	○	○					0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	4	○	○		0.003			0.004							0.0035	0.003	0.004	2
			基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	4	○	○					0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	4	○	×					0.004未満							0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
		無 機 物	基 10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	4	○	×					0.02未満							0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	4	○	○		0.16			0.20							0.180	0.16	0.20	2
			基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	4	○	○					0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
			基 14 四塩化炭素	0.002 mg/L以下	4	○	○					0.0002未満							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
		一 般 有 機 化 学 物 質	基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	4	○	○					0.005未満							0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	4	○	○					0.004未満							0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	4	○	○					0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	4	○	○					0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	4	○	○					0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 20 ベンゼン	0.01 mg/L以下	4	○	○					0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		消 毒 副 生 成 物	基 21 塩素酸	0.6 mg/L以下	4	×	×		0.17			0.32							0.245	0.17	0.32	2
			基 22 クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	4	×	×		0.002未満			0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
			基 23 クロロホルム	0.06 mg/L以下	4	×	×		0.008			0.010							0.0090	0.008	0.010	2
			基 24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	4	×	×		0.003未満			0.003未満							0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
			基 25 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	4	×	×		0.002			0.002							0.0020	0.002	0.002	2
			基 26 臭素酸	0.01 mg/L以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基 27 総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	4	×	×		0.013			0.017							0.0150	0.013	0.017	2
			基 28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	4	×	×		0.004			0.004							0.004	0.004	0.004	2
			基 29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	4	×	×		0.003			0.005							0.0040	0.003	0.005	2
			基 30 ブロモホルム	0.09 mg/L以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基 31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	4	×	×		0.008未満			0.008未満							0.008未満	0.008未満	0.008未満	2
		色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	4	○	○					0.01未満							0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
			基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	4	○	○		0.02未満			0.03							0.015	0.02未満	0.03	2
			基 34 鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	4	○	○		0.03未満			0.03未満							0.03未満	0.03未満	0.03未満	2
			基 35 銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	4	○	○					0.01未満							0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
			基 36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	4	○	○					17							17.0	17	17	1
	水 道 水 が 有 す べ き 性 状 に 関 する 項 目	色	基 37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	4	○	○		0.005未満			0.005未満							0.005未満	0.005未満	0.005未満	2
		味 覚	基 38 塩化物イオン	200 mg/L以下	12	×	×		9.7	9.7	10.0	10.0	10.0	10.0					9.90	9.7	10.0	6
			基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	4	○	○					38							38.0	38	38	1
			基 40 蒸発残留物	500 mg/L以下	4	○	○		150			170							160.0	150	170	2
		発 泡	基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	4	○	○					0.02未満							0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭 い	基 42 ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	4	×	○					0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	4	×	○					0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発 泡	基 44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	4	○	○					0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		基 礎 的 性 状	基 45 フェノール類	0.005 mg/L以下	4	○	○					0.0005未満							0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
			基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	12	×	×		0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4					0.40	0.4	0.4	6
			基 47 PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×		7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.6					7.53	7.5	7.6	6
			基 48 味	異常でないこと	12	×	×		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					異常なし	異常なし	異常なし	6
			基 49 臭気	異常でないこと	12	×	×		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					異常なし	異常なし	異常なし	6
			基 50 色度	5 度以下	12	×	×		0.7	0.5	0.5未満	0.5未満	0.6	0.5未満					0.30	0.5未満	0.7	6
			基 51 濁度	2 度以下	12	×	×		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.3	0.1未満					0.05	0.1未満	0.3	6
	そ の 他 検 査 項 目	他 1 アンモニア態窒素	-	-	-	-	-															0
		他 2 水温	- ℃	-	-	-	-		9.8	14.8	18.8	25.6	25.0	27.2					20.20	9.8	27.2	6
		他 3 残留塩素	0.1 mg/L以上	-	-	-	-		0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4					0.50	0.4	0.6	6

令和7年度 水質検査結果

十日町地域 吉田地区簡易水道：樽沢配水系

採水場所：個人宅（樽沢）

区 分			No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数 の減	省略 の 可否	基準9項目 ＋他2項目	基準23項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準51項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目							平均値	最小値	最大値	検査 回数	
									R7.4.9	R7.5.14	R7.6.11	R7.7.16	R7.8.18	R7.9.10											
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	0	0	0	0	0	0							0.0	0	0	6	
			基 2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない								検出しない	検出しない	検出しない	6
		重金属	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基 4	水銀及びその化合物	0.0005 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基 5	セレン及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 6	鉛及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.001								0.0010	0.001	0.001	1
			基 8	六価クロム化合物	0.02 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基 9	亜硝酸態窒素	0.04 ㎖/ℓ以下	4	○	×						0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.001未満				0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 ㎖/ℓ以下	4	○	×						0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基 12	フッ素及びその化合物	0.8 ㎖/ℓ以下	4	○	○		0.17				0.18								0.175	0.17	0.18	2
			基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		一般有機化学物質	基 14	四塩化炭素	0.002 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基 15	1,4-ジオキサン	0.05 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 17	ジクロロメタン	0.02 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基 18	テトラクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 19	トリクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 20	ベンゼン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	消毒副生成物	基 21	塩素酸	0.6 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.16				0.41								0.285	0.16	0.41	2	
		基 22	クロロ酢酸	0.02 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.002未満				0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	
		基 23	クロロホルム	0.06 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.008				0.010								0.0090	0.008	0.010	2	
		基 24	ジクロロ酢酸	0.03 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.003未満				0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	
		基 25	ジブロモクロロメタン	0.1 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.002				0.002								0.0020	0.002	0.002	2	
		基 26	臭素酸	0.01 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.001未満				0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	
		基 27	総トリハロメタン	0.1 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.014				0.016								0.0150	0.014	0.016	2	
		基 28	トリクロロ酢酸	0.03 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.005				0.005								0.0050	0.005	0.005	2	
		基 29	ブロモジクロロメタン	0.03 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.004				0.004								0.0040	0.004	0.004	2	
		基 30	ブロモホルム	0.09 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.001未満				0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	
		基 31	ホルムアルデヒド	0.08 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.008未満				0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満	2	
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	
			基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	
			基 34	鉄及びその化合物	0.3 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.03未満								0.03未満	0.03未満	0.03未満	1	
			基 35	銅及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	
		味覚	基 36	ナトリウム及びその化合物	200 ㎖/ℓ以下	4	○	○					18								18.0	18	18	1	
		色	基 37	マンガン及びその化合物	0.05 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	
		味覚	基 38	塩化物イオン	200 ㎖/ℓ以下	12	×	×	9.4	9.4	9.7	9.9	9.9	9.9							9.70	9.4	9.9	6	
			基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 ㎖/ℓ以下	4	○	○					56								56.0	56	56	1	
			基 40	蒸発残留物	500 ㎖/ℓ以下	4	○	○		150			170								160.0	150	170	2	
		発泡	基 41	陰イオン界面活性剤	0.2 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	
		臭い	基 42	ジェオスミン	0.00001 ㎖/ℓ以下	4	×	○					0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	
			基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 ㎖/ℓ以下	4	×	○					0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	
		発泡	基 44	非イオン界面活性剤	0.02 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
		臭い	基 45	フェノール類	0.005 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1	
	基礎的性状	基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 ㎖/ℓ以下	12	×	×	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.4							0.43	0.4	0.6	6		
		基 47	PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.7	7.7	7.8	7.8	7.8	7.7							7.75	7.7	7.8	6		
		基 48	味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし	異常なし	異常なし	6		
		基 49	臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし	異常なし	異常なし	6		
		基 50	色度	5 度以下	12	×	×	0.7	0.5	0.6	0.5未満	0.5	0.5未満							0.38	0.5未満	0.7	6		
		基 51	濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満	6		
その他検査項目		他 1	アンモニア態窒素	-	-	-	-																0		
		他 2	水温	- ℃	-	-	-	6.2	11.4	15.4	20.8	21.2	21.6							16.10	6.2	21.6	6		
		他 3	残留塩素	0.1 ㎖/ℓ以上	-	-	-	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5							0.55	0.5	0.6	6		

令和7年度 水質検査結果

十日町地域 北原地区簡易水道

採水場所：個人宅（北原）

区 分			No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数 の減	省略 の 可否	基準9項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準24項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準51項目 ＋他2項目							平均値	最小値	最大値	検査 回数	
									R7.4.9	R7.5.14	R7.6.11	R7.7.16	R7.8.18	R7.9.10												
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/ml以下	12	×	×	0	0	0	0	0	0	0							0.0	0	0	6	
			基 2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない									検出しない	検出しない	検出しない	6
		重金属	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	4	○	○							0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基 4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	4	○	○							0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基 5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○							0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○							0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○			0.005				0.005								0.0050	0.005	0.005	2
			基 8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	4	○	○							0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基 9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	4	○	×							0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
		無機物	基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	4	×	×			0.001未満				0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	4	○	×							0.04								0.040	0.04	0.04	1
			基 12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	4	○	○							0.08未満								0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
			基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○							0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		一般有機化学物質	基 14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下	4	○	○							0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基 15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	4	○	○							0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	4	○	○							0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	4	○	○							0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基 18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○							0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○							0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 20	ベンゼン	0.01 mg/l以下	4	○	○							0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	消毒副生成物		基 21	塩素酸	0.6 mg/l以下	4	×	×			0.06未満				0.07								0.035	0.06未満	0.07	2
		基 22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	4	×	×			0.002未満				0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	
		基 23	クロロホルム	0.06 mg/l以下	4	×	×			0.001				0.001								0.0010	0.001	0.001	2	
		基 24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	4	×	×			0.003未満				0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	
		基 25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	4	×	×			0.002				0.002								0.0020	0.002	0.002	2	
		基 26	臭素酸	0.01 mg/l以下	4	×	×			0.001未満				0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	
		基 27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	4	×	×			0.004				0.005								0.0045	0.004	0.005	2	
		基 28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	4	×	×			0.003未満				0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	
		基 29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	4	×	×			0.001				0.002								0.0015	0.001	0.002	2	
		基 30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下	4	×	×			0.001未満				0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	
		基 31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	4	×	×			0.008未満				0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満	2	
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○						0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	
			基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	4	○	○							0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基 34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	4	○	○							0.03未満								0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
			基 35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○							0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基 36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	4	○	○						7.9								7.90	7.9	7.9	1	
		色	基 37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	4	○	○						0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	
		味覚	基 38	塩化物イオン	200 mg/l以下	12	×	×	5.5	5.5	5.4	5.6	5.6	5.5									5.52	5.4	5.6	6
			基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	4	○	○			67				70								68.5	67	70	2
			基 40	蒸発残留物	500 mg/l以下	4	○	○			110				120								115.0	110	120	2
		発泡	基 41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	4	○	○						0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	
		臭い	基 42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	4	×	○						0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	
			基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	4	×	○						0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	
		発泡	基 44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	4	○	○						0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
		臭い	基 45	フェノール類	0.005 mg/l以下	4	○	○						0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1	
		基礎的性状	基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	12	×	×	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満								0.3未満	0.3未満	0.3未満	6
			基 47	PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1								8.10	8.1	8.1	6
			基 48	味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	異常なし	6
			基 49	臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	異常なし	6
			基 50	色度	5 度以下	12	×	×	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								0.5未満	0.5未満	0.5未満	6
	基 51		濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	6	
その他検査項目		他 1	アンモニア態窒素	-	-	-	-																	0		
		他 2	水温	- ℃	-	-	-	9.0	15.0	20.0	27.8	28.5	28.5								21.47	9.0	28.5	6		
		他 3	残留塩素	0.1 mg/l以上	-	-	-	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5								0.50	0.5	0.5	6	

令和7年度 水質検査結果

十日町地域 下条地区簡易水道

採水場所：事業所（新光寺）

区 分			No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数 の減	省略 の 可否	基準9項目 ＋他2項目	基準23項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準51項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目							平均値	最小値	最大値	検査 回数	
									R7.4.9	R7.5.14	R7.6.11	R7.7.16	R7.8.18	R7.9.10											
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	0	0	1	0	0	0							0.2	0	1	6	
			基 2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない								検出しない	検出しない	検出しない	6
		重金属	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基 4	水銀及びその化合物	0.0005 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基 5	セレン及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 6	鉛及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.002								0.0020	0.002	0.002	1
			基 8	六価クロム化合物	0.02 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基 9	亜硝酸態窒素	0.04 ㎖/ℓ以下	4	○	×						0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.001未満				0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 ㎖/ℓ以下	4	○	×						0.09								0.090	0.09	0.09	1
			基 12	フッ素及びその化合物	0.8 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.08未満								0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
		一般有機化学物質	基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
			基 14	四塩化炭素	0.002 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基 15	1,4-ジオキサン	0.05 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 17	ジクロロメタン	0.02 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基 18	テトラクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 19	トリクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 20	ベンゼン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	消毒副生成物	基 21	塩素酸	0.6 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.08				0.35								0.215	0.08	0.35	2	
		基 22	クロロ酢酸	0.02 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.002未満				0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	
		基 23	クロロホルム	0.06 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.003				0.005								0.0040	0.003	0.005	2	
		基 24	ジクロロ酢酸	0.03 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.003未満				0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	
		基 25	ジブロモクロロメタン	0.1 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.003				0.005								0.0040	0.003	0.005	2	
		基 26	臭素酸	0.01 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.001未満				0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	
		基 27	総トリハロメタン	0.1 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.010				0.015								0.0125	0.010	0.015	2	
		基 28	トリクロロ酢酸	0.03 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.003未満				0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	
		基 29	ブロモジクロロメタン	0.03 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.004				0.005								0.0045	0.004	0.005	2	
		基 30	ブロモホルム	0.09 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.001未満				0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	
		基 31	ホルムアルデヒド	0.08 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.008未満				0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満	2	
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	
			基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	
			基 34	鉄及びその化合物	0.3 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.03未満								0.03未満	0.03未満	0.03未満	1	
			基 35	銅及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	
		味覚	基 36	ナトリウム及びその化合物	200 ㎖/ℓ以下	4	○	○					11.0								11.0	11.0	11.0	1	
		色	基 37	マンガン及びその化合物	0.05 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	
		味覚	基 38	塩化物イオン	200 ㎖/ℓ以下	12	×	×	7.7	7.7	7.6	7.8	8.0	8.2								7.83	7.6	8.2	6
			基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 ㎖/ℓ以下	4	○	○		67			69									68.0	67	69	2
			基 40	蒸発残留物	500 ㎖/ℓ以下	4	○	○		130			140									135.0	130	140	2
		発泡	基 41	陰イオン界面活性剤	0.2 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	
		臭い	基 42	ジェオスミン	0.00001 ㎖/ℓ以下	4	×	○					0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	
			基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 ㎖/ℓ以下	4	×	○					0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	
		発泡	基 44	非イオン界面活性剤	0.02 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
		臭い	基 45	フェノール類	0.005 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1	
	基礎的性状	基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 ㎖/ℓ以下	12	×	×	0.3未満	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3								0.17	0.3未満	0.4	6	
		基 47	PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.7								7.63	7.6	7.7	6	
		基 48	味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	異常なし	6	
		基 49	臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	異常なし	6	
		基 50	色度	5 度以下	12	×	×	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								0.5未満	0.5未満	0.5未満	6	
		基 51	濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	6	
その他検査項目			他 1	アンモニア態窒素	-	-	-	-																0	
			他 2	水温	- ℃	-	-	-	8.0	13.5	18.0	25.0	26.0	26.8							19.55	8.0	26.8	6	
			他 3	残留塩素	0.1 ㎖/ℓ以上	-	-	-	0.5	0.3	0.1	0.2	0.3	0.4								0.30	0.1	0.5	6

令和7年度 水質検査結果

十日町地域 赤倉地区簡易水道

採水場所：赤倉集落センター（十日町赤倉）

区 分			No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数 の減	省略 の 可否	基準9項目 ＋他2項目	基準21項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準51項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目						平均値	最小値	最大値	検査 回数
									R7.4.9	R7.5.14	R7.6.12	R7.7.16	R7.8.18	R7.9.10									
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/ml以下	12	×	×	0	0	0	0	0	0						0.0	0	0	6
			基 2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						検出しない	検出しない	検出しない	6
		重金属	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	4	○	○					0.0003未満							0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基 4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	4	○	○					0.00005未満							0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基 5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○					0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○					0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○					0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	4	○	○					0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基 9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	4	○	×					0.004未満							0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	4	○	×					0.02未満							0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基 12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	4	○	○					0.08未満							0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
		一般有機化学物質	基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○					0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
			基 14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下	4	○	○					0.0002未満							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基 15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	4	○	○					0.005未満							0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	4	○	○					0.004未満							0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	4	○	○					0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基 18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○					0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○					0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 20	ベンゼン	0.01 mg/l以下	4	○	○					0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	消毒副生成物	基 21	塩素酸	0.6 mg/l以下	4	×	×		0.06未満			0.10							0.050	0.06未満	0.10	2	
		基 22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	4	×	×		0.002未満			0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	
		基 23	クロロホルム	0.06 mg/l以下	4	×	×		0.001			0.003							0.0020	0.001	0.003	2	
		基 24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	4	×	×		0.003未満			0.003未満							0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	
		基 25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	4	×	×		0.001未満			0.002							0.0010	0.001未満	0.002	2	
		基 26	臭素酸	0.01 mg/l以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	
		基 27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	4	×	×		0.002			0.007							0.0045	0.002	0.007	2	
		基 28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	4	×	×		0.003未満			0.003未満							0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	
		基 29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	4	×	×		0.001			0.002							0.0015	0.001	0.002	2	
		基 30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	
		基 31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	4	×	×		0.008未満			0.008未満							0.008未満	0.008未満	0.008未満	2	
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○					0.01未満							0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
			基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	4	○	○					0.02未満							0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基 34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	4	○	○					0.04							0.040	0.04	0.04	1
			基 35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○					0.020							0.020	0.02	0.02	1
		味覚	基 36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	4	○	○					5.5							5.50	5.5	5.5	1
		色	基 37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	4	○	○					0.005未満							0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		味覚	基 38	塩化物イオン	200 mg/l以下	12	×	×	5.1	4.9	4.7	4.7	4.8	4.9						4.85	4.7	5.1	6
			基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	4	○	○					54							54.0	54	54	1
			基 40	蒸発残留物	500 mg/l以下	4	○	○					86							86.0	86	86	1
		発泡	基 41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	4	○	○					0.02未満							0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基 42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	4	×	○					0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	4	×	○					0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基 44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	4	○	○					0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基 45	フェノール類	0.005 mg/l以下	4	○	○					0.0005未満							0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	基礎的性状	基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	12	×	×	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3						0.05	0.3未満	0.3	6	
		基 47	PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3						7.23	7.2	7.3	6	
		基 48	味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	6	
		基 49	臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	6	
		基 50	色度	5 度以下	12	×	×	0.8	0.7	0.8	1.1	0.8	0.8						0.83	0.7	1.1	6	
		基 51	濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	6	
その他検査項目			他 1	アンモニア態窒素	-	-	-															0	
			他 2	水温	- ℃	-	-	-	6.0	12.5	17.0	24.0	25.0	24.8						18.22	6.0	25.0	6
			他 3	残留塩素	0.1 mg/l以上	-	-	-	0.5	0.5	0.3	0.4	0.2	0.3						0.37	0.2	0.5	6

令和7年度 水質検査結果

十日町地域 水沢中央地区簡易水道：高区配水系

採水場所：個人宅（天池）

区 分			No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数 の減	省略 の 可否	基準9項目 ＋他2項目	基準22項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準51項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目						平均値	最小値	最大値	検査 回数
									R7.4.9	R7.5.14	R7.6.11	R7.7.16	R7.8.18	R7.9.10									
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/ml以下	12	×	×	0	0	0	0	0	0						0.0	0	0	6
			基 2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						検出しない	検出しない	検出しない	6
		重金属	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	4	○	○					0.0003未満							0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基 4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	4	○	○					0.00005未満							0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基 5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○					0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○					0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○		0.006			0.006							0.0060	0.006	0.006	2
			基 8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	4	○	○					0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基 9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	4	○	×					0.004未満							0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	4	○	×					0.31							0.310	0.31	0.31	1
			基 12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	4	○	○					0.08未満							0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
		一般有機化学物質	基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○					0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
			基 14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下	4	○	○					0.0002未満							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基 15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	4	○	○					0.005未満							0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	4	○	○					0.004未満							0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	4	○	○					0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基 18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○					0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○					0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 20	ベンゼン	0.01 mg/l以下	4	○	○					0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	消毒副生成物	基 21	塩素酸	0.6 mg/l以下	4	×	×		0.06未満			0.06未満							0.06未満	0.06未満	0.06未満	2	
		基 22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	4	×	×		0.002未満			0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	
		基 23	クロロホルム	0.06 mg/l以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	
		基 24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	4	×	×		0.003未満			0.003未満							0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	
		基 25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	
		基 26	臭素酸	0.01 mg/l以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	
		基 27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	
		基 28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	4	×	×		0.003未満			0.003未満							0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	
		基 29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	
		基 30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	
		基 31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	4	×	×		0.008未満			0.008未満							0.008未満	0.008未満	0.008未満	2	
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○					0.01未満							0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
			基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	4	○	○					0.02未満							0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基 34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	4	○	○					0.03未満							0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
			基 35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○					0.01未満							0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基 36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	4	○	○					6.5							6.50	6.5	6.5	1
		色	基 37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	4	○	○					0.005未満							0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		味覚	基 38	塩化物イオン	200 mg/l以下	12	×	×	4.7	4.5	4.6	4.7	4.6	4.7						4.63	4.5	4.7	6
			基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	4	○	○					32							32.0	32	32	1
			基 40	蒸発残留物	500 mg/l以下	4	○	○					100							100.0	100	100	1
		発泡	基 41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	4	○	○					0.02未満							0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基 42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	4	×	○					0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	4	×	○					0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基 44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	4	○	○					0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基 45	フェノール類	0.005 mg/l以下	4	○	○					0.0005未満							0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	12	×	×	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満						0.3未満	0.3未満	0.3未満	6
			基 47	PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.7	7.8	7.7	7.7	7.7	7.7						7.72	7.7	7.8	6
			基 48	味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	6
			基 49	臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	6
			基 50	色度	5 度以下	12	×	×	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						0.5未満	0.5未満	0.5未満	6
	基 51		濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	6	
その他検査項目		他 1	アンモニア態窒素	-	-	-	-															0	
		他 2	水温	- ℃	-	-	-	7.2	13.2	17.6	23.8	24.8	25.2						18.63	7.2	25.2	6	
		他 3	残留塩素	0.1 mg/l以上	-	-	-	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3						0.42	0.3	0.5	6	

令和7年度 水質検査結果

十日町地域 水沢中央地区簡易水道：低区配水系

採水場所：小黒沢集会所（小黒沢）

区 分		No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数 の減	省略 の 可否	基準9項目 ＋他2項目	基準23項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準51項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目						平均値	最小値	最大値	検査 回数
								R7.4.9	R7.5.14	R7.6.11	R7.7.16	R7.8.18	R7.9.10									
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	0	0	0	0	0	0						0.0	0	0	6
			基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						検出しない	検出しない	検出しない	6
		重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.0003未満							0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基 4 水銀及びその化合物	0.0005 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.00005未満							0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基 5 セレン及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 6 鉛及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○		0.003			0.003							0.0030	0.003	0.003	2
			基 8 六価クロム化合物	0.02 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 ㎖/ℓ以下	4	○	×					0.004未満							0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 ㎖/ℓ以下	4	○	×					1.6							1.60	1.6	1.6	1
			基 12 フッ素及びその化合物	0.8 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.08未満							0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
		一般有機化学物質	基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
			基 14 四塩化炭素	0.002 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.0002未満							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基 15 1,4-ジオキサン	0.05 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.005未満							0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.004未満							0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 17 ジクロロメタン	0.02 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基 18 テトラクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 19 トリクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 20 ベンゼン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	消毒副生成物	基 21 塩素酸	0.6 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.06未満			0.06未満							0.06未満	0.06未満	0.06未満	2	
		基 22 クロロ酢酸	0.02 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.002未満			0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	
		基 23 クロロホルム	0.06 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	
		基 24 ジクロロ酢酸	0.03 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.003未満			0.003未満							0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	
		基 25 ジブロモクロロメタン	0.1 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	
		基 26 臭素酸	0.01 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	
		基 27 総トリハロメタン	0.1 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	
		基 28 トリクロロ酢酸	0.03 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.003未満			0.003未満							0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	
		基 29 ブロモジクロロメタン	0.03 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	
		基 30 ブロモホルム	0.09 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	
		基 31 ホルムアルデヒド	0.08 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.008未満			0.008未満							0.008未満	0.008未満	0.008未満	2	
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.01未満							0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
			基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.02未満							0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基 34 鉄及びその化合物	0.3 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.03未満							0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
			基 35 銅及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.01未満							0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基 36 ナトリウム及びその化合物	200 ㎖/ℓ以下	4	○	○					6.9							6.90	6.9	6.9	1
		色	基 37 マンガン及びその化合物	0.05 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.005未満							0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		味覚	基 38 塩化物イオン	200 ㎖/ℓ以下	12	×	×	6.0	6.0	6.0	6.1	6.0	6.1						6.03	6.0	6.1	6
			基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 ㎖/ℓ以下	4	○	○					39							39.0	39	39	1
			基 40 蒸発残留物	500 ㎖/ℓ以下	4	○	○		110			95							102.5	95	110	2
		発泡	基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.02未満							0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基 42 ジェオスミン	0.00001 ㎖/ℓ以下	4	×	○					0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 ㎖/ℓ以下	4	×	○					0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基 44 非イオン界面活性剤	0.02 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基 45 フェノール類	0.005 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.0005未満							0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 ㎖/ℓ以下	12	×	×	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満						0.3未満	0.3未満	0.3未満	6
			基 47 PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.6	7.6	7.4	7.6	7.6	7.6						7.57	7.4	7.6	6
			基 48 味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	6
			基 49 臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	6
	基 50 色度		5 度以下	12	×	×	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						0.5未満	0.5未満	0.5未満	6	
	基 51 濁度		2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	6	
その他検査項目		他 1 アンモニア態窒素	-	-	-																0	
		他 2 水温	- ℃	-	-	-	8.2	14.2	18.4	24.0	24.8	26.0						19.27	8.2	26.0	6	
		他 3 残留塩素	0.1 ㎖/ℓ以上	-	-	-	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4						0.45	0.4	0.5	6	

令和7年度 水質検査結果

十日町地域 姿・安養寺地区簡易水道
採水場所： 安養寺ふれあいセンター（安養寺）

区 分			No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数 の減	省略 の 可否	基準9項目 ＋他2項目	基準22項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準51項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目							平均値	最小値	最大値	検査 回数	
									R7.4.9	R7.5.14	R7.6.11	R7.7.16	R7.8.18	R7.9.10											
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/ml以下	12	×	×	0	0	0	0	0	0							0.0	0	0	6	
			基 2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない								検出しない	検出しない	検出しない	6
		重金属	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	4	○	○						0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基 4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	4	○	○						0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基 5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○						0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○						0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○						0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	4	○	○						0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基 9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	4	○	×						0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	4	○	×						0.47								0.470	0.47	0.47	1
			基 12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	4	○	○						0.08未満								0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
		一般有機化学物質	基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○						0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
			基 14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下	4	○	○						0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基 15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	4	○	○						0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	4	○	○						0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	4	○	○						0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基 18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○						0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○						0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 20	ベンゼン	0.01 mg/l以下	4	○	○						0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	消毒副生成物	基 21	塩素酸	0.6 mg/l以下	4	×	×		0.06未満				0.06未満								0.06未満	0.06未満	0.06未満	2	
		基 22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	4	×	×		0.002未満				0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	
		基 23	クロロホルム	0.06 mg/l以下	4	×	×		0.001未満				0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	
		基 24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	4	×	×		0.003未満				0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	
		基 25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	4	×	×		0.001未満				0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	
		基 26	臭素酸	0.01 mg/l以下	4	×	×		0.001未満				0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	
		基 27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	4	×	×		0.001未満				0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	
		基 28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	4	×	×		0.003未満				0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	
		基 29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	4	×	×		0.001未満				0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	
		基 30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下	4	×	×		0.001未満				0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	
		基 31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	4	×	×		0.008未満				0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満	2	
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○					0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	
			基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	4	○	○					0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	
			基 34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	4	○	○					0.03未満								0.03未満	0.03未満	0.03未満	1	
			基 35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○					0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	
		味覚	基 36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	4	○	○					7.6								7.60	7.6	7.6	1	
		色	基 37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	4	○	○					0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	
		味覚	基 38	塩化物イオン	200 mg/l以下	12	×	×	6.6	6.5	6.6	7.0	6.5	6.7							6.65	6.5	7.0	6	
			基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	4	○	○					52								52.0	52	52	1	
			基 40	蒸発残留物	500 mg/l以下	4	○	○		98			110								104.0	98	110	2	
		発泡	基 41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	4	○	○					0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	
		臭い	基 42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	4	×	○					0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	
			基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	4	×	○					0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	
		発泡	基 44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	4	○	○					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
		臭い	基 45	フェノール類	0.005 mg/l以下	4	○	○					0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1	
	基礎的性状	基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	12	×	×	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満							0.3未満	0.3未満	0.3未満	6		
		基 47	PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6							7.57	7.5	7.6	6		
		基 48	味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし	異常なし	異常なし	6		
		基 49	臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし	異常なし	異常なし	6		
		基 50	色度	5 度以下	12	×	×	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満							0.5未満	0.5未満	0.5未満	6		
		基 51	濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満	6		
その他検査項目			他 1	アンモニア態窒素	-	-	-																0		
			他 2	水温	- ℃	-	-	-	7.8	13.8	19.4	25.6	24.2	25.8							19.43	7.8	25.8	6	
			他 3	残留塩素	0.1 mg/l以上	-	-	-	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3							0.38	0.3	0.4	6	

令和7年度 水質検査結果

十日町地域 飛二地区簡易水道

採水場所：個人宅（山新田）

区 分			No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数 の減	省略 の 可否	基準9項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準24項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準51項目 ＋他2項目						平均値	最小値	最大値	検査 回数
									R7.4.9	R7.5.14	R7.6.11	R7.7.16	R7.8.18	R7.9.10									
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/ml以下	12	×	×	0	0	0	0	0	0						0.0	0	0	6
			基 2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						検出しない	検出しない	検出しない	6
		重金属	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	4	○	○						0.0003未満						0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基 4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	4	○	○						0.00005未満						0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基 5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○						0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○						0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○						0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	4	○	○						0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基 9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	4	○	×						0.004未満						0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	4	○	×						0.20						0.200	0.20	0.20	1
			基 12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	4	○	○						0.13						0.130	0.13	0.13	1
		一般有機化学物質	基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○						0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
			基 14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下	4	○	○						0.0002未満						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基 15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	4	○	○						0.005未満						0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	4	○	○						0.004未満						0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	4	○	○						0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基 18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○						0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○						0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 20	ベンゼン	0.01 mg/l以下	4	○	○						0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		消毒副生成物	基 21	塩素酸	0.6 mg/l以下	4	×	×			0.06未満			0.07						0.035	0.06未満	0.07	2
			基 22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	4	×	×			0.002未満			0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
			基 23	クロロホルム	0.06 mg/l以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基 24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	4	×	×			0.003未満			0.003未満						0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
			基 25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	4	×	×			0.001未満			0.001						0.0005	0.001未満	0.001	2
			基 26	臭素酸	0.01 mg/l以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基 27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	4	×	×			0.001未満			0.001						0.0005	0.001未満	0.001	2
			基 28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	4	×	×			0.003未満			0.003未満						0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
			基 29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基 30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基 31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	4	×	×			0.008未満			0.008未満						0.008未満	0.008未満	0.008未満	2
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○					0.01未満						0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	
			基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	4	○	○			0.02未満			0.02未満						0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
			基 34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	4	○	○						0.03未満						0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
			基 35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○						0.01未満						0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基 36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	4	○	○					9.9						9.90	9.9	9.9	1	
		色	基 37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	4	○	○					0.005未満						0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	
		味覚	基 38	塩化物イオン	200 mg/l以下	12	×	×	20.0	21.0	20.0	21.0	19.0	20.0						20.2	19.0	21.0	6
			基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	4	○	○			71			73						72.0	71	73	2
			基 40	蒸発残留物	500 mg/l以下	4	○	○			120			130						125.0	120	130	2
		発泡	基 41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	4	○	○					0.02未満						0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	
		臭い	基 42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	4	×	○					0.000001未満						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	
			基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	4	×	○					0.000001未満						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	
		発泡	基 44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	4	○	○					0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
		臭い	基 45	フェノール類	0.005 mg/l以下	4	○	○					0.0005未満						0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1	
		基礎的性状	基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	12	×	×	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満						0.3未満	0.3未満	0.3未満	6
			基 47	PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	6.9	6.9	7.0	7.1	7.2	7.2						7.05	6.9	7.2	6
			基 48	味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	6
			基 49	臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	6
			基 50	色度	5 度以下	12	×	×	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						0.5未満	0.5未満	0.5未満	6
			基 51	濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	6
その他検査項目		他 1	アンモニア態窒素	-	-	-	-																0
		他 2	水温	- ℃	-	-	-	5.2	10.0	14.2	20.8	22.0	23.0						15.87	5.2	23.0	6	
		他 3	残留塩素	0.1 mg/l以上	-	-	-	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5						0.50	0.5	0.5	6	

令和7年度 水質検査結果

十日町地域 江道・猿倉地区簡易水道

採水場所：個人宅（江道）

区 分		No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数 の減	省略 の 可否	基準9項目 ＋他2項目	基準23項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準51項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目						平均値	最小値	最大値	検査 回数
								R7.4.9	R7.5.14	R7.6.12	R7.7.16	R7.8.18	R7.9.10									
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	0	0	0	0	0	0						0.0	0	0	6
			基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						検出しない	検出しない	検出しない	6
		重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.0003未満							0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基 4 水銀及びその化合物	0.0005 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.00005未満							0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基 5 セレン及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 6 鉛及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 8 六価クロム化合物	0.02 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 ㎖/ℓ以下	4	○	×					0.004未満							0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 ㎖/ℓ以下	4	○	×					0.02未満							0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基 12 フッ素及びその化合物	0.8 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.08未満							0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
		一般有機化学物質	基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
			基 14 四塩化炭素	0.002 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.0002未満							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基 15 1,4-ジオキサン	0.05 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.005未満							0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.004未満							0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 17 ジクロロメタン	0.02 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基 18 テトラクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 19 トリクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 20 ベンゼン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	消毒副生成物	基 21 塩素酸	0.6 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.06未満			0.15							0.075	0.06未満	0.15	2	
		基 22 クロロ酢酸	0.02 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.002未満			0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	
		基 23 クロロホルム	0.06 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.003			0.004							0.0035	0.003	0.004	2	
		基 24 ジクロロ酢酸	0.03 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.003未満			0.003未満							0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	
		基 25 ジブロモクロロメタン	0.1 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.002			0.002							0.0020	0.002	0.002	2	
		基 26 臭素酸	0.01 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	
		基 27 総トリハロメタン	0.1 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.007			0.009							0.0080	0.007	0.009	2	
		基 28 トリクロロ酢酸	0.03 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.003未満			0.003未満							0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	
		基 29 ブロモジクロロメタン	0.03 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.002			0.003							0.0025	0.002	0.003	2	
		基 30 ブロモホルム	0.09 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	
		基 31 ホルムアルデヒド	0.08 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.008未満			0.008未満							0.008未満	0.008未満	0.008未満	2	
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.01未満							0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
			基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 ㎖/ℓ以下	4	○	○		0.02			0.03							0.025	0.02	0.03	2
			基 34 鉄及びその化合物	0.3 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.03未満							0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
			基 35 銅及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.01未満							0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基 36 ナトリウム及びその化合物	200 ㎖/ℓ以下	4	○	○					8.8							8.80	8.8	8.8	1
		色	基 37 マンガン及びその化合物	0.05 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.005未満							0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		味覚	基 38 塩化物イオン	200 ㎖/ℓ以下	12	×	×	8.4	7.7	7.5	7.8	7.7	7.4						7.75	7.4	8.4	6
			基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 ㎖/ℓ以下	4	○	○					60							60.0	60	60	1
			基 40 蒸発残留物	500 ㎖/ℓ以下	4	○	○		120			100							110.0	100	120	2
		発泡	基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.02未満							0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基 42 ジェオスミン	0.00001 ㎖/ℓ以下	4	×	○					0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 ㎖/ℓ以下	4	×	○					0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基 44 非イオン界面活性剤	0.02 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基 45 フェノール類	0.005 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.0005未満							0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 ㎖/ℓ以下	12	×	×	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3	0.3未満	0.3未満						0.10	0.3未満	0.3	6
			基 47 PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.6	7.6	7.7	7.7	7.8	7.8						7.70	7.6	7.8	6
			基 48 味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	6
			基 49 臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	6
			基 50 色度	5 度以下	12	×	×	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						0.5未満	0.5未満	0.5未満	6
	基 51 濁度		2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	6	
その他検査項目		他 1 アンモニア態窒素	-	-	-	-															0	
		他 2 水温	- ℃	-	-	-	8.5	13.0	17.0	24.0	25.0	26.0						18.92	8.5	26.0	6	
		他 3 残留塩素	0.1 ㎖/ℓ以上	-	-	-	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4						0.40	0.3	0.5	6	

令和7年度 水質検査結果

十日町地域 江道猿倉地区簡易水道

採水場所：個人宅（津池）

区 分	No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数 の減	省略 の 可否	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目							平均値	最小値	最大値	検査 回数
							R7.4.9	R7.5.14	R7.6.12	R7.7.16	R7.8.18	R7.9.10										
微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	0	0	0	0	0	0							0.0	0	0	6
	基 2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない							検出しない	検出しない	検出しない	6
その他検査項目	他 1	水温	－ ℃	－	－	－	6.0	13.0	18.2	24.8	25.5	26.0							18.92	6.0	5.0	6
	他 2	残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	－	－	－	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1							0.18	0.1	0.4	6

令和7年度 水質検査結果

十日町地域 新水地区簡易水道

採水場所：個人宅（新水）

区 分			No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数 の減	省略 の 可否	基準9項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準26項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準51項目 ＋他2項目						平均値	最小値	最大値	検査 回数
									R7.4.9	R7.5.14	R7.6.11	R7.7.16	R7.8.18	R7.9.10									
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/ml以下	12	×	×	0	0	0	0	0	0						0.0	0	0	6
			基 2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						検出しない	検出しない	検出しない	6
		重金属	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	4	○	○						0.0003未満						0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基 4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	4	○	○						0.00005未満						0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基 5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○						0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○						0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○						0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	4	○	○						0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基 9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	4	○	×						0.004未満						0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	4	○	×						0.09						0.090	0.09	0.09	1
			基 12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	4	○	○						0.13						0.130	0.13	0.13	1
		一般有機化学物質	基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○			0.3			0.3						0.30	0.3	0.3	2
			基 14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下	4	○	○						0.0002未満						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基 15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	4	○	○						0.005未満						0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	4	○	○						0.004未満						0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	4	○	○						0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基 18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○						0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○						0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 20	ベンゼン	0.01 mg/l以下	4	○	○						0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		消毒副生成物	基 21	塩素酸	0.6 mg/l以下	4	×	×			0.12			0.34						0.230	0.12	0.34	2
			基 22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	4	×	×			0.002未満			0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
			基 23	クロロホルム	0.06 mg/l以下	4	×	×			0.003			0.003						0.0030	0.003	0.003	2
			基 24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	4	×	×			0.003未満			0.003未満						0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
			基 25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	4	×	×			0.011			0.016						0.0135	0.011	0.016	2
			基 26	臭素酸	0.01 mg/l以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基 27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	4	×	×			0.024			0.033						0.0285	0.024	0.033	2
			基 28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	4	×	×			0.003未満			0.003未満						0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
			基 29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	4	×	×			0.006			0.008						0.0070	0.006	0.008	2
			基 30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下	4	×	×			0.004			0.006						0.0050	0.004	0.006	2
			基 31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	4	×	×			0.008未満			0.008未満						0.008未満	0.008未満	0.008未満	2
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○						0.04						0.040	0.04	0.04	1
			基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	4	○	○			0.02未満			0.02未満						0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
			基 34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	4	○	○			0.03未満			0.13						0.065	0.03未満	0.13	2
			基 35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○						0.01未満						0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基 36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	4	○	○			46			47						46.5	46	47	2
		色	基 37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	4	○	○						0.005未満						0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		味覚	基 38	塩化物イオン	200 mg/l以下	12	×	×	20.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0						20.8	20.0	21.0	6
			基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	4	○	○						6.2						6.20	6.2	6.2	1
			基 40	蒸発残留物	500 mg/l以下	4	○	○			160			160						160.0	160	160	2
		発泡	基 41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	4	○	○						0.02未満						0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基 42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	4	×	○						0.000001未満						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	4	×	○						0.000001未満						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基 44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	4	○	○						0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基 45	フェノール類	0.005 mg/l以下	4	○	○						0.0005未満						0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	12	×	×	0.6	0.4	0.4	0.5	0.6	0.5						0.50	0.4	0.6	6
			基 47	PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.8	7.9	7.9	7.9	8.0	7.9						7.90	7.8	8.0	6
			基 48	味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	6
			基 49	臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	6
			基 50	色度	5 度以下	12	×	×	1.4	1.1	1.0	1.3	1.8	2.2						1.47	1.0	2.2	6
			基 51	濁度	2 度以下	12	×	×	0.2	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4						0.22	0.1	0.4	6
その他検査項目	他 1	アンモニア態窒素	-	-	-	-																0	
	他 2	水温	- ℃	-	-	-	8.2	13.8	19.0	24.2	25.7	25.0						19.32	8.2	25.7	6		
	他 3	残留塩素	0.1 mg/l以上	-	-	-	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5						0.55	0.5	0.6	6		

令和7年度 水質検査結果

十日町地域 魚之田川地区簡易水道

採水場所：個人宅（魚之田川）

区 分			No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数 の減	省略 の 可否	基準9項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準24項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準51項目 ＋他2項目							平均値	最小値	最大値	検査 回数	
									R7.4.9	R7.5.14	R7.6.11	R7.7.16	R7.8.18	R7.9.10											
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	0	0	0	0	0	0							0.0	0	0	6	
			基 2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない								検出しない	検出しない	検出しない	6
		重金属	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基 4	水銀及びその化合物	0.0005 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基 5	セレン及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 6	鉛及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○			0.002			0.003								0.0025	0.002	0.003	2
			基 8	六価クロム化合物	0.02 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基 9	亜硝酸態窒素	0.04 ㎖/ℓ以下	4	○	×						0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 ㎖/ℓ以下	4	○	×						0.17								0.170	0.17	0.17	1
			基 12	フッ素及びその化合物	0.8 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.08未満								0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
		一般有機化学物質	基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
			基 14	四塩化炭素	0.002 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基 15	1,4-ジオキサン	0.05 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 17	ジクロロメタン	0.02 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基 18	テトラクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 19	トリクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 20	ベンゼン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	消毒副生成物	基 21	塩素酸	0.6 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.06未満			0.07								0.035	0.06未満	0.07	2	
		基 22	クロロ酢酸	0.02 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.002未満			0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	
		基 23	クロロホルム	0.06 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.003			0.004								0.0035	0.003	0.004	2	
		基 24	ジクロロ酢酸	0.03 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.003未満			0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	
		基 25	ジブロモクロロメタン	0.1 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.002			0.002								0.0020	0.002	0.002	2	
		基 26	臭素酸	0.01 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	
		基 27	総トリハロメタン	0.1 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.008			0.010								0.0090	0.008	0.010	2	
		基 28	トリクロロ酢酸	0.03 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.003未満			0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	
		基 29	ブロモジクロロメタン	0.03 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.003			0.004								0.0035	0.003	0.004	2	
		基 30	ブロモホルム	0.09 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	
		基 31	ホルムアルデヒド	0.08 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.008未満			0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満	2	
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	
			基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基 34	鉄及びその化合物	0.3 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.03未満								0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
			基 35	銅及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基 36	ナトリウム及びその化合物	200 ㎖/ℓ以下	4	○	○						12								12.0	12	12	1
		色	基 37	マンガン及びその化合物	0.05 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		味覚	基 38	塩化物イオン	200 ㎖/ℓ以下	12	×	×	11.0	9.7	9.7	11.0	9.9	9.3								10.10	9.3	11.0	6
			基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 ㎖/ℓ以下	4	○	○			110			120								115.0	110	120	2
			基 40	蒸発残留物	500 ㎖/ℓ以下	4	○	○			180			200								190.0	180	200	2
		発泡	基 41	陰イオン界面活性剤	0.2 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基 42	ジェオスミン	0.00001 ㎖/ℓ以下	4	×	○						0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 ㎖/ℓ以下	4	×	○						0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基 44	非イオン界面活性剤	0.02 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基 45	フェノール類	0.005 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	基礎的性状	基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 ㎖/ℓ以下	12	×	×	0.6	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3								0.37	0.3	0.6	6	
		基 47	PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.4	7.7	7.8	7.9	7.8	7.8								7.73	7.4	7.9	6	
		基 48	味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	異常なし	6	
		基 49	臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	異常なし	6	
		基 50	色度	5 度以下	12	×	×	2.1	0.8	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								0.48	0.5未満	2.1	6	
		基 51	濁度	2 度以下	12	×	×	0.5	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								0.10	0.1未満	0.5	6	
その他検査項目			他 1	アンモニア態窒素	-	-	-	-																0	
			他 2	水温	- ℃	-	-	-	7.0	12.5	17.0	23.2	25.0	25.5								18.37	7.0	25.5	6
			他 3	残留塩素	0.1 ㎖/ℓ以上	-	-	-	0.3	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4								0.43	0.3	0.5	6

令和7年度 水質検査結果

十日町地域 鍍島地区簡易水道

採水場所：吉田地区公民館（北鍍坂第3）

区 分			No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数の減	省略 の 可否	基準9項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準23項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準51項目 ＋他2項目							平均値	最小値	最大値	検査 回数	
									R7.4.9	R7.5.14	R7.6.11	R7.7.16	R7.8.19	R7.9.10											
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	0	0	0	0	0	0							0.0	0	0	6	
			基 2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない								検出しない	検出しない	検出しない	6
		重金属	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基 4	水銀及びその化合物	0.0005 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基 5	セレン及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 6	鉛及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 8	六価クロム化合物	0.02 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基 9	亜硝酸態窒素	0.04 ㎖/ℓ以下	4	○	×						0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 ㎖/ℓ以下	4	○	×						0.62								0.620	0.62	0.62	1
			基 12	フッ素及びその化合物	0.8 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.08未満								0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
		一般有機化学物質	基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
			基 14	四塩化炭素	0.002 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基 15	1,4-ジオキサン	0.05 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 17	ジクロロメタン	0.02 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基 18	テトラクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 19	トリクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 20	ベンゼン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		消毒副生成物	基 21	塩素酸	0.6 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.06未満			0.06								0.030	0.06未満	0.06	2
			基 22	クロロ酢酸	0.02 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.002未満			0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
			基 23	クロロホルム	0.06 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基 24	ジクロロ酢酸	0.03 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.003未満			0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
			基 25	ジブロモクロロメタン	0.1 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.002			0.002								0.0020	0.002	0.002	2
			基 26	臭素酸	0.01 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基 27	総トリハロメタン	0.1 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.003			0.003								0.0030	0.003	0.003	2
			基 28	トリクロロ酢酸	0.03 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.003未満			0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
			基 29	ブロモジクロロメタン	0.03 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基 30	ブロモホルム	0.09 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.001			0.001								0.0010	0.001	0.001	2
			基 31	ホルムアルデヒド	0.08 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.008未満			0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満	2
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	
			基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基 34	鉄及びその化合物	0.3 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.03未満								0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
			基 35	銅及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.01								0.010	0.01	0.01	1
		味覚	基 36	ナトリウム及びその化合物	200 ㎖/ℓ以下	4	○	○						8.3								8.30	8.3	8.3	1
		色	基 37	マンガン及びその化合物	0.05 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		味覚	基 38	塩化物イオン	200 ㎖/ℓ以下	12	×	×	7.4	7.5	7.7	7.6	7.9	8.0								7.68	7.4	8.0	6
			基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 ㎖/ℓ以下	4	○	○			65			70								67.5	65	70	2
			基 40	蒸発残留物	500 ㎖/ℓ以下	4	○	○			140			120								130.0	120	140	2
		発泡	基 41	陰イオン界面活性剤	0.2 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基 42	ジェオスミン	0.00001 ㎖/ℓ以下	4	×	○						0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 ㎖/ℓ以下	4	×	○						0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基 44	非イオン界面活性剤	0.02 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基 45	フェノール類	0.005 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	基礎的性状	基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 ㎖/ℓ以下	12	×	×	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3	0.3未満	0.3未満								0.10	0.3未満	0.3	6	
		基 47	PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	6.8	6.8	6.8	6.9	6.9	7.0								6.87	6.8	7.0	6	
		基 48	味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	異常なし	6	
		基 49	臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	異常なし	6	
		基 50	色度	5 度以下	12	×	×	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								0.5未満	0.5未満	0.5未満	6	
		基 51	濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	6	
その他検査項目			他 1	アンモニア態窒素	-	-	-	-																0	
			他 2	水温	- ℃	-	-	-	10.0	14.2	18.8	24.6	25.8	26.6								20.00	10.0	26.6	6
			他 3	残留塩素	0.1 ㎖/ℓ以上	-	-	-	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5								0.40	0.3	0.5	6

令和7年度 水質検査結果

令和7年度 水質検査結果

十日町地域 真田地区簡易水道

採水場所：ふるさと会館（鉢第1）

区 分			No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数 の減	省略 の 可否	基準9項目 ＋他2項目	基準23項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準51項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目							平均値	最小値	最大値	検査 回数	
									R7.4.9	R7.5.14	R7.6.11	R7.7.16	R7.8.18	R7.9.10											
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	0	0	0	0	0	0							0.0	0	0	6	
			基 2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない								検出しない	検出しない	検出しない	6
		重金属	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基 4	水銀及びその化合物	0.0005 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基 5	セレン及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 6	鉛及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 8	六価クロム化合物	0.02 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基 9	亜硝酸態窒素	0.04 ㎖/ℓ以下	4	○	×					0.004未満									0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 ㎖/ℓ以下	4	○	×					0.02未満									0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基 12	フッ素及びその化合物	0.8 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.08未満									0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
		一般有機化学物質	基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.1未満									0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
			基 14	四塩化炭素	0.002 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基 15	1,4-ジオキサン	0.05 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.005未満									0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.004未満									0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 17	ジクロロメタン	0.02 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基 18	テトラクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 19	トリクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 20	ベンゼン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	消毒副生成物	基 21	塩素酸	0.6 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.06未満			0.26									0.130	0.06未満	0.26	2	
		基 22	クロロ酢酸	0.02 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.002未満			0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	
		基 23	クロロホルム	0.06 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.001			0.003									0.0020	0.001	0.003	2	
		基 24	ジクロロ酢酸	0.03 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.003未満			0.003未満									0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	
		基 25	ジブロモクロロメタン	0.1 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.001			0.001									0.0010	0.001	0.001	2	
		基 26	臭素酸	0.01 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	
		基 27	総トリハロメタン	0.1 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.003			0.006									0.0045	0.003	0.006	2	
		基 28	トリクロロ酢酸	0.03 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.003未満			0.003未満									0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	
		基 29	ブロモジクロロメタン	0.03 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.001			0.002									0.0015	0.001	0.002	2	
		基 30	ブロモホルム	0.09 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	
		基 31	ホルムアルデヒド	0.08 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.008未満			0.008未満									0.008未満	0.008未満	0.008未満	2	
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	4	○	○				0.010									0.010	0.01	0.01	1	
			基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2 ㎖/ℓ以下	4	○	○		0.02未満			0.02未満									0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
			基 34	鉄及びその化合物	0.3 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.03未満									0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
			基 35	銅及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.010									0.010	0.01	0.01	1
		味覚	基 36	ナトリウム及びその化合物	200 ㎖/ℓ以下	4	○	○					9.2									9.20	9.2	9.2	1
		色	基 37	マンガン及びその化合物	0.05 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.005未満									0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		味覚	基 38	塩化物イオン	200 ㎖/ℓ以下	12	×	×	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0								12.0	12.0	12.0	6
			基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 ㎖/ℓ以下	4	○	○					50									50.0	50	50	1
			基 40	蒸発残留物	500 ㎖/ℓ以下	4	○	○		130			130									130.0	130	130	2
		発泡	基 41	陰イオン界面活性剤	0.2 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.02未満									0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基 42	ジェオスミン	0.00001 ㎖/ℓ以下	4	×	○					0.000001未満									0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 ㎖/ℓ以下	4	×	○					0.000001未満									0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基 44	非イオン界面活性剤	0.02 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基 45	フェノール類	0.005 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	基礎的性状	基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 ㎖/ℓ以下	12	×	×	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満								0.3未満	0.3未満	0.3未満	6	
		基 47	PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.2	7.2	7.1	7.1	7.2	7.2								7.17	7.1	7.2	6	
		基 48	味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	異常なし	6	
		基 49	臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	異常なし	6	
		基 50	色度	5 度以下	12	×	×	1.4	0.7	0.7	1.1	0.5未満	0.9								0.80	0.5未満	1.4	6	
		基 51	濁度	2 度以下	12	×	×	0.3	0.1	0.1未満	0.3	0.1未満	0.2								0.15	0.1未満	0.3	6	
その他検査項目			他 1	アンモニア態窒素	-	-	-	-																0	
			他 2	水温	- ℃	-	-	-	8.2	13.0	17.2	22.8	24.8	26.2								18.70	8.2	26.2	6
			他 3	残留塩素	0.1 ㎖/ℓ以上	-	-	-	0.6	0.5	0.6	0.5	0.4	0.5								0.52	0.4	0.6	6

令和7年度 水質検査結果

十日町地域 轟木地区簡易水道

採水場所:個人宅(轟木)

区 分			No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数 の減	省略 の 可否	基準9項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準22項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準51項目 ＋他2項目							平均値	最小値	最大値	検査 回数			
									R7.4.9	R7.5.14	R7.6.11	R7.7.16	R7.8.18	R7.9.10													
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	0	0	0	0	0	0							0.0	0	0	6			
			基 2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない								検出しない	検出しない	検出しない	6		
		重金属	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 ㎖/ℓ以下	4	○	○							0.0003未満							0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1		
			基 4	水銀及びその化合物	0.0005 ㎖/ℓ以下	4	○	○							0.00005未満							0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1		
			基 5	セレン及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○							0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1		
			基 6	鉛及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○							0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1		
			基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○							0.002							0.0020	0.002	0.002	1		
			基 8	六価クロム化合物	0.02 ㎖/ℓ以下	4	○	○							0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	1		
			基 9	亜硝酸態窒素	0.04 ㎖/ℓ以下	4	○	×							0.004未満							0.004未満	0.004未満	0.004未満	1		
		無機物	基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.001未満				0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2		
			基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 ㎖/ℓ以下	4	○	×							0.15							0.150	0.15	0.15	1		
			基 12	フッ素及びその化合物	0.8 ㎖/ℓ以下	4	○	○							0.08未満							0.08未満	0.08未満	0.08未満	1		
			基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	4	○	○							0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満	1		
			基 14	四塩化炭素	0.002 ㎖/ℓ以下	4	○	○							0.0002未満							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1		
		一般有機化学物質	基 15	1,4-ジオキサン	0.05 ㎖/ℓ以下	4	○	○							0.005未満							0.005未満	0.005未満	0.005未満	1		
			基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 ㎖/ℓ以下	4	○	○							0.004未満							0.004未満	0.004未満	0.004未満	1		
			基 17	ジクロロメタン	0.02 ㎖/ℓ以下	4	○	○							0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	1		
			基 18	テトラクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○							0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1		
			基 19	トリクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○							0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1		
			基 20	ベンゼン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○							0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1		
	基 21		塩素酸	0.6 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.06未満				0.06							0.030	0.06未満	0.06	2			
	基 22		クロロ酢酸	0.02 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.002未満				0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	2			
	消毒副生成物	基 23	クロロホルム	0.06 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.001未満				0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2			
		基 24	ジクロロ酢酸	0.03 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.003未満				0.003未満							0.003未満	0.003未満	0.003未満	2			
		基 25	ジブロモクロロメタン	0.1 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.001				0.001							0.0010	0.001	0.001	2			
		基 26	臭素酸	0.01 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.001未満				0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2			
		基 27	総トリハロメタン	0.1 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.001				0.001							0.0010	0.001	0.001	2			
		基 28	トリクロロ酢酸	0.03 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.003未満				0.003未満							0.003未満	0.003未満	0.003未満	2			
		基 29	ブロモジクロロメタン	0.03 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.001未満				0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2			
		基 30	ブロモホルム	0.09 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.001未満				0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2			
		基 31	ホルムアルデヒド	0.08 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.008未満				0.008未満							0.008未満	0.008未満	0.008未満	2			
		水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.01未満							0.01未満	0.01未満	0.01未満	1		
	基 33			アルミニウム及びその化合物	0.2 ㎖/ℓ以下	4	○	○							0.02未満							0.02未満	0.02未満	0.02未満	1		
	基 34			鉄及びその化合物	0.3 ㎖/ℓ以下	4	○	○							0.03未満							0.03未満	0.03未満	0.03未満	1		
	基 35			銅及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	4	○	○							0.01未満							0.01未満	0.01未満	0.01未満	1		
	味覚			基 36	ナトリウム及びその化合物	200 ㎖/ℓ以下	4	○	○						11.0							11.00	11.0	11.0	1		
	色		基 37	マンガン及びその化合物	0.05 ㎖/ℓ以下	4	○	○							0.005未満							0.005未満	0.005未満	0.005未満	1		
			基 38	塩化物イオン	200 ㎖/ℓ以下	12	×	×	6.2	6.2	6.1	6.2	6.2	6.1								6.17	6.1	6.2	6		
	味覚		基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 ㎖/ℓ以下	4	○	○							55							55.0	55	55	1		
			基 40	蒸発残留物	500 ㎖/ℓ以下	4	○	○			95				93							94.0	93	95	2		
			発泡	基 41	陰イオン界面活性剤	0.2 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.02未満							0.02未満	0.02未満	0.02未満	1		
	臭い		基 42	ジェオスミン	0.00001 ㎖/ℓ以下	4	×	○							0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1		
			基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 ㎖/ℓ以下	4	×	○							0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1		
	発泡		基 44	非イオン界面活性剤	0.02 ㎖/ℓ以下	4	○	○							0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	1		
			臭い	基 45	フェノール類	0.005 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.0005未満							0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1		
	基礎的性状			基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 ㎖/ℓ以下	12	×	×	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満								0.3未満	0.3未満	0.3未満	6	
				基 47	PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.3	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5								7.43	7.3	7.5	6	
				基 48	味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	異常なし	6
				基 49	臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	異常なし	6
				基 50	色度	5 度以下	12	×	×	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								0.5未満	0.5未満	0.5未満	6	
				基 51	濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	6	
その他検査項目		他 1	アンモニア態窒素	-	-	-	-																0				
		他 2	水温	- ℃	-	-	-	7.3	11.8	17.5	21.5	24.0	25.0								17.85	7.3	25.0	6			
		他 3	残留塩素	0.1 ㎖/ℓ以上	-	-	-	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4								0.45	0.4	0.5	6			

令和7年度 水質検査結果

十日町地域 名ヶ山地区簡易水道

採水場所：個人宅（名ヶ山）

区 分			No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数 の減	省略 の 可否	基準9項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準21項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準51項目 ＋他2項目							平均値	最小値	最大値	検査 回数	
									R7.4.9	R7.5.14	R7.6.11	R7.7.16	R7.8.18	R7.9.10												
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	0	0	0	0	0	0	0							0.0	0	0	6	
			基 2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない									検出しない	検出しない	検出しない	6
		重金属	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 ㎖/ℓ以下	4	○	○							0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基 4	水銀及びその化合物	0.0005 ㎖/ℓ以下	4	○	○							0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基 5	セレン及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○							0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 6	鉛及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○							0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○							0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 8	六価クロム化合物	0.02 ㎖/ℓ以下	4	○	○							0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基 9	亜硝酸態窒素	0.04 ㎖/ℓ以下	4	○	×							0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.001未満				0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 ㎖/ℓ以下	4	○	×							0.96								0.96	0.96	0.96	1
			基 12	フッ素及びその化合物	0.8 ㎖/ℓ以下	4	○	○							0.08未満								0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
		一般有機化学物質	基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	4	○	○							0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
			基 14	四塩化炭素	0.002 ㎖/ℓ以下	4	○	○							0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基 15	1,4-ジオキサン	0.05 ㎖/ℓ以下	4	○	○							0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 ㎖/ℓ以下	4	○	○							0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 17	ジクロロメタン	0.02 ㎖/ℓ以下	4	○	○							0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基 18	テトラクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○							0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 19	トリクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○							0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 20	ベンゼン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○							0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	消毒副生成物	基 21	塩素酸	0.6 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.06未満				0.06未満								0.06未満	0.06未満	0.06未満	2	
		基 22	クロロ酢酸	0.02 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.002未満				0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	
		基 23	クロロホルム	0.06 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.001未満				0.005								0.0025	0.001未満	0.005	2	
		基 24	ジクロロ酢酸	0.03 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.003未満				0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	
		基 25	ジブロモクロロメタン	0.1 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.002				0.004								0.0030	0.002	0.004	2	
		基 26	臭素酸	0.01 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.001未満				0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	
		基 27	総トリハロメタン	0.1 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.003				0.014								0.0085	0.003	0.014	2	
		基 28	トリクロロ酢酸	0.03 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.003未満				0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	
		基 29	ブロモジクロロメタン	0.03 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.001				0.005								0.0030	0.001	0.005	2	
		基 30	ブロモホルム	0.09 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.001未満				0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	
		基 31	ホルムアルデヒド	0.08 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.008未満				0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満	2	
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	
			基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2 ㎖/ℓ以下	4	○	○							0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基 34	鉄及びその化合物	0.3 ㎖/ℓ以下	4	○	○							0.03未満								0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
			基 35	銅及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	4	○	○							0.01								0.010	0.01	0.01	1
		味覚	基 36	ナトリウム及びその化合物	200 ㎖/ℓ以下	4	○	○							7.7								7.70	7.7	7.7	1
		色	基 37	マンガン及びその化合物	0.05 ㎖/ℓ以下	4	○	○							0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		味覚	基 38	塩化物イオン	200 ㎖/ℓ以下	12	×	×	8.5	7.0	7.2	7.5	7.8	7.8									7.63	7.0	8.5	6
			基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 ㎖/ℓ以下	4	○	○							36								36.0	36	36	1
			基 40	蒸発残留物	500 ㎖/ℓ以下	4	○	○							110								110.0	110	110	1
		発泡	基 41	陰イオン界面活性剤	0.2 ㎖/ℓ以下	4	○	○							0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基 42	ジェオスミン	0.00001 ㎖/ℓ以下	4	×	○							0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 ㎖/ℓ以下	4	×	○							0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基 44	非イオン界面活性剤	0.02 ㎖/ℓ以下	4	○	○							0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基 45	フェノール類	0.005 ㎖/ℓ以下	4	○	○							0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 ㎖/ℓ以下	12	×	×	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満								0.3未満	0.3未満	0.3未満	6
			基 47	PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.0	7.1	7.1	7.2	7.1	7.1									7.10	7.0	7.2	6
			基 48	味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	異常なし	6
			基 49	臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	異常なし	6
			基 50	色度	5 度以下	12	×	×	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								0.5未満	0.5未満	0.5未満	6
	基 51		濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	6	
その他検査項目	他 1	アンモニア態窒素	-	-	-	-																		0		
	他 2	水温	- ℃	-	-	-	6.8	11.6	15.8	21.6	22.8	23.8									17.07	6.8	23.8	6		
	他 3	残留塩素	0.1 ㎖/ℓ以上	-	-	-	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.3									0.43	0.3	0.5	6		

令和7年度 水質検査結果

十日町地域 六箇地区簡易水道

採水場所：中村集落センター（中村）

区 分			No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数 の減	省略 の 可否	基準9項目 ＋他2項目	基準23項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準51項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目						平均値	最小値	最大値	検査 回数
									R7.4.9	R7.5.14	R7.6.11	R7.7.16	R7.8.18	R7.9.10									
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	0	0	0	0	0	0						0.0	0	0	6
			基 2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						検出しない	検出しない	検出しない	6
		重金属	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.0003未満							0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基 4	水銀及びその化合物	0.0005 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.00005未満							0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基 5	セレン及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 6	鉛及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.001							0.0010	0.001	0.001	1
			基 8	六価クロム化合物	0.02 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基 9	亜硝酸態窒素	0.04 ㎖/ℓ以下	4	○	×					0.004未満							0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 ㎖/ℓ以下	4	○	×					0.06							0.060	0.06	0.06	1
			基 12	フッ素及びその化合物	0.8 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.08未満							0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
		一般有機化学物質	基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
			基 14	四塩化炭素	0.002 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.0002未満							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基 15	1,4-ジオキサン	0.05 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.005未満							0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.004未満							0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 17	ジクロロメタン	0.02 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基 18	テトラクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 19	トリクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 20	ベンゼン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	消毒副生成物	基 21	塩素酸	0.6 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.06未満			0.06未満							0.06未満	0.06未満	0.06未満	2	
		基 22	クロロ酢酸	0.02 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.002未満			0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	
		基 23	クロロホルム	0.06 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	
		基 24	ジクロロ酢酸	0.03 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.003未満			0.003未満							0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	
		基 25	ジブロモクロロメタン	0.1 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001							0.0005	0.001未満	0.001	2	
		基 26	臭素酸	0.01 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	
		基 27	総トリハロメタン	0.1 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001							0.0005	0.001未満	0.001	2	
		基 28	トリクロロ酢酸	0.03 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.003未満			0.003未満							0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	
		基 29	ブロモジクロロメタン	0.03 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	
		基 30	ブロモホルム	0.09 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	
		基 31	ホルムアルデヒド	0.08 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.008未満			0.008未満							0.008未満	0.008未満	0.008未満	2	
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.01未満							0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
			基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.02未満							0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基 34	鉄及びその化合物	0.3 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.03未満							0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
			基 35	銅及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.01未満							0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基 36	ナトリウム及びその化合物	200 ㎖/ℓ以下	4	○	○					7.1							7.10	7.1	7.1	1
		色	基 37	マンガン及びその化合物	0.05 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.005未満							0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		味覚	基 38	塩化物イオン	200 ㎖/ℓ以下	12	×	×	5.1	5.0	5.0	5.2	5.0	5.1						5.07	5.0	5.2	6
			基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 ㎖/ℓ以下	4	○	○		59			59							59.0	59	59	2
			基 40	蒸発残留物	500 ㎖/ℓ以下	4	○	○		93			100							96.5	93	100	2
		発泡	基 41	陰イオン界面活性剤	0.2 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.02未満							0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基 42	ジェオスミン	0.00001 ㎖/ℓ以下	4	×	○					0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 ㎖/ℓ以下	4	×	○					0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基 44	非イオン界面活性剤	0.02 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基 45	フェノール類	0.005 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.0005未満							0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 ㎖/ℓ以下	12	×	×	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満						0.3未満	0.3未満	0.3未満	6
			基 47	PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.9	7.9	7.9	8.0	7.9	7.9						7.92	7.9	8.0	6
			基 48	味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	6
			基 49	臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	6
			基 50	色度	5 度以下	12	×	×	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.8	0.8						0.27	0.5未満	0.8	6
	基 51		濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	6	
その他検査項目	他 1	アンモニア態窒素	-	-	-	-																0	
	他 2	水温	- ℃	-	-	-	8.8	14.0	18.0	24.8	25.0	26.0						19.43	8.8	26.0	6		
	他 3	残留塩素	0.1 ㎖/ℓ以上	-	-	-	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5						0.53	0.5	0.6	6		

令和7年度 水質検査結果

十日町地域 東下組地区簡易水道

採水場所：塩野集会所（塩野）

区 分		No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数 の減	省略 の 可否	基準9項目 ＋他2項目	基準24項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準51項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目						平均値	最小値	最大値	検査 回数	
								R7.4.9	R7.5.14	R7.6.11	R7.7.16	R7.8.18	R7.9.10										
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	0	0	0	0	0	0						0.0	0	0	6	
			基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない							検出しない	検出しない	検出しない	6
		重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基 4 水銀及びその化合物	0.0005 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基 5 セレン及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 6 鉛及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○		0.002			0.003								0.0025	0.002	0.003	2
			基 8 六価クロム化合物	0.02 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 ㎖/ℓ以下	4	○	×					0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 ㎖/ℓ以下	4	○	×					0.08								0.080	0.08	0.08	1
			基 12 フッ素及びその化合物	0.8 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.08未満								0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
		一般有機化学物質	基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
			基 14 四塩化炭素	0.002 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基 15 1,4-ジオキサン	0.05 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 17 ジクロロメタン	0.02 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基 18 テトラクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 19 トリクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 20 ベンゼン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	消毒副生成物	基 21 塩素酸	0.6 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.08			0.42								0.250	0.08	0.42	2	
		基 22 クロロ酢酸	0.02 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.002未満			0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	
		基 23 クロロホルム	0.06 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.004			0.008								0.0060	0.004	0.008	2	
		基 24 ジクロロ酢酸	0.03 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.003未満			0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	
		基 25 ジブロモクロロメタン	0.1 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.001			0.002								0.0015	0.001	0.002	2	
		基 26 臭素酸	0.01 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	
		基 27 総トリハロメタン	0.1 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.007			0.014								0.0105	0.007	0.014	2	
		基 28 トリクロロ酢酸	0.03 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.003未満			0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	
		基 29 ブロモジクロロメタン	0.03 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.002			0.004								0.0030	0.002	0.004	2	
		基 30 ブロモホルム	0.09 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	
		基 31 ホルムアルデヒド	0.08 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.008未満			0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満	2	
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
			基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 ㎖/ℓ以下	4	○	○		0.02未満			0.03								0.015	0.02未満	0.03	2
			基 34 鉄及びその化合物	0.3 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.03未満								0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
			基 35 銅及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基 36 ナトリウム及びその化合物	200 ㎖/ℓ以下	4	○	○					40								40.0	40	40	1
		色	基 37 マンガン及びその化合物	0.05 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		味覚	基 38 塩化物イオン	200 ㎖/ℓ以下	12	×	×	9.6	9.7	9.7	9.9	10.0	10.0							9.82	9.6	10.0	6
			基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 ㎖/ℓ以下	4	○	○					53								53.0	53	53	1
			基 40 蒸発残留物	500 ㎖/ℓ以下	4	○	○		200			210								205.0	200	210	2
		発泡	基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基 42 ジェオスミン	0.00001 ㎖/ℓ以下	4	×	○					0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 ㎖/ℓ以下	4	×	○					0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基 44 非イオン界面活性剤	0.02 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基 45 フェノール類	0.005 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 ㎖/ℓ以下	12	×	×	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満							0.3未満	0.3未満	0.3未満	6
			基 47 PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.3	7.5	7.7	8.1	8.0	8.4							7.83	7.3	8.4	6
			基 48 味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし	異常なし	異常なし	6
			基 49 臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし	異常なし	異常なし	6
			基 50 色度	5 度以下	12	×	×	0.9	0.7	0.8	1.2	0.5未満	0.6							0.70	0.5未満	1.2	6
	基 51 濁度		2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満	6	
その他検査項目	他 1 アンモニア態窒素	-	-	-	-																0		
	他 2 水温	- ℃	-	-	-	8.2	13.0	15.8	23.2	24.8	26.0							18.50	8.2	26.0	6		
	他 3 残留塩素	0.1 ㎖/ℓ以上	-	-	-	0.5	0.5	0.3	0.1	0.1	0.1							0.27	0.10	0.5	6		

令和7年度 水質検査結果

十日町地域 東下組地区簡易水道
採水場所：仙之山ふれあいセンター（仙之山）

区 分	No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数 の減	省略 の 可否	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目							平均値	最小値	最大値	検査 回数
							R7.4.9	R7.5.14	R7.6.11	R7.7.16	R7.8.18	R7.9.10										
微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	0	0	0	0	0	0						0.0	0	0	6	
	基 2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						検出しない	検出しない	検出しない	6	
その他検査項目	他 1	水温	－ ℃	－	－	－	8.0	13.5	17.8	24.0	26.8	26.8						19.48	8.0	26.8	6	
	他 2	残留塩素	0.1 ㎖/ℓ以上	－	－	－	0.5	0.6	0.4	0.4	0.3	0.4						0.43	0.3	0.6	6	

令和7年度 水質検査結果

十日町地域 上田原地区小規模水道

採水場所：個人宅（上田原）

区 分			No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数 の減	省略 の 可否	基準9項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準21項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準51項目 ＋他2項目							平均値	最小値	最大値	検査 回数	
									R7.4.9	R7.5.14	R7.6.11	R7.7.16	R7.8.18	R7.9.10												
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	0	0	0	1	0	0	0							0.2	0	1	6	
			基 2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出ししない	検出ししない	検出ししない	検出ししない	検出ししない	検出ししない									検出ししない	検出ししない	検出ししない	6
		重金属	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 ㎖/ℓ以下	4	○	○							0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基 4	水銀及びその化合物	0.0005 ㎖/ℓ以下	4	○	○							0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基 5	セレン及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○							0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 6	鉛及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○							0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○							0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 8	六価クロム化合物	0.02 ㎖/ℓ以下	4	○	○							0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基 9	亜硝酸態窒素	0.04 ㎖/ℓ以下	4	○	×							0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.001未満				0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 ㎖/ℓ以下	4	○	×							0.02								0.020	0.02	0.02	1
			基 12	フッ素及びその化合物	0.8 ㎖/ℓ以下	4	○	○							0.08未満								0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
		一般有機化学物質	基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	4	○	○							0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
			基 14	四塩化炭素	0.002 ㎖/ℓ以下	4	○	○							0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基 15	1,4-ジオキサン	0.05 ㎖/ℓ以下	4	○	○							0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 ㎖/ℓ以下	4	○	○							0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 17	ジクロロメタン	0.02 ㎖/ℓ以下	4	○	○							0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基 18	テトラクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○							0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 19	トリクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○							0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 20	ベンゼン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○							0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	消毒副生成物	基 21	塩素酸	0.6 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.09				0.15								0.120	0.09	0.15	2	
		基 22	クロロ酢酸	0.02 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.002未満				0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	
		基 23	クロロホルム	0.06 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.003				0.004								0.0035	0.003	0.004	2	
		基 24	ジクロロ酢酸	0.03 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.003未満				0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	
		基 25	ジブロモクロロメタン	0.1 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.001				0.001								0.0010	0.001	0.001	2	
		基 26	臭素酸	0.01 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.001未満				0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	
		基 27	総トリハロメタン	0.1 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.006				0.007								0.0065	0.006	0.007	2	
		基 28	トリクロロ酢酸	0.03 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.003未満				0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	
		基 29	ブロモジクロロメタン	0.03 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.002				0.002								0.0020	0.002	0.002	2	
		基 30	ブロモホルム	0.09 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.001未満				0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	
		基 31	ホルムアルデヒド	0.08 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.008未満				0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満	2	
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.01								0.010	0.01	0.01	1	
			基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2 ㎖/ℓ以下	4	○	○							0.02								0.020	0.02	0.02	1
			基 34	鉄及びその化合物	0.3 ㎖/ℓ以下	4	○	○							0.03未満								0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
			基 35	銅及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	4	○	○							0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基 36	ナトリウム及びその化合物	200 ㎖/ℓ以下	4	○	○							24								24.0	24	24	1
		色	基 37	マンガン及びその化合物	0.05 ㎖/ℓ以下	4	○	○							0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		味覚	基 38	塩化物イオン	200 ㎖/ℓ以下	12	×	×	4.6	4.7	4.5	4.7	5.0	4.9									4.73	4.5	5.0	6
			基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 ㎖/ℓ以下	4	○	○							5.8								5.80	5.8	5.8	1
			基 40	蒸発残留物	500 ㎖/ℓ以下	4	○	○							88								88.0	88	88	1
		発泡	基 41	陰イオン界面活性剤	0.2 ㎖/ℓ以下	4	○	○							0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基 42	ジェオスミン	0.00001 ㎖/ℓ以下	4	×	○							0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 ㎖/ℓ以下	4	×	○							0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基 44	非イオン界面活性剤	0.02 ㎖/ℓ以下	4	○	○							0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基 45	フェノール類	0.005 ㎖/ℓ以下	4	○	○							0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	基礎的性状	基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 ㎖/ℓ以下	12	×	×	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満								0.3未満	0.3未満	0.3未満	6	
		基 47	PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.6	7.7	7.7	7.8	7.8	7.9									7.75	7.6	7.9	6	
		基 48	味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	異常なし	6	
		基 49	臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	異常なし	6	
		基 50	色度	5 度以下	12	×	×	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								0.5未満	0.5未満	0.5未満	6	
		基 51	濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	6	
その他検査項目			他 1	アンモニア態窒素	-	-	-	-																	0	
			他 2	水温	- ℃	-	-	-	5.0	8.8	13.0	19.3	21.0	21.5									14.77	5.0	21.5	6
			他 3	残留塩素	0.1 ㎖/ℓ以上	-	-	-	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5								0.48	0.4	0.5	6

令和7年度 水質検査結果

令和7年度 水質検査結果

十日町地域 水沢南部地区簡易水道

採水場所：市之沢中在家集会所（中在家）

区 分			No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数 の減	省略 の 可否	基準9項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準21項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準51項目 ＋他2項目						平均値	最小値	最大値	検査 回数
									R7.4.9	R7.5.14	R7.6.11	R7.7.16	R7.8.18	R7.9.10									
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	0	0	0	0	0	0						0.0	0	0	6
			基 2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						検出しない	検出しない	検出しない	6
		重金属	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.0003未満						0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基 4	水銀及びその化合物	0.0005 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.00005未満						0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基 5	セレン及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 6	鉛及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.002						0.0020	0.002	0.002	1
			基 8	六価クロム化合物	0.02 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基 9	亜硝酸態窒素	0.04 ㎖/ℓ以下	4	○	×						0.004未満						0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 ㎖/ℓ以下	4	○	×						0.55						0.550	0.55	0.55	1
			基 12	フッ素及びその化合物	0.8 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.08未満						0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
		一般有機化学物質	基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
			基 14	四塩化炭素	0.002 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.0002未満						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基 15	1,4-ジオキサン	0.05 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.005未満						0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.004未満						0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 17	ジクロロメタン	0.02 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基 18	テトラクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 19	トリクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 20	ベンゼン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	消毒副生成物	基 21	塩素酸	0.6 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.06未満			0.10						0.050	0.06未満	0.10	2	
		基 22	クロロ酢酸	0.02 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.002未満			0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	
		基 23	クロロホルム	0.06 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	
		基 24	ジクロロ酢酸	0.03 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.003未満			0.003未満						0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	
		基 25	ジブロモクロロメタン	0.1 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	
		基 26	臭素酸	0.01 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	
		基 27	総トリハロメタン	0.1 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	
		基 28	トリクロロ酢酸	0.03 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.003未満			0.003未満						0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	
		基 29	ブロモジクロロメタン	0.03 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	
		基 30	ブロモホルム	0.09 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	
		基 31	ホルムアルデヒド	0.08 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.008未満			0.008未満						0.008未満	0.008未満	0.008未満	2	
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.01未満						0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	
			基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.02未満						0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基 34	鉄及びその化合物	0.3 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.03未満						0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
			基 35	銅及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.01未満						0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基 36	ナトリウム及びその化合物	200 ㎖/ℓ以下	4	○	○					7.2						7.20	7.2	7.2	1	
		色	基 37	マンガン及びその化合物	0.05 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.005未満						0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	
		味覚	基 38	塩化物イオン	200 ㎖/ℓ以下	12	×	×	4.7	4.7	4.6	4.7	4.9	4.6						4.70	4.6	4.9	6
			基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 ㎖/ℓ以下	4	○	○						31						31.0	31	31	1
			基 40	蒸発残留物	500 ㎖/ℓ以下	4	○	○						71						71.0	71	71	1
		発泡	基 41	陰イオン界面活性剤	0.2 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.02未満						0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	
		臭い	基 42	ジェオスミン	0.00001 ㎖/ℓ以下	4	×	○					0.000001未満						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	
			基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 ㎖/ℓ以下	4	×	○					0.000001未満						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	
		発泡	基 44	非イオン界面活性剤	0.02 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
		臭い	基 45	フェノール類	0.005 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.0005未満						0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1	
	基礎的性状	基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 ㎖/ℓ以下	12	×	×	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満						0.3未満	0.3未満	0.3未満	6	
		基 47	PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.6	7.8	7.8	7.8	7.6	7.8						7.73	7.6	7.8	6	
		基 48	味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	6	
		基 49	臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	6	
		基 50	色度	5 度以下	12	×	×	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						0.5未満	0.5未満	0.5未満	6	
		基 51	濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	6	
その他検査項目		他 1	アンモニア態窒素	-	-	-	-															0	
		他 2	水温	- ℃	-	-	-	8.8	13.6	17.8	24.0	25.0	25.0						19.03	8.8	25.0	6	
		他 3	残留塩素	0.1 ㎖/ℓ以上	-	-	-	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4						0.42	0.4	0.5	6	

令和7年度 水質検査結果

十日町地域 水沢南部地区簡易水道

採水場所：個人宅（大石）

区 分	No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数 の減	省略 の 可否	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目							平均値	最小値	最大値	検査 回数
							R7.4.9	R7.5.14	R7.6.11	R7.7.16	R7.8.18	R7.9.10										
微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	0	0	0	0	0	0							0.0	0	0	6
	基 2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない							検出しない	検出しない	検出しない	6
その他検査項目	他 1	水温	－ ℃	－	－	－	8.2	12.8	17.0	24.8	25.8	25.8							19.07	8.2	25.8	6
	他 2	残留塩素	0.1 ㎖/ℓ以上	－	－	－	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4							0.42	0.4	0.5	6

令和7年度 水質検査結果

十日町地域 当間地区簡易水道

採水場所：個人宅（当間）

区 分		No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数 の減	省略 の 可否	基準9項目 ＋他2項目	基準22項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準51項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目						平均値	最小値	最大値	検査 回数	
								R7.4.10	R7.5.15	R7.6.11	R7.7.17	R7.8.19	R7.9.10										
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	0	0	0	0	0	0						0.0	0	0	6	
			基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない							検出しない	検出しない	検出しない	6
		重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基 4 水銀及びその化合物	0.0005 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基 5 セレン及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 6 鉛及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○		0.005			0.005								0.0050	0.005	0.005	2
			基 8 六価クロム化合物	0.02 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 ㎖/ℓ以下	4	○	×					0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 ㎖/ℓ以下	4	○	×					0.10								0.100	0.10	0.10	1
			基 12 フッ素及びその化合物	0.8 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.08未満								0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
		一般有機化学物質	基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
			基 14 四塩化炭素	0.002 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基 15 1,4-ジオキサン	0.05 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 17 ジクロロメタン	0.02 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基 18 テトラクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 19 トリクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 20 ベンゼン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	消毒副生成物	基 21 塩素酸	0.6 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.06未満			0.07								0.035	0.06未満	0.07	2	
		基 22 クロロ酢酸	0.02 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.002未満			0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	
		基 23 クロロホルム	0.06 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	
		基 24 ジクロロ酢酸	0.03 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.003未満			0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	
		基 25 ジブロモクロロメタン	0.1 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	
		基 26 臭素酸	0.01 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	
		基 27 総トリハロメタン	0.1 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	
		基 28 トリクロロ酢酸	0.03 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.003未満			0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	
		基 29 ブロモジクロロメタン	0.03 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	
		基 30 ブロモホルム	0.09 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	
		基 31 ホルムアルデヒド	0.08 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.008未満			0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満	2	
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
			基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基 34 鉄及びその化合物	0.3 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.03未満								0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
			基 35 銅及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基 36 ナトリウム及びその化合物	200 ㎖/ℓ以下	4	○	○					6.3								6.30	6.3	6.3	1
		色	基 37 マンガン及びその化合物	0.05 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		味覚	基 38 塩化物イオン	200 ㎖/ℓ以下	12	×	×	3.1	3.2	3.4	3.3	3.2	3.2							3.23	3.1	3.4	6
			基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 ㎖/ℓ以下	4	○	○					36								36.0	36	36	1
			基 40 蒸発残留物	500 ㎖/ℓ以下	4	○	○					70								70.0	70	70	1
		発泡	基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基 42 ジェオスミン	0.00001 ㎖/ℓ以下	4	×	○					0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 ㎖/ℓ以下	4	×	○					0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基 44 非イオン界面活性剤	0.02 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基 45 フェノール類	0.005 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 ㎖/ℓ以下	12	×	×	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満							0.3未満	0.3未満	0.3未満	6
			基 47 PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	8.3	8.2	8.1	8.2	8.0	8.0							8.13	8.0	8.3	6
			基 48 味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし	異常なし	異常なし	6
			基 49 臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし	異常なし	異常なし	6
			基 50 色度	5 度以下	12	×	×	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満							0.5未満	0.5未満	0.5未満	6
	基 51 濁度		2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満	6	
その他検査項目		他 1 アンモニア態窒素	-	-	-																0		
		他 2 水温	- ℃	-	-	-	5.6	11.2	16.6	20.8	22.0	21.6							16.30	5.6	22.0	6	
		他 3 残留塩素	0.1 ㎖/ℓ以上	-	-	-	0.5	0.5	0.6	0.6	0.4	0.4							0.50	0.4	0.6	6	

令和7年度 水質検査結果

十日町地域 馬水地区簡易水道：馬場配水系
採水場所：事業所（馬場第4）

区 分			No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数 の減	省略 の 可否	基準9項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準24項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準51項目 ＋他2項目							平均値	最小値	最大値	検査 回数	
									R7.4.10	R7.5.15	R7.6.11	R7.7.17	R7.8.19	R7.9.11												
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	0	0	0	0	0	0	3							0.5	0	3	6	
			基 2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない								検出しない	検出しない	検出しない	6	
		重金属	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 ㎖/ℓ以下	4	○	○								0.0003未満							0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基 4	水銀及びその化合物	0.0005 ㎖/ℓ以下	4	○	○								0.00005未満							0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基 5	セレン及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○								0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 6	鉛及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○								0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○			0.005					0.006							0.0055	0.005	0.006	2
			基 8	六価クロム化合物	0.02 ㎖/ℓ以下	4	○	○								0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基 9	亜硝酸態窒素	0.04 ㎖/ℓ以下	4	○	×								0.004未満							0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.001未満					0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 ㎖/ℓ以下	4	○	×								0.32							0.320	0.32	0.32	1
			基 12	フッ素及びその化合物	0.8 ㎖/ℓ以下	4	○	○								0.08未満							0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
		一般有機化学物質	基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	4	○	○								0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
			基 14	四塩化炭素	0.002 ㎖/ℓ以下	4	○	○								0.0002未満							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基 15	1,4-ジオキサン	0.05 ㎖/ℓ以下	4	○	○								0.005未満							0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 ㎖/ℓ以下	4	○	○								0.004未満							0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 17	ジクロロメタン	0.02 ㎖/ℓ以下	4	○	○								0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基 18	テトラクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○								0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 19	トリクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○								0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 20	ベンゼン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○								0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	消毒副生成物	基 21	塩素酸	0.6 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.06未満					0.06							0.030	0.06未満	0.06	2	
		基 22	クロロ酢酸	0.02 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.002未満					0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	
		基 23	クロロホルム	0.06 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.001					0.002							0.0015	0.001	0.002	2	
		基 24	ジクロロ酢酸	0.03 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.003未満					0.003未満							0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	
		基 25	ジブロモクロロメタン	0.1 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.001					0.002							0.0015	0.001	0.002	2	
		基 26	臭素酸	0.01 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.001未満					0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	
		基 27	総トリハロメタン	0.1 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.003					0.005							0.0040	0.003	0.005	2	
		基 28	トリクロロ酢酸	0.03 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.003未満					0.003未満							0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	
		基 29	ブロモジクロロメタン	0.03 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.001					0.001							0.0010	0.001	0.001	2	
		基 30	ブロモホルム	0.09 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.001未満					0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	
		基 31	ホルムアルデヒド	0.08 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.008未満					0.008未満							0.008未満	0.008未満	0.008未満	2	
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	4	○	○							0.01未満							0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	
			基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2 ㎖/ℓ以下	4	○	○			0.02未満					0.02未満							0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
			基 34	鉄及びその化合物	0.3 ㎖/ℓ以下	4	○	○								0.03未満							0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
			基 35	銅及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	4	○	○								0.01未満							0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基 36	ナトリウム及びその化合物	200 ㎖/ℓ以下	4	○	○							12							12.0	12	12	1	
		色	基 37	マンガン及びその化合物	0.05 ㎖/ℓ以下	4	○	○							0.005未満							0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	
		味覚	基 38	塩化物イオン	200 ㎖/ℓ以下	12	×	×	5.1	5.1	5.0	5.2	5.1	5.1								5.10	5.0	5.2	6	
			基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 ㎖/ℓ以下	4	○	○							23							23.0	23	23	1	
			基 40	蒸発残留物	500 ㎖/ℓ以下	4	○	○			94					100							97.0	94	100	2
		発泡	基 41	陰イオン界面活性剤	0.2 ㎖/ℓ以下	4	○	○							0.02未満							0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	
		臭い	基 42	ジェオスミン	0.00001 ㎖/ℓ以下	4	×	○							0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	
			基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 ㎖/ℓ以下	4	×	○							0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	
		発泡	基 44	非イオン界面活性剤	0.02 ㎖/ℓ以下	4	○	○							0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
		臭い	基 45	フェノール類	0.005 ㎖/ℓ以下	4	○	○							0.0005未満							0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1	
		基礎的性状	基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 ㎖/ℓ以下	12	×	×	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満								0.3未満	0.3未満	0.3未満	6	
	基 47		PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7								7.63	7.6	7.7	6		
	基 48		味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	異常なし	6		
	基 49		臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	異常なし	6		
	基 50		色度	5 度以下	12	×	×	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								0.5未満	0.5未満	0.5未満	6		
	基 51		濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	6		
その他検査項目	他 1	アンモニア態窒素	-	-	-	-																		0		
	他 2	水温	- ℃	-	-	-	8.2	14.0	18.0	24.6	25.8	25.8								19.40	8.2	25.8	6			
	他 3	残留塩素	0.1 ㎖/ℓ以上	-	-	-	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5								0.50	0.5	0.5	6			

令和7年度 水質検査結果

十日町地域 馬水地区簡易水道：珠川配水系

採水場所：個人宅（珠川）

区 分			No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数 の減	省略 の 可否	基準9項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準24項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準51項目 ＋他2項目							平均値	最小値	最大値	検査 回数	
									R7.4.10	R7.5.15	R7.6.11	R7.7.17	R7.8.19	R7.9.11												
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	0	0	0	0	0	0	0							0.0	0	0	6	
			基 2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない									検出しない	検出しない	検出しない	6
		重金属	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 ㎖/ℓ以下	4	○	○							0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基 4	水銀及びその化合物	0.0005 ㎖/ℓ以下	4	○	○							0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基 5	セレン及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○							0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 6	鉛及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○							0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○			0.005				0.006								0.0055	0.005	0.006	2
			基 8	六価クロム化合物	0.02 ㎖/ℓ以下	4	○	○							0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基 9	亜硝酸態窒素	0.04 ㎖/ℓ以下	4	○	×							0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
		無機物	基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.001未満				0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 ㎖/ℓ以下	4	○	×							0.09								0.090	0.09	0.09	1
			基 12	フッ素及びその化合物	0.8 ㎖/ℓ以下	4	○	○							0.08未満								0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
			基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	4	○	○							0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
			基 14	四塩化炭素	0.002 ㎖/ℓ以下	4	○	○							0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
		一般有機化学物質	基 15	1,4-ジオキサン	0.05 ㎖/ℓ以下	4	○	○							0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 ㎖/ℓ以下	4	○	○							0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 17	ジクロロメタン	0.02 ㎖/ℓ以下	4	○	○							0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基 18	テトラクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○							0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 19	トリクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○							0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 20	ベンゼン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○							0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	基 21		塩素酸	0.6 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.06未満				0.07								0.035	0.06未満	0.07	2	
	基 22		クロロ酢酸	0.02 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.002未満				0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	
	消毒副生成物	基 23	クロロホルム	0.06 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.002				0.002								0.0020	0.002	0.002	2	
		基 24	ジクロロ酢酸	0.03 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.003未満				0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	
		基 25	ジブロモクロロメタン	0.1 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.001				0.002								0.0015	0.001	0.002	2	
		基 26	臭素酸	0.01 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.001未満				0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	
		基 27	総トリハロメタン	0.1 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.005				0.006								0.0055	0.005	0.006	2	
		基 28	トリクロロ酢酸	0.03 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.003未満				0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	
		基 29	ブロモジクロロメタン	0.03 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.002				0.002								0.0020	0.002	0.002	2	
		基 30	ブロモホルム	0.09 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.001未満				0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	
		基 31	ホルムアルデヒド	0.08 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.008未満				0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満	2	
		水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
	基 33			アルミニウム及びその化合物	0.2 ㎖/ℓ以下	4	○	○			0.02未満				0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
	基 34			鉄及びその化合物	0.3 ㎖/ℓ以下	4	○	○							0.03未満								0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
	基 35			銅及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	4	○	○							0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
	味覚		基 36	ナトリウム及びその化合物	200 ㎖/ℓ以下	4	○	○							13								13.0	13	13	1
	色		基 37	マンガン及びその化合物	0.05 ㎖/ℓ以下	4	○	○							0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
	味覚		基 38	塩化物イオン	200 ㎖/ℓ以下	12	×	×	5.2	5.1	5.0	5.2	5.1	5.1									5.12	5.0	5.2	6
			基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 ㎖/ℓ以下	4	○	○							22								22.0	22	22	1
			基 40	蒸発残留物	500 ㎖/ℓ以下	4	○	○			97				110								103.5	97	110	2
	発泡		基 41	陰イオン界面活性剤	0.2 ㎖/ℓ以下	4	○	○							0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
	臭い		基 42	ジェオスミン	0.00001 ㎖/ℓ以下	4	×	○							0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 ㎖/ℓ以下	4	×	○							0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
	発泡		基 44	非イオン界面活性剤	0.02 ㎖/ℓ以下	4	○	○							0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	臭い		基 45	フェノール類	0.005 ㎖/ℓ以下	4	○	○							0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	基礎的性状		基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 ㎖/ℓ以下	12	×	×	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満								0.3未満	0.3未満	0.3未満	6
			基 47	PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4									7.50	7.4	7.6	6
			基 48	味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	異常なし	6
			基 49	臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	異常なし	6
			基 50	色度	5 度以下	12	×	×	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								0.5未満	0.5未満	0.5未満	6
			基 51	濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	6
その他検査項目	他 1		アンモニア態窒素	-	-	-	-																		0	
	他 2		水温	- ℃	-	-	-	7.2	12.2	15.8	19.8	21.0	21.2									16.20	7.2	21.2	6	
	他 3		残留塩素	0.1 ㎖/ℓ以上	-	-	-	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5								0.50	0.5	0.5	6	

令和7年度 水質検査結果

十日町地域 馬水地区簡易水道 ： 水沢配水系
採水場所 ： 水沢集落開発センター（水沢第3）

区 分	No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数 の減	省略 の 可否	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目							平均値	最小値	最大値	検査 回数
							R7.4.10	R7.5.15	R7.6.11	R7.7.17	R7.8.19	R7.9.11										
微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	0	0	0	0	0	0							0.0	0	0	6
	基 2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない							検出しない	検出しない	検出しない	6
その他検査項目	他 1	水温	－ ℃	－	－	－	6.8	12.0	17.2	25.8	26.0	25.0							18.80	6.8	26.0	6
	他 2	残留塩素	0.1 ㎎/ℓ以上	－	－	－	0.6	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5							0.50	0.4	0.6	6

令和7年度 水質検査結果

十日町地域 八箇地区簡易水道

採水場所：八箇集落開発センター（落之水）

区 分			No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数 の減	省略 の 可否	基準9項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準23項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準51項目 ＋他2項目						平均値	最小値	最大値	検査 回数
									R7.4.10	R7.5.15	R7.6.12	R7.7.17	R7.8.19	R7.9.11									
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	0	0	0	0	0	0						0.0	0	0	6
			基 2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						検出しない	検出しない	検出しない	6
		重金属	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.0003未満						0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基 4	水銀及びその化合物	0.0005 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.00005未満						0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基 5	セレン及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 6	鉛及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.001						0.0010	0.001	0.001	1
			基 8	六価クロム化合物	0.02 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基 9	亜硝酸態窒素	0.04 ㎖/ℓ以下	4	○	×						0.004未満						0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 ㎖/ℓ以下	4	○	×						0.02未満						0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基 12	フッ素及びその化合物	0.8 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.08未満						0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
		一般有機化学物質	基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
			基 14	四塩化炭素	0.002 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.0002未満						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基 15	1,4-ジオキサン	0.05 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.005未満						0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.004未満						0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 17	ジクロロメタン	0.02 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基 18	テトラクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 19	トリクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 20	ベンゼン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		消毒副生成物	基 21	塩素酸	0.6 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.06未満			0.19						0.095	0.06未満	0.19	2
			基 22	クロロ酢酸	0.02 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.002未満			0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
			基 23	クロロホルム	0.06 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.003			0.002						0.0025	0.002	0.003	2
			基 24	ジクロロ酢酸	0.03 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.003未満			0.003未満						0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
			基 25	ジブロモクロロメタン	0.1 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.001			0.001						0.0010	0.001	0.001	2
			基 26	臭素酸	0.01 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基 27	総トリハロメタン	0.1 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.006			0.005						0.0055	0.005	0.006	2
			基 28	トリクロロ酢酸	0.03 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.003未満			0.003未満						0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
			基 29	ブロモジクロロメタン	0.03 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.002			0.002						0.0020	0.002	0.002	2
			基 30	ブロモホルム	0.09 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基 31	ホルムアルデヒド	0.08 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.008未満			0.008未満						0.008未満	0.008未満	0.008未満	2
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.01未満						0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
			基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2 ㎖/ℓ以下	4	○	○			0.02			0.03						0.025	0.02	0.03	2
			基 34	鉄及びその化合物	0.3 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.03未満						0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
			基 35	銅及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.01未満						0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基 36	ナトリウム及びその化合物	200 ㎖/ℓ以下	4	○	○						7.3						7.30	7.3	7.3	1
		色	基 37	マンガン及びその化合物	0.05 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.005未満						0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		味覚	基 38	塩化物イオン	200 ㎖/ℓ以下	12	×	×	5.8	5.8	5.7	6.0	6.0	6.0						5.88	5.7	6.0	6
			基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 ㎖/ℓ以下	4	○	○						57						57.0	57	57	1
			基 40	蒸発残留物	500 ㎖/ℓ以下	4	○	○			110			120						115.0	110	120	2
		発泡	基 41	陰イオン界面活性剤	0.2 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.02未満						0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基 42	ジェオスミン	0.00001 ㎖/ℓ以下	4	×	○						0.000001未満						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 ㎖/ℓ以下	4	×	○						0.000001未満						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基 44	非イオン界面活性剤	0.02 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基 45	フェノール類	0.005 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.0005未満						0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 ㎖/ℓ以下	12	×	×	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満						0.3未満	0.3未満	0.3未満	6
			基 47	PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.7	7.7	7.7	7.6	7.3	7.6						7.60	7.3	7.7	6
			基 48	味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	6
			基 49	臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	6
			基 50	色度	5 度以下	12	×	×	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.7	0.5未満						0.12	0.5未満	0.7	6
			基 51	濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	6
その他検査項目		他 1	アンモニア態窒素	-	-	-	-																0
		他 2	水温	- ℃	-	-	-	7.0	12.0	15.0	21.0	25.0	23.0						17.17	7.0	25.0	6	
		他 3	残留塩素	0.1 ㎖/ℓ以上	-	-	-	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5						0.48	0.4	0.5	6	

令和7年度 水質検査結果

十日町地域 八箇地区簡易水道

採水場所：個人宅（長里）

区 分	No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数 の減	省略 の 可否	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目							平均値	最小値	最大値	検査 回数
							R7.4.10	R7.5.15	R7.6.12	R7.7.17	R7.8.19	R7.9.11										
微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	0	0	0	0	0	0							0.0	0	0	6
	基 2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない							検出しない	検出しない	検出しない	6
その他検査項目	他 1	水温	－ ℃	－	－	－	6.5	11.8	16.2	23.0	24.0	23.5							17.50	6.5	24.0	6
	他 2	残留塩素	0.1 ㎎/ℓ以上	－	－	－	0.5	0.6	0.5	0.2	0.2	0.1							0.35	0.1	0.6	6

令和7年度 水質検査結果

十日町地域 東下組地区簡易水道

採水場所：二子浄水場 浄水池

区 分		No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数 の減	省略 の 可否	基準1項目 +他2項目										平均値	最小値	最大値	検査 回数
水 質 基 準 項 目 （ 浄 水 ）	健 康 に 関 する 項 目	基 1	一般細菌	100 個/mL以下	12	×	×	R7.6.25													0
		基 2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×														0
		基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	4	○	○														0
		基 4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	4	○	○														0
		基 5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	4	○	○														0
		基 6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	4	○	○														0
		基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	4	○	○	0.003									0.0030	0.003	0.003		1
		基 8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	4	○	○														0
		基 9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	4	○	×														0
		基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	4	×	×														0
		基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	4	○	×														0
		基 12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	4	○	○														0
		基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	4	○	○														0
	一 般 有 機 化 学 物 質	基 14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	4	○	○														0
		基 15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	4	○	○														0
		基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	4	○	○														0
		基 17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	4	○	○														0
		基 18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	4	○	○														0
		基 19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	4	○	○														0
		基 20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	4	○	○														0
		基 21	塩素酸	0.6 mg/L以下	4	×	×														0
		基 22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	4	×	×														0
		基 23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	4	×	×														0
	消 毒 副 生 成 物	基 24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	4	×	×														0
		基 25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	4	×	×														0
		基 26	臭素酸	0.01 mg/L以下	4	×	×														0
		基 27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	4	×	×														0
		基 28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	4	×	×														0
		基 29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	4	×	×														0
		基 30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	4	×	×														0
		基 31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	4	×	×														0
		基 32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	4	○	○														0
		基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	4	○	○														0
		基 34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	4	○	○														0
	水 道 水 が 有 す べき 性 状 に 関 する 項 目	基 35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	4	○	○														0
		基 36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	4	○	○														0
		基 37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	4	○	○														0
		基 38	塩化物イオン	200 mg/L以下	12	×	×														0
		基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	4	○	○														0
		基 40	蒸発残留物	500 mg/L以下	4	○	○														0
		基 41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	4	○	○														0
		基 42	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	4	×	○														0
		基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	4	×	○														0
		基 44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	4	○	○														0
	基 礎 的 性 状	基 45	フェノール類	0.005 mg/L以下	4	○	○														0
		基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	12	×	×														0
		基 47	PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×														0
		基 48	味	異常でないこと	12	×	×														0
		基 49	臭気	異常でないこと	12	×	×														0
		基 50	色度	5 度以下	12	×	×														0
		基 51	濁度	2 度以下	12	×	×														0
そ の 他 検 査 項 目	他 1	アンモニア態窒素	-	-	-	-	-														0
	他 2	水温	- ℃	-	-	-	-	15.8										15.80	15.8	15.8	1
	他 3	残留塩素	0.1 mg/L以上	-	-	-	-	0.1										0.100	0.10	0.10	1