

令和8年度 水質検査結果

十日町地域 池沢地区簡易水道

採水場所：個人宅（二ツ屋）

区 分	No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数 の減	省略 の 可否	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目									平均値	最小値	最大値	検査 回数
							R8.4.15	R8.5.20	R8.6.10												
微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/ｍℓ以下	12	×	×	0	0	0									0.0	0	0	3
	基 2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない									検出しない	検出しない	検出しない	3
その他検査項目	他 1	水温	－ ℃	－	－	－	9.4	16.8	18.8									15.00	9.4	18.8	3
	他 2	残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	－	－	－	0.6	0.6	0.5									0.57	0.5	0.6	3

十日町地域 池沢地区簡易水道

採水場所：鍬柄沢集会所（鍬柄沢）

区 分	No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数 の減	省略 の 可否	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目									平均値	最小値	最大値	検査 回数
							R8.4.15	R8.5.20	R8.6.10												
微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/ｍℓ以下	12	×	×	0	0	0									0.0	0	0	3
	基 2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない									検出しない	検出しない	検出しない	3
その他検査項目	他 1	水温	－ ℃	－	－	－	9.4	16.2	18.0									14.53	9.4	18.0	3
	他 2	残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	－	－	－	0.6	0.5	0.6									0.57	0.5	0.6	3

十日町地域 池沢地区簡易水道

採水場所：個人宅（塩ノ又）

区 分	No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数 の減	省略 の 可否	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目									平均値	最小値	最大値	検査 回数
							R8.4.15	R8.5.20	R8.6.10												
微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/ｍℓ以下	12	×	×	0	0	0									0.0	0	0	3
	基 2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない									検			

