令和8年度水質検査結果

中里地域　市之越地区簡易水道

採水場所　：　市之越水源(湧水)

区分		No.	項目	基準値	指標菌検査＋他1項目	指標菌検査＋他1項目	指標菌検査＋他1項目	指標菌検査＋他1項目									平均値	最小値	最大値	検査回数
					R8.4.16	R8.5.21	R8.6.18	R8.7.17												
水質基準項目（原水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/mℓ以下															0
			基 2	大腸菌	検出されないこと															0
		重金属	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下															0
			基 4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下															0
			基 5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下															0
			基 6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下															0
			基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下															0
			基 8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下															0
		無機物	基 9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下															0
			基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下															0
			基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下															0
			基 12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下															0
			基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下															0
		一般有機化学物質	基 14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下															0
			基 15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下															0
			基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下															0
			基 17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下															0
			基 18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下															0
			基 19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下															0
			基 20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/ℓ以下															0
			基 21	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下															0
		消毒副生成物	基 22	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下															－
			基 23	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下															－
			基 24	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下															－
			基 25	ジクロロ酢酸	0.04 mg/ℓ以下															－
			基 26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下															－
			基 27	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下															－
			基 28	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下															－
			基 29	トリクロロ酢酸	0.2 mg/ℓ以下															－
			基 30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下															－
			基 31	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下															－
			基 32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下															－
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下															0
			基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下															0
			基 35	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下															0
			基 36	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下															0
		味覚	基 37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下															0
		色	基 38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下															0
		味覚	基 39	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下															0
			基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下															0
			基 41	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下															0
		発泡	基 42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下															0
		臭い	基 43	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下															0
			基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下															0
		発泡	基 45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下															0
		臭い	基 46	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下															0
		基礎的性状	基 47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下															0
			基 48	PH値	5.8以上 8.6以下															0
			基 49	味	異常でないこと															0
			基 50	臭気	異常でないこと															0
			基 51	色度	5 度以下															0
			基 52	濁度	2 度以下															0
その他検査項目			他 1	アンモニア態窒素	－															0
			他 2	クリプトスポリジウム	－ 個/10ℓ															0
			他 3	ジアルジア	－ 個/10ℓ															0
			他 4	嫌気性芽胞菌	－ MPN/100mℓ	0	0	0	0								0.0	0	0	4
			他 5	大腸菌数	－ MPN/100mℓ	0	0	0	0								0.0	0	0	4
			他 6	水温	－ ℃	7.5	8.8	9.5	10.0								8.95	7.5	10.0	4

令和8年度水質検査結果

中里地域　清田山地区簡易水道

採水場所　：　清田山水源（湧水）

区分			No.	項目	基準値	指標菌検査＋他1項目	指標菌検査＋他3項目	指標菌検査＋他1項目	指標菌検査＋他3項目									平均値	最小値	最大値	検査回数
						R8.4.15	R8.5.18	R8.6.18	R8.7.16												
水質基準項目（原水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/mℓ以下																0
			基 2	大腸菌	検出されないこと																0
		重金属	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下																0
			基 4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下																0
			基 5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下																0
			基 6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下																0
			基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下																0
			基 8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下																0
		無機物	基 9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下																0
			基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下																0
			基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下																0
			基 12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下																0
			基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下																0
		一般有機化学物質	基 14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下																0
			基 15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下																0
			基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下																0
			基 17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下																0
			基 18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下																0
			基 19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下																0
			基 20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/ℓ以下																0
			基 21	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下																0
		消毒副生成物	基 22	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下																－
			基 23	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下																－
			基 24	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下																－
			基 25	ジクロロ酢酸	0.04 mg/ℓ以下																－
			基 26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下																－
			基 27	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下																－
			基 28	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下																－
			基 29	トリクロロ酢酸	0.2 mg/ℓ以下																－
			基 30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下																－
			基 31	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下																－
			基 32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下																－
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下																0
			基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下																0
			基 35	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下																0
			基 36	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下																0
		味覚	基 37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下																0
		色	基 38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下																0
		味覚	基 39	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下																0
			基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下																0
			基 41	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下																0
		発泡	基 42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下																0
		臭い	基 43	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下																0
			基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下																0
		発泡	基 45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下																0
		臭い	基 46	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下																0
		基礎的性状	基 47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下																0
			基 48	PH値	5.8以上 8.6以下																0
			基 49	味	異常でないこと																0
			基 50	臭気	異常でないこと																0
			基 51	色度	5 度以下																0
			基 52	濁度	2 度以下																0
その他検査項目			他 1	アンモニア態窒素	－																0
			他 2	クリプトスポリジウム	－ 個/10ℓ		0		0									0.0	0	0	2
			他 3	ジアルジア	－ 個/10ℓ		0		0									0.0	0	0	2
			他 4	嫌気性芽胞菌	－ 個/100mℓ	0	0	0	0									0.0	0	0	4
			他 5	大腸菌数	－ MPN/100mℓ	0	8	0	33									10.3	0	33	4
			他 6	水温	－ ℃	10.5	14.9	15.0	17.0									14.35	10.5	17.0	4