

令和8年度水質検査結果

十日町地域 上水道：第1配水系

採水場所：個人宅（寿町4丁目）

区 分		No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数の 減	省略 の 可否	基準9項目 +他2項目	基準23項目 +他2項目	基準9項目 +他2項目	基準9項目 +他2項目									平均値	最小値	最大値	検査 回数	
健康に関する項目	微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	R8.4.6 0	R8.5.11 0	R8.6.1 0	R8.7.6 0									0.0	0	0	4	
		基 2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない									検出しない	検出しない	検出しない	4	
	重金属	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○														0.0003未満	0.0003未満	0	
		基 4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○														0.00005未満	0.00005未満	0	
		基 5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○														0.001未満	0.001未満	0	
		基 6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○														0.001未満	0.001未満	0	
		基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○														0.001未満	0.001未満	0	
		基 8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×														0.002未満	0.002未満	0	
		基 9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○														0.004未満	0.004未満	0	
		基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
	無機物	基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	○														0.02未満	0.02未満	0	
		基 12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○														0.08未満	0.08未満	0	
		基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○														0.1未満	0.1未満	0	
		基 14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○														0.0002未満	0.0002未満	0	
		基 15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○														0.005未満	0.005未満	0	
	一般有機化学物質	基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○														0.004未満	0.004未満	0	
		基 17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○														0.002未満	0.002未満	0	
		基 18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○														0.001未満	0.001未満	0	
		基 19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○														0.001未満	0.001未満	0	
		基 20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/ℓ以下	4	×	×		0.000005											0.0000050	0.000005	0.000005	1	
		基 21	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○														0.001未満	0.001未満	0	
		基 22	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×		0.06未満												0.06未満	0.06未満	0.06未満	1
		基 23	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×		0.002未満												0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		基 24	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満												0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003未満												0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
	消毒副生成物	基 26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満												0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 27	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満												0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 28	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満												0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003未満												0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
		基 30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満												0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 31	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満												0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×		0.008未満												0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
基 33		亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○														0.01未満	0.01未満	0		
色		基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○														0.02未満	0.02未満	0	
		基 35	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○														0.03未満	0.03未満	0	
水道水が有すべき性状に関する項目	味覚	基 36	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○														0.01未満	0.01未満	0	
		基 37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○														0.0	0.0	0	
	色	基 38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○														0.005未満	0.005未満	0	
		基 39	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	14	9.9	11	10									11.23	9.9	14.0	4	
	味覚	基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○														0	0	0	
		基 41	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○		100												100.0	100	100	1
	発泡	基 42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○														0.02未満	0.02未満	0	
		基 43	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	○	×														0.000001未満	0.000001未満	0	
	臭い	基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	○	×														0.000001未満	0.000001未満	0	
		基 45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○														0.002未満	0.002未満	0	
基礎的性状		基 46	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○														0.0005未満	0.0005未満	0	
		基 47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	12	×	×	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満									0.3未満	0.3未満	0.3未満	4	
		基 48	PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	6.5	6.5	6.5	6.5									6.50	6.5	6.5	4	
		基 49	味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	異常なし	4	
		基 50	臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	異常なし	4	
		基 51	色度	5 度以下	12	×	×	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満									1未満	1未満	1未満	4	
		基 52	濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満									0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	
		その他検査項目	他 1	アンモニア態窒素	-	-	-	-														0.1未満	0.1未満	0
他 2	水温		- ℃	-	-	-	12.4	16.2	19.2	20.8									17.15	12.4	20.8	4		
他 3	残留塩素		0.1 mg/ℓ以上	-	-	-	0.3	0.3	0.3	0.3									0.30	0.3	0.3	4		

令和8年度水質検査結果

十日町地域 上水道：第2配水系

採水場所：城之古コミュニティセンター(城之古第1)

区 分		No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数の減	省略 の 可否	基準26項目 +他2項目 R8.5.11	基準9項目 +他2項目 R8.6.1	基準9項目 +他2項目 R8.7.6									平均値	最小値	最大値	検査 回数
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/ml以下	12	×	×	0	0	0									0.0	0	0	4
			基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない									検出しない	検出しない	検出しない	4
		重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○													0.0003未満	0.0003未満	0
			基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○													0.00005未満	0.00005未満	0
			基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○													0.001未満	0.001未満	0
			基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○													0.001未満	0.001未満	0
			基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○													0.001未満	0.001未満	0
			基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×													0.002未満	0.002未満	0
			基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×													0.004未満	0.004未満	0
		無機物	基 10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×	0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	×	×	1.4											1.40	1.4	1.4	1
			基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○													0.08未満	0.08未満	0
			基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○													0.1未満	0.1未満	0
			基 14 四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○													0.0002未満	0.0002未満	0
	一般有機化学物質	基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○	○													0.005未満	0.005未満	0
		基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○	○													0.004未満	0.004未満	0
		基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○	○													0.002未満	0.002未満	0
		基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○	○	0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○	○													0.001未満	0.001未満	0
		基 20 PFOS及びPFOA	0.00005 mg/ℓ以下	4	×	×	×	0.000005未満											0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
		基 21 ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○	○													0.001未満	0.001未満	0
	消毒副生成物	基 22 塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×	×	0.06未満											0.06未満	0.06未満	0.06未満	1
		基 23 クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×	×	0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		基 24 クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×	×	0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 25 ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×	×	0.003未満											0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
		基 26 ジブromクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×	×	0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 27 臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×	×	0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 28 総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×	×	0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 29 トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×	×	0.003未満											0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
		基 30 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×	×	0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 31 ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×	×	0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 32 ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×	×	0.008未満											0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 33 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○													0.01未満	0.01未満	0
			基 34 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○													0.02未満	0.02未満	0
			基 35 鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○													0.03未満	0.03未満	0
			基 36 銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○													0.01未満	0.01未満	0
		味覚	基 37 ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○													0.0	0.0	0
		色	基 38 マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○													0.005未満	0.005未満	0
		味覚	基 39 塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	6.9	7.2	7.2									7.35	6.9	8.1	4
			基 40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○	52											52.0	52	52	1
水質基準項目（浄水）	水道水が有すべき性状に関する項目		基 41 蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○	110											110.0	110	110	1
		発泡	基 42 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○													0.02未満	0.02未満	0
		臭い	基 43 ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	○	×													0.000001未満	0.000001未満	0
			基 44 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	○	×													0.000001未満	0.000001未満	0
		発泡	基 45 非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○													0.002未満	0.002未満	0
		臭い	基 46 フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○													0.0005未満	0.0005未満	0
		基礎的性状	基 47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	12	×	×	0.3未満	0.3未満	0.3未満									0.3未満	0.3未満	0.3未満	4
			基 48 PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	6.5	6.5	6.6									6.53	6.5	6.6	4
			基 49 味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	異常なし	4
			基 50 臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	異常なし	4
			基 51 色度	5 度以下	12	×	×	0.5未満	0.5未満	0.5未満									1未満	1未満	1未満	4
			基 52 濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満									0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
			他 1 アンモニア態窒素	-	-	-	-													0.1未満	0.1未満	0
その他検査項目		他 2 水温	- ℃	-	-	-	-	13.2	15.8	16.8									14.30	11.4	16.8	4
		他 3 残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	-	-	-	-	0.3	0.3	0.3									0.30	0.3	0.3	4

令和8年度水質検査結果

十日町地域 上水道：第2配水系（閑浅配水系）

採水場所：事業所（閑根第2）

区 分		No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数 の減	省略 の 可否	基準2項目 ＋他2項目 R8.4.6	基準2項目 ＋他2項目 R8.5.11	基準2項目 ＋他2項目 R8.6.1	基準2項目 ＋他2項目 R8.7.6								平均値	最小値	最大値	検査 回数
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	0	0	0	0								0.0	0	0	4
			基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない								検出しない	検出しない	検出しない	4
		重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○												0.0003未満	0.0003未満	0	0
			基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○												0.00005未満	0.00005未満	0	0
			基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○												0.001未満	0.001未満	0	0
			基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○												0.001未満	0.001未満	0	0
			基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○												0.001未満	0.001未満	0	0
			基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○												0.002未満	0.002未満	0	0
			基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○															0
		無機物	基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×												0.001未満	0.001未満	0	0
			基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	○												0.02未満	0.02未満	0	0
			基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○												0.08未満	0.08未満	0	0
			基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○												0.1未満	0.1未満	0	0
	一般有機化学物質		基 14 四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○												0.0002未満	0.0002未満	0	0
			基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○												0.005未満	0.005未満	0	0
			基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○												0.004未満	0.004未満	0	0
			基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○												0.002未満	0.002未満	0	0
			基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○												0.001未満	0.001未満	0	0
			基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○												0.001未満	0.001未満	0	0
			基 20 PFOS及びPFOA	0.00005 mg/ℓ以下	4	×	×												0.00005未満	0.00005未満	0	0
			基 21 ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○												0.001未満	0.001未満	0	0
			基 22 塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×												0.06未満	0.06未満	0	0
			基 23 クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×												0.002未満	0.002未満	0	0
	消毒副生成物		基 24 クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×												0.001未満	0.001未満	0	0
			基 25 ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×												0.003未満	0.003未満	0	0
			基 26 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×												0.001未満	0.001未満	0	0
			基 27 臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×												0.001未満	0.001未満	0	0
			基 28 総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×												0.001未満	0.001未満	0	0
			基 29 トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×												0.003未満	0.003未満	0	0
			基 30 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×												0.001未満	0.001未満	0	0
			基 31 ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×												0.001未満	0.001未満	0	0
			基 32 ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×												0.008未満	0.008未満	0	0
			基 33 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○												0.01未満	0.01未満	0	0
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 34 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○												0.02未満	0.02未満	0	0
			基 35 鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○												0.03未満	0.03未満	0	0
			基 36 銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○												0.01未満	0.01未満	0	0
			基 37 ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○												0.0	0.0	0	0
			基 38 マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○												0.005未満	0.005未満	0	0
		味覚	基 39 塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×												0.0	0.0	0	0
			基 40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○												0	0	0	0
			基 41 蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○												0	0	0	0
			基 42 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○												0.02未満	0.02未満	0	0
			基 43 ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	○	×												0.000001未満	0.000001未満	0	0
その他検査項目			基 44 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	○	×												0.000001未満	0.000001未満	0	0
			基 45 非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○												0.002未満	0.002未満	0	0
			基 46 フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○												0.0005未満	0.0005未満	0	0
			基 47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	12	×	×												0.3未満	0.3未満	0	0
			基 48 PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×												0.0	0.0	0	0
			基 49 味	異常でないこと	12	×	×												異常なし	異常なし	0	0
			基 50 臭気	異常でないこと	12	×	×												異常なし	異常なし	0	0
			基 51 色度	5 度以下	12	×	×												1未満	1未満	0	0
			基 52 濁度	2 度以下	12	×	×												0.1未満	0.1未満	0	0
			他 1 アンモニア態窒素	-	-	-	-												0.1未満	0.1未満	0	0
			他 2 水温	- ℃	-	-	-	9.4	14.3	18.8	20.6							15.78		20.6	4	4
			他 3 残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	-	-	-	0.3	0.3	0.3	0.3							0.30	0.3	0.3	4	4

令和8年度水質検査結果

十日町地域 上水道：第3配水系
採水場所：梅沢集落開発センター(梅沢)

区 分		No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数の 減	省略 の 可否	基準9項目	基準25項目	基準9項目	基準9項目								平均値	最小値	最大値	検査 回数	
								+他2項目 R8.4.6	+他2項目 +他2項目 R8.5.11	+他2項目 +他2項目 R8.6.1	+他2項目 +他2項目 R8.7.6												
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	0	0	0	0							0.0	0	0	4		
			基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない							検出しない	検出しない	検出しない	4		
		重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○												0.0003未満	0.0003未満	0	0	
			基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○												0.00005未満	0.00005未満	0	0	
			基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○												0.001未満	0.001未満	0	0	
			基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○												0.001未満	0.001未満	0	0	
			基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○												0.001未満	0.001未満	0	0	
			基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×												0.002未満	0.002未満	0	0	
		無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○											0.004未満	0.004未満	0.004未満	0	0	
			基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	1	
			基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	○												0.02未満	0.02未満	0	0	
			基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○												0.08未満	0.08未満	0	0	
			基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○												0.1未満	0.1未満	0	0	
	一般有機化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○												0.0002未満	0.0002未満	0	0		
		基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○												0.005未満	0.005未満	0	0		
		基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○												0.004未満	0.004未満	0	0		
		基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○												0.002未満	0.002未満	0	0		
		基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○												0.001未満	0.001未満	0	0		
		基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○												0.001未満	0.001未満	0	0		
		基 20 PFOS及びPFOA	0.00005 mg/ℓ以下	4	×	×		0.000005未満									0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1	1		
		基 21 ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○												0.001未満	0.001未満	0	0		
		基 22 塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×		0.10									0.100	0.10	0.10	1	1		
		基 23 クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×		0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	1		
	消毒副生成物	基 24 クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×		0.002									0.0020	0.002	0.002	1	1		
		基 25 ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003未満									0.003未満	0.003未満	0.003未満	1	1		
		基 26 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×		0.002									0.0020	0.002	0.002	1	1		
		基 27 臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	1		
		基 28 総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×		0.007									0.0070	0.007	0.007	1	1		
		基 29 トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003未満									0.003未満	0.003未満	0.003未満	1	1		
		基 30 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003									0.0030	0.003	0.003	1	1		
		基 31 ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	1		
		基 32 ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×		0.008未満									0.008未満	0.008未満	0.008未満	1	1		
		水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 33 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○												0.01未満	0.01未満	0	0
	基 34 アルミニウム及びその化合物			0.2 mg/ℓ以下	4	×	○		0.02未満									0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	1	
	基 35 鉄及びその化合物			0.3 mg/ℓ以下	4	○	○												0.03未満	0.03未満	0	0	
	基 36 銅及びその化合物			1.0 mg/ℓ以下	4	○	○												0.01未満	0.01未満	0	0	
	味覚		基 37 ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○												0.0	0.0	0	0	
			基 38 マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○												0.005未満	0.005未満	0	0	
	味覚		基 39 塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	8.9	9.1	9.4	9.3							9.18	8.9	9.4	4	4	
			基 40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○		61									61.0	61	61	1	1	
	発泡		基 41 蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○		140									140.0	140	140	1	1	
			基 42 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○												0.02未満	0.02未満	0	0	
	臭い		基 43 ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	○	×												0.000001未満	0.000001未満	0	0	
			基 44 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	○	×												0.000001未満	0.000001未満	0	0	
	発泡		基 45 非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○												0.002未満	0.002未満	0	0	
			基 46 フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○												0.0005未満	0.0005未満	0	0	
	基礎的性状			基 47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	12	×	×	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満							0.08	0.3未満	0.3	4	4
				基 48 pH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7	7.1	7.1	7.1							7.08	7.0	7.1	4	4
				基 49 味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし	異常なし	異常なし	4	4
				基 50 臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし	異常なし	異常なし	4	4
				基 51 色度	5 度以下	12	×	×	0.5未満	0.5	0.5未満	0.5未満							0.13	1未満	0.5	4	4
				基 52 濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満							0.03	0.1未満	0.1	4	4
他 1 アンモニア態窒素		-		-	-	-												0.1未満	0.1未満	0	0		
他 2 水温		- ℃		-	-	-	11.4	15.6	19.6	21.2							16.95	11.4	21.2	4	4		
他 3 残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	-	-	-	0.2	0.3	0.3	0.3							0.28	0.2	0.3	4	4				