

令和8年度 水質検査結果

十日町地域 池沢地区簡易水道

採水場所：池沢水源（深井戸）

区 分		No.	項 目	基準値	基準39項目 ＋他2項目	平均値	最小値	最大値	検査 回数	
					R8.6.11					
水質基準項目（原水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/㎖以下	0	0.0	0	0	1
			基 2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	1
		重金属	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 ㎖/ℓ以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基 4	水銀及びその化合物	0.0005 ㎖/ℓ以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基 5	セレン及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 6	鉛及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	0.002	0.0020	0.002	0.002	1
			基 8	六価クロム化合物	0.02 ㎖/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基 9	亜硝酸態窒素	0.04 ㎖/ℓ以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 ㎖/ℓ以下	0.29	0.290	0.29	0.29	1
			基 12	フッ素及びその化合物	0.8 ㎖/ℓ以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
			基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		一般有機化学物質	基 14	四塩化炭素	0.002 ㎖/ℓ以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基 15	1,4-ジオキサン	0.05 ㎖/ℓ以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 ㎖/ℓ以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 17	ジクロロメタン	0.02 ㎖/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基 18	テトラクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 19	トリクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 20	PFOS及びPFOA	0.00005 ㎖/ℓ以下					0
			基 21	ベンゼン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		消毒副生成物	基 22	塩素酸	0.6 ㎖/ℓ以下					－
			基 23	クロロ酢酸	0.02 ㎖/ℓ以下					－
			基 24	クロロホルム	0.06 ㎖/ℓ以下					－
			基 25	ジクロロ酢酸	0.03 ㎖/ℓ以下					－
			基 26	ジブロモクロロメタン	0.1 ㎖/ℓ以下					－
			基 27	臭素酸	0.01 ㎖/ℓ以下					－
			基 28	総トリハロメタン	0.1 ㎖/ℓ以下					－
			基 29	トリクロロ酢酸	0.03 ㎖/ℓ以下					－
			基 30	ブロモジクロロメタン	0.03 ㎖/ℓ以下					－
			基 31	ブロモホルム	0.09 ㎖/ℓ以下					－
			基 32	ホルムアルデヒド	0.08 ㎖/ℓ以下					－
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 33	亜鉛及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
			基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2 ㎖/ℓ以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基 35	鉄及びその化合物	0.3 ㎖/ℓ以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
			基 36	銅及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基 37	ナトリウム及びその化合物	200 ㎖/ℓ以下	5.2	5.20	5.2	5.2	1
			基 38	マンガン及びその化合物	0.05 ㎖/ℓ以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		味覚	基 39	塩化物イオン	200 ㎖/ℓ以下	4.1	4.10	4.1	4.1	1
			基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 ㎖/ℓ以下	45	45.0	45	45	1
			基 41	蒸発残留物	500 ㎖/ℓ以下	91	91.0	91	91	1
		発泡	基 42	陰イオン界面活性剤	0.2 ㎖/ℓ以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基 43	ジェオスミン	0.00001 ㎖/ℓ以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 ㎖/ℓ以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基 45	非イオン界面活性剤	0.02 ㎖/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基 46	フェノール類	0.005 ㎖/ℓ以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基 47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 ㎖/ℓ以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	1
			基 48	PH値	5.8以上 8.6以下	7.5	7.50	7.5	7.5	1
			基 49	味	異常でないこと					－
			基 50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	1
	基 51		色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1	
	基 52		濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	
その他検査項目		他 1	アンモニア態窒素	－	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	1	
		他 2	クリプトスポリジウム	－ 個/10ℓ					－	
		他 3	ジアルジア	－ 個/10ℓ					－	
		他 4	嫌気性芽胞菌	－ 個/100㎖					－	
		他 5	大腸菌数	－ MPN/100㎖					－	
		他 6	水温	－ ℃	10.4	10.40	10.4	10.4	1	

令和8年度 水質検査結果

十日町地域 北原地区簡易水道

採水場所：北原水源（深井戸）

区 分		No.	項 目	基準値	基準39項目 ＋他2項目	平均値	最小値	最大値	検査 回数	
					R8.6.10					
健康に関する項目	微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/㎖以下	0	0.0	0	0	1	
		基 2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	1	
	重金属	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 ㎖/ℓ以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1	
		基 4	水銀及びその化合物	0.0005 ㎖/ℓ以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1	
		基 5	セレン及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 6	鉛及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	0.005	0.0050	0.005	0.005	1	
		基 8	六価クロム化合物	0.02 ㎖/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
	無機物	基 9	亜硝酸態窒素	0.04 ㎖/ℓ以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	
		基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 ㎖/ℓ以下	0.04	0.040	0.04	0.04	1	
		基 12	フッ素及びその化合物	0.8 ㎖/ℓ以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	1	
		基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	
	一般有機 化学物質	基 14	四塩化炭素	0.002 ㎖/ℓ以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	
		基 15	1,4-ジオキサン	0.05 ㎖/ℓ以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	
		基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 ㎖/ℓ以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	
		基 17	ジクロロメタン	0.02 ㎖/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
		基 18	テトラクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 19	トリクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 20	PFOS及びPFOA	0.00005 ㎖/ℓ以下					0	
		基 21	ベンゼン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
	消毒副 生成物	基 22	塩素酸	0.02 ㎖/ℓ以下					－	
		基 23	クロロ酢酸	0.06 ㎖/ℓ以下					－	
		基 24	クロロホルム	0.03 ㎖/ℓ以下					－	
		基 25	ジクロロ酢酸	0.1 ㎖/ℓ以下					－	
		基 26	ジブロモクロロメタン	0.01 ㎖/ℓ以下					－	
		基 27	臭素酸	0.1 ㎖/ℓ以下					－	
		基 28	総トリハロメタン	0.03 ㎖/ℓ以下					－	
		基 29	トリクロロ酢酸	0.03 ㎖/ℓ以下					－	
		基 30	ブロモジクロロメタン	0.09 ㎖/ℓ以下					－	
		基 31	ブロモホルム	0.08 ㎖/ℓ以下					－	
		基 32	ホルムアルデヒド	0.08 ㎖/ℓ以下					－	
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 33	亜鉛及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
			基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2 ㎖/ℓ以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基 35	鉄及びその化合物	0.3 ㎖/ℓ以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
			基 36	銅及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基 37	ナトリウム及びその化合物	200 ㎖/ℓ以下	7.5	7.50	7.5	7.5	1
		色	基 38	マンガン及びその化合物	0.05 ㎖/ℓ以下	0.012	0.012	0.012	0.012	1
		味覚	基 39	塩化物イオン	200 ㎖/ℓ以下	5.3	5.30	5.3	5.3	1
			基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 ㎖/ℓ以下	70	70.0	70	70	1
			基 41	蒸発残留物	500 ㎖/ℓ以下	110	110.0	110	110	1
		発泡	基 42	陰イオン界面活性剤	0.2 ㎖/ℓ以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基 43	ジェオスミン	0.00001 ㎖/ℓ以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 ㎖/ℓ以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基 45	非イオン界面活性剤	0.02 ㎖/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基 46	フェノール類	0.005 ㎖/ℓ以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基 47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 ㎖/ℓ以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	1
			基 48	PH値	5.8以上 8.6以下	8.1	8.10	8.1	8.1	1
	基 49		味	異常でないこと					0	
	基 50		臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	1	
	基 51		色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1	
	基 52		濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	
その他検査項目	他 1	アンモニア態窒素	－	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	1		
	他 2	クリプトスポリジウム	－ 個/10ℓ					0		
	他 3	ジアルジア	－ 個/10ℓ					0		
	他 4	嫌気性芽胞菌	－ 個/100mℓ					0		
	他 5	大腸菌数	－ MPN/100mℓ					0		
	他 6	水温	－ ℃	13.8	13.80	13.8	13.8	1		

令和8年度 水質検査結果

十日町地域 馬水地区簡易水道：馬場配水系

採水場所：馬場水源（深井戸）

区 分		No.	項 目	基準値	基準39項目 ＋他2項目	平均値	最小値	最大値	検査 回数
					R8.6.11				
水質基準項目（原水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/ml以下	0	0.0	0	0	1
			基 2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	1
		重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.006	0.0060	0.006	0.006	1
			基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	1.30	1.300	1.30	1.30	1
			基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
			基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		一般有機 化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 mg/l以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 20 PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L以下					0
			基 21 ベンゼン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		消毒副 生成物	基 22 塩素酸	0.02 mg/l以下					－
			基 23 クロロ酢酸	0.06 mg/l以下					－
			基 24 クロロホルム	0.03 mg/l以下					－
			基 25 ジクロロ酢酸	0.1 mg/l以下					－
			基 26 ジブロモクロロメタン	0.01 mg/l以下					－
			基 27 臭素酸	0.1 mg/l以下					－
			基 28 総トリハロメタン	0.03 mg/l以下					－
			基 29 トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下					－
			基 30 ブロモジクロロメタン	0.09 mg/l以下					－
			基 31 ブロモホルム	0.08 mg/l以下					－
			基 32 ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下					－
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 33 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
			基 34 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基 35 鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
			基 36 銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基 37 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	6.3	6.30	6.3	6.3	1
		色	基 38 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		味覚	基 39 塩化物イオン	200 mg/l以下	5.4	5.40	5.4	5.4	1
			基 40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	24	24.0	24	24	1
			基 41 蒸発残留物	500 mg/l以下	96	96.0	96	96	1
		発泡	基 42 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基 43 ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基 44 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基 45 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基 46 フェノール類	0.005 mg/l以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基 47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	1
			基 48 PH値	5.8以上 8.6以下	8.0	8.00	8.0	8.0	1
			基 49 味	異常でないこと					0
			基 50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	1
			基 51 色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1
			基 52 濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
その他検査項目		他 1 アンモニア態窒素	－	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満	1
		他 2 クリプトスポリジウム	－ 個/10ℓ						0
		他 3 ジアルジア	－ 個/10ℓ						0
		他 4 嫌気性芽胞菌	－ 個/100mℓ						0
		他 5 大腸菌数	－ MPN/100mℓ						0
		他 6 水温	－ ℃	11.0		11.00	11.0	11.0	1

令和8年度 水質検査結果

十日町地域 馬水地区簡易水道：水沢配水系

採水場所：取水導水水源（深井戸）

区 分		No.	項 目	基準値	基準39項目 ＋他2項目	R8.6.11	平均値	最小値	最大値	検査 回数
水質基準項目（原水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/ml以下	0		0.0	0	0	1
			基 2 大腸菌	検出されないこと	検出しない		検出しない	検出しない	検出しない	1
		重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.007		0.0070	0.007	0.007	1
			基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	0.08未満		0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
			基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		一般有機 化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 mg/l以下	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 20 PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L以下						0
			基 21 ベンゼン	0.01 mg/l以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		消毒副 生成物	基 22 塩素酸	0.02 mg/l以下						－
			基 23 クロロ酢酸	0.06 mg/l以下						－
			基 24 クロロホルム	0.03 mg/l以下						－
			基 25 ジクロロ酢酸	0.1 mg/l以下						－
			基 26 ジブロモクロロメタン	0.01 mg/l以下						－
			基 27 臭素酸	0.1 mg/l以下						－
			基 28 総トリハロメタン	0.03 mg/l以下						－
			基 29 トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下						－
			基 30 ブロモジクロロメタン	0.09 mg/l以下						－
			基 31 ブロモホルム	0.08 mg/l以下						－
			基 32 ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下						－
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 33 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
			基 34 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基 35 鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	0.03未満		0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
			基 36 銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基 37 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	16.0		16.00	16.0	16.0	1
		色	基 38 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	0.016		0.0160	0.016	0.016	1
		味覚	基 39 塩化物イオン	200 mg/l以下	4.0		4.00	4.0	4.0	1
			基 40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	20		20.0	20	20	1
			基 41 蒸発残留物	500 mg/l以下	110		110.0	110	110	1
		発泡	基 42 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基 43 ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基 44 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基 45 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基 46 フェノール類	0.005 mg/l以下	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基 47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	0.3未満		0.3未満	0.3未満	0.3未満	1
			基 48 PH値	5.8以上 8.6以下	8.5		8.50	8.5	8.5	1
			基 49 味	異常でないこと						0
			基 50 臭気	異常でないこと	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	1
			基 51 色度	5 度以下	1.0		1.00	1.0	1.0	1
			基 52 濁度	2 度以下	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
その他検査項目		他 1 アンモニア態窒素		－	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満	1
		他 2 クリプトスポリジウム		－ 個/10ℓ						0
		他 3 ジアルジア		－ 個/10ℓ						0
		他 4 嫌気性芽胞菌		－ 個/100mℓ						0
		他 5 大腸菌数		－ MPN/100mℓ						0
		他 6 水温		－ ℃	15.4		15.40	15.4	15.4	1

令和8年度 水質検査結果

十日町地域 馬水地区簡易水道：水沢配水系

採水場所：水沢水源（深井戸）

区 分		No.	項 目	基準値	基準39項目 ＋他2項目	平均値	最小値	最大値	検査 回数
					R8.6.11				
水質基準項目（原水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/ml以下	0	0.0	0	0	1
			基 2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	1
		重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.005	0.0050	0.005	0.005	1
			基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	0.24	0.240	0.24	0.24	1
			基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
			基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		一般有機化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 mg/l以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 20 PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L以下					0
			基 21 ベンゼン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		消毒副生成物	基 22 塩素酸	0.02 mg/l以下					－
			基 23 クロロ酢酸	0.06 mg/l以下					－
			基 24 クロロホルム	0.03 mg/l以下					－
			基 25 ジクロロ酢酸	0.1 mg/l以下					－
			基 26 ジブロモクロロメタン	0.01 mg/l以下					－
			基 27 臭素酸	0.1 mg/l以下					－
			基 28 総トリハロメタン	0.03 mg/l以下					－
			基 29 トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下					－
			基 30 ブロモジクロロメタン	0.09 mg/l以下					－
			基 31 ブロモホルム	0.08 mg/l以下					－
			基 32 ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下					－
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 33 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
			基 34 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基 35 鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
			基 36 銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基 37 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	5.7	5.70	5.7	5.7	1
		色	基 38 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		味覚	基 39 塩化物イオン	200 mg/l以下	4.3	4.30	4.3	4.3	1
			基 40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	22	22.0	22	22	1
			基 41 蒸発残留物	500 mg/l以下	82	82.0	82	82	1
		発泡	基 42 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基 43 ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基 44 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基 45 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基 46 フェノール類	0.005 mg/l以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基 47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	1
			基 48 PH値	5.8以上 8.6以下	8.2	8.20	8.2	8.2	1
			基 49 味	異常でないこと					0
			基 50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	1
			基 51 色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1
			基 52 濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
その他検査項目		他 1 アンモニア態窒素	－	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	1
		他 2 クリプトスポリジウム	－ 個/10ℓ						0
		他 3 ジアルジア	－ 個/10ℓ						0
		他 4 嫌気性芽胞菌	－ 個/100mℓ						0
		他 5 大腸菌数	－ MPN/100mℓ						0
		他 6 水温	－ ℃	11.8		11.80	11.8	11.8	1

令和8年度 水質検査結果

十日町地域 下条地区簡易水道

採水場所：第1水源（深井戸）

区 分		No.	項 目	基準値	基準39項目 ＋他2項目	平均値	最小値	最大値	検査 回数
					R8.6.10				
水質基準項目（原水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/㎖以下	0	0.0	0	0	1
			基 2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	1
		重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 ㎖/ℓ以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基 4 水銀及びその化合物	0.0005 ㎖/ℓ以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基 5 セレン及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 6 鉛及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 8 六価クロム化合物	0.02 ㎖/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 ㎖/ℓ以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 ㎖/ℓ以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基 12 フッ素及びその化合物	0.8 ㎖/ℓ以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
			基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		一般有機化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 ㎖/ℓ以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基 15 1,4-ジオキサン	0.05 ㎖/ℓ以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 ㎖/ℓ以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 17 ジクロロメタン	0.02 ㎖/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基 18 テトラクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 19 トリクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 20 PFOS及びPFOA	0.00005 ㎖/ℓ以下					0
			基 21 ベンゼン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		消毒副生成物	基 22 塩素酸	0.02 ㎖/ℓ以下					－
			基 23 クロロ酢酸	0.06 ㎖/ℓ以下					－
			基 24 クロロホルム	0.03 ㎖/ℓ以下					－
			基 25 ジクロロ酢酸	0.1 ㎖/ℓ以下					－
			基 26 ジブロモクロロメタン	0.01 ㎖/ℓ以下					－
			基 27 臭素酸	0.1 ㎖/ℓ以下					－
			基 28 総トリハロメタン	0.03 ㎖/ℓ以下					－
			基 29 トリクロロ酢酸	0.03 ㎖/ℓ以下					－
			基 30 ブロモジクロロメタン	0.09 ㎖/ℓ以下					－
			基 31 ブロモホルム	0.08 ㎖/ℓ以下					－
			基 32 ホルムアルデヒド	0.08 ㎖/ℓ以下					－
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 33 亜鉛及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
			基 34 アルミニウム及びその化合物	0.2 ㎖/ℓ以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基 35 鉄及びその化合物	0.3 ㎖/ℓ以下	0.22	0.220	0.22	0.22	1
			基 36 銅及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基 37 ナトリウム及びその化合物	200 ㎖/ℓ以下	9.7	9.70	9.7	9.7	1
		色	基 38 マンガン及びその化合物	0.05 ㎖/ℓ以下	0.19	0.19	0.19	0.19	1
		味覚	基 39 塩化物イオン	200 ㎖/ℓ以下	6.2	6.20	6.2	6.2	1
			基 40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 ㎖/ℓ以下	73	73.0	73	73	1
			基 41 蒸発残留物	500 ㎖/ℓ以下	140	140.0	140	140	1
		発泡	基 42 陰イオン界面活性剤	0.2 ㎖/ℓ以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基 43 ジェオスミン	0.00001 ㎖/ℓ以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基 44 2-メチルイソボルネオール	0.00001 ㎖/ℓ以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基 45 非イオン界面活性剤	0.02 ㎖/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基 46 フェノール類	0.005 ㎖/ℓ以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基 47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 ㎖/ℓ以下	0.3	0.30	0.3	0.3	1
			基 48 PH値	5.8以上 8.6以下	7.7	7.70	7.7	7.7	1
			基 49 味	異常でないこと					0
			基 50 臭気	異常でないこと	微硫化水素臭	微硫化水素臭	微硫化水素臭	微硫化水素臭	1
	基 51 色度		5 度以下	3.0	3.00	3.0	3.0	1	
	基 52 濁度		2 度以下	0.2	0.20	0.2	0.2	1	
その他検査項目		他 1 アンモニア態窒素	－	0.18	0.180	0.18	0.18	1	
		他 2 クリプトスポリジウム	－ 個/10ℓ					0	
		他 3 ジアルジア	－ 個/10ℓ					0	
		他 4 嫌気性芽胞菌	－ 個/100㎖					0	
		他 5 大腸菌数	－ MPN/100㎖					0	
		他 6 水温	－ ℃	15.0	15.00	15.0	15.0	1	

令和8年度 水質検査結果

十日町地域 下条地区簡易水道

採水場所：第2水源（深井戸）

区 分		No.	項 目	基準値	基準39項目 ＋他2項目	平均値	最小値	最大値	検査 回数
					R8.6.10				
水質基準項目（原水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/ml以下	0	0.0	0	0	1
			基 2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	1
		重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.004	0.0040	0.004	0.004	1
			基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	0.13	0.130	0.13	0.13	1
			基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
			基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		一般有機化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 mg/l以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 20 PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L以下					0
			基 21 ベンゼン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		消毒副生成物	基 22 塩素酸	0.02 mg/l以下					－
			基 23 クロロ酢酸	0.06 mg/l以下					－
			基 24 クロロホルム	0.03 mg/l以下					－
			基 25 ジクロロ酢酸	0.1 mg/l以下					－
			基 26 ジブロモクロロメタン	0.01 mg/l以下					－
			基 27 臭素酸	0.1 mg/l以下					－
			基 28 総トリハロメタン	0.03 mg/l以下					－
			基 29 トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下					－
			基 30 ブロモジクロロメタン	0.09 mg/l以下					－
			基 31 ブロモホルム	0.08 mg/l以下					－
			基 32 ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下					－
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 33 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
			基 34 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基 35 鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	0.19	0.190	0.19	0.19	1
			基 36 銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基 37 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	8.4	8.40	8.4	8.4	1
		色	基 38 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	0.12	0.12	0.12	0.12	1
		味覚	基 39 塩化物イオン	200 mg/l以下	6.5	6.50	6.5	6.5	1
			基 40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	67	67.0	67	67	1
			基 41 蒸発残留物	500 mg/l以下	130	130.0	130	130	1
		発泡	基 42 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基 43 ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基 44 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基 45 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基 46 フェノール類	0.005 mg/l以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基 47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	1
			基 48 PH値	5.8以上 8.6以下	7.7	7.70	7.7	7.7	1
			基 49 味	異常でないこと					0
			基 50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	1
			基 51 色度	5 度以下	2.4	2.40	2.4	2.4	1
			基 52 濁度	2 度以下	0.1	0.10	0.1	0.1	1
その他検査項目		他 1	アンモニア態窒素	－	0.17	0.170	0.17	0.17	1
		他 2	クリプトスポリジウム	－ 個/10ℓ					0
		他 3	ジアルジア	－ 個/10ℓ					0
		他 4	嫌気性芽胞菌	－ 個/100mℓ					0
		他 5	大腸菌数	－ MPN/100mℓ					0
		他 6	水温	－ ℃	13.5	13.50	13.5	13.5	1

令和8年度 水質検査結果

十日町地域 水沢中央地区簡易水道

採水場所：第1水源（深井戸）

区 分			No.	項 目	基準値	基準39項目 ＋他2項目	R8.6.11	平均値	最小値	最大値	検査 回数
水質基準項目（原水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/ml以下	0		0.0	0	0	1
			基 2	大腸菌	検出されないこと	検出しない		検出しない	検出しない	検出しない	1
		重金属	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基 4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基 5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.003		0.0030	0.003	0.003	1
			基 8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基 9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	2.10		2.10	2.1	2.1	1
			基 12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	0.08未満		0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
			基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		一般有機化学物質	基 14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基 15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基 18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L以下						0
			基 21	ベンゼン	0.01 mg/l以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		消毒副生成物	基 22	塩素酸	0.02 mg/l以下						－
			基 23	クロロ酢酸	0.06 mg/l以下						－
			基 24	クロロホルム	0.03 mg/l以下						－
			基 25	ジクロロ酢酸	0.1 mg/l以下						－
			基 26	ジブロモクロロメタン	0.01 mg/l以下						－
			基 27	臭素酸	0.1 mg/l以下						－
			基 28	総トリハロメタン	0.03 mg/l以下						－
			基 29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下						－
			基 30	ブロモジクロロメタン	0.09 mg/l以下						－
			基 31	ブロモホルム	0.08 mg/l以下						－
			基 32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下						－
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
			基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基 35	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	0.03未満		0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
			基 36	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基 37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	6.5		6.50	6.5	6.5	1
		色	基 38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		味覚	基 39	塩化物イオン	200 mg/l以下	6.6		6.60	6.6	6.6	1
			基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	40		40.0	40	40	1
			基 41	蒸発残留物	500 mg/l以下	90		90.0	90	90	1
		発泡	基 42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基 43	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基 45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基 46	フェノール類	0.005 mg/l以下	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基 47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	0.3未満		0.3未満	0.3未満	0.3未満	1
			基 48	PH値	5.8以上 8.6以下	7.4		7.40	7.4	7.4	1
			基 49	味	異常でないこと						0
			基 50	臭気	異常でないこと	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	1
			基 51	色度	5 度以下	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満	1
			基 52	濁度	2 度以下	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
その他検査項目			他 1	アンモニア態窒素	－	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満	1
			他 2	クリプトスポリジウム	－ 個/10ℓ						0
			他 3	ジアルジア	－ 個/10ℓ						0
			他 4	嫌気性芽胞菌	－ 個/100mℓ						0
			他 5	大腸菌数	－ MPN/100mℓ						0
			他 6	水温	－ ℃	12.2		12.20	12.2	12.2	1

令和8年度 水質検査結果

十日町地域 水沢中央地区簡易水道

採水場所：第2水源（深井戸）

区 分		No.	項 目	基準値	基準39項目 ＋他2項目	平均値	最小値	最大値	検査 回数
					R8.6.11				
水質基準項目（原水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/ml以下	0	0.0	0	0	1
			基 2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	1
		重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.006	0.0060	0.006	0.006	1
			基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	0.32	0.320	0.32	0.32	1
			基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	0.08	0.080	0.08	0.08	1
			基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		一般有機化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 mg/l以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 20 PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L以下					0
			基 21 ベンゼン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		消毒副生成物	基 22 塩素酸	0.02 mg/l以下					－
			基 23 クロロ酢酸	0.06 mg/l以下					－
			基 24 クロロホルム	0.03 mg/l以下					－
			基 25 ジクロロ酢酸	0.1 mg/l以下					－
			基 26 ジブロモクロロメタン	0.01 mg/l以下					－
			基 27 臭素酸	0.1 mg/l以下					－
			基 28 総トリハロメタン	0.03 mg/l以下					－
			基 29 トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下					－
			基 30 ブロモジクロロメタン	0.09 mg/l以下					－
			基 31 ブロモホルム	0.08 mg/l以下					－
			基 32 ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下					－
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 33 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
			基 34 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基 35 鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
			基 36 銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基 37 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	6.3	6.30	6.3	6.3	1
		色	基 38 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		味覚	基 39 塩化物イオン	200 mg/l以下	5.5	5.50	5.5	5.5	1
			基 40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	32	32.0	32	32	1
			基 41 蒸発残留物	500 mg/l以下	100	100.0	100	100	1
		発泡	基 42 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基 43 ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基 44 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基 45 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基 46 フェノール類	0.005 mg/l以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基 47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	1
			基 48 PH値	5.8以上 8.6以下	7.7	7.70	7.7	7.7	1
			基 49 味	異常でないこと					0
			基 50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	1
			基 51 色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1
			基 52 濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
その他検査項目		他 1 アンモニア態窒素	－	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満	1
		他 2 クリプトスポリジウム	－ 個/10ℓ						0
		他 3 ジアルジア	－ 個/10ℓ						0
		他 4 嫌気性芽胞菌	－ 個/100mℓ						0
		他 5 大腸菌数	－ MPN/100mℓ						0
		他 6 水温	－ ℃	13.0		13.00	13.0	13.0	1

令和8年度 水質検査結果

十日町地域 轟木地区簡易水道

採水場所：轟木水源（深井戸）

区 分		No.	項 目	基準値	基準39項目 ＋他2項目	平均値	最小値	最大値	検査 回数	
					R8.6.10					
健康に関する項目	微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/㎖以下	0	0.0	0	0	1	
		基 2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	1	
	重金属	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 ㎖/ℓ以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1	
		基 4	水銀及びその化合物	0.0005 ㎖/ℓ以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1	
		基 5	セレン及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 6	鉛及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	0.002	0.0020	0.002	0.002	1	
		基 8	六価クロム化合物	0.02 ㎖/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
	無機物	基 9	亜硝酸態窒素	0.04 ㎖/ℓ以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	
		基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 ㎖/ℓ以下	0.17	0.170	0.17	0.17	1	
		基 12	フッ素及びその化合物	0.8 ㎖/ℓ以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	1	
		基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	
	一般有機 化学物質	基 14	四塩化炭素	0.002 ㎖/ℓ以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	
		基 15	1,4-ジオキサン	0.05 ㎖/ℓ以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	
		基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 ㎖/ℓ以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	
		基 17	ジクロロメタン	0.02 ㎖/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
		基 18	テトラクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 19	トリクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 20	PFOS及びPFOA	0.00005 ㎖/ℓ以下					0	
		基 21	ベンゼン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
	消毒副 生成物	基 22	塩素酸	0.02 ㎖/ℓ以下					－	
		基 23	クロロ酢酸	0.06 ㎖/ℓ以下					－	
		基 24	クロロホルム	0.03 ㎖/ℓ以下					－	
		基 25	ジクロロ酢酸	0.1 ㎖/ℓ以下					－	
		基 26	ジブロモクロロメタン	0.01 ㎖/ℓ以下					－	
		基 27	臭素酸	0.1 ㎖/ℓ以下					－	
		基 28	総トリハロメタン	0.03 ㎖/ℓ以下					－	
		基 29	トリクロロ酢酸	0.03 ㎖/ℓ以下					－	
		基 30	ブロモジクロロメタン	0.09 ㎖/ℓ以下					－	
		基 31	ブロモホルム	0.08 ㎖/ℓ以下					－	
		基 32	ホルムアルデヒド	0.08 ㎖/ℓ以下					－	
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 33	亜鉛及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
			基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2 ㎖/ℓ以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基 35	鉄及びその化合物	0.3 ㎖/ℓ以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
			基 36	銅及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基 37	ナトリウム及びその化合物	200 ㎖/ℓ以下	9.7	9.70	9.7	9.7	1
		色	基 38	マンガン及びその化合物	0.05 ㎖/ℓ以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		味覚	基 39	塩化物イオン	200 ㎖/ℓ以下	6.1	6.10	6.1	6.1	1
			基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 ㎖/ℓ以下	55	55.0	55	55	1
			基 41	蒸発残留物	500 ㎖/ℓ以下	97	97.0	97	97	1
		発泡	基 42	陰イオン界面活性剤	0.2 ㎖/ℓ以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基 43	ジェオスミン	0.00001 ㎖/ℓ以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 ㎖/ℓ以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基 45	非イオン界面活性剤	0.02 ㎖/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基 46	フェノール類	0.005 ㎖/ℓ以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基 47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 ㎖/ℓ以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	1
			基 48	PH値	5.8以上 8.6以下	7.3	7.30	7.3	7.3	1
	基 49		味	異常でないこと					0	
	基 50		臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	1	
	基 51		色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1	
	基 52		濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	
その他検査項目		他 1	アンモニア態窒素	－	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	1	
		他 2	クリプトスポリジウム	－ 個/10ℓ					0	
		他 3	ジアルジア	－ 個/10ℓ					0	
		他 4	嫌気性芽胞菌	－ 個/100mℓ					0	
		他 5	大腸菌数	－ MPN/100mℓ					0	
		他 6	水温	－ ℃	12.8	12.80	12.8	12.8	1	

令和8年度 水質検査結果

十日町地域 東下組地区簡易水道

採水場所：第1水源

区 分		No.	項 目	基準値	基準39項目 +他2項目	平均値	最小値	最大値	検査 回数	
					R8.6.10					
健康に 関する項目	微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/㎖以下	0	0.0	0	0	1	
		基 2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	1	
	重金属	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 ㎖/ℓ以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1	
		基 4	水銀及びその化合物	0.0005 ㎖/ℓ以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1	
		基 5	セレン及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 6	鉛及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	0.002	0.0020	0.002	0.002	1	
		基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	0.016	0.0160	0.016	0.016	1	
		基 8	六価クロム化合物	0.02 ㎖/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
		基 9	亜硝酸態窒素	0.04 ㎖/ℓ以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	
	無機物	基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 ㎖/ℓ以下	0.06	0.060	0.06	0.06	1	
		基 12	フッ素及びその化合物	0.8 ㎖/ℓ以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	1	
		基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	
		基 14	四塩化炭素	0.002 ㎖/ℓ以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	
	一般有機 化学物質	基 15	1,4-ジオキサン	0.05 ㎖/ℓ以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	
		基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 ㎖/ℓ以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	
		基 17	ジクロロメタン	0.02 ㎖/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
		基 18	テトラクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 19	トリクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 20	PFOS及びPFOA	0.00005 ㎖/ℓ以下					0	
		基 21	ベンゼン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		消毒副 生成物	基 22	塩素酸	0.02 ㎖/ℓ以下					-
	基 23		クロロ酢酸	0.06 ㎖/ℓ以下					-	
	基 24		クロロホルム	0.03 ㎖/ℓ以下					-	
	基 25		ジクロロ酢酸	0.1 ㎖/ℓ以下					-	
	基 26		ジブロモクロロメタン	0.01 ㎖/ℓ以下					-	
	基 27		臭素酸	0.1 ㎖/ℓ以下					-	
	基 28		総トリハロメタン	0.03 ㎖/ℓ以下					-	
	基 29		トリクロロ酢酸	0.03 ㎖/ℓ以下					-	
	基 30		ブロモジクロロメタン	0.09 ㎖/ℓ以下					-	
	基 31		ブロモホルム	0.08 ㎖/ℓ以下					-	
	基 32		ホルムアルデヒド	0.08 ㎖/ℓ以下					-	
	水道水が有す べき性状に 関する項目	色	基 33	亜鉛及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
			基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2 ㎖/ℓ以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基 35	鉄及びその化合物	0.3 ㎖/ℓ以下	0.07	0.070	0.07	0.07	1
			基 36	銅及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基 37	ナトリウム及びその化合物	200 ㎖/ℓ以下	34	34.0	34	34	1
		色	基 38	マンガン及びその化合物	0.05 ㎖/ℓ以下	0.066	0.0660	0.066	0.066	1
		味覚	基 39	塩化物イオン	200 ㎖/ℓ以下	5.8	5.80	5.8	5.8	1
			基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 ㎖/ℓ以下	42	42.0	42	42	1
			基 41	蒸発残留物	500 ㎖/ℓ以下	150	150.0	150	150	1
		発泡	基 42	陰イオン界面活性剤	0.2 ㎖/ℓ以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基 43	ジェオスミン	0.00001 ㎖/ℓ以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 ㎖/ℓ以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基 45	非イオン界面活性剤	0.02 ㎖/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基 46	フェノール類	0.005 ㎖/ℓ以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基 47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 ㎖/ℓ以下	0.4	0.40	0.4	0.4	1
			基 48	PH値	5.8以上 8.6以下	7.9	7.90	7.9	7.9	1
	基 49		味	異常でないこと					0	
	基 50		臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	1	
	基 51		色度	5 度以下	5.9	5.90	5.9	5.9	1	
	基 52		濁度	2 度以下	0.2	0.20	0.2	0.2	1	
その他検査項目	他 1	アンモニア態窒素	-	0.19	0.190	0.19	0.19	1		
	他 2	クリプトスポリジウム	- 個/10ℓ					0		
	他 3	ジアルジア	- 個/10ℓ					0		
	他 4	嫌気性芽胞菌	- 個/100mℓ					0		
	他 5	大腸菌数	- MPN/100mℓ					0		
	他 6	水温	- ℃	13.0	13.00	13.0	13.0	1		

令和8年度 水質検査結果

十日町地域 東下組地区簡易水道

採水場所：第2水源

区 分		No.	項 目	基準値	基準39項目 ＋他2項目	平均値	最小値	最大値	検査 回数	
					R8.6.10					
健康に関する項目	微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/㎖以下	28	28.0	28	28	1	
		基 2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	1	
	重金属	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 ㎖/ℓ以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1	
		基 4	水銀及びその化合物	0.0005 ㎖/ℓ以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1	
		基 5	セレン及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 6	鉛及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	0.002	0.0020	0.002	0.002	1	
		基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	0.015	0.0150	0.015	0.015	1	
		基 8	六価クロム化合物	0.02 ㎖/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
	無機物	基 9	亜硝酸態窒素	0.04 ㎖/ℓ以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	
		基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 ㎖/ℓ以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	
		基 12	フッ素及びその化合物	0.8 ㎖/ℓ以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	1	
		基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	
	一般有機 化学物質	基 14	四塩化炭素	0.002 ㎖/ℓ以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	
		基 15	1,4-ジオキサン	0.05 ㎖/ℓ以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	
		基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 ㎖/ℓ以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	
		基 17	ジクロロメタン	0.02 ㎖/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
		基 18	テトラクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 19	トリクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 20	PFOS及びPFOA	0.00005 ㎖/L以下					0	
		基 21	ベンゼン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
	消毒副 生成物	基 22	塩素酸	0.02 ㎖/ℓ以下					－	
		基 23	クロロ酢酸	0.06 ㎖/ℓ以下					－	
		基 24	クロロホルム	0.03 ㎖/ℓ以下					－	
		基 25	ジクロロ酢酸	0.1 ㎖/ℓ以下					－	
		基 26	ジブロモクロロメタン	0.01 ㎖/ℓ以下					－	
		基 27	臭素酸	0.1 ㎖/ℓ以下					－	
		基 28	総トリハロメタン	0.03 ㎖/ℓ以下					－	
		基 29	トリクロロ酢酸	0.03 ㎖/ℓ以下					－	
		基 30	ブロモジクロロメタン	0.09 ㎖/ℓ以下					－	
		基 31	ブロモホルム	0.08 ㎖/ℓ以下					－	
		基 32	ホルムアルデヒド	0.08 ㎖/ℓ以下					－	
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 33	亜鉛及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
			基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2 ㎖/ℓ以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基 35	鉄及びその化合物	0.3 ㎖/ℓ以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
			基 36	銅及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基 37	ナトリウム及びその化合物	200 ㎖/ℓ以下	47	47.0	47	47	1
		色	基 38	マンガン及びその化合物	0.05 ㎖/ℓ以下	0.019	0.0190	0.019	0.019	1
		味覚	基 39	塩化物イオン	200 ㎖/ℓ以下	5.7	5.70	5.7	5.7	1
			基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 ㎖/ℓ以下	19	19.0	19	19	1
			基 41	蒸発残留物	500 ㎖/ℓ以下	150	150.0	150	150	1
		発泡	基 42	陰イオン界面活性剤	0.2 ㎖/ℓ以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基 43	ジェオスミン	0.00001 ㎖/ℓ以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 ㎖/ℓ以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基 45	非イオン界面活性剤	0.02 ㎖/ℓ以下	0.009	0.0090	0.009	0.009	1
		臭い	基 46	フェノール類	0.005 ㎖/ℓ以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基 47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 ㎖/ℓ以下	0.3	0.30	0.3	0.3	1
			基 48	PH値	5.8以上 8.6以下	8.8	8.80	8.8	8.8	1
	基 49		味	異常でないこと					0	
	基 50		臭気	異常でないこと	微硫化水素臭	微硫化水素臭	微硫化水素臭	微硫化水素臭	1	
	基 51		色度	5 度以下	5.7	5.70	5.7	5.7	1	
	基 52		濁度	2 度以下	0.1	0.10	0.1	0.1	1	
その他検査項目		他 1	アンモニア態窒素	－	0.22	0.220	0.22	0.22	1	
		他 2	クリプトスポリジウム	－ 個/10ℓ					0	
		他 3	ジアルジア	－ 個/10ℓ					0	
		他 4	嫌気性芽胞菌	－ 個/100mℓ					0	
		他 5	大腸菌数	－ MPN/100mℓ					0	
		他 6	水温	－ ℃	15.0	15.00	15.0	15.0	1	

令和8年度 水質検査結果

十日町地域 六箇地区簡易水道

採水場所：六箇水源（深井戸）

区 分			No.	項 目	基準値	基準39項目 ＋他2項目	平均値	最小値	最大値	検査 回数
						R8.6.10				
水質基準項目（原水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/㎖以下	0	0.0	0	0	1
			基 2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	1
		重金属	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 ㎖/ℓ以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基 4	水銀及びその化合物	0.0005 ㎖/ℓ以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基 5	セレン及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 6	鉛及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001	0.0010	0.001	0.001	1
			基 8	六価クロム化合物	0.02 ㎖/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基 9	亜硝酸態窒素	0.04 ㎖/ℓ以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 ㎖/ℓ以下	0.05	0.050	0.05	0.05	1
			基 12	フッ素及びその化合物	0.8 ㎖/ℓ以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
			基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		一般有機化学物質	基 14	四塩化炭素	0.002 ㎖/ℓ以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基 15	1,4-ジオキサン	0.05 ㎖/ℓ以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 ㎖/ℓ以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 17	ジクロロメタン	0.02 ㎖/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基 18	テトラクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 19	トリクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 20	PFOS及びPFOA	0.00005 ㎖/ℓ以下					0
			基 21	ベンゼン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		消毒副生成物	基 22	塩素酸	0.02 ㎖/ℓ以下					－
			基 23	クロロ酢酸	0.06 ㎖/ℓ以下					－
			基 24	クロロホルム	0.03 ㎖/ℓ以下					－
			基 25	ジクロロ酢酸	0.1 ㎖/ℓ以下					－
			基 26	ジブロモクロロメタン	0.01 ㎖/ℓ以下					－
			基 27	臭素酸	0.1 ㎖/ℓ以下					－
			基 28	総トリハロメタン	0.03 ㎖/ℓ以下					－
			基 29	トリクロロ酢酸	0.03 ㎖/ℓ以下					－
			基 30	ブロモジクロロメタン	0.09 ㎖/ℓ以下					－
			基 31	ブロモホルム	0.08 ㎖/ℓ以下					－
			基 32	ホルムアルデヒド	0.08 ㎖/ℓ以下					－
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 33	亜鉛及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
			基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2 ㎖/ℓ以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基 35	鉄及びその化合物	0.3 ㎖/ℓ以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
			基 36	銅及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基 37	ナトリウム及びその化合物	200 ㎖/ℓ以下	7.1	7.10	7.1	7.1	1
		色	基 38	マンガン及びその化合物	0.05 ㎖/ℓ以下	0.014	0.0140	0.014	0.014	1
		味覚	基 39	塩化物イオン	200 ㎖/ℓ以下	5.1	5.10	5.1	5.1	1
			基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 ㎖/ℓ以下	61	61.0	61	61	1
			基 41	蒸発残留物	500 ㎖/ℓ以下	100	100.0	100	100	1
		発泡	基 42	陰イオン界面活性剤	0.2 ㎖/ℓ以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基 43	ジェオスミン	0.00001 ㎖/ℓ以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 ㎖/ℓ以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基 45	非イオン界面活性剤	0.02 ㎖/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基 46	フェノール類	0.005 ㎖/ℓ以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基 47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 ㎖/ℓ以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	1
			基 48	PH値	5.8以上 8.6以下	7.8	7.80	7.8	7.8	1
			基 49	味	異常でないこと					0
			基 50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	1
	基 51		色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1	
	基 52		濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	
その他検査項目	他 1	アンモニア態窒素	－	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	1		
	他 2	クリプトスポリジウム	－ 個/10ℓ					0		
	他 3	ジアルジア	－ 個/10ℓ					0		
	他 4	嫌気性芽胞菌	－ 個/100mℓ					0		
	他 5	大腸菌数	－ MPN/100mℓ					0		
	他 6	水温	－ ℃	13.8	13.80	13.8	13.8	1		

令和8年度 水質検査結果

十日町地域 当間地区簡易水道

採水場所：当間水源（深井戸）

区 分			No.	項 目	基準値	基準39項目 ＋他2項目	平均値	最小値	最大値	検査 回数
						R8.7.15				
健康に関する項目	微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/㎖以下	0		0.0	0	0	1
		基 2	大腸菌	検出されないこと	検出しない		検出しない	検出しない	検出しない	1
	重金属	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 ㎖/ℓ以下	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
		基 4	水銀及びその化合物	0.0005 ㎖/ℓ以下	0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
		基 5	セレン及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 6	鉛及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	0.005		0.0050	0.005	0.005	1
		基 8	六価クロム化合物	0.02 ㎖/ℓ以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		基 9	亜硝酸態窒素	0.04 ㎖/ℓ以下	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
	無機物	基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 ㎖/ℓ以下	0.20		0.200	0.20	0.20	1
		基 12	フッ素及びその化合物	0.8 ㎖/ℓ以下	0.08未満		0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
		基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		基 14	四塩化炭素	0.002 ㎖/ℓ以下	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	一般有機 化学物質	基 15	1,4-ジオキサン	0.05 ㎖/ℓ以下	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 ㎖/ℓ以下	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
		基 17	ジクロロメタン	0.02 ㎖/ℓ以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		基 18	テトラクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 19	トリクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 20	PFOS及びPFOA	0.00005 ㎖/L以下						0
		基 21	ベンゼン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 22	塩素酸	0.02 ㎖/ℓ以下						－
	消毒副 生成物	基 23	クロロ酢酸	0.06 ㎖/ℓ以下						－
		基 24	クロロホルム	0.03 ㎖/ℓ以下						－
		基 25	ジクロロ酢酸	0.1 ㎖/ℓ以下						－
		基 26	ジブロモクロロメタン	0.01 ㎖/ℓ以下						－
		基 27	臭素酸	0.1 ㎖/ℓ以下						－
		基 28	総トリハロメタン	0.03 ㎖/ℓ以下						－
		基 29	トリクロロ酢酸	0.03 ㎖/ℓ以下						－
		基 30	ブロモジクロロメタン	0.09 ㎖/ℓ以下						－
		基 31	ブロモホルム	0.08 ㎖/ℓ以下						－
		基 32	ホルムアルデヒド	0.08 ㎖/ℓ以下						－
	色	基 33	亜鉛及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2 ㎖/ℓ以下	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		基 35	鉄及びその化合物	0.3 ㎖/ℓ以下	0.03未満		0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
		基 36	銅及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		基 37	ナトリウム及びその化合物	200 ㎖/ℓ以下	5.9		5.90	5.9	5.9	1
		基 38	マンガン及びその化合物	0.05 ㎖/ℓ以下	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		基 39	塩化物イオン	200 ㎖/ℓ以下	3.8		3.80	3.8	3.8	1
		基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 ㎖/ℓ以下	36		36.0	36	36	1
		基 41	蒸発残留物	500 ㎖/ℓ以下	67		67.0	67	67	1
		基 42	陰イオン界面活性剤	0.2 ㎖/ℓ以下	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		基 43	ジェオスミン	0.00001 ㎖/ℓ以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 ㎖/ℓ以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		基 45	非イオン界面活性剤	0.02 ㎖/ℓ以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		基 46	フェノール類	0.005 ㎖/ℓ以下	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基 47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 ㎖/ℓ以下	0.3未満		0.3未満	0.3未満	0.3未満	1
		基 48	PH値	5.8以上 8.6以下	7.9		7.90	7.9	7.9	1
	基礎的性状	基 49	味	異常でないこと						0
		基 50	臭気	異常でないこと	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	1
		基 51	色度	5 度以下	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満	1
基 52		濁度	2 度以下	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	
その他検査項目	他 1	アンモニア態窒素	－	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満	1	
	他 2	クリプトスポリジウム	－ 個/10ℓ						0	
	他 3	ジアルジア	－ 個/10ℓ						0	
	他 4	嫌気性芽胞菌	－ 個/100mℓ						0	
	他 5	大腸菌数	－ MPN/100mℓ						0	
	他 6	水温	－ ℃	13.0		13.00	13.0	13.0	1	

令和8年度 水質検査結果

十日町地域 飛二地区簡易水道

採水場所：飛二水源（深井戸）

区 分			No.	項 目	基準値	基準39項目 ＋他2項目	平均値	最小値	最大値	検査 回数	
						R8.7.15					
健康に 関する項目	水質基準項目（原水）	微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/㎖以下	0		0.0	0	0	1
			基 2	大腸菌	検出されないこと	検出しない		検出しない	検出しない	検出しない	1
		重金属	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基 4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基 5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基 9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	0.36		0.360	0.36	0.36	1
			基 12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	0.09		0.090	0.09	0.09	1
			基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		一般有機 化学物質	基 14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基 15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基 18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L以下						0
			基 21	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		消毒副 生成物	基 22	塩素酸	0.02 mg/ℓ以下						－
			基 23	クロロ酢酸	0.06 mg/ℓ以下						－
			基 24	クロロホルム	0.03 mg/ℓ以下						－
			基 25	ジクロロ酢酸	0.1 mg/ℓ以下						－
			基 26	ジブロモクロロメタン	0.01 mg/ℓ以下						－
			基 27	臭素酸	0.1 mg/ℓ以下						－
			基 28	総トリハロメタン	0.03 mg/ℓ以下						－
			基 29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下						－
			基 30	ブロモジクロロメタン	0.09 mg/ℓ以下						－
			基 31	ブロモホルム	0.08 mg/ℓ以下						－
			基 32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下						－
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.01		0.01未満	0.01	0.01	1
			基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基 35	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	0.66		0.660	0.66	0.66	1
			基 36	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基 37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	10		10.0	10	10	1
		色	基 38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	0.009		0.0090	0.009	0.009	1
		味覚	基 39	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	25		25.0	25	25	1
			基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	70		70.0	70	70	1
			基 41	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	130		130.0	130	130	1
		発泡	基 42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基 43	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基 45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基 46	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基 47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	0.3未満		0.3未満	0.3未満	0.3未満	1
			基 48	PH値	5.8以上 8.6以下	6.5		6.50	6.5	6.5	1
			基 49	味	異常でないこと						0
			基 50	臭気	異常でないこと	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	1
	基 51		色度	5 度以下	4.1		4.10	4.1	4.1	1	
	基 52		濁度	2 度以下	1.1		1.10	1.1	1.1	1	
その他検査項目	他 1	アンモニア態窒素	－	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満	1		
	他 2	クリプトスポリジウム	－ 個/10ℓ						0		
	他 3	ジアルジア	－ 個/10ℓ						0		
	他 4	嫌気性芽胞菌	－ 個/100mℓ						0		
	他 5	大腸菌数	－ MPN/100mℓ						0		
	他 6	水温	－ ℃	11.0		11.00	11.0	11.0	1		

令和8年度 水質検査結果

十日町地域 新水地区簡易水道

採水場所：新水水源（深井戸）

区 分			No.	項 目	基準値	基準39項目 +他2項目	平均値	最小値	最大値	検査 回数	
						R8.7.15					
健康に関する項目	微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/㎖以下	0		0.0	0	0	1	
		基 2	大腸菌	検出されないこと	検出しない		検出しない	検出しない	検出しない	1	
	重金属	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 ㎖/ℓ以下	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1	
		基 4	水銀及びその化合物	0.0005 ㎖/ℓ以下	0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1	
		基 5	セレン及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 6	鉛及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 8	六価クロム化合物	0.02 ㎖/ℓ以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
		基 9	亜硝酸態窒素	0.04 ㎖/ℓ以下	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	
	無機物	基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 ㎖/ℓ以下	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	
		基 12	フッ素及びその化合物	0.8 ㎖/ℓ以下	0.12		0.120	0.12	0.12	1	
		基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	0.3		0.30	0.1未満	0.3	1	
	一般有機 化学物質	基 14	四塩化炭素	0.002 ㎖/ℓ以下	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	
		基 15	1,4-ジオキサン	0.05 ㎖/ℓ以下	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	
		基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 ㎖/ℓ以下	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	
		基 17	ジクロロメタン	0.02 ㎖/ℓ以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
		基 18	テトラクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 19	トリクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 20	PFOS及びPFOA	0.00005 ㎖/L以下						0	
		基 21	ベンゼン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
	消毒副 生成物	基 22	塩素酸	0.02 ㎖/ℓ以下						－	
		基 23	クロロ酢酸	0.06 ㎖/ℓ以下						－	
		基 24	クロロホルム	0.03 ㎖/ℓ以下						－	
		基 25	ジクロロ酢酸	0.1 ㎖/ℓ以下						－	
		基 26	ジブロモクロロメタン	0.01 ㎖/ℓ以下						－	
		基 27	臭素酸	0.1 ㎖/ℓ以下						－	
		基 28	総トリハロメタン	0.03 ㎖/ℓ以下						－	
		基 29	トリクロロ酢酸	0.03 ㎖/ℓ以下						－	
		基 30	ブロモジクロロメタン	0.09 ㎖/ℓ以下						－	
		基 31	ブロモホルム	0.08 ㎖/ℓ以下						－	
		基 32	ホルムアルデヒド	0.08 ㎖/ℓ以下						－	
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 33	亜鉛及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
			基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2 ㎖/ℓ以下	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基 35	鉄及びその化合物	0.3 ㎖/ℓ以下	0.12		0.120	0.12	0.12	1
			基 36	銅及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基 37	ナトリウム及びその化合物	200 ㎖/ℓ以下	46		46.0	46	46	1
		色	基 38	マンガン及びその化合物	0.05 ㎖/ℓ以下	0.006		0.0060	0.006	0.006	1
		味覚	基 39	塩化物イオン	200 ㎖/ℓ以下	18		18.0	18	18	1
			基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 ㎖/ℓ以下	4.6		4.60	4.6	4.6	1
			基 41	蒸発残留物	500 ㎖/ℓ以下	160		160.0	160	160	1
		発泡	基 42	陰イオン界面活性剤	0.2 ㎖/ℓ以下	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基 43	ジェオスミン	0.00001 ㎖/ℓ以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 ㎖/ℓ以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基 45	非イオン界面活性剤	0.02 ㎖/ℓ以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基 46	フェノール類	0.005 ㎖/ℓ以下	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基 47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 ㎖/ℓ以下	0.4		0.40	0.4	0.4	1
			基 48	PH値	5.8以上 8.6以下	9.0		9.00	9.0	9.0	1
	基 49		味	異常でないこと						0	
	基 50		臭気	異常でないこと	硫化水素臭		硫化水素臭	硫化水素臭	硫化水素臭	1	
	基 51		色度	5 度以下	3.6		3.60	3.6	3.6	1	
基 52	濁度		2 度以下	0.1		0.10	0.1	0.1	1		
その他検査項目	他 1	アンモニア態窒素	－	0.20		0.200	0.20	0.20	1		
	他 2	クリプトスポリジウム	－ 個/10ℓ						0		
	他 3	ジアルジア	－ 個/10ℓ						0		
	他 4	嫌気性芽胞菌	－ 個/100mℓ						0		
	他 5	大腸菌数	－ MPN/100mℓ						0		
	他 6	水温	－ ℃	16.3		16.30	16.3	16.3	1		

令和8年度 水質検査結果

十日町地域 吉田地区簡易水道：小泉配水系

採水場所：浅河原水源（深井戸）

区 分			No.	項 目	基準値	基準39項目 ＋他2項目	平均値	最小値	最大値	検査 回数
						R8.7.16				
水質基準項目（原水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/㎖以下	0	0.0	0	0	1
			基 2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	1
		重金属	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 ㎖/ℓ以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基 4	水銀及びその化合物	0.0005 ㎖/ℓ以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基 5	セレン及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 6	鉛及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	0.006	0.0060	0.006	0.006	1
			基 8	六価クロム化合物	0.02 ㎖/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基 9	亜硝酸態窒素	0.04 ㎖/ℓ以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 ㎖/ℓ以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基 12	フッ素及びその化合物	0.8 ㎖/ℓ以下	0.15	0.150	0.15	0.15	1
			基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		一般有機化学物質	基 14	四塩化炭素	0.002 ㎖/ℓ以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基 15	1,4-ジオキサン	0.05 ㎖/ℓ以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 ㎖/ℓ以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 17	ジクロロメタン	0.02 ㎖/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基 18	テトラクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 19	トリクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 20	PFOS及びPFOA	0.00005 ㎖/ℓ以下					0
			基 21	ベンゼン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		消毒副生成物	基 22	塩素酸	0.02 ㎖/ℓ以下					－
			基 23	クロロ酢酸	0.06 ㎖/ℓ以下					－
			基 24	クロロホルム	0.03 ㎖/ℓ以下					－
			基 25	ジクロロ酢酸	0.1 ㎖/ℓ以下					－
			基 26	ジブロモクロロメタン	0.01 ㎖/ℓ以下					－
			基 27	臭素酸	0.1 ㎖/ℓ以下					－
			基 28	総トリハロメタン	0.03 ㎖/ℓ以下					－
			基 29	トリクロロ酢酸	0.03 ㎖/ℓ以下					－
			基 30	ブロモジクロロメタン	0.09 ㎖/ℓ以下					－
			基 31	ブロモホルム	0.08 ㎖/ℓ以下					－
			基 32	ホルムアルデヒド	0.08 ㎖/ℓ以下					－
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 33	亜鉛及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	0.01	0.01未満	0.01	0.01	1
			基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2 ㎖/ℓ以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基 35	鉄及びその化合物	0.3 ㎖/ℓ以下	0.77	0.770	0.77	0.77	1
			基 36	銅及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基 37	ナトリウム及びその化合物	200 ㎖/ℓ以下	15	15.0	15	15	1
		色	基 38	マンガン及びその化合物	0.05 ㎖/ℓ以下	0.18	0.18	0.18	0.18	1
		味覚	基 39	塩化物イオン	200 ㎖/ℓ以下	5.6	5.60	5.6	5.6	1
			基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 ㎖/ℓ以下	35	35.0	35	35	1
			基 41	蒸発残留物	500 ㎖/ℓ以下	140	140.0	140	140	1
		発泡	基 42	陰イオン界面活性剤	0.2 ㎖/ℓ以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基 43	ジェオスミン	0.00001 ㎖/ℓ以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 ㎖/ℓ以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基 45	非イオン界面活性剤	0.02 ㎖/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基 46	フェノール類	0.005 ㎖/ℓ以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基 47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 ㎖/ℓ以下	0.4	0.40	0.4	0.4	1
			基 48	PH値	5.8以上 8.6以下	7.6	7.60	7.6	7.6	1
			基 49	味	異常でないこと					0
			基 50	臭気	異常でないこと	硫化水素臭	硫化水素臭	硫化水素臭	硫化水素臭	1
	基 51		色度	5 度以下	8.1	8.10	8.1	8.1	1	
	基 52		濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	
その他検査項目	他 1	アンモニア態窒素	－	0.46	0.460	0.46	0.46	1		
	他 2	クリプトスポリジウム	－ 個/10ℓ					0		
	他 3	ジアルジア	－ 個/10ℓ					0		
	他 4	嫌気性芽胞菌	－ 個/100mℓ					0		
	他 5	大腸菌数	－ MPN/100mℓ					0		
	他 6	水温	－ ℃	15.8	15.80	15.8	15.8	1		

令和8年度 水質検査結果

十日町地域 姿・安養寺地区簡易水道

採水場所：姿・安養寺水源（深井戸）

区 分		No.	項 目	基準値	基準39項目 ＋他2項目	平均値	最小値	最大値	検査 回数
					R8.7.16				
水質基準項目（原水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/ml以下	0	0.0	0	0	1
			基 2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	1
		重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	0.46	0.460	0.46	0.46	1
			基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
			基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		一般有機化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 mg/l以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 20 PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L以下					0
			基 21 ベンゼン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		消毒副生成物	基 22 塩素酸	0.02 mg/l以下					－
			基 23 クロロ酢酸	0.06 mg/l以下					－
			基 24 クロロホルム	0.03 mg/l以下					－
			基 25 ジクロロ酢酸	0.1 mg/l以下					－
			基 26 ジブロモクロロメタン	0.01 mg/l以下					－
			基 27 臭素酸	0.1 mg/l以下					－
			基 28 総トリハロメタン	0.03 mg/l以下					－
			基 29 トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下					－
			基 30 ブロモジクロロメタン	0.09 mg/l以下					－
			基 31 ブロモホルム	0.08 mg/l以下					－
			基 32 ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下					－
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 33 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
			基 34 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基 35 鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
			基 36 銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基 37 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	7.6	7.60	7.6	7.6	1
		色	基 38 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		味覚	基 39 塩化物イオン	200 mg/l以下	6.7	6.70	6.7	6.7	1
			基 40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	53	53.0	53	53	1
			基 41 蒸発残留物	500 mg/l以下	110	110.0	110	110	1
		発泡	基 42 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基 43 ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基 44 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基 45 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基 46 フェノール類	0.005 mg/l以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基 47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	1
			基 48 PH値	5.8以上 8.6以下	7.3	7.30	7.3	7.3	1
			基 49 味	異常でないこと					0
			基 50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	1
			基 51 色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1
			基 52 濁度	2 度以下	0.2	0.20	0.2	0.2	1
その他検査項目		他 1 アンモニア態窒素	－	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満	1
		他 2 クリプトスポリジウム	－ 個/10ℓ						0
		他 3 ジアルジア	－ 個/10ℓ						0
		他 4 嫌気性芽胞菌	－ 個/100mℓ						0
		他 5 大腸菌数	－ MPN/100mℓ						0
		他 6 水温	－ ℃	12.0		12.00	12.0	12.0	1

令和8年度 水質検査結果

十日町地域 赤倉地区簡易水道

採水場所：赤倉水源（深井戸）

区 分			No.	項 目	基準値	基準39項目 ＋他2項目	R8.7.15	平均値	最小値	最大値	検査 回数
水質基準項目（原水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/ml以下	0		0.0	0	0	1
			基 2	大腸菌	検出されないこと	検出しない		検出しない	検出しない	検出しない	1
		重金属	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基 4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基 5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基 9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基 12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	0.08未満		0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
			基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		一般有機化学物質	基 14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基 15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基 18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L以下						0
			基 21	ベンゼン	0.01 mg/l以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		消毒副生成物	基 22	塩素酸	0.02 mg/l以下						－
			基 23	クロロ酢酸	0.06 mg/l以下						－
			基 24	クロロホルム	0.03 mg/l以下						－
			基 25	ジクロロ酢酸	0.1 mg/l以下						－
			基 26	ジブロモクロロメタン	0.01 mg/l以下						－
			基 27	臭素酸	0.1 mg/l以下						－
			基 28	総トリハロメタン	0.03 mg/l以下						－
			基 29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下						－
			基 30	ブロモジクロロメタン	0.09 mg/l以下						－
			基 31	ブロモホルム	0.08 mg/l以下						－
			基 32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下						－
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.03		0.01未満	0.03	0.03	1
			基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基 35	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	1.1		1.10	1.1	1.1	1
			基 36	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基 37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	4.8		4.80	4.8	4.8	1
		色	基 38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	0.18		0.180	0.18	0.18	1
		味覚	基 39	塩化物イオン	200 mg/l以下	3.9		3.90	3.9	3.9	1
			基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	53		53.0	53	53	1
			基 41	蒸発残留物	500 mg/l以下	88		88.0	88	88	1
		発泡	基 42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基 43	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基 45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基 46	フェノール類	0.005 mg/l以下	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基 47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	0.3未満		0.3未満	0.3未満	0.3未満	1
			基 48	PH値	5.8以上 8.6以下	7.1		7.10	7.1	7.1	1
			基 49	味	異常でないこと						0
			基 50	臭気	異常でないこと	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	1
			基 51	色度	5 度以下	14		14.0	14	14	1
			基 52	濁度	2 度以下	3.8		3.80	3.8	3.8	1
その他検査項目			他 1	アンモニア態窒素	－	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満	1
			他 2	クリプトスポリジウム	－ 個/10ℓ						0
			他 3	ジアルジア	－ 個/10ℓ						0
			他 4	嫌気性芽胞菌	－ 個/100mℓ						0
			他 5	大腸菌数	－ MPN/100mℓ						0
			他 6	水温	－ ℃	10.5		10.50	10.5	10.5	1

令和8年度 水質検査結果

十日町地域 吉田地区簡易水道：樽沢配水系

採水場所：樽沢水源（深井戸）

区 分			No.	項 目	基準値	基準39項目 ＋他2項目	平均値	最小値	最大値	検査 回数
						R8.7.16				
水質基準項目（原水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/ml以下	0	0.0	0	0	1
			基 2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	1
		重金属	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基 4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基 5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.002	0.0020	0.002	0.002	1
			基 8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基 9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基 12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	0.15	0.150	0.15	0.15	1
			基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		一般有機化学物質	基 14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基 15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基 18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L以下					0
			基 21	ベンゼン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		消毒副生成物	基 22	塩素酸	0.02 mg/l以下					－
			基 23	クロロ酢酸	0.06 mg/l以下					－
			基 24	クロロホルム	0.03 mg/l以下					－
			基 25	ジクロロ酢酸	0.1 mg/l以下					－
			基 26	ジブロモクロロメタン	0.01 mg/l以下					－
			基 27	臭素酸	0.1 mg/l以下					－
			基 28	総トリハロメタン	0.03 mg/l以下					－
			基 29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下					－
			基 30	ブロモジクロロメタン	0.09 mg/l以下					－
			基 31	ブロモホルム	0.08 mg/l以下					－
			基 32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下					－
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
			基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基 35	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	0.67	0.670	0.67	0.67	1
			基 36	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基 37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	15	15.0	15	15	1
		色	基 38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	0.20	0.200	0.20	0.20	1
		味覚	基 39	塩化物イオン	200 mg/l以下	5.8	5.80	5.8	5.8	1
			基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	58	58.0	58	58	1
			基 41	蒸発残留物	500 mg/l以下	170	170.0	170	170	1
		発泡	基 42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基 43	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基 45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基 46	フェノール類	0.005 mg/l以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基 47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	0.4	0.40	0.4	0.4	1
			基 48	PH値	5.8以上 8.6以下	7.6	7.60	7.6	7.6	1
			基 49	味	異常でないこと					0
			基 50	臭気	異常でないこと	微硫化水素臭	微硫化水素臭	微硫化水素臭	微硫化水素臭	1
			基 51	色度	5 度以下	6.3	6.30	6.3	6.3	1
			基 52	濁度	2 度以下	0.1	0.10	0.1	0.1	1
その他検査項目			他 1	アンモニア態窒素	－	0.74	0.740	0.74	0.74	1
			他 2	クリプトスポリジウム	－ 個/10ℓ					0
			他 3	ジアルジア	－ 個/10ℓ					0
			他 4	嫌気性芽胞菌	－ 個/100mℓ					0
			他 5	大腸菌数	－ MPN/100mℓ					0
			他 6	水温	－ ℃	14.0	14.00	14.0	14.0	1

令和8年度 水質検査結果

十日町地域 江道・猿倉地区簡易水道

採水場所：江道・猿倉水源（深井戸）

区 分			No.	項 目	基準値	基準39項目 ＋他2項目	平均値	最小値	最大値	検査 回数	
						R8.7.15					
水質基準項目（原水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/㎖以下	86		86.0	86	86	1
			基 2	大腸菌	検出されないこと	検出しない		検出しない	検出しない	検出しない	1
		重金属	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 ㎖/ℓ以下	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基 4	水銀及びその化合物	0.0005 ㎖/ℓ以下	0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基 5	セレン及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 6	鉛及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 8	六価クロム化合物	0.02 ㎖/ℓ以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基 9	亜硝酸態窒素	0.04 ㎖/ℓ以下	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 ㎖/ℓ以下	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基 12	フッ素及びその化合物	0.8 ㎖/ℓ以下	0.08未満		0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
			基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		一般有機化学物質	基 14	四塩化炭素	0.002 ㎖/ℓ以下	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基 15	1,4-ジオキサン	0.05 ㎖/ℓ以下	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 ㎖/ℓ以下	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 17	ジクロロメタン	0.02 ㎖/ℓ以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基 18	テトラクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 19	トリクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 20	PFOS及びPFOA	0.00005 ㎖/L以下						0
			基 21	ベンゼン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		消毒副生成物	基 22	塩素酸	0.02 ㎖/ℓ以下						－
			基 23	クロロ酢酸	0.06 ㎖/ℓ以下						－
			基 24	クロロホルム	0.03 ㎖/ℓ以下						－
			基 25	ジクロロ酢酸	0.1 ㎖/ℓ以下						－
			基 26	ジブロモクロロメタン	0.01 ㎖/ℓ以下						－
			基 27	臭素酸	0.1 ㎖/ℓ以下						－
			基 28	総トリハロメタン	0.03 ㎖/ℓ以下						－
			基 29	トリクロロ酢酸	0.03 ㎖/ℓ以下						－
			基 30	ブロモジクロロメタン	0.09 ㎖/ℓ以下						－
			基 31	ブロモホルム	0.08 ㎖/ℓ以下						－
			基 32	ホルムアルデヒド	0.08 ㎖/ℓ以下						－
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 33	亜鉛及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
			基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2 ㎖/ℓ以下	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基 35	鉄及びその化合物	0.3 ㎖/ℓ以下	0.43		0.430	0.43	0.43	1
			基 36	銅及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基 37	ナトリウム及びその化合物	200 ㎖/ℓ以下	7.8		7.80	7.8	7.8	1
		色	基 38	マンガン及びその化合物	0.05 ㎖/ℓ以下	0.047		0.0470	0.047	0.047	1
		味覚	基 39	塩化物イオン	200 ㎖/ℓ以下	5.5		5.50	5.5	5.5	1
			基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 ㎖/ℓ以下	54		54.0	54	54	1
			基 41	蒸発残留物	500 ㎖/ℓ以下	120		120.0	120	120	1
		発泡	基 42	陰イオン界面活性剤	0.2 ㎖/ℓ以下	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基 43	ジェオスミン	0.00001 ㎖/ℓ以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 ㎖/ℓ以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基 45	非イオン界面活性剤	0.02 ㎖/ℓ以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基 46	フェノール類	0.005 ㎖/ℓ以下	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基 47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 ㎖/ℓ以下	0.3未満		0.3未満	0.3未満	0.3未満	1
			基 48	PH値	5.8以上 8.6以下	7.6		7.60	7.6	7.6	1
			基 49	味	異常でないこと						0
			基 50	臭気	異常でないこと	微硫化水素臭		微硫化水素臭	微硫化水素臭	微硫化水素臭	1
	基 51		色度	5 度以下	6.4		6.4	6.4	6.4	1	
	基 52		濁度	2 度以下	0.3		0.30	0.3	0.3	1	
その他検査項目	他 1			アンモニア態窒素	－	0.09		0.090	0.09	1	
	他 2			クリプトスポリジウム	－ 個/10ℓ					0	
	他 3			ジアルジア	－ 個/10ℓ					0	
	他 4			嫌気性芽胞菌	－ 個/100mℓ					0	
	他 5			大腸菌数	－ MPN/100mℓ					0	
	他 6			水温	－ ℃	17.5		17.50	17.5	1	

令和8年度 水質検査結果

十日町地域 真田地区簡易水道

採水場所：真田水源（深井戸）

区 分			No.	項 目	基準値	基準39項目 ＋他2項目	平均値	最小値	最大値	検査 回数
						R8.7.16				
水質基準項目（原水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/㎖以下	0	0.0	0	0	1
			基 2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	1
		重金属	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 ㎖/ℓ以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基 4	水銀及びその化合物	0.0005 ㎖/ℓ以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基 5	セレン及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 6	鉛及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 8	六価クロム化合物	0.02 ㎖/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基 9	亜硝酸態窒素	0.04 ㎖/ℓ以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 ㎖/ℓ以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基 12	フッ素及びその化合物	0.8 ㎖/ℓ以下	0.08	0.080	0.08	0.08	1
			基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		一般有機化学物質	基 14	四塩化炭素	0.002 ㎖/ℓ以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基 15	1,4-ジオキサン	0.05 ㎖/ℓ以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 ㎖/ℓ以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 17	ジクロロメタン	0.02 ㎖/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基 18	テトラクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 19	トリクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 20	PFOS及びPFOA	0.00005 ㎖/ℓ以下					0
			基 21	ベンゼン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		消毒副生成物	基 22	塩素酸	0.02 ㎖/ℓ以下					－
			基 23	クロロ酢酸	0.06 ㎖/ℓ以下					－
			基 24	クロロホルム	0.03 ㎖/ℓ以下					－
			基 25	ジクロロ酢酸	0.1 ㎖/ℓ以下					－
			基 26	ジブロモクロロメタン	0.01 ㎖/ℓ以下					－
			基 27	臭素酸	0.1 ㎖/ℓ以下					－
			基 28	総トリハロメタン	0.03 ㎖/ℓ以下					－
			基 29	トリクロロ酢酸	0.03 ㎖/ℓ以下					－
			基 30	ブロモジクロロメタン	0.09 ㎖/ℓ以下					－
			基 31	ブロモホルム	0.08 ㎖/ℓ以下					－
			基 32	ホルムアルデヒド	0.08 ㎖/ℓ以下					－
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 33	亜鉛及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	0.05	0.01未満	0.05	0.05	1
			基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2 ㎖/ℓ以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基 35	鉄及びその化合物	0.3 ㎖/ℓ以下	2.4	2.40	2.4	2.4	1
			基 36	銅及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基 37	ナトリウム及びその化合物	200 ㎖/ℓ以下	7.2	7.20	7.2	7.2	1
		色	基 38	マンガン及びその化合物	0.05 ㎖/ℓ以下	0.27	0.270	0.27	0.27	1
		味覚	基 39	塩化物イオン	200 ㎖/ℓ以下	5.3	5.30	5.3	5.3	1
			基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 ㎖/ℓ以下	51	51.0	51	51	1
			基 41	蒸発残留物	500 ㎖/ℓ以下	130	130.0	130	130	1
		発泡	基 42	陰イオン界面活性剤	0.2 ㎖/ℓ以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基 43	ジェオスミン	0.00001 ㎖/ℓ以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 ㎖/ℓ以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基 45	非イオン界面活性剤	0.02 ㎖/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基 46	フェノール類	0.005 ㎖/ℓ以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基 47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 ㎖/ℓ以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	1
			基 48	PH値	5.8以上 8.6以下	7.1	7.10	7.1	7.1	1
			基 49	味	異常でないこと					0
			基 50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	1
	基 51		色度	5 度以下	25	25.0	25	25	1	
	基 52		濁度	2 度以下	1.7	1.70	1.7	1.7	1	
その他検査項目		他 1	アンモニア態窒素	－	0.16	0.160	0.16	0.16	1	
		他 2	クリプトスポリジウム	－ 個/10ℓ					0	
		他 3	ジアルジア	－ 個/10ℓ					0	
		他 4	嫌気性芽胞菌	－ 個/100mℓ					0	
		他 5	大腸菌数	－ MPN/100mℓ					0	
		他 6	水温	－ ℃	12.3	12.30	12.3	12.3	1	

令和8年度 水質検査結果

十日町地域 上田原地区簡易水道
採水場所：上田原水源（深井戸）

区 分		No.	項 目	基準値	基準39項目 ＋他2項目	平均値	最小値	最大値	検査 回数	
					R8.7.15					
水質基準項目（原水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/㎖以下	0	0.0	0	0	1
			基 2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	1
		重金属	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 ㎖/ℓ以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基 4	水銀及びその化合物	0.0005 ㎖/ℓ以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基 5	セレン及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 6	鉛及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 8	六価クロム化合物	0.02 ㎖/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基 9	亜硝酸態窒素	0.04 ㎖/ℓ以下	0.020	0.0200	0.020	0.020	1
		無機物	基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 ㎖/ℓ以下	0.14	0.140	0.14	0.14	1
			基 12	フッ素及びその化合物	0.8 ㎖/ℓ以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
			基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
			一般有機化学物質	基 14	四塩化炭素	0.002 ㎖/ℓ以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		基 15		1,4-ジオキサン	0.05 ㎖/ℓ以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		基 16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 ㎖/ℓ以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
		基 17		ジクロロメタン	0.02 ㎖/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		基 18		テトラクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 19		トリクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 20		PFOS及びPFOA	0.00005 ㎖/ℓ以下					0
	基 21	ベンゼン		0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
	消毒副生成物	基 22	塩素酸	0.02 ㎖/ℓ以下					－	
		基 23	クロロ酢酸	0.06 ㎖/ℓ以下					－	
		基 24	クロロホルム	0.03 ㎖/ℓ以下					－	
		基 25	ジクロロ酢酸	0.1 ㎖/ℓ以下					－	
		基 26	ジブロモクロロメタン	0.01 ㎖/ℓ以下					－	
		基 27	臭素酸	0.1 ㎖/ℓ以下					－	
		基 28	総トリハロメタン	0.03 ㎖/ℓ以下					－	
		基 29	トリクロロ酢酸	0.03 ㎖/ℓ以下					－	
		基 30	ブロモジクロロメタン	0.09 ㎖/ℓ以下					－	
		基 31	ブロモホルム	0.08 ㎖/ℓ以下					－	
		基 32	ホルムアルデヒド	0.08 ㎖/ℓ以下					－	
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 33	亜鉛及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	0.09	0.01未満	0.09	0.09	1
			基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2 ㎖/ℓ以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基 35	鉄及びその化合物	0.3 ㎖/ℓ以下	0.07	0.070	0.07	0.07	1
			基 36	銅及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基 37	ナトリウム及びその化合物	200 ㎖/ℓ以下	18	18.0	18	18	1
		色	基 38	マンガン及びその化合物	0.05 ㎖/ℓ以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		味覚	基 39	塩化物イオン	200 ㎖/ℓ以下	4.0	4.00	4.0	4.0	1
			基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 ㎖/ℓ以下	27	27.0	27	27	1
			基 41	蒸発残留物	500 ㎖/ℓ以下	96	96.0	96	96	1
		発泡	基 42	陰イオン界面活性剤	0.2 ㎖/ℓ以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基 43	ジェオスミン	0.00001 ㎖/ℓ以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 ㎖/ℓ以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基 45	非イオン界面活性剤	0.02 ㎖/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基 46	フェノール類	0.005 ㎖/ℓ以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基 47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 ㎖/ℓ以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	1
			基 48	PH値	5.8以上 8.6以下	8.5	8.50	8.5	8.5	1
	基 49		味	異常でないこと					0	
	基 50		臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	1	
	基 51		色度	5 度以下	0.9	0.90	0.9	0.9	1	
	基 52		濁度	2 度以下	0.1	0.10	0.1	0.1	1	
その他検査項目	他 1	アンモニア態窒素	－	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	1		
	他 2	クリプトスポリジウム	－ 個/10ℓ					0		
	他 3	ジアルジア	－ 個/10ℓ					0		
	他 4	嫌気性芽胞菌	－ 個/100㎖					0		
	他 5	大腸菌数	－ MPN/100㎖					0		
	他 6	水温	－ ℃	13.2	13.20	13.2	13.2	1		

令和8年度 水質検査結果

十日町地域 八箇地区簡易水道

採水場所：八箇水源（深井戸）

区 分		No.	項 目	基準値	基準39項目 ＋他2項目	平均値	最小値	最大値	検査 回数	
					R8.7.15					
健康に関する項目	微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/㎖以下	0	0.0	0	0	1	
		基 2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	1	
	重金属	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 ㎖/ℓ以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1	
		基 4	水銀及びその化合物	0.0005 ㎖/ℓ以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1	
		基 5	セレン及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 6	鉛及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	0.002	0.0020	0.002	0.002	1	
		基 8	六価クロム化合物	0.02 ㎖/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
	無機物	基 9	亜硝酸態窒素	0.04 ㎖/ℓ以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	
		基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 ㎖/ℓ以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	
		基 12	フッ素及びその化合物	0.8 ㎖/ℓ以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	1	
		基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	
	一般有機 化学物質	基 14	四塩化炭素	0.002 ㎖/ℓ以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	
		基 15	1,4-ジオキサン	0.05 ㎖/ℓ以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	
		基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 ㎖/ℓ以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	
		基 17	ジクロロメタン	0.02 ㎖/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
		基 18	テトラクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 19	トリクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 20	PFOS及びPFOA	0.00005 ㎖/ℓ以下					0	
		基 21	ベンゼン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
	消毒副 生成物	基 22	塩素酸	0.02 ㎖/ℓ以下					－	
		基 23	クロロ酢酸	0.06 ㎖/ℓ以下					－	
		基 24	クロロホルム	0.03 ㎖/ℓ以下					－	
		基 25	ジクロロ酢酸	0.1 ㎖/ℓ以下					－	
		基 26	ジブロモクロロメタン	0.01 ㎖/ℓ以下					－	
		基 27	臭素酸	0.1 ㎖/ℓ以下					－	
		基 28	総トリハロメタン	0.03 ㎖/ℓ以下					－	
		基 29	トリクロロ酢酸	0.03 ㎖/ℓ以下					－	
		基 30	ブロモジクロロメタン	0.09 ㎖/ℓ以下					－	
		基 31	ブロモホルム	0.08 ㎖/ℓ以下					－	
		基 32	ホルムアルデヒド	0.08 ㎖/ℓ以下					－	
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 33	亜鉛及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
			基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2 ㎖/ℓ以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基 35	鉄及びその化合物	0.3 ㎖/ℓ以下	0.45	0.450	0.45	0.45	1
			基 36	銅及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基 37	ナトリウム及びその化合物	200 ㎖/ℓ以下	6.4	6.40	6.4	6.4	1
		色	基 38	マンガン及びその化合物	0.05 ㎖/ℓ以下	0.19	0.190	0.19	0.19	1
		味覚	基 39	塩化物イオン	200 ㎖/ℓ以下	4.6	4.60	4.6	4.6	1
			基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 ㎖/ℓ以下	56	56.0	56	56	1
			基 41	蒸発残留物	500 ㎖/ℓ以下	120	120.0	120	120	1
		発泡	基 42	陰イオン界面活性剤	0.2 ㎖/ℓ以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基 43	ジェオスミン	0.00001 ㎖/ℓ以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 ㎖/ℓ以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基 45	非イオン界面活性剤	0.02 ㎖/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基 46	フェノール類	0.005 ㎖/ℓ以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基 47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 ㎖/ℓ以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	1
			基 48	PH値	5.8以上 8.6以下	7.7	7.70	7.7	7.7	1
	基 49		味	異常でないこと					0	
	基 50		臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	1	
	基 51		色度	5 度以下	5.6	5.60	5.6	5.6	1	
	基 52		濁度	2 度以下	0.9	0.90	0.9	0.9	1	
その他検査項目		他 1	アンモニア態窒素	－	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	1	
		他 2	クリプトスポリジウム	－ 個/10ℓ					0	
		他 3	ジアルジア	－ 個/10ℓ					0	
		他 4	嫌気性芽胞菌	－ 個/100mℓ					0	
		他 5	大腸菌数	－ MPN/100mℓ					0	
		他 6	水温	－ ℃	10.8	10.80	10.8	10.8	1	

令和8年度 水質検査結果

十日町地域 水沢南部地区簡易水道

採水場所：水沢南部水源（深井戸）

区 分		No.	項 目	基準値	基準39項目 ＋他2項目	平均値	最小値	最大値	検査 回数	
					R8.7.16					
水質基準項目（原水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/㎖以下	0	0.0	0	0	1
			基 2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	1
		重金属	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 ㎖/ℓ以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基 4	水銀及びその化合物	0.0005 ㎖/ℓ以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基 5	セレン及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 6	鉛及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	0.002	0.0020	0.002	0.002	1
			基 8	六価クロム化合物	0.02 ㎖/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基 9	亜硝酸態窒素	0.04 ㎖/ℓ以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 ㎖/ℓ以下	0.59	0.590	0.59	0.59	1
			基 12	フッ素及びその化合物	0.8 ㎖/ℓ以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
			基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		一般有機化学物質	基 14	四塩化炭素	0.002 ㎖/ℓ以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基 15	1,4-ジオキサン	0.05 ㎖/ℓ以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 ㎖/ℓ以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 17	ジクロロメタン	0.02 ㎖/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基 18	テトラクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 19	トリクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 20	PFOS及びPFOA	0.00005 ㎖/ℓ以下					0
			基 21	ベンゼン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		消毒副生成物	基 22	塩素酸	0.02 ㎖/ℓ以下					－
			基 23	クロロ酢酸	0.06 ㎖/ℓ以下					－
			基 24	クロロホルム	0.03 ㎖/ℓ以下					－
			基 25	ジクロロ酢酸	0.1 ㎖/ℓ以下					－
			基 26	ジブロモクロロメタン	0.01 ㎖/ℓ以下					－
			基 27	臭素酸	0.1 ㎖/ℓ以下					－
			基 28	総トリハロメタン	0.03 ㎖/ℓ以下					－
			基 29	トリクロロ酢酸	0.03 ㎖/ℓ以下					－
			基 30	ブロモジクロロメタン	0.09 ㎖/ℓ以下					－
			基 31	ブロモホルム	0.08 ㎖/ℓ以下					－
			基 32	ホルムアルデヒド	0.08 ㎖/ℓ以下					－
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 33	亜鉛及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
			基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2 ㎖/ℓ以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基 35	鉄及びその化合物	0.3 ㎖/ℓ以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
			基 36	銅及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基 37	ナトリウム及びその化合物	200 ㎖/ℓ以下	7.1	7.10	7.1	7.1	1
		色	基 38	マンガン及びその化合物	0.05 ㎖/ℓ以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		味覚	基 39	塩化物イオン	200 ㎖/ℓ以下	4.5	4.50	4.5	4.5	1
			基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 ㎖/ℓ以下	31	31.0	31	31	1
			基 41	蒸発残留物	500 ㎖/ℓ以下	76	76.0	76	76	1
		発泡	基 42	陰イオン界面活性剤	0.2 ㎖/ℓ以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基 43	ジェオスミン	0.00001 ㎖/ℓ以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 ㎖/ℓ以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基 45	非イオン界面活性剤	0.02 ㎖/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基 46	フェノール類	0.005 ㎖/ℓ以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基 47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 ㎖/ℓ以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	1
			基 48	PH値	5.8以上 8.6以下	7.7	7.70	7.7	7.7	1
			基 49	味	異常でないこと					0
			基 50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	1
	基 51		色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1	
	基 52		濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	
その他検査項目	他 1	アンモニア態窒素	－	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	1		
	他 2	クリプトスポリジウム	－ 個/10ℓ					0		
	他 3	ジアルジア	－ 個/10ℓ					0		
	他 4	嫌気性芽胞菌	－ 個/100㎖					0		
	他 5	大腸菌数	－ MPN/100㎖					0		
	他 6	水温	－ ℃	11.8	11.80	11.8	11.8	1		

令和8年度 水質検査結果

十日町地域 魚之田川地区簡易水道

採水場所：魚之田川水源（湧水）

区 分		No.	項 目	基準値	基準39項目 ＋他4項目	平均値	最小値	最大値	検査 回数	
					R8.6.10					
健康に関する項目 水質基準項目（原水）	微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/㎖以下	0	0.0	0	0	1	
		基 2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	1	
	重金属	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 ㎖/ℓ以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1	
		基 4	水銀及びその化合物	0.0005 ㎖/ℓ以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1	
		基 5	セレン及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 6	鉛及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001	0.0010	0.001	0.001	1	
		基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	0.003	0.0030	0.003	0.003	1	
		基 8	六価クロム化合物	0.02 ㎖/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
	無機物	基 9	亜硝酸態窒素	0.04 ㎖/ℓ以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	
		基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 ㎖/ℓ以下	0.13	0.130	0.13	0.13	1	
		基 12	フッ素及びその化合物	0.8 ㎖/ℓ以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	1	
		基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	
	一般有機 化学物質	基 14	四塩化炭素	0.002 ㎖/ℓ以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	
		基 15	1,4-ジオキサン	0.05 ㎖/ℓ以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	
		基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 ㎖/ℓ以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	
		基 17	ジクロロメタン	0.02 ㎖/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
		基 18	テトラクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 19	トリクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 20	PFOS及びPFOA	0.00005 ㎖/L以下					0	
		基 21	ベンゼン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
	消毒副 生成物	基 22	塩素酸	0.02 ㎖/ℓ以下					－	
		基 23	クロロ酢酸	0.06 ㎖/ℓ以下					－	
		基 24	クロロホルム	0.03 ㎖/ℓ以下					－	
		基 25	ジクロロ酢酸	0.1 ㎖/ℓ以下					－	
		基 26	ジブロモクロロメタン	0.01 ㎖/ℓ以下					－	
		基 27	臭素酸	0.1 ㎖/ℓ以下					－	
		基 28	総トリハロメタン	0.03 ㎖/ℓ以下					－	
		基 29	トリクロロ酢酸	0.03 ㎖/ℓ以下					－	
		基 30	ブロモジクロロメタン	0.09 ㎖/ℓ以下					－	
		基 31	ブロモホルム	0.08 ㎖/ℓ以下					－	
		基 32	ホルムアルデヒド	0.08 ㎖/ℓ以下					－	
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 33	亜鉛及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
			基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2 ㎖/ℓ以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基 35	鉄及びその化合物	0.3 ㎖/ℓ以下	0.14	0.140	0.14	0.14	1
			基 36	銅及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基 37	ナトリウム及びその化合物	200 ㎖/ℓ以下	12	12.0	12	12	1
		色	基 38	マンガン及びその化合物	0.05 ㎖/ℓ以下	0.019	0.0190	0.019	0.019	1
		味覚	基 39	塩化物イオン	200 ㎖/ℓ以下	10.0	10.0	10.0	10.0	1
			基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 ㎖/ℓ以下	130	130.0	130	130	1
			基 41	蒸発残留物	500 ㎖/ℓ以下	180	180.0	180	180	1
		発泡	基 42	陰イオン界面活性剤	0.2 ㎖/ℓ以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基 43	ジェオスミン	0.00001 ㎖/ℓ以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 ㎖/ℓ以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基 45	非イオン界面活性剤	0.02 ㎖/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基 46	フェノール類	0.005 ㎖/ℓ以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基 47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 ㎖/ℓ以下	0.4	0.40	0.4	0.4	1
			基 48	PH値	5.8以上 8.6以下	7.7	7.70	7.7	7.7	1
	基 49		味	異常でないこと					0	
	基 50		臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	1	
	基 51		色度	5 度以下	1.2	1.20	1.2	1.2	1	
	基 52		濁度	2 度以下	0.4	0.40	0.4	0.4	1	
その他検査項目		他 1	アンモニア態窒素	－	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	1	
		他 2	クリプトスポリジウム	－ 個/10ℓ					0	
		他 3	ジアルジア	－ 個/10ℓ					0	
		他 4	嫌気性芽胞菌	－ 個/100㎖	0	0.0	0	0	1	
		他 5	大腸菌数	－ MPN/100㎖	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1	
		他 6	水温	－ ℃	13.8	13.80	13.8	13.8	1	

令和8年度 水質検査結果

十日町地域 鎧島地区簡易水道

採水場所：鎧島水源（浅井戸）

区 分		No.	項 目	基準値	指標菌検査 ＋他1項目	指標菌検査 ＋他3項目	指標菌検査 ＋他1項目	基準39項目 ＋他4項目	指標菌検査 ＋他1項目	指標菌検査 ＋他1項目							平均値	最小値	最大値	検査 回数
					R8.4.16	R8.5.21	R8.6.11	R8.7.16	R8.8.18	R8.9.10										
水質基準項目（原水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/㎖以下				0									0.0	0	0	1
			基 2 大腸菌	検出されないこと				検出しない									検出しない	検出しない	検出しない	1
		重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下				0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下				0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下				0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下				0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下				0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下				0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下				0.004未満									0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下				0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下				0.64									0.640	0.64	0.64	1
			基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下				0.08未満									0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
			基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下				0.1未満									0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
			基 14 四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下				0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
		一般有機化学物質	基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下				0.005未満									0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下				0.004未満									0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下				0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下				0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下				0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 20 PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L以下													0.001未満	0.001未満	0.001未満	0
			基 21 ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下				0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 22 塩素酸	0.02 mg/ℓ以下																－
			基 23 クロロ酢酸	0.06 mg/ℓ以下																－
			基 24 クロロホルム	0.03 mg/ℓ以下																－
		消毒副生成物	基 25 ジクロロ酢酸	0.1 mg/ℓ以下																－
			基 26 ジブロモクロロメタン	0.01 mg/ℓ以下																－
			基 27 臭素酸	0.1 mg/ℓ以下																－
			基 28 総トリハロメタン	0.03 mg/ℓ以下																－
			基 29 トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下																－
			基 30 ブロモジクロロメタン	0.09 mg/ℓ以下																－
			基 31 ブロモホルム	0.08 mg/ℓ以下																－
			基 32 ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下																－
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 33 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下			0.01未満	0.01未満									0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
			基 34 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下				0.02未満									0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基 35 鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下				0.03未満									0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
			基 36 銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下				0.01未満									0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基 37 ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下				8.3									8.30	8.3	8.3	1
		色	基 38 マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下				0.005未満									0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		味覚	基 39 塩化物イオン	200 mg/ℓ以下				8.4									8.40	8.4	8.4	1
			基 40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下				68									68.0	68	68	1
			基 41 蒸発残留物	500 mg/ℓ以下				120									120.0	120	120	1
		発泡	基 42 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下				0.02未満									0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基 43 ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下				0.000001未満									0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基 44 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下				0.000001未満									0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基 45 非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下				0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基 46 フェノール類	0.005 mg/ℓ以下				0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	基礎的性状		基 47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下				0.3未満									0.3未満	0.3未満	0.3未満	1
			基 48 PH値	5.8以上 8.6以下				6.6									6.60	6.6	6.6	1
			基 49 味	異常でないこと																0
			基 50 臭気	異常でないこと				異常なし									異常なし	異常なし	異常なし	1
			基 51 色度	5 度以下				0.5未満									0.5未満	0.5未満	0.5未満	1
			基 52 濁度	2 度以下				0.1未満									0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
その他検査項目		他 1 アンモニア態窒素		－				0.05未満									0.05未満	0.05未満	0.05未満	1
		他 2 クリプトスボリジウム	－ 個/10ℓ			0											0.0	0	0	1
		他 3 ジアルジア	－ 個/10ℓ			0											0.0	0	0	1
		他 4 嫌気性芽胞菌	－ 個/100mℓ	0	0	0	0	0	0	0							0.0	0	0	6
		他 5 大腸菌数	－ MPN/100mℓ	1.0未満	3.1	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満							0.52	1.0未満	3.1	6
		他 6 水温	－ ℃	11.0	11.6	12.0	13.0	14.2	14.8								12.77	11.0	14.8	6

令和8年度 水質検査結果

十日町地域 名ヶ山地区簡易水道

採水場所：名ヶ山水源（湧水）

区 分		No.	項 目	基準値	指標菌検査 ＋他1項目	指標菌検査 ＋他1項目	指標菌検査 ＋他1項目	基準39項目 ＋他4項目	指標菌検査 ＋他1項目	指標菌検査 ＋他1項目							平均値	最小値	最大値	検査 回数
					R8.4.16	R8.5.21	R8.6.11	R8.7.16	R8.8.18	R8.9.10										
水質基準項目（原水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/㎖以下				1									1.0	1	1	1
			基 2 大腸菌	検出されないこと				検出しない									検出しない	検出しない	検出しない	1
		重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下				0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下				0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下				0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下				0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下				0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下				0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下				0.004未満									0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下				0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下				0.86									0.860	0.86	0.86	1
			基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下				0.08未満									0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
			基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下				0.1未満									0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
			基 14 四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下				0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
		一般有機化学物質	基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下				0.005未満									0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下				0.004未満									0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下				0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下				0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下				0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 20 PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L以下													0.001未満	0.001未満	0.001未満	0
			基 21 ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下				0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		消毒副生成物	基 22 塩素酸	0.02 mg/ℓ以下																－
			基 23 クロロ酢酸	0.06 mg/ℓ以下																－
			基 24 クロロホルム	0.03 mg/ℓ以下																－
			基 25 ジクロロ酢酸	0.1 mg/ℓ以下																－
			基 26 ジブロモクロロメタン	0.01 mg/ℓ以下																－
			基 27 臭素酸	0.1 mg/ℓ以下																－
			基 28 総トリハロメタン	0.03 mg/ℓ以下																－
			基 29 トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下																－
			基 30 ブロモジクロロメタン	0.09 mg/ℓ以下																－
			基 31 ブロモホルム	0.08 mg/ℓ以下																－
			基 32 ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下																－
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 33 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下			0.01未満	0.01未満									0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
			基 34 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下				0.02未満									0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基 35 鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下				0.03未満									0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
			基 36 銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下				0.01未満									0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基 37 ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下				7.4									7.40	7.4	7.4	1
		色	基 38 マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下				0.005未満									0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		味覚	基 39 塩化物イオン	200 mg/ℓ以下				7.7									7.70	7.7	7.7	1
			基 40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下				33									33.0	33	33	1
			基 41 蒸発残留物	500 mg/ℓ以下				110									110.0	110	110	1
		発泡	基 42 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下				0.02未満									0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基 43 ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下				0.000001未満									0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基 44 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下				0.000001未満									0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基 45 非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下				0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基 46 フェノール類	0.005 mg/ℓ以下				0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	基礎的性状		基 47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下				0.3未満									0.3未満	0.3未満	0.3未満	1
			基 48 PH値	5.8以上 8.6以下				7.0									7.00	7.0	7.0	1
			基 49 味	異常でないこと																0
			基 50 臭気	異常でないこと				異常なし									異常なし	異常なし	異常なし	1
			基 51 色度	5 度以下				0.5未満									0.5未満	0.5未満	0.5未満	1
			基 52 濁度	2 度以下				0.1未満									0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
			他 1 アンモニア態窒素	－				0.05未満									0.05未満	0.05未満	0.05未満	1
その他検査項目		他 2 クリプトスボリジウム	－ 個/10ℓ																	0
		他 3 ジアルジア	－ 個/10ℓ																	0
		他 4 嫌気性芽胞菌	－ 個/100mℓ	0	0	0	0	0	0	0							0.0	0	0	6
		他 5 大腸菌数	－ MPN/100mℓ	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満							1.0未満	1.0未満	1.0未満	6
		他 6 水温	－ ℃	10.0	10.4	10.6	11.0	11.0	10.8								10.63	10.0	11.0	6