令和8年度　水質検査結果

十日町地域　池沢地区簡易水道

採水場所　：　池沢水源　（深井戸）

区分			No.	項目	基準値	基準39項目＋他2項目 R8.6.11		平均値	最小値	最大値	検査回数
水質基準項目（原水）	健康に関する項目	微生物細菌	基　1	一般細菌	100 個/mℓ以下	0		0.0	0	0	1
			基　2	大腸菌	検出されないこと	検出しない		検出しない	検出しない	検出しない	1
		重金属	基　3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基　4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基　5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.002		0.0020	0.002	0.002	1
			基　8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基　9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	0.29		0.290	0.29	0.29	1
			基　12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	0.08未満		0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
			基　13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		一般有機化学物質	基　14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基　15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基　16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基　18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L以下						0
			基　21	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		消毒副生成物	基　22	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下						－
			基　23	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下						－
			基　24	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下						－
			基　25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下						－
			基　26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下						－
			基　27	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下						－
			基　28	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下						－
			基　29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下						－
			基　30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下						－
			基　31	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下						－
			基　32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下						－
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基　33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
			基　34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基　35	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	0.03未満		0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
			基　36	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基　37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	5.2		5.20	5.2	5.2	1
		色	基　38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		味覚	基　39	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	4.1		4.10	4.1	4.1	1
			基　40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	45		45.0	45	45	1
			基　41	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	91		91.0	91	91	1
		発泡	基　42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基　43	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基　44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基　45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基　46	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基　47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	0.3未満		0.3未満	0.3未満	0.3未満	1
			基　48	PH値	5.8以上 8.6以下	7.5		7.50	7.5	7.5	1
			基　49	味	異常でないこと						－
			基　50	臭気	異常でないこと	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	1
			基　51	色度	5 度以下	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満	1
			基　52	濁度	2 度以下	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
その他検査項目			他　1	アンモニア態窒素	－	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満	1
			他　2	クリプトスポリジウム	－　個/10ℓ						－
			他　3	ジアルジア	－　個/10ℓ						－
			他　4	嫌気性芽胞菌	－　個/100mℓ						－
			他　5	大腸菌数	－　MPN/100mℓ						－
			他　6	水温	－　℃	10.4		10.40	10.4	10.4	1

令和8年度　水質検査結果

十日町地域　北原地区簡易水道

採水場所　：　北原水源　（深井戸）

区分			No.	項目	基準値	基準39項目＋他2項目 R8.6.10		平均値	最小値	最大値	検査回数
水質基準項目（原水）	健康に関する項目	微生物細菌	基　1	一般細菌	100 個/mℓ以下	0		0.0	0	0	1
			基　2	大腸菌	検出されないこと	検出しない		検出しない	検出しない	検出しない	1
		重金属	基　3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基　4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基　5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.005		0.0050	0.005	0.005	1
			基　8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基　9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	0.04		0.040	0.04	0.04	1
			基　12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	0.08未満		0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
			基　13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		一般有機化学物質	基　14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基　15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基　16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基　18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L以下						0
			基　21	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		消毒副生成物	基　22	塩素酸	0.02 mg/ℓ以下						－
			基　23	クロロ酢酸	0.06 mg/ℓ以下						－
			基　24	クロロホルム	0.03 mg/ℓ以下						－
			基　25	ジクロロ酢酸	0.1 mg/ℓ以下						－
			基　26	ジブロモクロロメタン	0.01 mg/ℓ以下						－
			基　27	臭素酸	0.1 mg/ℓ以下						－
			基　28	総トリハロメタン	0.03 mg/ℓ以下						－
			基　29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下						－
			基　30	ブロモジクロロメタン	0.09 mg/ℓ以下						－
			基　31	ブロモホルム	0.08 mg/ℓ以下						－
			基　32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下						－
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基　33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
			基　34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基　35	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	0.03未満		0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
			基　36	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基　37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	7.5		7.50	7.5	7.5	1
		色	基　38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	0.012		0.012	0.012	0.012	1
		味覚	基　39	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	5.3		5.30	5.3	5.3	1
			基　40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	70		70.0	70	70	1
			基　41	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	110		110.0	110	110	1
		発泡	基　42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基　43	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基　44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基　45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基　46	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基　47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	0.3未満		0.3未満	0.3未満	0.3未満	1
			基　48	PH値	5.8以上 8.6以下	8.1		8.10	8.1	8.1	1
			基　49	味	異常でないこと						0
			基　50	臭気	異常でないこと	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	1
			基　51	色度	5 度以下	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満	1
			基　52	濁度	2 度以下	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
その他検査項目			他　1	アンモニア態窒素	－	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満	1
			他　2	クリプトスポリジウム	－　個/10ℓ						0
			他　3	ジアルジア	－　個/10ℓ						0
			他　4	嫌気性芽胞菌	－　個/100mℓ						0
			他　5	大腸菌数	－　MPN/100mℓ						0
			他　6	水温	－　℃	13.8		13.80	13.8	13.8	1

令和8年度　水質検査結果

十日町地域　馬水地区簡易水道　：　馬場配水系

採水場所　：　馬場水源　（深井戸）

区　分			No.	項　目	基準値	基準39項目＋他2項目 R8.6.11		平均値	最小値	最大値	検査回数
水質基準項目（原水）	健康に関する項目	微生物細菌	基　1	一般細菌	100 個/mℓ以下	0		0.0	0	0	1
			基　2	大腸菌	検出されないこと	検出しない		検出しない	検出しない	検出しない	1
		重金属	基　3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基　4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基　5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.006		0.0060	0.006	0.006	1
			基　8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基　9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	1.30		1.300	1.30	1.30	1
			基　12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	0.08未満		0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
			基　13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		一般有機化学物質	基　14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基　15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基　16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基　18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L以下						0
			基　21	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		消毒副生成物	基　22	塩素酸	0.02 mg/ℓ以下						－
			基　23	クロロ酢酸	0.06 mg/ℓ以下						－
			基　24	クロロホルム	0.03 mg/ℓ以下						－
			基　25	ジクロロ酢酸	0.1 mg/ℓ以下						－
			基　26	ジブロモクロロメタン	0.01 mg/ℓ以下						－
			基　27	臭素酸	0.1 mg/ℓ以下						－
			基　28	総トリハロメタン	0.03 mg/ℓ以下						－
			基　29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下						－
			基　30	ブロモジクロロメタン	0.09 mg/ℓ以下						－
			基　31	ブロモホルム	0.08 mg/ℓ以下						－
			基　32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下						－
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基　33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
			基　34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基　35	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	0.03未満		0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
			基　36	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基　37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	6.3		6.30	6.3	6.3	1
		色	基　38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		味覚	基　39	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	5.4		5.40	5.4	5.4	1
			基　40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	24		24.0	24	24	1
			基　41	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	96		96.0	96	96	1
		発泡	基　42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基　43	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基　44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基　45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基　46	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基　47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	0.3未満		0.3未満	0.3未満	0.3未満	1
			基　48	PH値	5.8以上 8.6以下	8.0		8.00	8.0	8.0	1
			基　49	味	異常でないこと						0
			基　50	臭気	異常でないこと	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	1
			基　51	色度	5 度以下	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満	1
			基　52	濁度	2 度以下	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
その他検査項目			他　1	アンモニア態窒素	－	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満	1
			他　2	クリプトスポリジウム	－　個/10ℓ						0
			他　3	ジアルジア	－　個/10ℓ						0
			他　4	嫌気性芽胞菌	－　個/100mℓ						0
			他　5	大腸菌数	－　MPN/100mℓ						0
			他　6	水温	－　℃	11.0		11.00	11.0	11.0	1

令和8年度　水質検査結果

十日町地域　馬水地区簡易水道　：　水沢配水系

採水場所　：　取水導水水源　（深井戸）

区　分			No.	項　目	基準値	基準39項目＋他2項目 R8.6.11		平均値	最小値	最大値	検査回数
水質基準項目（原水）	健康に関する項目	微生物細菌	基　1	一般細菌	100 個/mℓ以下	0		0.0	0	0	1
			基　2	大腸菌	検出されないこと	検出しない		検出しない	検出しない	検出しない	1
		重金属	基　3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基　4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基　5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.007		0.0070	0.007	0.007	1
			基　8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基　9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基　12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	0.08未満		0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
			基　13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		一般有機化学物質	基　14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基　15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基　16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基　18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L以下						0
			基　21	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		消毒副生成物	基　22	塩素酸	0.02 mg/ℓ以下						－
			基　23	クロロ酢酸	0.06 mg/ℓ以下						－
			基　24	クロロホルム	0.03 mg/ℓ以下						－
			基　25	ジクロロ酢酸	0.1 mg/ℓ以下						－
			基　26	ジブロモクロロメタン	0.01 mg/ℓ以下						－
			基　27	臭素酸	0.1 mg/ℓ以下						－
			基　28	総トリハロメタン	0.03 mg/ℓ以下						－
			基　29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下						－
			基　30	ブロモジクロロメタン	0.09 mg/ℓ以下						－
			基　31	ブロモホルム	0.08 mg/ℓ以下						－
			基　32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下						－
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基　33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
			基　34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基　35	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	0.03未満		0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
			基　36	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基　37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	16.0		16.00	16.0	16.0	1
		色	基　38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	0.016		0.0160	0.016	0.016	1
		味覚	基　39	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	4.0		4.00	4.0	4.0	1
			基　40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	20		20.0	20	20	1
			基　41	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	110		110.0	110	110	1
		発泡	基　42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基　43	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基　44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基　45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基　46	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基　47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	0.3未満		0.3未満	0.3未満	0.3未満	1
			基　48	PH値	5.8以上 8.6以下	8.5		8.50	8.5	8.5	1
			基　49	味	異常でないこと						0
			基　50	臭気	異常でないこと	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	1
			基　51	色度	5 度以下	1.0		1.00	1.0	1.0	1
			基　52	濁度	2 度以下	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
その他検査項目			他　1	アンモニア態窒素	－	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満	1
			他　2	クリプトスポリジウム	－　個/10ℓ						0
			他　3	ジアルジア	－　個/10ℓ						0
			他　4	嫌気性芽胞菌	－　個/100mℓ						0
			他　5	大腸菌数	－　MPN/100mℓ						0
			他　6	水温	－　℃	15.4		15.40	15.4	15.4	1

令和8年度　水質検査結果

十日町地域　馬水地区簡易水道　：　水沢配水系

採水場所　：　水沢水源　（深井戸）

区　分			No.	項　目	基準値	基準39項目＋他2項目 R8.6.11		平均値	最小値	最大値	検査回数
水質基準項目（原水）	健康に関する項目	微生物細菌	基　1	一般細菌	100 個/mℓ以下	0		0.0	0	0	1
			基　2	大腸菌	検出されないこと	検出しない		検出しない	検出しない	検出しない	1
		重金属	基　3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基　4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基　5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.005		0.0050	0.005	0.005	1
			基　8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基　9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	0.24		0.240	0.24	0.24	1
			基　12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	0.08未満		0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
			基　13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		一般有機化学物質	基　14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基　15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基　16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基　18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L以下						0
			基　21	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		消毒副生成物	基　22	塩素酸	0.02 mg/ℓ以下						－
			基　23	クロロ酢酸	0.06 mg/ℓ以下						－
			基　24	クロロホルム	0.03 mg/ℓ以下						－
			基　25	ジクロロ酢酸	0.1 mg/ℓ以下						－
			基　26	ジブロモクロロメタン	0.01 mg/ℓ以下						－
			基　27	臭素酸	0.1 mg/ℓ以下						－
			基　28	総トリハロメタン	0.03 mg/ℓ以下						－
			基　29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下						－
			基　30	ブロモジクロロメタン	0.09 mg/ℓ以下						－
			基　31	ブロモホルム	0.08 mg/ℓ以下						－
			基　32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下						－
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基　33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
			基　34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基　35	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	0.03未満		0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
			基　36	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基　37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	5.7		5.70	5.7	5.7	1
		色	基　38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		味覚	基　39	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	4.3		4.30	4.3	4.3	1
			基　40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	22		22.0	22	22	1
			基　41	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	82		82.0	82	82	1
		発泡	基　42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基　43	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基　44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基　45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基　46	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基　47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	0.3未満		0.3未満	0.3未満	0.3未満	1
			基　48	PH値	5.8以上 8.6以下	8.2		8.20	8.2	8.2	1
			基　49	味	異常でないこと						0
			基　50	臭気	異常でないこと	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	1
			基　51	色度	5 度以下	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満	1
			基　52	濁度	2 度以下	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
その他検査項目			他　1	アンモニア態窒素	－	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満	1
			他　2	クリプトスポリジウム	－　個/10ℓ						0
			他　3	ジアルジア	－　個/10ℓ						0
			他　4	嫌気性芽胞菌	－　個/100mℓ						0
			他　5	大腸菌数	－　MPN/100mℓ						0
			他　6	水温	－　℃	11.8		11.80	11.8	11.8	1

令和8年度　水質検査結果

十日町地域　下条地区簡易水道

採水場所　：　第1水源　（深井戸）

区分			No.	項目	基準値	基準39項目＋他2項目 R8.6.10		平均値	最小値	最大値	検査回数
水質基準項目（原水）	健康に関する項目	微生物細菌	基　1	一般細菌	100 個/mℓ以下	0		0.0	0	0	1
			基　2	大腸菌	検出されないこと	検出しない		検出しない	検出しない	検出しない	1
		重金属	基　3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基　4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基　5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基　9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基　12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	0.08未満		0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
			基　13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		一般有機化学物質	基　14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基　15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基　16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基　18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L以下						0
			基　21	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		消毒副生成物	基　22	塩素酸	0.02 mg/ℓ以下						－
			基　23	クロロ酢酸	0.06 mg/ℓ以下						－
			基　24	クロロホルム	0.03 mg/ℓ以下						－
			基　25	ジクロロ酢酸	0.1 mg/ℓ以下						－
			基　26	ジブロモクロロメタン	0.01 mg/ℓ以下						－
			基　27	臭素酸	0.1 mg/ℓ以下						－
			基　28	総トリハロメタン	0.03 mg/ℓ以下						－
			基　29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下						－
			基　30	ブロモジクロロメタン	0.09 mg/ℓ以下						－
			基　31	ブロモホルム	0.08 mg/ℓ以下						－
			基　32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下						－
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基　33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
			基　34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基　35	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	0.22		0.220	0.22	0.22	1
			基　36	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基　37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	9.7		9.70	9.7	9.7	1
		色	基　38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	0.19		0.19	0.19	0.19	1
		味覚	基　39	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	6.2		6.20	6.2	6.2	1
			基　40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	73		73.0	73	73	1
			基　41	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	140		140.0	140	140	1
		発泡	基　42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基　43	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基　44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基　45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基　46	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基　47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	0.3		0.30	0.3	0.3	1
			基　48	PH値	5.8以上 8.6以下	7.7		7.70	7.7	7.7	1
			基　49	味	異常でないこと						0
			基　50	臭気	異常でないこと	微硫化水素臭		微硫化水素臭	微硫化水素臭	微硫化水素臭	1
			基　51	色度	5 度以下	3.0		3.00	3.0	3.0	1
			基　52	濁度	2 度以下	0.2		0.20	0.2	0.2	1
その他検査項目			他　1	アンモニア態窒素	－	0.18		0.180	0.18	0.18	1
			他　2	クリプトスポリジウム	－　個/10ℓ						0
			他　3	ジアルジア	－　個/10ℓ						0
			他　4	嫌気性芽胞菌	－　個/100mℓ						0
			他　5	大腸菌数	－　MPN/100mℓ						0
			他　6	水温	－　℃	15.0		15.00	15.0	15.0	1

令和8年度　水質検査結果

十日町地域　下条地区簡易水道

採水場所　：　第2水源　（深井戸）

区分			No.	項目	基準値	基準39項目＋他2項目 R8.6.10		平均値	最小値	最大値	検査回数
水質基準項目（原水）	健康に関する項目	微生物細菌	基　1	一般細菌	100 個/mℓ以下	0		0.0	0	0	1
			基　2	大腸菌	検出されないこと	検出しない		検出しない	検出しない	検出しない	1
		重金属	基　3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基　4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基　5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.004		0.0040	0.004	0.004	1
			基　8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基　9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	0.13		0.130	0.13	0.13	1
			基　12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	0.08未満		0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
			基　13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		一般有機化学物質	基　14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基　15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基　16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基　18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L以下						0
			基　21	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		消毒副生成物	基　22	塩素酸	0.02 mg/ℓ以下						－
			基　23	クロロ酢酸	0.06 mg/ℓ以下						－
			基　24	クロロホルム	0.03 mg/ℓ以下						－
			基　25	ジクロロ酢酸	0.1 mg/ℓ以下						－
			基　26	ジブロモクロロメタン	0.01 mg/ℓ以下						－
			基　27	臭素酸	0.1 mg/ℓ以下						－
			基　28	総トリハロメタン	0.03 mg/ℓ以下						－
			基　29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下						－
			基　30	ブロモジクロロメタン	0.09 mg/ℓ以下						－
			基　31	ブロモホルム	0.08 mg/ℓ以下						－
			基　32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下						－
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基　33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
			基　34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基　35	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	0.19		0.190	0.19	0.19	1
			基　36	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基　37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	8.4		8.40	8.4	8.4	1
		色	基　38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	0.12		0.12	0.12	0.12	1
		味覚	基　39	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	6.5		6.50	6.5	6.5	1
			基　40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	67		67.0	67	67	1
			基　41	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	130		130.0	130	130	1
		発泡	基　42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基　43	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基　44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基　45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基　46	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基　47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	0.3未満		0.3未満	0.3未満	0.3未満	1
			基　48	PH値	5.8以上 8.6以下	7.7		7.70	7.7	7.7	1
			基　49	味	異常でないこと						0
			基　50	臭気	異常でないこと	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	1
			基　51	色度	5 度以下	2.4		2.40	2.4	2.4	1
			基　52	濁度	2 度以下	0.1		0.10	0.1	0.1	1
その他検査項目			他　1	アンモニア態窒素	－	0.17		0.170	0.17	0.17	1
			他　2	クリプトスポリジウム	－　個/10ℓ						0
			他　3	ジアルジア	－　個/10ℓ						0
			他　4	嫌気性芽胞菌	－　個/100mℓ						0
			他　5	大腸菌数	－　MPN/100mℓ						0
			他　6	水温	－　℃	13.5		13.50	13.5	13.5	1

令和8年度　水質検査結果

十日町地域　水沢中央地区簡易水道

採水場所　：　第1水源　（深井戸）

区分			No.	項目	基準値	基準39項目＋他2項目 R8.6.11		平均値	最小値	最大値	検査回数
水質基準項目（原水）	健康に関する項目	微生物細菌	基　1	一般細菌	100 個/mℓ以下	0		0.0	0	0	1
			基　2	大腸菌	検出されないこと	検出しない		検出しない	検出しない	検出しない	1
		重金属	基　3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基　4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基　5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.003		0.0030	0.003	0.003	1
			基　8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基　9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	2.10		2.10	2.1	2.1	1
			基　12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	0.08未満		0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
			基　13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		一般有機化学物質	基　14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基　15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基　16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基　18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L以下						0
			基　21	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		消毒副生成物	基　22	塩素酸	0.02 mg/ℓ以下						－
			基　23	クロロ酢酸	0.06 mg/ℓ以下						－
			基　24	クロロホルム	0.03 mg/ℓ以下						－
			基　25	ジクロロ酢酸	0.1 mg/ℓ以下						－
			基　26	ジブロモクロロメタン	0.01 mg/ℓ以下						－
			基　27	臭素酸	0.1 mg/ℓ以下						－
			基　28	総トリハロメタン	0.03 mg/ℓ以下						－
			基　29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下						－
			基　30	ブロモジクロロメタン	0.09 mg/ℓ以下						－
			基　31	ブロモホルム	0.08 mg/ℓ以下						－
			基　32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下						－
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基　33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
			基　34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基　35	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	0.03未満		0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
			基　36	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基　37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	6.5		6.50	6.5	6.5	1
		色	基　38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		味覚	基　39	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	6.6		6.60	6.6	6.6	1
			基　40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	40		40.0	40	40	1
			基　41	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	90		90.0	90	90	1
		発泡	基　42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基　43	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基　44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基　45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基　46	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基　47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	0.3未満		0.3未満	0.3未満	0.3未満	1
			基　48	PH値	5.8以上 8.6以下	7.4		7.40	7.4	7.4	1
			基　49	味	異常でないこと						0
			基　50	臭気	異常でないこと	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	1
			基　51	色度	5 度以下	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満	1
			基　52	濁度	2 度以下	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
その他検査項目			他　1	アンモニア態窒素	－	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満	1
			他　2	クリプトスポリジウム	－　個/10ℓ						0
			他　3	ジアルジア	－　個/10ℓ						0
			他　4	嫌気性芽胞菌	－　個/100mℓ						0
			他　5	大腸菌数	－　MPN/100mℓ						0
			他　6	水温	－　℃	12.2		12.20	12.2	12.2	1

令和8年度　水質検査結果

十日町地域　水沢中央地区簡易水道

採水場所　：　第2水源　（深井戸）

区分			No.	項目	基準値	基準39項目＋他2項目 R8.6.11		平均値	最小値	最大値	検査回数
水質基準項目（原水）	健康に関する項目	微生物細菌	基　1	一般細菌	100 個/mℓ以下	0		0.0	0	0	1
			基　2	大腸菌	検出されないこと	検出しない		検出しない	検出しない	検出しない	1
		重金属	基　3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基　4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基　5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.006		0.0060	0.006	0.006	1
			基　8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基　9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	0.32		0.320	0.32	0.32	1
			基　12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	0.08		0.080	0.08	0.08	1
			基　13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		一般有機化学物質	基　14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基　15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基　16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基　18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L以下						0
			基　21	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		消毒副生成物	基　22	塩素酸	0.02 mg/ℓ以下						－
			基　23	クロロ酢酸	0.06 mg/ℓ以下						－
			基　24	クロロホルム	0.03 mg/ℓ以下						－
			基　25	ジクロロ酢酸	0.1 mg/ℓ以下						－
			基　26	ジブロモクロロメタン	0.01 mg/ℓ以下						－
			基　27	臭素酸	0.1 mg/ℓ以下						－
			基　28	総トリハロメタン	0.03 mg/ℓ以下						－
			基　29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下						－
			基　30	ブロモジクロロメタン	0.09 mg/ℓ以下						－
			基　31	ブロモホルム	0.08 mg/ℓ以下						－
			基　32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下						－
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基　33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
			基　34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基　35	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	0.03未満		0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
			基　36	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基　37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	6.3		6.30	6.3	6.3	1
		色	基　38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		味覚	基　39	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	5.5		5.50	5.5	5.5	1
			基　40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	32		32.0	32	32	1
			基　41	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	100		100.0	100	100	1
		発泡	基　42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基　43	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基　44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基　45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基　46	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基　47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	0.3未満		0.3未満	0.3未満	0.3未満	1
			基　48	PH値	5.8以上 8.6以下	7.7		7.70	7.7	7.7	1
			基　49	味	異常でないこと						0
			基　50	臭気	異常でないこと	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	1
			基　51	色度	5 度以下	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満	1
			基　52	濁度	2 度以下	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
その他検査項目			他　1	アンモニア態窒素	－	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満	1
			他　2	クリプトスポリジウム	－　個/10ℓ						0
			他　3	ジアルジア	－　個/10ℓ						0
			他　4	嫌気性芽胞菌	－　個/100mℓ						0
			他　5	大腸菌数	－　MPN/100mℓ						0
			他　6	水温	－　℃	13.0		13.00	13.0	13.0	1

令和8年度　水質検査結果

十日町地域　轟木地区簡易水道

採水場所　：　轟木水源　（深井戸）

区分			No.	項目	基準値	基準39項目＋他2項目 R8.6.10		平均値	最小値	最大値	検査回数
水質基準項目（原水）	健康に関する項目	微生物細菌	基　1	一般細菌	100 個/mℓ以下	0		0.0	0	0	1
			基　2	大腸菌	検出されないこと	検出しない		検出しない	検出しない	検出しない	1
		重金属	基　3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基　4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基　5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.002		0.0020	0.002	0.002	1
			基　8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基　9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	0.17		0.170	0.17	0.17	1
			基　12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	0.08未満		0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
			基　13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		一般有機化学物質	基　14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基　15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基　16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基　18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L以下						0
			基　21	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		消毒副生成物	基　22	塩素酸	0.02 mg/ℓ以下						－
			基　23	クロロ酢酸	0.06 mg/ℓ以下						－
			基　24	クロロホルム	0.03 mg/ℓ以下						－
			基　25	ジクロロ酢酸	0.1 mg/ℓ以下						－
			基　26	ジブロモクロロメタン	0.01 mg/ℓ以下						－
			基　27	臭素酸	0.1 mg/ℓ以下						－
			基　28	総トリハロメタン	0.03 mg/ℓ以下						－
			基　29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下						－
			基　30	ブロモジクロロメタン	0.09 mg/ℓ以下						－
			基　31	ブロモホルム	0.08 mg/ℓ以下						－
			基　32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下						－
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基　33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
			基　34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基　35	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	0.03未満		0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
			基　36	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基　37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	9.7		9.70	9.7	9.7	1
		色	基　38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		味覚	基　39	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	6.1		6.10	6.1	6.1	1
			基　40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	55		55.0	55	55	1
			基　41	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	97		97.0	97	97	1
		発泡	基　42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基　43	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基　44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基　45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基　46	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基　47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	0.3未満		0.3未満	0.3未満	0.3未満	1
			基　48	PH値	5.8以上 8.6以下	7.3		7.30	7.3	7.3	1
			基　49	味	異常でないこと						0
			基　50	臭気	異常でないこと	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	1
			基　51	色度	5 度以下	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満	1
			基　52	濁度	2 度以下	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
その他検査項目			他　1	アンモニア態窒素	－	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満	1
			他　2	クリプトスポリジウム	－　個/10ℓ						0
			他　3	ジアルジア	－　個/10ℓ						0
			他　4	嫌気性芽胞菌	－　個/100mℓ						0
			他　5	大腸菌数	－　MPN/100mℓ						0
			他　6	水温	－　℃	12.8		12.80	12.8	12.8	1

令和8年度　水質検査結果

十日町地域　東下組地区簡易水道

採水場所　：　第1水源

区分			No.	項目	基準値	基準39項目＋他2項目 R8.6.10		平均値	最小値	最大値	検査回数
水質基準項目（原水）	健康に関する項目	微生物細菌	基　1	一般細菌	100 個/mℓ以下	0		0.0	0	0	1
			基　2	大腸菌	検出されないこと	検出しない		検出しない	検出しない	検出しない	1
		重金属	基　3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基　4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基　5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.002		0.0020	0.002	0.002	1
			基　7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.016		0.0160	0.016	0.016	1
			基　8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基　9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	0.06		0.060	0.06	0.06	1
			基　12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	0.08未満		0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
			基　13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		一般有機化学物質	基　14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基　15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基　16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基　18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L以下						0
			基　21	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		消毒副生成物	基　22	塩素酸	0.02 mg/ℓ以下						－
			基　23	クロロ酢酸	0.06 mg/ℓ以下						－
			基　24	クロロホルム	0.03 mg/ℓ以下						－
			基　25	ジクロロ酢酸	0.1 mg/ℓ以下						－
			基　26	ジブロモクロロメタン	0.01 mg/ℓ以下						－
			基　27	臭素酸	0.1 mg/ℓ以下						－
			基　28	総トリハロメタン	0.03 mg/ℓ以下						－
			基　29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下						－
			基　30	ブロモジクロロメタン	0.09 mg/ℓ以下						－
			基　31	ブロモホルム	0.08 mg/ℓ以下						－
			基　32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下						－
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基　33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
			基　34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基　35	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	0.07		0.070	0.07	0.07	1
			基　36	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基　37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	34		34.0	34	34	1
		色	基　38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	0.066		0.0660	0.066	0.066	1
		味覚	基　39	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	5.8		5.80	5.8	5.8	1
			基　40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	42		42.0	42	42	1
			基　41	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	150		150.0	150	150	1
		発泡	基　42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基　43	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基　44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基　45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基　46	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基　47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	0.4		0.40	0.4	0.4	1
			基　48	PH値	5.8以上 8.6以下	7.9		7.90	7.9	7.9	1
			基　49	味	異常でないこと						0
			基　50	臭気	異常でないこと	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	1
			基　51	色度	5 度以下	5.9		5.90	5.9	5.9	1
			基　52	濁度	2 度以下	0.2		0.20	0.2	0.2	1
その他検査項目			他　1	アンモニア態窒素	－	0.19		0.190	0.19	0.19	1
			他　2	クリプトスポリジウム	－　個/10ℓ						0
			他　3	ジアルジア	－　個/10ℓ						0
			他　4	嫌気性芽胞菌	－　個/100mℓ						0
			他　5	大腸菌数	－　MPN/100mℓ						0
			他　6	水温	－　℃	13.0		13.00	13.0	13.0	1

令和8年度　水質検査結果

十日町地域　東下組地区簡易水道

採水場所　：　第2水源

区分			No.	項目	基準値	基準39項目＋他2項目 R8.6.10		平均値	最小値	最大値	検査回数
水質基準項目（原水）	健康に関する項目	微生物細菌	基　1	一般細菌	100 個/mℓ以下	28		28.0	28	28	1
			基　2	大腸菌	検出されないこと	検出しない		検出しない	検出しない	検出しない	1
		重金属	基　3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基　4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基　5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.002		0.0020	0.002	0.002	1
			基　7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.015		0.0150	0.015	0.015	1
			基　8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基　9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基　12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	0.08未満		0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
			基　13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		一般有機化学物質	基　14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基　15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基　16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基　18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L以下						0
			基　21	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		消毒副生成物	基　22	塩素酸	0.02 mg/ℓ以下						－
			基　23	クロロ酢酸	0.06 mg/ℓ以下						－
			基　24	クロロホルム	0.03 mg/ℓ以下						－
			基　25	ジクロロ酢酸	0.1 mg/ℓ以下						－
			基　26	ジブロモクロロメタン	0.01 mg/ℓ以下						－
			基　27	臭素酸	0.1 mg/ℓ以下						－
			基　28	総トリハロメタン	0.03 mg/ℓ以下						－
			基　29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下						－
			基　30	ブロモジクロロメタン	0.09 mg/ℓ以下						－
			基　31	ブロモホルム	0.08 mg/ℓ以下						－
			基　32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下						－
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基　33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
			基　34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基　35	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	0.03未満		0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
			基　36	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基　37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	47		47.0	47	47	1
		色	基　38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	0.019		0.0190	0.019	0.019	1
		味覚	基　39	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	5.7		5.70	5.7	5.7	1
			基　40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	19		19.0	19	19	1
			基　41	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	150		150.0	150	150	1
		発泡	基　42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基　43	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基　44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基　45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	0.009		0.0090	0.009	0.009	1
		臭い	基　46	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基　47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	0.3		0.30	0.3	0.3	1
			基　48	PH値	5.8以上 8.6以下	8.8		8.80	8.8	8.8	1
			基　49	味	異常でないこと						0
			基　50	臭気	異常でないこと	微硫化水素臭		微硫化水素臭	微硫化水素臭	微硫化水素臭	1
			基　51	色度	5 度以下	5.7		5.70	5.7	5.7	1
			基　52	濁度	2 度以下	0.1		0.10	0.1	0.1	1
その他検査項目			他　1	アンモニア態窒素	－	0.22		0.220	0.22	0.22	1
			他　2	クリプトスポリジウム	－　個/10ℓ						0
			他　3	ジアルジア	－　個/10ℓ						0
			他　4	嫌気性芽胞菌	－　個/100mℓ						0
			他　5	大腸菌数	－　MPN/100mℓ						0
			他　6	水温	－　℃	15.0		15.00	15.0	15.0	1

令和8年度　水質検査結果

十日町地域　六箇地区簡易水道

採水場所　：　六箇水源　（深井戸）

区分			No.	項目	基準値	基準39項目＋他2項目 R8.6.10		平均値	最小値	最大値	検査回数
水質基準項目（原水）	健康に関する項目	微生物細菌	基　1	一般細菌	100 個/mℓ以下	0		0.0	0	0	1
			基　2	大腸菌	検出されないこと	検出しない		検出しない	検出しない	検出しない	1
		重金属	基　3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基　4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基　5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.001		0.0010	0.001	0.001	1
			基　8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基　9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	0.05		0.050	0.05	0.05	1
			基　12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	0.08未満		0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
			基　13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		一般有機化学物質	基　14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基　15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基　16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基　18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L以下						0
			基　21	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		消毒副生成物	基　22	塩素酸	0.02 mg/ℓ以下						－
			基　23	クロロ酢酸	0.06 mg/ℓ以下						－
			基　24	クロロホルム	0.03 mg/ℓ以下						－
			基　25	ジクロロ酢酸	0.1 mg/ℓ以下						－
			基　26	ジブロモクロロメタン	0.01 mg/ℓ以下						－
			基　27	臭素酸	0.1 mg/ℓ以下						－
			基　28	総トリハロメタン	0.03 mg/ℓ以下						－
			基　29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下						－
			基　30	ブロモジクロロメタン	0.09 mg/ℓ以下						－
			基　31	ブロモホルム	0.08 mg/ℓ以下						－
			基　32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下						－
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基　33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
			基　34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基　35	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	0.03未満		0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
			基　36	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基　37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	7.1		7.10	7.1	7.1	1
		色	基　38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	0.014		0.0140	0.014	0.014	1
		味覚	基　39	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	5.1		5.10	5.1	5.1	1
			基　40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	61		61.0	61	61	1
			基　41	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	100		100.0	100	100	1
		発泡	基　42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基　43	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基　44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基　45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基　46	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基　47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	0.3未満		0.3未満	0.3未満	0.3未満	1
			基　48	PH値	5.8以上 8.6以下	7.8		7.80	7.8	7.8	1
			基　49	味	異常でないこと						0
			基　50	臭気	異常でないこと	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	1
			基　51	色度	5 度以下	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満	1
			基　52	濁度	2 度以下	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
その他検査項目			他　1	アンモニア態窒素	－	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満	1
			他　2	クリプトスポリジウム	－　個/10ℓ						0
			他　3	ジアルジア	－　個/10ℓ						0
			他　4	嫌気性芽胞菌	－　個/100mℓ						0
			他　5	大腸菌数	－　MPN/100mℓ						0
			他　6	水温	－　℃	13.8		13.80	13.8	13.8	1

令和8年度　水質検査結果

十日町地域　当間地区簡易水道

採水場所　：　当間水源　（深井戸）

区分			No.	項目	基準値	基準39項目＋他2項目 R8.7.15		平均値	最小値	最大値	検査回数
水質基準項目（原水）	健康に関する項目	微生物細菌	基　1	一般細菌	100 個/mℓ以下	0		0.0	0	0	1
			基　2	大腸菌	検出されないこと	検出しない		検出しない	検出しない	検出しない	1
		重金属	基　3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基　4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基　5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.005		0.0050	0.005	0.005	1
			基　8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基　9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	0.20		0.200	0.20	0.20	1
			基　12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	0.08未満		0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
			基　13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		一般有機化学物質	基　14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基　15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基　16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基　18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L以下						0
			基　21	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		消毒副生成物	基　22	塩素酸	0.02 mg/ℓ以下						－
			基　23	クロロ酢酸	0.06 mg/ℓ以下						－
			基　24	クロロホルム	0.03 mg/ℓ以下						－
			基　25	ジクロロ酢酸	0.1 mg/ℓ以下						－
			基　26	ジブロモクロロメタン	0.01 mg/ℓ以下						－
			基　27	臭素酸	0.1 mg/ℓ以下						－
			基　28	総トリハロメタン	0.03 mg/ℓ以下						－
			基　29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下						－
			基　30	ブロモジクロロメタン	0.09 mg/ℓ以下						－
			基　31	ブロモホルム	0.08 mg/ℓ以下						－
			基　32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下						－
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基　33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
			基　34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基　35	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	0.03未満		0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
			基　36	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基　37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	5.9		5.90	5.9	5.9	1
		色	基　38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		味覚	基　39	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	3.8		3.80	3.8	3.8	1
			基　40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	36		36.0	36	36	1
			基　41	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	67		67.0	67	67	1
		発泡	基　42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基　43	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基　44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基　45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基　46	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基　47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	0.3未満		0.3未満	0.3未満	0.3未満	1
			基　48	PH値	5.8以上 8.6以下	7.9		7.90	7.9	7.9	1
			基　49	味	異常でないこと						0
			基　50	臭気	異常でないこと	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	1
			基　51	色度	5 度以下	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満	1
			基　52	濁度	2 度以下	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
その他検査項目			他　1	アンモニア態窒素	－	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満	1
			他　2	クリプトスポリジウム	－　個/10ℓ						0
			他　3	ジアルジア	－　個/10ℓ						0
			他　4	嫌気性芽胞菌	－　個/100mℓ						0
			他　5	大腸菌数	－　MPN/100mℓ						0
			他　6	水温	－　℃	13.0		13.00	13.0	13.0	1

令和8年度　水質検査結果

十日町地域　飛二地区簡易水道

採水場所　：　飛二水源　（深井戸）

区分			No.	項目	基準値	基準39項目＋他2項目 R8.7.15		平均値	最小値	最大値	検査回数
水質基準項目（原水）	健康に関する項目	微生物細菌	基　1	一般細菌	100 個/mℓ以下	0		0.0	0	0	1
			基　2	大腸菌	検出されないこと	検出しない		検出しない	検出しない	検出しない	1
		重金属	基　3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基　4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基　5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基　9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	0.36		0.360	0.36	0.36	1
			基　12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	0.09		0.090	0.09	0.09	1
			基　13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		一般有機化学物質	基　14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基　15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基　16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基　18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L以下						0
			基　21	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		消毒副生成物	基　22	塩素酸	0.02 mg/ℓ以下						－
			基　23	クロロ酢酸	0.06 mg/ℓ以下						－
			基　24	クロロホルム	0.03 mg/ℓ以下						－
			基　25	ジクロロ酢酸	0.1 mg/ℓ以下						－
			基　26	ジブロモクロロメタン	0.01 mg/ℓ以下						－
			基　27	臭素酸	0.1 mg/ℓ以下						－
			基　28	総トリハロメタン	0.03 mg/ℓ以下						－
			基　29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下						－
			基　30	ブロモジクロロメタン	0.09 mg/ℓ以下						－
			基　31	ブロモホルム	0.08 mg/ℓ以下						－
			基　32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下						－
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基　33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.01		0.010	0.01	0.01	1
			基　34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基　35	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	0.66		0.660	0.66	0.66	1
			基　36	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基　37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	10		10.0	10	10	1
		色	基　38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	0.009		0.0090	0.009	0.009	1
		味覚	基　39	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	25		25.0	25	25	1
			基　40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	70		70.0	70	70	1
			基　41	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	130		130.0	130	130	1
		発泡	基　42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基　43	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基　44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基　45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基　46	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基　47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	0.3未満		0.3未満	0.3未満	0.3未満	1
			基　48	PH値	5.8以上 8.6以下	6.5		6.50	6.5	6.5	1
			基　49	味	異常でないこと						0
			基　50	臭気	異常でないこと	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	1
			基　51	色度	5 度以下	4.1		4.10	4.1	4.1	1
			基　52	濁度	2 度以下	1.1		1.10	1.1	1.1	1
その他検査項目			他　1	アンモニア態窒素	－	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満	1
			他　2	クリプトスポリジウム	－　個/10ℓ						0
			他　3	ジアルジア	－　個/10ℓ						0
			他　4	嫌気性芽胞菌	－　個/100mℓ						0
			他　5	大腸菌数	－　MPN/100mℓ						0
			他　6	水温	－　℃	11.0		11.00	11.0	11.0	1

令和8年度　水質検査結果

十日町地域　新水地区簡易水道

採水場所　：　新水水源　（深井戸）

区分			No.	項目	基準値	基準39項目＋他2項目 R8.7.15		平均値	最小値	最大値	検査回数
水質基準項目（原水）	健康に関する項目	微生物細菌	基　1	一般細菌	100 個/mℓ以下	0		0.0	0	0	1
			基　2	大腸菌	検出されないこと	検出しない		検出しない	検出しない	検出しない	1
		重金属	基　3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基　4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基　5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基　9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基　12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	0.12		0.120	0.12	0.12	1
			基　13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.3		0.30	0.1未満	0.3	1
		一般有機化学物質	基　14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基　15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基　16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基　18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L以下						0
			基　21	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		消毒副生成物	基　22	塩素酸	0.02 mg/ℓ以下						－
			基　23	クロロ酢酸	0.06 mg/ℓ以下						－
			基　24	クロロホルム	0.03 mg/ℓ以下						－
			基　25	ジクロロ酢酸	0.1 mg/ℓ以下						－
			基　26	ジブロモクロロメタン	0.01 mg/ℓ以下						－
			基　27	臭素酸	0.1 mg/ℓ以下						－
			基　28	総トリハロメタン	0.03 mg/ℓ以下						－
			基　29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下						－
			基　30	ブロモジクロロメタン	0.09 mg/ℓ以下						－
			基　31	ブロモホルム	0.08 mg/ℓ以下						－
			基　32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下						－
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基　33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
			基　34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基　35	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	0.12		0.120	0.12	0.12	1
			基　36	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基　37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	46		46.0	46	46	1
		色	基　38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	0.006		0.0060	0.006	0.006	1
		味覚	基　39	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	18		18.0	18	18	1
			基　40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4.6		4.60	4.6	4.6	1
			基　41	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	160		160.0	160	160	1
		発泡	基　42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基　43	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基　44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基　45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基　46	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基　47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	0.4		0.40	0.4	0.4	1
			基　48	PH値	5.8以上 8.6以下	9.0		9.00	9.0	9.0	1
			基　49	味	異常でないこと						0
			基　50	臭気	異常でないこと	硫化水素臭		硫化水素臭	硫化水素臭	硫化水素臭	1
			基　51	色度	5 度以下	3.6		3.60	3.6	3.6	1
			基　52	濁度	2 度以下	0.1		0.10	0.1	0.1	1
その他検査項目			他　1	アンモニア態窒素	－	0.20		0.200	0.20	0.20	1
			他　2	クリプトスポリジウム	－　個/10ℓ						0
			他　3	ジアルジア	－　個/10ℓ						0
			他　4	嫌気性芽胞菌	－　個/100mℓ						0
			他　5	大腸菌数	－　MPN/100mℓ						0
			他　6	水温	－　℃	16.3		16.30	16.3	16.3	1

令和8年度　水質検査結果

十日町地域　吉田地区簡易水道　：　小泉配水系

採水場所　：　浅河原水源　（深井戸）

区　分			No.	項　目	基準値	基準39項目＋他2項目 R8.7.16		平均値	最小値	最大値	検査回数
水質基準項目（原水）	健康に関する項目	微生物細菌	基　1	一般細菌	100 個/mℓ以下	0		0.0	0	0	1
			基　2	大腸菌	検出されないこと	検出しない		検出しない	検出しない	検出しない	1
		重金属	基　3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基　4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基　5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.006		0.0060	0.006	0.006	1
			基　8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基　9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基　12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	0.15		0.150	0.15	0.15	1
			基　13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		一般有機化学物質	基　14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基　15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基　16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基　18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L以下						0
			基　21	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		消毒副生成物	基　22	塩素酸	0.02 mg/ℓ以下						－
			基　23	クロロ酢酸	0.06 mg/ℓ以下						－
			基　24	クロロホルム	0.03 mg/ℓ以下						－
			基　25	ジクロロ酢酸	0.1 mg/ℓ以下						－
			基　26	ジブロモクロロメタン	0.01 mg/ℓ以下						－
			基　27	臭素酸	0.1 mg/ℓ以下						－
			基　28	総トリハロメタン	0.03 mg/ℓ以下						－
			基　29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下						－
			基　30	ブロモジクロロメタン	0.09 mg/ℓ以下						－
			基　31	ブロモホルム	0.08 mg/ℓ以下						－
			基　32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下						－
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基　33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.01		0.010	0.01	0.01	1
			基　34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基　35	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	0.77		0.770	0.77	0.77	1
			基　36	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基　37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	15		15.0	15	15	1
		色	基　38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	0.18		0.18	0.18	0.18	1
		味覚	基　39	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	5.6		5.60	5.6	5.6	1
			基　40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	35		35.0	35	35	1
			基　41	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	140		140.0	140	140	1
		発泡	基　42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基　43	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基　44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基　45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基　46	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基　47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	0.4		0.40	0.4	0.4	1
			基　48	PH値	5.8以上 8.6以下	7.6		7.60	7.6	7.6	1
			基　49	味	異常でないこと						0
			基　50	臭気	異常でないこと	硫化水素臭		硫化水素臭	硫化水素臭	硫化水素臭	1
			基　51	色度	5 度以下	8.1		8.10	8.1	8.1	1
			基　52	濁度	2 度以下	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
その他検査項目			他　1	アンモニア態窒素	－	0.46		0.460	0.46	0.46	1
			他　2	クリプトスポリジウム	－　個/10ℓ						0
			他　3	ジアルジア	－　個/10ℓ						0
			他　4	嫌気性芽胞菌	－　個/100mℓ						0
			他　5	大腸菌数	－　MPN/100mℓ						0
			他　6	水温	－　℃	15.8		15.80	15.8	15.8	1

令和8年度　水質検査結果

十日町地域　姿・安養寺地区簡易水道

採水場所　：　姿・安養寺水源　（深井戸）

区　分			No.	項　目	基準値	基準39項目＋他2項目 R8.7.16		平均値	最小値	最大値	検査回数
水質基準項目（原水）	健康に関する項目	微生物細菌	基　1	一般細菌	100 個/mℓ以下	0		0.0	0	0	1
			基　2	大腸菌	検出されないこと	検出しない		検出しない	検出しない	検出しない	1
		重金属	基　3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基　4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基　5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基　9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	0.46		0.460	0.46	0.46	1
			基　12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	0.08未満		0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
			基　13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		一般有機化学物質	基　14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基　15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基　16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基　18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L以下						0
			基　21	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		消毒副生成物	基　22	塩素酸	0.02 mg/ℓ以下						－
			基　23	クロロ酢酸	0.06 mg/ℓ以下						－
			基　24	クロロホルム	0.03 mg/ℓ以下						－
			基　25	ジクロロ酢酸	0.1 mg/ℓ以下						－
			基　26	ジブロモクロロメタン	0.01 mg/ℓ以下						－
			基　27	臭素酸	0.1 mg/ℓ以下						－
			基　28	総トリハロメタン	0.03 mg/ℓ以下						－
			基　29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下						－
			基　30	ブロモジクロロメタン	0.09 mg/ℓ以下						－
			基　31	ブロモホルム	0.08 mg/ℓ以下						－
			基　32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下						－
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基　33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
			基　34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基　35	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	0.03未満		0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
			基　36	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基　37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	7.6		7.60	7.6	7.6	1
		色	基　38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		味覚	基　39	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	6.7		6.70	6.7	6.7	1
			基　40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	53		53.0	53	53	1
			基　41	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	110		110.0	110	110	1
		発泡	基　42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基　43	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基　44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基　45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基　46	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基　47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	0.3未満		0.3未満	0.3未満	0.3未満	1
			基　48	PH値	5.8以上 8.6以下	7.3		7.30	7.3	7.3	1
			基　49	味	異常でないこと						0
			基　50	臭気	異常でないこと	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	1
			基　51	色度	5 度以下	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満	1
			基　52	濁度	2 度以下	0.2		0.20	0.2	0.2	1
その他検査項目			他　1	アンモニア態窒素	－	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満	1
			他　2	クリプトスポリジウム	－　個/10ℓ						0
			他　3	ジアルジア	－　個/10ℓ						0
			他　4	嫌気性芽胞菌	－　個/100mℓ						0
			他　5	大腸菌数	－　MPN/100mℓ						0
			他　6	水温	－　℃	12.0		12.00	12.0	12.0	1

令和8年度　水質検査結果

十日町地域　赤倉地区簡易水道

採水場所　：　赤倉水源　（深井戸）

区分			No.	項目	基準値	基準39項目＋他2項目 R8.7.15		平均値	最小値	最大値	検査回数
水質基準項目（原水）	健康に関する項目	微生物細菌	基　1	一般細菌	100 個/mℓ以下	0		0.0	0	0	1
			基　2	大腸菌	検出されないこと	検出しない		検出しない	検出しない	検出しない	1
		重金属	基　3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基　4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基　5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基　9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基　12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	0.08未満		0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
			基　13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		一般有機化学物質	基　14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基　15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基　16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基　18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L以下						0
			基　21	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		消毒副生成物	基　22	塩素酸	0.02 mg/ℓ以下						－
			基　23	クロロ酢酸	0.06 mg/ℓ以下						－
			基　24	クロロホルム	0.03 mg/ℓ以下						－
			基　25	ジクロロ酢酸	0.1 mg/ℓ以下						－
			基　26	ジブロモクロロメタン	0.01 mg/ℓ以下						－
			基　27	臭素酸	0.1 mg/ℓ以下						－
			基　28	総トリハロメタン	0.03 mg/ℓ以下						－
			基　29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下						－
			基　30	ブロモジクロロメタン	0.09 mg/ℓ以下						－
			基　31	ブロモホルム	0.08 mg/ℓ以下						－
			基　32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下						－
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基　33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.03		0.030	0.03	0.03	1
			基　34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基　35	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	1.1		1.10	1.1	1.1	1
			基　36	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基　37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4.8		4.80	4.8	4.8	1
		色	基　38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	0.18		0.180	0.18	0.18	1
		味覚	基　39	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	3.9		3.90	3.9	3.9	1
			基　40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	53		53.0	53	53	1
			基　41	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	88		88.0	88	88	1
		発泡	基　42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基　43	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基　44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基　45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基　46	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基　47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	0.3未満		0.3未満	0.3未満	0.3未満	1
			基　48	PH値	5.8以上 8.6以下	7.1		7.10	7.1	7.1	1
			基　49	味	異常でないこと						0
			基　50	臭気	異常でないこと	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	1
			基　51	色度	5 度以下	14		14.0	14	14	1
			基　52	濁度	2 度以下	3.8		3.80	3.8	3.8	1
その他検査項目			他　1	アンモニア態窒素	－	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満	1
			他　2	クリプトスポリジウム	－　個/10ℓ						0
			他　3	ジアルジア	－　個/10ℓ						0
			他　4	嫌気性芽胞菌	－　個/100mℓ						0
			他　5	大腸菌数	－　MPN/100mℓ						0
			他　6	水温	－　℃	10.5		10.50	10.5	10.5	1

令和8年度　水質検査結果

十日町地域　吉田地区簡易水道　：　樽沢配水系

採水場所　：　樽沢水源　（深井戸）

区分			No.	項目	基準値	基準39項目＋他2項目 R8.7.16		平均値	最小値	最大値	検査回数
水質基準項目（原水）	健康に関する項目	微生物細菌	基　1	一般細菌	100 個/mℓ以下	0		0.0	0	0	1
			基　2	大腸菌	検出されないこと	検出しない		検出しない	検出しない	検出しない	1
		重金属	基　3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基　4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基　5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.002		0.0020	0.002	0.002	1
			基　8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基　9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基　12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	0.15		0.150	0.15	0.15	1
			基　13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		一般有機化学物質	基　14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基　15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基　16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基　18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L以下						0
			基　21	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		消毒副生成物	基　22	塩素酸	0.02 mg/ℓ以下						－
			基　23	クロロ酢酸	0.06 mg/ℓ以下						－
			基　24	クロロホルム	0.03 mg/ℓ以下						－
			基　25	ジクロロ酢酸	0.1 mg/ℓ以下						－
			基　26	ジブロモクロロメタン	0.01 mg/ℓ以下						－
			基　27	臭素酸	0.1 mg/ℓ以下						－
			基　28	総トリハロメタン	0.03 mg/ℓ以下						－
			基　29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下						－
			基　30	ブロモジクロロメタン	0.09 mg/ℓ以下						－
			基　31	ブロモホルム	0.08 mg/ℓ以下						－
			基　32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下						－
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基　33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
			基　34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基　35	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	0.67		0.670	0.67	0.67	1
			基　36	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基　37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	15		15.0	15	15	1
		色	基　38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	0.20		0.200	0.20	0.20	1
		味覚	基　39	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	5.8		5.80	5.8	5.8	1
			基　40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	58		58.0	58	58	1
			基　41	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	170		170.0	170	170	1
		発泡	基　42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基　43	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基　44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基　45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基　46	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基　47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	0.4		0.40	0.4	0.4	1
			基　48	PH値	5.8以上 8.6以下	7.6		7.60	7.6	7.6	1
			基　49	味	異常でないこと						0
			基　50	臭気	異常でないこと	微硫化水素臭		微硫化水素臭	微硫化水素臭	微硫化水素臭	1
			基　51	色度	5 度以下	6.3		6.30	6.3	6.3	1
			基　52	濁度	2 度以下	0.1		0.10	0.1	0.1	1
その他検査項目			他　1	アンモニア態窒素	－	0.74		0.740	0.74	0.74	1
			他　2	クリプトスポリジウム	－　個/10ℓ						0
			他　3	ジアルジア	－　個/10ℓ						0
			他　4	嫌気性芽胞菌	－　個/100mℓ						0
			他　5	大腸菌数	－　MPN/100mℓ						0
			他　6	水温	－　℃	14.0		14.00	14.0	14.0	1

令和8年度　水質検査結果

十日町地域　江道・猿倉地区簡易水道

採水場所　：　江道・猿倉水源　（深井戸）

区分			No.	項目	基準値	基準39項目＋他2項目 R8.7.15		平均値	最小値	最大値	検査回数
水質基準項目（原水）	健康に関する項目	微生物細菌	基　1	一般細菌	100 個/mℓ以下	86		86.0	86	86	1
			基　2	大腸菌	検出されないこと	検出しない		検出しない	検出しない	検出しない	1
		重金属	基　3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基　4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基　5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基　9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基　12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	0.08未満		0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
			基　13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		一般有機化学物質	基　14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基　15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基　16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基　18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L以下						0
			基　21	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		消毒副生成物	基　22	塩素酸	0.02 mg/ℓ以下						－
			基　23	クロロ酢酸	0.06 mg/ℓ以下						－
			基　24	クロロホルム	0.03 mg/ℓ以下						－
			基　25	ジクロロ酢酸	0.1 mg/ℓ以下						－
			基　26	ジブロモクロロメタン	0.01 mg/ℓ以下						－
			基　27	臭素酸	0.1 mg/ℓ以下						－
			基　28	総トリハロメタン	0.03 mg/ℓ以下						－
			基　29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下						－
			基　30	ブロモジクロロメタン	0.09 mg/ℓ以下						－
			基　31	ブロモホルム	0.08 mg/ℓ以下						－
			基　32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下						－
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基　33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
			基　34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基　35	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	0.43		0.430	0.43	0.43	1
			基　36	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基　37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	7.8		7.80	7.8	7.8	1
		色	基　38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	0.047		0.0470	0.047	0.047	1
		味覚	基　39	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	5.5		5.50	5.5	5.5	1
			基　40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	54		54.0	54	54	1
			基　41	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	120		120.0	120	120	1
		発泡	基　42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基　43	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基　44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基　45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基　46	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基　47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	0.3未満		0.3未満	0.3未満	0.3未満	1
			基　48	PH値	5.8以上 8.6以下	7.6		7.60	7.6	7.6	1
			基　49	味	異常でないこと						0
			基　50	臭気	異常でないこと	微硫化水素臭		微硫化水素臭	微硫化水素臭	微硫化水素臭	1
			基　51	色度	5 度以下	6.4		6.4	6.4	6.4	1
			基　52	濁度	2 度以下	0.3		0.30	0.3	0.3	1
その他検査項目			他　1	アンモニア態窒素	－	0.09		0.090	0.09	0.09	1
			他　2	クリプトスポリジウム	－　個/10ℓ						0
			他　3	ジアルジア	－　個/10ℓ						0
			他　4	嫌気性芽胞菌	－　個/100mℓ						0
			他　5	大腸菌数	－　MPN/100mℓ						0
			他　6	水温	－　℃	17.5		17.50	17.5	17.5	1

令和8年度　水質検査結果

十日町地域　真田地区簡易水道

採水場所　：　真田水源　（深井戸）

区分			No.	項目	基準値	基準39項目＋他2項目 R8.7.16		平均値	最小値	最大値	検査回数
水質基準項目（原水）	健康に関する項目	微生物細菌	基　1	一般細菌	100 個/mℓ以下	0		0.0	0	0	1
			基　2	大腸菌	検出されないこと	検出しない		検出しない	検出しない	検出しない	1
		重金属	基　3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基　4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基　5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基　9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基　12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	0.08		0.080	0.08	0.08	1
			基　13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		一般有機化学物質	基　14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基　15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基　16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基　18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L以下						0
			基　21	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		消毒副生成物	基　22	塩素酸	0.02 mg/ℓ以下						－
			基　23	クロロ酢酸	0.06 mg/ℓ以下						－
			基　24	クロロホルム	0.03 mg/ℓ以下						－
			基　25	ジクロロ酢酸	0.1 mg/ℓ以下						－
			基　26	ジブロモクロロメタン	0.01 mg/ℓ以下						－
			基　27	臭素酸	0.1 mg/ℓ以下						－
			基　28	総トリハロメタン	0.03 mg/ℓ以下						－
			基　29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下						－
			基　30	ブロモジクロロメタン	0.09 mg/ℓ以下						－
			基　31	ブロモホルム	0.08 mg/ℓ以下						－
			基　32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下						－
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基　33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.05		0.050	0.05	0.05	1
			基　34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基　35	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	2.4		2.40	2.4	2.4	1
			基　36	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基　37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	7.2		7.20	7.2	7.2	1
		色	基　38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	0.27		0.270	0.27	0.27	1
		味覚	基　39	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	5.3		5.30	5.3	5.3	1
			基　40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	51		51.0	51	51	1
			基　41	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	130		130.0	130	130	1
		発泡	基　42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基　43	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基　44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基　45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基　46	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基　47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	0.3未満		0.3未満	0.3未満	0.3未満	1
			基　48	PH値	5.8以上 8.6以下	7.1		7.10	7.1	7.1	1
			基　49	味	異常でないこと						0
			基　50	臭気	異常でないこと	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	1
			基　51	色度	5 度以下	25		25.0	25	25	1
			基　52	濁度	2 度以下	1.7		1.70	1.7	1.7	1
その他検査項目			他　1	アンモニア態窒素	－	0.16		0.160	0.16	0.16	1
			他　2	クリプトスポリジウム	－　個/10ℓ						0
			他　3	ジアルジア	－　個/10ℓ						0
			他　4	嫌気性芽胞菌	－　個/100mℓ						0
			他　5	大腸菌数	－　MPN/100mℓ						0
			他　6	水温	－　℃	12.3		12.30	12.3	12.3	1

令和8年度　水質検査結果

十日町地域　上田原地区簡易水道

採水場所　：　上田原水源　（深井戸）

区分			No.	項目	基準値	基準39項目＋他2項目 R8.7.15		平均値	最小値	最大値	検査回数
水質基準項目（原水）	健康に関する項目	微生物細菌	基　1	一般細菌	100 個/mℓ以下	0		0.0	0	0	1
			基　2	大腸菌	検出されないこと	検出しない		検出しない	検出しない	検出しない	1
		重金属	基　3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基　4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基　5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基　9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	0.020		0.0200	0.020	0.020	1
			基　10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	0.14		0.140	0.14	0.14	1
			基　12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	0.08未満		0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
			基　13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		一般有機化学物質	基　14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基　15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基　16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基　18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L以下						0
			基　21	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		消毒副生成物	基　22	塩素酸	0.02 mg/ℓ以下						－
			基　23	クロロ酢酸	0.06 mg/ℓ以下						－
			基　24	クロロホルム	0.03 mg/ℓ以下						－
			基　25	ジクロロ酢酸	0.1 mg/ℓ以下						－
			基　26	ジブロモクロロメタン	0.01 mg/ℓ以下						－
			基　27	臭素酸	0.1 mg/ℓ以下						－
			基　28	総トリハロメタン	0.03 mg/ℓ以下						－
			基　29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下						－
			基　30	ブロモジクロロメタン	0.09 mg/ℓ以下						－
			基　31	ブロモホルム	0.08 mg/ℓ以下						－
			基　32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下						－
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基　33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.09		0.090	0.09	0.09	1
			基　34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基　35	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	0.07		0.070	0.07	0.07	1
			基　36	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基　37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	18		18.0	18	18	1
		色	基　38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		味覚	基　39	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	4.0		4.00	4.0	4.0	1
			基　40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	27		27.0	27	27	1
			基　41	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	96		96.0	96	96	1
		発泡	基　42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基　43	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基　44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基　45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基　46	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基　47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	0.3未満		0.3未満	0.3未満	0.3未満	1
			基　48	PH値	5.8以上 8.6以下	8.5		8.50	8.5	8.5	1
			基　49	味	異常でないこと						0
			基　50	臭気	異常でないこと	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	1
			基　51	色度	5 度以下	0.9		0.90	0.9	0.9	1
			基　52	濁度	2 度以下	0.1		0.10	0.1	0.1	1
その他検査項目			他　1	アンモニア態窒素	－	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満	1
			他　2	クリプトスポリジウム	－　個/10ℓ						0
			他　3	ジアルジア	－　個/10ℓ						0
			他　4	嫌気性芽胞菌	－　個/100mℓ						0
			他　5	大腸菌数	－　MPN/100mℓ						0
			他　6	水温	－　℃	13.2		13.20	13.2	13.2	1

令和8年度　水質検査結果

十日町地域　八箇地区簡易水道

採水場所　：　八箇水源　（深井戸）

区分			No.	項目	基準値	基準39項目＋他2項目 R8.7.15		平均値	最小値	最大値	検査回数
水質基準項目（原水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/mℓ以下	0		0.0	0	0	1
			基 2	大腸菌	検出されないこと	検出しない		検出しない	検出しない	検出しない	1
		重金属	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基 4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基 5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.002		0.0020	0.002	0.002	1
			基 8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基 9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基 12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	0.08未満		0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
			基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		一般有機化学物質	基 14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基 15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基 18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L以下						0
			基 21	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		消毒副生成物	基 22	塩素酸	0.02 mg/ℓ以下						－
			基 23	クロロ酢酸	0.06 mg/ℓ以下						－
			基 24	クロロホルム	0.03 mg/ℓ以下						－
			基 25	ジクロロ酢酸	0.1 mg/ℓ以下						－
			基 26	ジブロモクロロメタン	0.01 mg/ℓ以下						－
			基 27	臭素酸	0.1 mg/ℓ以下						－
			基 28	総トリハロメタン	0.03 mg/ℓ以下						－
			基 29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下						－
			基 30	ブロモジクロロメタン	0.09 mg/ℓ以下						－
			基 31	ブロモホルム	0.08 mg/ℓ以下						－
			基 32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下						－
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
			基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基 35	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	0.45		0.450	0.45	0.45	1
			基 36	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基 37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	6.4		6.40	6.4	6.4	1
		色	基 38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	0.19		0.190	0.19	0.19	1
		味覚	基 39	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	4.6		4.60	4.6	4.6	1
			基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	56		56.0	56	56	1
			基 41	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	120		120.0	120	120	1
		発泡	基 42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基 43	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基 45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基 46	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基 47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	0.3未満		0.3未満	0.3未満	0.3未満	1
			基 48	PH値	5.8以上 8.6以下	7.7		7.70	7.7	7.7	1
			基 49	味	異常でないこと						0
			基 50	臭気	異常でないこと	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	1
			基 51	色度	5 度以下	5.6		5.60	5.6	5.6	1
			基 52	濁度	2 度以下	0.9		0.90	0.9	0.9	1
その他検査項目			他 1	アンモニア態窒素	－	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満	1
			他 2	クリプトスポリジウム	－ 個/10ℓ						0
			他 3	ジアルジア	－ 個/10ℓ						0
			他 4	嫌気性芽胞菌	－ 個/100mℓ						0
			他 5	大腸菌数	－ MPN/100mℓ						0
			他 6	水温	－ ℃	10.8		10.80	10.8	10.8	1

令和8年度　水質検査結果

十日町地域　水沢南部地区簡易水道

採水場所　：　水沢南部水源　（深井戸）

区分			No.	項目	基準値	基準39項目＋他2項目 R8.7.16		平均値	最小値	最大値	検査回数
水質基準項目（原水）	健康に関する項目	微生物細菌	基　1	一般細菌	100 個/mℓ以下	0		0.0	0	0	1
			基　2	大腸菌	検出されないこと	検出しない		検出しない	検出しない	検出しない	1
		重金属	基　3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基　4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基　5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.002		0.0020	0.002	0.002	1
			基　8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基　9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	0.59		0.590	0.59	0.59	1
			基　12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	0.08未満		0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
			基　13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		一般有機化学物質	基　14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基　15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基　16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基　18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L以下						0
			基　21	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		消毒副生成物	基　22	塩素酸	0.02 mg/ℓ以下						－
			基　23	クロロ酢酸	0.06 mg/ℓ以下						－
			基　24	クロロホルム	0.03 mg/ℓ以下						－
			基　25	ジクロロ酢酸	0.1 mg/ℓ以下						－
			基　26	ジブロモクロロメタン	0.01 mg/ℓ以下						－
			基　27	臭素酸	0.1 mg/ℓ以下						－
			基　28	総トリハロメタン	0.03 mg/ℓ以下						－
			基　29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下						－
			基　30	ブロモジクロロメタン	0.09 mg/ℓ以下						－
			基　31	ブロモホルム	0.08 mg/ℓ以下						－
			基　32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下						－
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基　33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
			基　34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基　35	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	0.03未満		0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
			基　36	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基　37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	7.1		7.10	7.1	7.1	1
		色	基　38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		味覚	基　39	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	4.5		4.50	4.5	4.5	1
			基　40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	31		31.0	31	31	1
			基　41	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	76		76.0	76	76	1
		発泡	基　42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基　43	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基　44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基　45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基　46	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基　47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	0.3未満		0.3未満	0.3未満	0.3未満	1
			基　48	PH値	5.8以上 8.6以下	7.7		7.70	7.7	7.7	1
			基　49	味	異常でないこと						0
			基　50	臭気	異常でないこと	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	1
			基　51	色度	5 度以下	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満	1
			基　52	濁度	2 度以下	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
その他検査項目			他　1	アンモニア態窒素	－	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満	1
			他　2	クリプトスポリジウム	－　個/10ℓ						0
			他　3	ジアルジア	－　個/10ℓ						0
			他　4	嫌気性芽胞菌	－　個/100mℓ						0
			他　5	大腸菌数	－　MPN/100mℓ						0
			他　6	水温	－　℃	11.8		11.80	11.8	11.8	1

令和8年度　水質検査結果

十日町地域　魚之田川地区簡易水道

採水場所　：　魚之田川水源　（湧水）

区　分			No.	項　目	基準値	基準39項目＋他4項目 R8.6.10		平均値	最小値	最大値	検査回数
水質基準項目（原水）	健康に関する項目	微生物細菌	基　1	一般細菌	100 個/mℓ以下	0		0.0	0	0	1
			基　2	大腸菌	検出されないこと	検出しない		検出しない	検出しない	検出しない	1
		重金属	基　3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基　4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基　5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.001		0.0010	0.001	0.001	1
			基　7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.003		0.0030	0.003	0.003	1
			基　8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基　9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	0.13		0.130	0.13	0.13	1
			基　12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	0.08未満		0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
			基　13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		一般有機化学物質	基　14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基　15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基　16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基　18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L以下						0
			基　21	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		消毒副生成物	基　22	塩素酸	0.02 mg/ℓ以下						－
			基　23	クロロ酢酸	0.06 mg/ℓ以下						－
			基　24	クロロホルム	0.03 mg/ℓ以下						－
			基　25	ジクロロ酢酸	0.1 mg/ℓ以下						－
			基　26	ジブロモクロロメタン	0.01 mg/ℓ以下						－
			基　27	臭素酸	0.1 mg/ℓ以下						－
			基　28	総トリハロメタン	0.03 mg/ℓ以下						－
			基　29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下						－
			基　30	ブロモジクロロメタン	0.09 mg/ℓ以下						－
			基　31	ブロモホルム	0.08 mg/ℓ以下						－
			基　32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下						－
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基　33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
			基　34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基　35	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	0.14		0.140	0.14	0.14	1
			基　36	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基　37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	12		12.0	12	12	1
		色	基　38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	0.019		0.0190	0.019	0.019	1
		味覚	基　39	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	10.0		10.0	10.0	10.0	1
			基　40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	130		130.0	130	130	1
			基　41	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	180		180.0	180	180	1
		発泡	基　42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基　43	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基　44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基　45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基　46	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基　47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	0.4		0.40	0.4	0.4	1
			基　48	PH値	5.8以上 8.6以下	7.7		7.70	7.7	7.7	1
			基　49	味	異常でないこと						0
			基　50	臭気	異常でないこと	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	1
			基　51	色度	5 度以下	1.2		1.20	1.2	1.2	1
			基　52	濁度	2 度以下	0.4		0.40	0.4	0.4	1
その他検査項目			他　1	アンモニア態窒素	－	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満	1
			他　2	クリプトスポリジウム	－　個/10ℓ						0
			他　3	ジアルジア	－　個/10ℓ						0
			他　4	嫌気性芽胞菌	－　個/100mℓ	0		0.0	0	0	1
			他　5	大腸菌数	－　MPN/100mℓ	1.0未満		1.0未満	1.0未満	1.0未満	1
			他　6	水温	－　℃	13.8		13.80	13.8	13.8	1

令和8年度　水質検査結果

十日町地域　鐙島地区簡易水道

採水場所　：　鐙島水源　（浅井戸）

区分		No.	項目	基準値	指標菌検査＋他1項目	指標菌検査＋他3項目	指標菌検査＋他1項目	基準39項目＋他4項目	指標菌検査＋他1項目	指標菌検査＋他1項目	指標菌検査＋他1項目						平均値	最小値	最大値	検査回数
					R8.4.16	R8.5.21	R8.6.11	R8.7.16	R8.8.18	R8.9.10	R8.10.15									
水質基準項目（原水）	健康に関する項目	微生物細菌	基　1	一般細菌	100 個/mℓ以下				0									0.0	0	0	1
			基　2	大腸菌	検出されないこと				検出しない									検出しない	検出しない	検出しない	1
		重金属	基　3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下				0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基　4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下				0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基　5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下				0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下				0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下				0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下				0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基　9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下				0.004未満									0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下				0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下				0.64									0.640	0.64	0.64	1
			基　12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下				0.08未満									0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
			基　13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下				0.1未満									0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		一般有機化学物質	基　14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下				0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基　15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下				0.005未満									0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基　16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下				0.004未満									0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下				0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基　18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下				0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下				0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L以下																0
			基　21	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下				0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		消毒副生成物	基　22	塩素酸	0.02 mg/ℓ以下																－
			基　23	クロロ酢酸	0.06 mg/ℓ以下																－
			基　24	クロロホルム	0.03 mg/ℓ以下																－
			基　25	ジクロロ酢酸	0.1 mg/ℓ以下																－
			基　26	ジブロモクロロメタン	0.01 mg/ℓ以下																－
			基　27	臭素酸	0.1 mg/ℓ以下																－
			基　28	総トリハロメタン	0.03 mg/ℓ以下																－
			基　29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下																－
			基　30	ブロモジクロロメタン	0.09 mg/ℓ以下																－
			基　31	ブロモホルム	0.08 mg/ℓ以下																－
			基　32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下																－
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基　33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下				0.01未満									0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
			基　34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下				0.02未満									0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基　35	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下				0.03未満									0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
			基　36	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下				0.01未満									0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基　37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下				8.3									8.30	8.3	8.3	1
		色	基　38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下				0.005未満									0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		味覚	基　39	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下				8.4									8.40	8.4	8.4	1
			基　40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下				68									68.0	68	68	1
			基　41	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下				120									120.0	120	120	1
		発泡	基　42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下				0.02未満									0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基　43	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下				0.000001未満									0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基　44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下				0.000001未満									0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基　45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下				0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基　46	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下				0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基　47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下				0.3未満									0.3未満	0.3未満	0.3未満	1
			基　48	PH値	5.8以上 8.6以下				6.6									6.60	6.6	6.6	1
			基　49	味	異常でないこと																0
			基　50	臭気	異常でないこと				異常なし									異常なし	異常なし	異常なし	1
			基　51	色度	5 度以下				0.5未満									0.5未満	0.5未満	0.5未満	1
			基　52	濁度	2 度以下				0.1未満									0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
その他検査項目			他　1	アンモニア態窒素	－				0.05未満									0.05未満	0.05未満	0.05未満	1
			他　2	クリプトスポリジウム	－　個/10ℓ		0											0.0	0	0	1
			他　3	ジアルジア	－　個/10ℓ		0											0.0	0	0	1
			他　4	嫌気性芽胞菌	－　個/100mℓ	0	0	0	0	0	0	0						0.0	0	0	7
			他　5	大腸菌数	－　MPN/100mℓ	1.0未満	3.1	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満						0.44	1.0未満	3.1	7
			他　6	水温	－　℃	11.0	11.6	12.0	13.0	14.2	14.8	15.0						13.09	11.0	15.0	7

令和8年度　水質検査結果

十日町地域　名ヶ山地区簡易水道

採水場所　：　名ヶ山水源　（湧水）

区分		No.	項目	基準値	指標菌検査＋他1項目	指標菌検査＋他1項目	指標菌検査＋他1項目	基準39項目＋他4項目	指標菌検査＋他1項目	指標菌検査＋他1項目	指標菌検査＋他1項目						平均値	最小値	最大値	検査回数
					R8.4.16	R8.5.21	R8.6.11	R8.7.16	R8.8.18	R8.9.10	R8.10.15									
水質基準項目（原水）	健康に関する項目	微生物細菌	基　1	一般細菌	100 個/mℓ以下				1								1.0	1	1	1
			基　2	大腸菌	検出されないこと				検出しない								検出しない	検出しない	検出しない	1
		重金属	基　3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下				0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基　4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下				0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基　5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下				0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下				0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下				0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下				0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基　9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下				0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下				0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下				0.86								0.860	0.86	0.86	1
			基　12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下				0.08未満								0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
			基　13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下				0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		一般有機化学物質	基　14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下				0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基　15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下				0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基　16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下				0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下				0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基　18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下				0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下				0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L以下															0
			基　21	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下				0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		消毒副生成物	基　22	塩素酸	0.02 mg/ℓ以下															－
			基　23	クロロ酢酸	0.06 mg/ℓ以下															－
			基　24	クロロホルム	0.03 mg/ℓ以下															－
			基　25	ジクロロ酢酸	0.1 mg/ℓ以下															－
			基　26	ジブロモクロロメタン	0.01 mg/ℓ以下															－
			基　27	臭素酸	0.1 mg/ℓ以下															－
			基　28	総トリハロメタン	0.03 mg/ℓ以下															－
			基　29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下															－
			基　30	ブロモジクロロメタン	0.09 mg/ℓ以下															－
			基　31	ブロモホルム	0.08 mg/ℓ以下															－
			基　32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下															－
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基　33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下				0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
			基　34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下				0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基　35	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下				0.03未満								0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
			基　36	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下				0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基　37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下				7.4								7.40	7.4	7.4	1
		色	基　38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下				0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		味覚	基　39	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下				7.7								7.70	7.7	7.7	1
			基　40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下				33								33.0	33	33	1
			基　41	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下				110								110.0	110	110	1
		発泡	基　42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下				0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基　43	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下				0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基　44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下				0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基　45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下				0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基　46	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下				0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基　47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下				0.3未満								0.3未満	0.3未満	0.3未満	1
			基　48	PH値	5.8以上 8.6以下				7.0								7.00	7.0	7.0	1
			基　49	味	異常でないこと															0
			基　50	臭気	異常でないこと				異常なし								異常なし	異常なし	異常なし	1
			基　51	色度	5 度以下				0.5未満								0.5未満	0.5未満	0.5未満	1
			基　52	濁度	2 度以下				0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
その他検査項目			他　1	アンモニア態窒素	－				0.05未満								0.05未満	0.05未満	0.05未満	1
			他　2	クリプトスポリジウム	－　個/10ℓ															0
			他　3	ジアルジア	－　個/10ℓ															0
			他　4	嫌気性芽胞菌	－　個/100mℓ	0	0	0	0	0	0	0						0.0	0	0	7
			他　5	大腸菌数	－　MPN/100mℓ	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満						1.0未満	1.0未満	1.0未満	7
			他　6	水温	－　℃	10.0	10.4	10.6	11.0	11.0	10.8	10.8						10.66	10.0	11.0	7