令和8年度　水質検査結果

十日町地域　池沢地区簡易水道

採水場所　：　集落センター（池沢）

区　分		No.	項　目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準9項目＋他2項目	基準21項目＋他2項目	基準9項目＋他2項目	基準9項目＋他2項目	基準52項目＋他2項目	基準9項目＋他2項目	基準9項目＋他2項目						平均値	最小値	最大値	検査回数
								R8.4.15	R8.5.20	R8.6.10	R8.7.15	R8.8.17	R8.9.9	R8.10.14									
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基　1	一般細菌	100 個/mℓ以下	12	×	×	0	0	0	16	0	0	0						2.3	0	16	7
			基　2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						検出しない	検出しない	検出しない	7
		重金属	基　3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基　4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○					0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基　5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002								0.0020	0.002	0.002	1
			基　8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基　9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×					0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	×					0.29								0.290	0.29	0.29	1
			基　12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○					0.08未満								0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
			基　13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		一般有機化学物質	基　14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基　15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○					0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基　16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○					0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基　18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L以下	4	○	○					0.000005未満								0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
			基　21	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		消毒副生成物	基　22	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×		0.06未満			0.06未満								0.06未満	0.06未満	0.06未満	2
			基　23	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×		0.002未満			0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
			基　24	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003未満			0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
			基　26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　27	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　28	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003未満			0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
			基　30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　31	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×		0.008未満			0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満	2
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基　33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
			基　34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○					0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基　35	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○					0.03未満								0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
			基　36	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基　37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○					5.9								5.90	5.9	5.9	1
		色	基　38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○					0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		味覚	基　39	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	4.1	4.0	4.4	4.3	4.3	4.2	4.1						4.20	4.0	4.4	7
			基　40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○					51								51.0	51	51	1
			基　41	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○					91								91.0	91	91	1
		発泡	基　42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○					0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基　43	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○					0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基　44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○					0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基　45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基　46	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基　47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/ℓ以下	12	×	×	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満						0.3未満	0.3未満	0.3未満	7
			基　48	PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.7	7.7	7.8	7.9	7.9	7.9	7.7						7.80	7.7	7.9	7
			基　49	味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	7
			基　50	臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	7
			基　51	色度	5 度以下	12	×	×	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						0.5未満	0.5未満	0.5未満	7
			基　52	濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	7
その他検査項目			他　1	アンモニア態窒素	－	－	－	－																0
			他　2	水温	－　℃	－	－	－	9.0	15.2	17.8	19.8	21.8	22.2	18.2						17.71	9.0	22.2	7
			他　3	残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	－	－	－	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6						0.56	0.5	0.6	7

令和8年度　水質検査結果

十日町地域　池沢地区簡易水道

採水場所　：　個人宅　（二ツ屋）

区　　分	No.	項　　目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準2項目＋他2項目 R8.4.15	基準2項目＋他2項目 R8.5.20	基準2項目＋他2項目 R8.6.10	基準2項目＋他2項目 R8.7.15	基準2項目＋他2項目 R8.8.17	基準2項目＋他2項目 R8.9.9	基準2項目＋他2項目 R8.10.14						平均値	最小値	最大値	検査回数
微生物細菌	基　1	一般細菌	100 個/mℓ以下	12	×	×	0	0	0	0	0	0	0						0.0	0	0	7
	基　2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						検出しない	検出しない	検出しない	7
その他検査項目	他　1	水温	－　℃	－	－	－	9.4	16.8	18.8	22.6	23.8	21.8	20.0						19.03	9.4	23.8	7
	他　2	残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	－	－	－	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6						0.56	0.5	0.6	7

十日町地域　池沢地区簡易水道

採水場所　：　鍬柄沢集会所　（鍬柄沢）

区　　分	No.	項　　目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準2項目＋他2項目 R8.4.15	基準2項目＋他2項目 R8.5.20	基準2項目＋他2項目 R8.6.10	基準2項目＋他2項目 R8.7.15	基準2項目＋他2項目 R8.8.17	基準2項目＋他2項目 R8.9.9	基準2項目＋他2項目 R8.10.14						平均値	最小値	最大値	検査回数
微生物細菌	基　1	一般細菌	100 個/mℓ以下	12	×	×	0	0	0	1	0	0	0						0.1	0	1	7
	基　2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						検出しない	検出しない	検出しない	7
その他検査項目	他　1	水温	－　℃	－	－	－	9.4	16.2	18.0	21.8	23.8	22.6	20.2						18.86	9.4	23.8	7
	他　2	残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	－	－	－	0.6	0.5	0.6	0.5	0.4	0.4	0.5						0.50	0.4	0.6	7

十日町地域　池沢地区簡易水道

採水場所　：　個人宅　（塩ノ又）

区　　分	No.	項　　目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準2項目＋他2項目 R8.4.15	基準2項目＋他2項目 R8.5.20	基準2項目＋他2項目 R8.6.10	基準2項目＋他2項目 R8.7.15	基準2項目＋他2項目 R8.8.17	基準2項目＋他2項目 R8.9.9	基準2項目＋他2項目 R8.10.14						平均値	最小値	最大値	検査回数
微生物細菌	基　1	一般細菌	100 個/mℓ以下	12	×	×	0	0	0	0	0	0	0						0.0	0	0	7
	基　2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						検出しない	検出しない	検出しない	7
その他検査項目	他　1	水温	－　℃	－	－	－	9.0	16.4	17.8	20.8	23.2	21.0	18.2						18.06	9.0	23.2	7
	他　2	残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	－	－	－	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6						0.54	0.5	0.6	7

令和8年度　水質検査結果

十日町地域　吉田地区簡易水道　：　浅河原配水系

採水場所　：　個人宅　（稲葉）

区分		No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準9項目＋他2項目	基準28項目＋他2項目	基準9項目＋他2項目	基準9項目＋他2項目	基準52項目＋他2項目	基準9項目＋他2項目	基準9項目＋他2項目						平均値	最小値	最大値	検査回数
								R8.4.15	R8.5.20	R8.6.10	R8.7.15	R8.8.17	R8.9.9	R8.10.14									
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基　1	一般細菌	100 個/mℓ以下	12	×	×	1	0	0	0	0	0	0						0.1	0	1	7
			基　2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						検出しない	検出しない	検出しない	7
		重金属	基　3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基　4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○					0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基　5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○		0.003			0.003								0.0030	0.003	0.003	2
			基　8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基　9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×					0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	×					0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基　12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○		0.21			0.20								0.205	0.20	0.21	2
			基　13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		一般有機化学物質	基　14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基　15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○					0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基　16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○					0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基　18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L以下	4	○	○					0.000005未満								0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
			基　21	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		消毒副生成物	基　22	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×		0.22			0.42								0.320	0.22	0.42	2
			基　23	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×		0.002未満			0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
			基　24	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×		0.008			0.010								0.0090	0.008	0.010	2
			基　25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003未満			0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
			基　26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×		0.002			0.002								0.0020	0.002	0.002	2
			基　27	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　28	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×		0.014			0.016								0.0150	0.014	0.016	2
			基　29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.004			0.006								0.0050	0.004	0.006	2
			基　30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.004			0.004								0.0040	0.004	0.004	2
			基　31	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×		0.008未満			0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満	2
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基　33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
			基　34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○		0.02			0.03								0.025	0.02	0.03	2
			基　35	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○		0.03未満			0.03未満								0.03未満	0.03未満	0.03未満	2
			基　36	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基　37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○					18								18.0	18	18	1
		色	基　38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○		0.005未満			0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	2
		味覚	基　39	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	9.9	10.0	11.0	10.0	10.0	10.0	10.0						10.13	9.9	11.0	7
			基　40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○		46			44								45.0	44	46	2
			基　41	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○		150			150								150.0	150	150	2
		発泡	基　42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○					0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基　43	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○					0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基　44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○					0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基　45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基　46	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基　47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/ℓ以下	12	×	×	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4						0.40	0.4	0.4	7
			基　48	PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.5						7.57	7.5	7.6	7
			基　49	味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	7
			基　50	臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	7
			基　51	色度	5 度以下	12	×	×	0.5未満	0.6	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1.0						0.30	0.5未満	1.0	7
			基　52	濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	7
その他検査項目			他　1	アンモニア態窒素	－	－	－	－																0
			他　2	水温	－　℃	－	－	－	12.2	18.8	20.8	24.2	26.6	24.8	21.6						21.29	12.2	26.6	7
			他　3	残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	－	－	－	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5						0.51	0.5	0.6	7

令和8年度　水質検査結果

十日町地域　吉田地区簡易水道　：　樽沢配水系

採水場所　：　樽沢集落開発センター　（樽沢）

区分		No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準9項目＋他2項目 R8.4.15	基準23項目＋他2項目 R8.5.20	基準9項目＋他2項目 R8.6.10	基準9項目＋他2項目 R8.7.15	基準52項目＋他2項目 R8.8.17	基準9項目＋他2項目 R8.9.9	基準9項目＋他2項目 R8.10.14						平均値	最小値	最大値	検査回数
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基　1	一般細菌	100 個/mℓ以下	12	×	×	0	0	0	0	4	0	0						0.6	0	4	7
			基　2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						検出しない	検出しない	検出しない	7
		重金属	基　3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基　4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○					0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基　5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001								0.0010	0.001	0.001	1
			基　8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基　9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×					0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	×					0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基　12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○		0.22			0.21								0.215	0.21	0.22	2
			基　13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		一般有機化学物質	基　14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基　15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○					0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基　16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○					0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基　18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L以下	4	○	○					0.000005未満								0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
			基　21	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		消毒副生成物	基　22	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×		0.23			0.41								0.320	0.23	0.41	2
			基　23	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×		0.002未満			0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
			基　24	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×		0.008			0.010								0.0090	0.008	0.010	2
			基　25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003未満			0.003								0.0015	0.003未満	0.003	2
			基　26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×		0.002			0.002								0.0020	0.002	0.002	2
			基　27	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　28	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×		0.014			0.017								0.0155	0.014	0.017	2
			基　29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.004			0.007								0.0055	0.004	0.007	2
			基　30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.004			0.005								0.0045	0.004	0.005	2
			基　31	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×		0.008未満			0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満	2
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基　33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
			基　34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○					0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基　35	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○					0.03未満								0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
			基　36	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基　37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○					18								18.0	18	18	1
		色	基　38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○					0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		味覚	基　39	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	9.7	9.6	9.8	9.8	10.0	9.9	10.0						9.83	9.6	10.0	7
			基　40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○					58								58.0	58	58	1
			基　41	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○		170			170								170.0	170	170	2
		発泡	基　42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○					0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基　43	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○					0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基　44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○					0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基　45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基　46	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基　47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/ℓ以下	12	×	×	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4						0.40	0.4	0.4	7
			基　48	PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.8	7.8	7.8	7.8	7.7	7.9	7.7						7.79	7.7	7.9	7
			基　49	味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	7
			基　50	臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	7
			基　51	色度	5 度以下	12	×	×	0.5	0.5	0.6	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						0.23	0.5未満	0.6	7
			基　52	濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	7
その他検査項目			他　1	アンモニア態窒素	－	－	－	－																0
			他　2	水温	－　℃	－	－	－	8.4	15.0	17.2	20.4	21.8	21.4	18.6						17.54	8.4	21.8	7
			他　3	残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	－	－	－	0.7	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6						0.57	0.5	0.7	7

令和8年度　水質検査結果

十日町地域　北原地区簡易水道

採水場所　：　個人宅　（北原）

区分		No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準9項目＋他2項目 R8.4.15	基準9項目＋他2項目 R8.5.20	基準24項目＋他2項目 R8.6.10	基準9項目＋他2項目 R8.7.15	基準9項目＋他2項目 R8.8.17	基準52項目＋他2項目 R8.9.9	基準9項目＋他2項目 R8.10.14						平均値	最小値	最大値	検査回数
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基　1	一般細菌	100 個/mℓ以下	12	×	×	0	0	0	0	0	0	0						0.0	0	0	7
			基　2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						検出しない	検出しない	検出しない	7
		重金属	基　3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○						0.0003未満							0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基　4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○						0.00005未満							0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基　5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○			0.006			0.005							0.0055	0.005	0.006	2
			基　8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○						0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基　9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×						0.004未満							0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	×						0.05							0.050	0.05	0.05	1
			基　12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○						0.08未満							0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
			基　13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○						0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		一般有機化学物質	基　14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○						0.0002未満							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基　15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○						0.005未満							0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基　16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○						0.004未満							0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○						0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基　18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L以下	4	○	○						0.000005未満							0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
			基　21	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		消毒副生成物	基　22	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×			0.06未満			0.08							0.040	0.06未満	0.08	2
			基　23	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×			0.002未満			0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
			基　24	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×			0.003未満			0.003未満							0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
			基　26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001			0.002							0.0015	0.001	0.002	2
			基　27	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　28	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×			0.002			0.003							0.0025	0.002	0.003	2
			基　29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×			0.003未満			0.003未満							0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
			基　30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001			0.001							0.0010	0.001	0.001	2
			基　31	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×			0.008未満			0.008未満							0.008未満	0.008未満	0.008未満	2
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基　33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○						0.01未満							0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
			基　34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○						0.02未満							0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基　35	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○						0.03未満							0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
			基　36	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○						0.01未満							0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基　37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○						7.7							7.70	7.7	7.7	1
		色	基　38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○						0.005未満							0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		味覚	基　39	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	5.6	5.5	5.5	5.6	5.5	5.5	5.5						5.53	5.5	5.6	7
			基　40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○			70			67							68.5	67	70	2
			基　41	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○			110			110							110.0	110	110	2
		発泡	基　42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○						0.02未満							0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基　43	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○						0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基　44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○						0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基　45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○						0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基　46	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○						0.0005未満							0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基　47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/ℓ以下	12	×	×	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満						0.3未満	0.3未満	0.3未満	7
			基　48	PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2						8.20	8.2	8.2	7
			基　49	味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	7
			基　50	臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	7
			基　51	色度	5 度以下	12	×	×	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						0.5未満	0.5未満	0.5未満	7
			基　52	濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	7
その他検査項目			他　1	アンモニア態窒素	－	－	－	－																0
			他　2	水温	－　℃	－	－	－	13.5	20.0	21.0	25.8	28.2	25.5	22.0						22.29	13.5	28.2	7
			他　3	残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	－	－	－	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4						0.47	0.4	0.5	7

令和8年度　水質検査結果

十日町地域　下条地区簡易水道

採水場所　：　事業所　（新光寺）

区分			No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準9項目＋他2項目	基準23項目＋他2項目	基準9項目＋他2項目	基準9項目＋他2項目	基準52項目＋他2項目	基準9項目＋他2項目	基準9項目＋他2項目						平均値	最小値	最大値	検査回数
									R8.4.15	R8.5.20	R8.6.10	R8.7.15	R8.8.17	R8.9.9	R8.10.14									
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基　1	一般細菌	100 個/mℓ以下	12	×	×	0	0	0	0	1	0	0						0.1	0	1	7
			基　2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						検出しない	検出しない	検出しない	7
		重金属	基　3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基　4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○					0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基　5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002								0.0020	0.002	0.002	1
			基　8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基　9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×					0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	×					0.08								0.080	0.08	0.08	1
			基　12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○					0.11								0.110	0.11	0.11	1
			基　13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		一般有機化学物質	基　14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基　15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○					0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基　16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○					0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基　18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L以下	4	○	○					0.000005未満								0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
			基　21	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		消毒副生成物	基　22	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×		0.12			0.33								0.225	0.12	0.33	2
			基　23	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×		0.002未満			0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
			基　24	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×		0.004			0.005								0.0045	0.004	0.005	2
			基　25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003未満			0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
			基　26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×		0.004			0.005								0.0045	0.004	0.005	2
			基　27	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　28	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×		0.012			0.015								0.0135	0.012	0.015	2
			基　29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003未満			0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
			基　30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.004			0.005								0.0045	0.004	0.005	2
			基　31	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×		0.008未満			0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満	2
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基　33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
			基　34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○					0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基　35	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○					0.03未満								0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
			基　36	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基　37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○					11								11.0	11	11	1
		色	基　38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○					0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		味覚	基　39	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	7.7	7.9	8.1	8.1	8.3	8.1	8.0						8.03	7.7	8.3	7
			基　40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○		69			69								69.0	69	69	2
			基　41	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○		140			140								140.0	140	140	2
		発泡	基　42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○					0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基　43	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○					0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基　44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○					0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基　45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基　46	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基　47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/ℓ以下	12	×	×	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満						0.09	0.3未満	0.3	7
			基　48	PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.7	7.7	7.6	7.7	7.6	7.7	7.7						7.67	7.6	7.7	7
			基　49	味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	7
			基　50	臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	7
			基　51	色度	5 度以下	12	×	×	0.5未満	0.5未満	0.9	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						0.13	0.5未満	0.9	7
			基　52	濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	7
その他検査項目			他　1	アンモニア態窒素	－	－	－	－																0
			他　2	水温	－　℃	－	－	－	10.2	17.0	20.0	23.8	25.8	25.0	21.3						20.44	10.2	25.8	7
			他　3	残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	－	－	－	0.2	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.5						0.39	0.2	0.5	7

令和8年度　水質検査結果

十日町地域　赤倉地区簡易水道

採水場所　：　赤倉集落センター　（赤倉）

区分		No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準9項目＋他2項目 R8.4.15	基準21項目＋他2項目 R8.5.20	基準9項目＋他2項目 R8.6.11	基準9項目＋他2項目 R8.7.16	基準52項目＋他2項目 R8.8.17	基準9項目＋他2項目 R8.9.9	基準9項目＋他2項目 R8.10.14						平均値	最小値	最大値	検査回数
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基　1	一般細菌	100 個/mℓ以下	12	×	×	0	0	0	0	0	0	0						0.0	0	0	7
			基　2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						検出しない	検出しない	検出しない	7
		重金属	基　3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基　4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○					0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基　5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基　9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×					0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	×					0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基　12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○					0.08未満								0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
			基　13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		一般有機化学物質	基　14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基　15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○					0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基　16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○					0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基　18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L以下	4	○	○					0.000005未満								0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
			基　21	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		消毒副生成物	基　22	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×		0.10			0.14								0.120	0.10	0.14	2
			基　23	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×		0.002未満			0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
			基　24	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×		0.002			0.003								0.0025	0.002	0.003	2
			基　25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003未満			0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
			基　26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001								0.0005	0.001未満	0.001	2
			基　27	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　28	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003			0.006								0.0045	0.003	0.006	2
			基　29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003未満			0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
			基　30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001			0.002								0.0015	0.001	0.002	2
			基　31	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×		0.008未満			0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満	2
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基　33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
			基　34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○					0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基　35	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○					0.03未満								0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
			基　36	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.02								0.020	0.02	0.02	1
		味覚	基　37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○					5.5								5.50	5.5	5.5	1
		色	基　38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○					0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		味覚	基　39	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	5.0	4.7	4.8	4.8	4.7	4.8	4.8						4.80	4.7	5.0	7
			基　40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○					54								54.0	54	54	1
			基　41	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○					92								92.0	92	92	1
		発泡	基　42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○					0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基　43	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○					0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基　44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○					0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基　45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基　46	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基　47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/ℓ以下	12	×	×	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満						0.3未満	0.3未満	0.3未満	7
			基　48	PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.4	7.4	7.3	7.2	7.3	7.3	7.2						7.30	7.2	7.4	7
			基　49	味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	7
			基　50	臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	7
			基　51	色度	5 度以下	12	×	×	1.3	0.6	0.5	0.6	0.5未満	0.5未満	0.7						0.53	0.5未満	1.3	7
			基　52	濁度	2 度以下	12	×	×	0.2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						0.03	0.1未満	0.2	7
その他検査項目			他　1	アンモニア態窒素	－	－	－	－																0
			他　2	水温	－　℃	－	－	－	11.0	18.0	18.2	22.5	22.5	23.0	19.0						19.17	11.0	23.0	7
			他　3	残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	－	－	－	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.5	0.4						0.41	0.2	0.5	7

令和8年度　水質検査結果

十日町地域　水沢中央地区簡易水道　：　高区配水系

採水場所　：　個人宅（天池）

区分			No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準9項目＋他2項目 R8.4.15	基準22項目＋他2項目 R8.5.20	基準9項目＋他2項目 R8.6.10	基準9項目＋他2項目 R8.7.15	基準52項目＋他2項目 R8.8.17	基準9項目＋他2項目 R8.9.9	基準9項目＋他2項目 R8.10.14						平均値	最小値	最大値	検査回数
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基　1	一般細菌	100 個/mℓ以下	12	×	×	0	0	0	0	0	0	0						0.0	0	0	7
			基　2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						検出しない	検出しない	検出しない	7
		重金属	基　3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基　4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○					0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基　5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○		0.006			0.006								0.0060	0.006	0.006	2
			基　8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基　9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×					0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	×					0.29								0.290	0.29	0.29	1
			基　12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○					0.08未満								0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
			基　13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		一般有機化学物質	基　14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基　15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○					0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基　16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○					0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基　18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L以下	4	○	○					0.000005未満								0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
			基　21	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		消毒副生成物	基　22	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×		0.06未満			0.06未満								0.06未満	0.06未満	0.06未満	2
			基　23	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×		0.002未満			0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
			基　24	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003未満			0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
			基　26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　27	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　28	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003未満			0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
			基　30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　31	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×		0.008未満			0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満	2
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基　33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
			基　34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○					0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基　35	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○					0.03未満								0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
			基　36	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基　37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○					6.7								6.70	6.7	6.7	1
		色	基　38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○					0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		味覚	基　39	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	4.7	4.5	4.8	4.8	4.7	4.6	4.6						4.67	4.5	4.8	7
			基　40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○					32								32.0	32	32	1
			基　41	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○					100								100.0	100	100	1
		発泡	基　42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○					0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基　43	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○					0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基　44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○					0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基　45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基　46	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基　47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/ℓ以下	12	×	×	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満						0.3未満	0.3未満	0.3未満	7
			基　48	PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.7						7.79	7.7	7.8	7
			基　49	味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	7
			基　50	臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	7
			基　51	色度	5 度以下	12	×	×	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						0.5未満	0.5未満	0.5未満	7
			基　52	濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	7
その他検査項目			他　1	アンモニア態窒素	－	－	－	－																0
			他　2	水温	－　℃	－	－	－	11.0	18.0	18.6	23.4	24.0	22.3	19.8						19.59	11.0	24.0	7
			他　3	残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	－	－	－	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.6						0.50	0.4	0.6	7

令和8年度　水質検査結果

十日町地域　水沢中央地区簡易水道　：　低区配水系

採水場所　：　小黒沢集会所　（小黒沢）

区　分			No.	項　目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準9項目＋他2項目	基準22項目＋他2項目	基準9項目＋他2項目	基準9項目＋他2項目	基準52項目＋他2項目	基準9項目＋他2項目	基準9項目＋他2項目						平均値	最小値	最大値	検査回数
									R8.4.15	R8.5.20	R8.6.10	R8.7.15	R8.8.17	R8.9.9	R8.10.14									
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基　1	一般細菌	100 個/mℓ以下	12	×	×	0	0	0	0	0	0	0						0.0	0	0	7
			基　2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						検出しない	検出しない	検出しない	7
		重金属	基　3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基　4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○					0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基　5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○		0.003			0.003								0.0030	0.003	0.003	2
			基　8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基　9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×					0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	×					1.7								1.70	1.7	1.7	1
			基　12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○					0.08未満								0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
			基　13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		一般有機化学物質	基　14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基　15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○					0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基　16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○					0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基　18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L以下	4	○	○					0.000005未満								0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
			基　21	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		消毒副生成物	基　22	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×		0.06未満			0.06未満								0.06未満	0.06未満	0.06未満	2
			基　23	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×		0.002未満			0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
			基　24	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003未満			0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
			基　26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　27	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　28	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003未満			0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
			基　30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　31	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×		0.008未満			0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満	2
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基　33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
			基　34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○					0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基　35	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○					0.03未満								0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
			基　36	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基　37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○					6.9								6.90	6.9	6.9	1
		色	基　38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○					0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		味覚	基　39	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	6.2	6.0	6.2	6.1	6.2	6.0	6.1						6.11	6.0	6.2	7
			基　40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○					39								39.0	39	39	1
			基　41	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○					96								96.0	96	96	1
		発泡	基　42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○					0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基　43	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○					0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基　44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○					0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基　45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基　46	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基　47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/ℓ以下	12	×	×	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満						0.3未満	0.3未満	0.3未満	7
			基　48	PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.7	7.7	7.2	7.7	7.7	7.5	7.4						7.56	7.2	7.7	7
			基　49	味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	7
			基　50	臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	7
			基　51	色度	5 度以下	12	×	×	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						0.5未満	0.5未満	0.5未満	7
			基　52	濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	7
その他検査項目			他　1	アンモニア態窒素	－	－	－	－																0
			他　2	水温	－　℃	－	－	－	12.2	18.2	19.8	23.6	24.8	23.4	21.0						20.43	12.2	24.8	7
			他　3	残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	－	－	－	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5						0.47	0.4	0.5	7

令和8年度　水質検査結果

十日町地域　姿・安養寺地区簡易水道

採水場所　：　安養寺ふれあいセンター（安養寺）

区分			No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準9項目＋他2項目 R8.4.15	基準22項目＋他2項目 R8.5.20	基準9項目＋他2項目 R8.6.10	基準9項目＋他2項目 R8.7.15	基準52項目＋他2項目 R8.8.17	基準9項目＋他2項目 R8.9.9	基準9項目＋他2項目 R8.10.14						平均値	最小値	最大値	検査回数
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基　1	一般細菌	100 個/mℓ以下	12	×	×	0	0	0	0	0	0	0						0.0	0	0	7
			基　2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						検出しない	検出しない	検出しない	7
		重金属	基　3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基　4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○					0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基　5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基　9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×					0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	×					0.46								0.460	0.46	0.46	1
			基　12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○					0.08未満								0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
			基　13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		一般有機化学物質	基　14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基　15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○					0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基　16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○					0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基　18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L以下	4	○	○					0.000005未満								0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
			基　21	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		消毒副生成物	基　22	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×		0.06未満			0.06未満								0.06未満	0.06未満	0.06未満	2
			基　23	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×		0.002未満			0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
			基　24	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003未満			0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
			基　26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　27	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　28	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003未満			0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
			基　30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　31	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×		0.008未満			0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満	2
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基　33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
			基　34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○					0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基　35	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○					0.03未満								0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
			基　36	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基　37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○					7.8								7.80	7.8	7.8	1
		色	基　38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○					0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		味覚	基　39	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	6.5	6.4	6.6	6.6	6.6	6.6	6.5						6.54	6.4	6.6	7
			基　40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○					54								54.0	54	54	1
			基　41	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○		110			110								110.0	110	110	2
		発泡	基　42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○					0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基　43	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○					0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基　44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○					0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基　45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基　46	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基　47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/ℓ以下	12	×	×	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満						0.3未満	0.3未満	0.3未満	7
			基　48	PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.7	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.6						7.66	7.6	7.7	7
			基　49	味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	7
			基　50	臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	7
			基　51	色度	5 度以下	12	×	×	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						0.5未満	0.5未満	0.5未満	7
			基　52	濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	7
その他検査項目			他　1	アンモニア態窒素	－	－	－	－																0
			他　2	水温	－　℃	－	－	－	11.8	18.8	20.6	24.2	24.0	24.0	20.8						20.60	11.8	24.2	7
			他　3	残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	－	－	－	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5						0.43	0.4	0.5	7

令和8年度　水質検査結果

十日町地域　飛二地区簡易水道

採水場所　：　個人宅　（山新田）

区分		No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準9項目＋他2項目 R8.4.15	基準9項目＋他2項目 R8.5.20	基準24項目＋他2項目 R8.6.10	基準9項目＋他2項目 R8.7.15	基準9項目＋他2項目 R8.8.17	基準52項目＋他2項目 R8.9.9	基準9項目＋他2項目 R8.10.14						平均値	最小値	最大値	検査回数
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基　1	一般細菌	100 個/mℓ以下	12	×	×	0	0	0	0	0	0	0						0.0	0	0	7
			基　2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						検出しない	検出しない	検出しない	7
		重金属	基　3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○						0.0003未満							0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基　4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○						0.00005未満							0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基　5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○						0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基　9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×						0.004未満							0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	×						0.23							0.230	0.23	0.23	1
			基　12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○						0.09							0.090	0.09	0.09	1
			基　13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○						0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		一般有機化学物質	基　14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○						0.0002未満							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基　15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○						0.005未満							0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基　16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○						0.004未満							0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○						0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基　18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L以下	4	○	○						0.000005未満							0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
			基　21	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		消毒副生成物	基　22	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×			0.06未満			0.11							0.055	0.06未満	0.11	2
			基　23	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×			0.002未満			0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
			基　24	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×			0.003未満			0.003未満							0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
			基　26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001							0.0005	0.001未満	0.001	2
			基　27	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　28	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001							0.0005	0.001未満	0.001	2
			基　29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×			0.003未満			0.003未満							0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
			基　30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　31	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×			0.008未満			0.008未満							0.008未満	0.008未満	0.008未満	2
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基　33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○						0.01未満							0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
			基　34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○			0.02未満			0.02未満							0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
			基　35	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○						0.03未満							0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
			基　36	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○						0.01未満							0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基　37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○						10.0							10.00	10.0	10.0	1
		色	基　38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○						0.005未満							0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		味覚	基　39	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	19.0	19.0	19.0	21.0	22.0	21.0	21.0						20.29	19.0	22.0	7
			基　40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○			74			71							72.5	71	74	2
			基　41	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○			130			130							130.0	130	130	2
		発泡	基　42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○						0.02未満							0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基　43	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○						0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基　44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○						0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基　45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○						0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基　46	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○						0.0005未満							0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基　47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/ℓ以下	12	×	×	0.3未満	0.5	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満						0.07	0.3未満	0.5	7
			基　48	PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.1	7.1	7.1	7.2	7.1	7.0	7.0						7.09	7.0	7.2	7
			基　49	味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	7
			基　50	臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	7
			基　51	色度	5 度以下	12	×	×	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						0.5未満	0.5未満	0.5未満	7
			基　52	濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	7
その他検査項目			他　1	アンモニア態窒素	－	－	－	－																0
			他　2	水温	－　℃	－	－	－	8.5	14.8	17.0	19.8	21.8	21.0	19.0						17.41	8.5	21.8	7
			他　3	残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	－	－	－	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5						0.50	0.5	0.5	7

令和8年度　水質検査結果

十日町地域　江道・猿倉地区簡易水道

採水場所　：　個人宅　（江道）

区分			No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準9項目＋他2項目 R8.4.15	基準23項目＋他2項目 R8.5.20	基準9項目＋他2項目 R8.6.11	基準9項目＋他2項目 R8.7.16	基準52項目＋他2項目 R8.8.17	基準9項目＋他2項目 R8.9.9	基準9項目＋他2項目 R8.10.14						平均値	最小値	最大値	検査回数
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基　1	一般細菌	100 個/mℓ以下	12	×	×	0	0	0	0	0	0	0						0.0	0	0	7
			基　2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						検出しない	検出しない	検出しない	7
		重金属	基　3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基　4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○					0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基　5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基　9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×					0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	×					0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基　12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○					0.08未満								0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
			基　13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		一般有機化学物質	基　14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基　15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○					0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基　16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○					0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基　18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L以下	4	○	○					0.000005未満								0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
			基　21	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		消毒副生成物	基　22	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×		0.07			0.11								0.090	0.07	0.11	2
			基　23	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×		0.002未満			0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
			基　24	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×		0.004			0.005								0.0045	0.004	0.005	2
			基　25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003未満			0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
			基　26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×		0.002			0.002								0.0020	0.002	0.002	2
			基　27	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　28	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×		0.009			0.011								0.0100	0.009	0.011	2
			基　29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003未満			0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
			基　30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003			0.004								0.0035	0.003	0.004	2
			基　31	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×		0.008未満			0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満	2
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基　33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
			基　34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○		0.02			0.03								0.025	0.02	0.03	2
			基　35	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○					0.03未満								0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
			基　36	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基　37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○					8.8								8.80	8.8	8.8	1
		色	基　38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○					0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		味覚	基　39	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	7.4	7.2	7.2	6.9	6.7	6.8	6.7						6.99	6.7	7.4	7
			基　40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○					56								56.0	56	56	1
			基　41	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○		110			110								110.0	110	110	2
		発泡	基　42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○					0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基　43	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○					0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基　44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○					0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基　45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基　46	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基　47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/ℓ以下	12	×	×	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満						0.04	0.3未満	0.3	7
			基　48	PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.6	7.7	7.7	7.8	7.8	7.8	7.7						7.73	7.6	7.8	7
			基　49	味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	7
			基　50	臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	7
			基　51	色度	5 度以下	12	×	×	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						0.5未満	0.5未満	0.5未満	7
			基　52	濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	7
その他検査項目			他　1	アンモニア態窒素	－	－	－	－																0
			他　2	水温	－　℃	－	－	－	10.8	17.0	19.0	22.8	24.8	24.0	20.5						19.84	10.8	24.8	7
			他　3	残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	－	－	－	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4	0.4						0.37	0.3	0.5	7

令和8年度　水質検査結果

十日町地域　江道猿倉地区簡易水道

採水場所　：　個人宅　（津池）

区　　分	No.	項　　目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準2項目＋他2項目	基準2項目＋他2項目	基準2項目＋他2項目	基準2項目＋他2項目	基準2項目＋他2項目	基準2項目＋他2項目	基準2項目＋他2項目						平均値	最小値	最大値	検査回数
							R8.4.15	R8.5.20	R8.6.11	R8.7.16	R8.8.17	R8.9.9	R8.10.14									
微生物細菌	基　1	一般細菌	100 個/mℓ以下	12	×	×	0	0	0	0	0	0	0						0.0	0	0	7
	基　2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						検出しない	検出しない	検出しない	7
その他検査項目	他　1	水温	－　℃	－	－	－	11.0	19.8	20.5	25.0	27.5	24.5	20.5						21.26	11.0	5.0	7
	他　2	残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	－	－	－	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3						0.30	0.3	0.4	7

令和8年度　水質検査結果

十日町地域　新水地区簡易水道

採水場所　：　個人宅　（新水）

区分			No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準9項目＋他2項目 R8.4.15	基準9項目＋他2項目 R8.5.20	基準26項目＋他2項目 R8.6.10	基準9項目＋他2項目 R8.7.15	基準9項目＋他2項目 R8.8.17	基準52項目＋他2項目 R8.9.9	基準9項目＋他2項目 R8.10.14						平均値	最小値	最大値	検査回数
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基　1	一般細菌	100 個/mℓ以下	12	×	×	0	0	0	0	0	0	0						0.0	0	0	7
			基　2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						検出しない	検出しない	検出しない	7
		重金属	基　3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○						0.0003未満							0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基　4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○						0.00005未満							0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基　5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○						0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基　9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×						0.004未満							0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	×						0.09							0.090	0.09	0.09	1
			基　12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○						0.13							0.130	0.13	0.13	1
			基　13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○			0.3			0.3							0.30	0.3	0.3	2
		一般有機化学物質	基　14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○						0.0002未満							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基　15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○						0.005未満							0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基　16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○						0.004未満							0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○						0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基　18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L以下	4	○	○						0.000005未満							0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
			基　21	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		消毒副生成物	基　22	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×			0.10			0.37							0.235	0.10	0.37	2
			基　23	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×			0.002未満			0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
			基　24	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×			0.003			0.003							0.0030	0.003	0.003	2
			基　25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×			0.003未満			0.003未満							0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
			基　26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×			0.013			0.013							0.0130	0.013	0.013	2
			基　27	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　28	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×			0.029			0.028							0.0285	0.028	0.029	2
			基　29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×			0.003未満			0.003未満							0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
			基　30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×			0.007			0.007							0.0070	0.007	0.007	2
			基　31	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×			0.006			0.005							0.0055	0.005	0.006	2
			基　32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×			0.008未満			0.008未満							0.008未満	0.008未満	0.008未満	2
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基　33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○						0.02							0.020	0.02	0.02	1
			基　34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○			0.02未満			0.02未満							0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
			基　35	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○			0.14			0.16							0.150	0.14	0.16	2
			基　36	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○						0.01未満							0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基　37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○			46			45							45.5	45	46	2
		色	基　38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○						0.005未満							0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		味覚	基　39	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	20.0	20.0	20.0	21.0	20.0	20.0	21.0						20.29	20.0	21.0	7
			基　40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○						6.3							6.30	6.3	6.3	1
			基　41	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○			160			160							160.0	160	160	2
		発泡	基　42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○						0.02未満							0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基　43	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○						0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基　44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○						0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基　45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○						0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基　46	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○						0.0005未満							0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基　47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/ℓ以下	12	×	×	0.5	0.3未満	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4						0.40	0.3未満	0.5	7
			基　48	PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.9	7.9	8.0	8.0	7.9	7.9	7.9						7.93	7.9	8.0	7
			基　49	味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	7
			基　50	臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	7
			基　51	色度	5 度以下	12	×	×	3.0	2.4	2.5	2.5	2.4	2.9	3.3						2.71	2.4	3.3	7
			基　52	濁度	2 度以下	12	×	×	0.5	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.6						0.43	0.3	0.6	7
その他検査項目			他　1	アンモニア態窒素	－	－	－	－																0
			他　2	水温	－　℃	－	－	－	12.0	18.0	21.0	25.0	26.2	23.2	20.0						20.77	12.0	26.2	7
			他　3	残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	－	－	－	0.7	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5						0.53	0.5	0.7	7

令和8年度　水質検査結果

十日町地域　魚之田川地区簡易水道

採水場所　：　個人宅　（魚之田川）

区分		No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準9項目＋他2項目 R8.4.15	基準9項目＋他2項目 R8.5.20	基準24項目＋他2項目 R8.6.10	基準9項目＋他2項目 R8.7.15	基準9項目＋他2項目 R8.8.17	基準52項目＋他2項目 R8.9.9	基準9項目＋他2項目 R8.10.14						平均値	最小値	最大値	検査回数
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基　1	一般細菌	100 個/mℓ以下	12	×	×	0	0	0	4	0	0	0						0.6	0	4	7
			基　2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						検出しない	検出しない	検出しない	7
		重金属	基　3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○						0.0003未満							0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基　4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○						0.00005未満							0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基　5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○			0.002			0.002							0.0020	0.002	0.002	2
			基　8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○						0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基　9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×						0.004未満							0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	×						0.21							0.210	0.21	0.21	1
			基　12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○						0.08未満							0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
			基　13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○						0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		一般有機化学物質	基　14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○						0.0002未満							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基　15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○						0.005未満							0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基　16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○						0.004未満							0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○						0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基　18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L以下	4	○	○						0.000005未満							0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
			基　21	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		消毒副生成物	基　22	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×			0.06未満			0.12							0.060	0.06未満	0.12	2
			基　23	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×			0.002未満			0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
			基　24	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×			0.004			0.010							0.0070	0.004	0.010	2
			基　25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×			0.003未満			0.004							0.0020	0.003未満	0.004	2
			基　26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×			0.002			0.002							0.0020	0.002	0.002	2
			基　27	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　28	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×			0.009			0.017							0.0130	0.009	0.017	2
			基　29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×			0.003未満			0.004							0.0020	0.003未満	0.004	2
			基　30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×			0.003			0.005							0.0040	0.003	0.005	2
			基　31	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×			0.008未満			0.008未満							0.008未満	0.008未満	0.008未満	2
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基　33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○						0.01未満							0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
			基　34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○						0.02未満							0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基　35	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○						0.03未満							0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
			基　36	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○						0.01未満							0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基　37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○						13							13.0	13	13	1
		色	基　38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○						0.005未満							0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		味覚	基　39	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	11.0	9.8	11.0	12.0	12.0	11.0	9.7						10.93	9.7	12.0	7
			基　40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○			120			110							115.0	110	120	2
			基　41	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○			180			180							180.0	180	180	2
		発泡	基　42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○						0.02未満							0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基　43	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○						0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基　44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○						0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基　45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○						0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基　46	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○						0.0005未満							0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基　47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/ℓ以下	12	×	×	0.4	0.3未満	0.4	0.3未満	0.3	0.4	0.3未満						0.21	0.3未満	0.4	7
			基　48	PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.7	7.9	7.8	7.9	7.8	7.8	7.8						7.81	7.7	7.9	7
			基　49	味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	7
			基　50	臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	7
			基　51	色度	5 度以下	12	×	×	0.7	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.7	0.5未満						0.20	0.5未満	0.7	7
			基　52	濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	7
その他検査項目			他　1	アンモニア態窒素	－	－	－	－																0
			他　2	水温	－　℃	－	－	－	9.8	16.2	19.2	22.5	24.2	23.5	20.0						19.34	9.8	24.2	7
			他　3	残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	－	－	－	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.3	0.5						0.49	0.3	0.6	7

令和8年度　水質検査結果

十日町地域　鐙島地区簡易水道

採水場所　：　吉田地区公民館　（北鐙坂第3）

区分		No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準9項目＋他2項目 R8.4.15	基準9項目＋他2項目 R8.5.20	基準23項目＋他2項目 R8.6.10	基準9項目＋他2項目 R8.7.15	基準9項目＋他2項目 R8.8.17	基準52項目＋他2項目 R8.9.9	基準9項目＋他2項目 R8.10.14						平均値	最小値	最大値	検査回数
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基　1	一般細菌	100 個/mℓ以下	12	×	×	0	0	0	0	1	0	0						0.1	0	1	7
			基　2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						検出しない	検出しない	検出しない	7
		重金属	基　3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○						0.0003未満							0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基　4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○						0.00005未満							0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基　5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○						0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基　9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×						0.004未満							0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	×						0.71							0.710	0.71	0.71	1
			基　12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○						0.08未満							0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
			基　13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○						0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		一般有機化学物質	基　14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○						0.0002未満							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基　15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○						0.005未満							0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基　16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○						0.004未満							0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○						0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基　18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L以下	4	○	○						0.000005未満							0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
			基　21	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		消毒副生成物	基　22	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×			0.06未満			0.06未満							0.06未満	0.06未満	0.06未満	2
			基　23	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×			0.002未満			0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
			基　24	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×			0.003未満			0.003未満							0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
			基　26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001			0.001							0.0010	0.001	0.001	2
			基　27	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　28	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001			0.002							0.0015	0.001	0.002	2
			基　29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×			0.003未満			0.003未満							0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
			基　30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　31	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001							0.0005	0.001未満	0.001	2
			基　32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×			0.008未満			0.008未満							0.008未満	0.008未満	0.008未満	2
	水道水が有すべき性状に関する項目		基　33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○						0.01未満							0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		色	基　34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○						0.02未満							0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基　35	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○						0.03未満							0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
			基　36	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○						0.01未満							0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基　37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○						8.4							8.40	8.4	8.4	1
		色	基　38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○						0.005未満							0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		味覚	基　39	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	7.5	7.3	8.2	8.4	8.3	8.0	8.2						7.99	7.3	8.4	7
			基　40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○			69			68							68.5	68	69	2
			基　41	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○			130			130							130.0	130	130	2
		発泡	基　42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○						0.02未満							0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基　43	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○						0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基　44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○						0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基　45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○						0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基　46	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○						0.0005未満							0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基　47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/ℓ以下	12	×	×	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満						0.3未満	0.3未満	0.3未満	7
			基　48	PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	6.9	6.9	6.8	6.9	6.9	6.9	6.8						6.87	6.8	6.9	7
			基　49	味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	7
			基　50	臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	7
			基　51	色度	5 度以下	12	×	×	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						0.5未満	0.5未満	0.5未満	7
			基　52	濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	7
その他検査項目			他　1	アンモニア態窒素	－	－	－	－																0
			他　2	水温	－　℃	－	－	－	12.6	18.0	20.4	23.8	24.8	24.6	22.0						20.89	12.6	24.8	7
			他　3	残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	－	－	－	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4						0.40	0.4	0.4	7

令和8年度　水質検査結果

十日町地域　真田地区簡易水道

採水場所　：　ふるさと会館　（鉢第1）

区分		No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準9項目＋他2項目 R8.4.15	基準23項目＋他2項目 R8.5.20	基準9項目＋他2項目 R8.6.10	基準9項目＋他2項目 R8.7.15	基準52項目＋他2項目 R8.8.17	基準9項目＋他2項目 R8.9.9	基準9項目＋他2項目 R8.10.14						平均値	最小値	最大値	検査回数
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基　1	一般細菌	100 個/mℓ以下	12	×	×	0	0	0	0	0	0	0						0.0	0	0	7
			基　2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						検出しない	検出しない	検出しない	7
		重金属	基　3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基　4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○					0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基　5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基　9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×					0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	×					0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基　12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○					0.09								0.090	0.09	0.09	1
			基　13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		一般有機化学物質	基　14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基　15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○					0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基　16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○					0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基　18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L以下	4	○	○					0.000005未満								0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
			基　21	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		消毒副生成物	基　22	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×		0.09			0.24								0.165	0.09	0.24	2
			基　23	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×		0.002未満			0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
			基　24	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×		0.002			0.002								0.0020	0.002	0.002	2
			基　25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003未満			0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
			基　26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001			0.002								0.0015	0.001	0.002	2
			基　27	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　28	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×		0.005			0.006								0.0055	0.005	0.006	2
			基　29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003未満			0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
			基　30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.002			0.002								0.0020	0.002	0.002	2
			基　31	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×		0.008未満			0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満	2
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基　33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.03								0.030	0.03	0.03	1
			基　34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○		0.03			0.02								0.025	0.02	0.03	2
			基　35	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○					0.03								0.030	0.03	0.03	1
			基　36	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.01								0.010	0.01	0.01	1
		味覚	基　37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○					9.2								9.20	9.2	9.2	1
		色	基　38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○					0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		味覚	基　39	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	11.0	10.0	10.0	10.0	11.0	11.0	11.0						10.57	10.0	11.0	7
			基　40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○					54								54.0	54	54	1
			基　41	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○		130			130								130.0	130	130	2
		発泡	基　42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○					0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基　43	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○					0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基　44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○					0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基　45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基　46	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基　47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/ℓ以下	12	×	×	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満						0.3未満	0.3未満	0.3未満	7
			基　48	PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.3	7.3	7.2	7.3	7.2	7.2	7.3						7.26	7.2	7.3	7
			基　49	味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	7
			基　50	臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	7
			基　51	色度	5 度以下	12	×	×	0.9	0.7	0.8	0.6	0.5未満	0.6	1.0						0.66	0.5未満	1.0	7
			基　52	濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	7
その他検査項目			他　1	アンモニア態窒素	－	－	－	－																0
			他　2	水温	－　℃	－	－	－	11.3	16.8	18.6	22.6	24.2	24.0	21.8						19.90	11.3	24.2	7
			他　3	残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	－	－	－	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5						0.49	0.4	0.5	7

令和8年度　水質検査結果

十日町地域　轟木地区簡易水道

採水場所：個人宅（轟木）

区分		No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準9項目＋他2項目 R8.4.15	基準9項目＋他2項目 R8.5.20	基準22項目＋他2項目 R8.6.10	基準9項目＋他2項目 R8.7.15	基準9項目＋他2項目 R8.8.17	基準52項目＋他2項目 R8.9.9	基準9項目＋他2項目 R8.10.14						平均値	最小値	最大値	検査回数
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基　1	一般細菌	100 個/mℓ以下	12	×	×	0	0	0	0	0	0	0						0.0	0	0	7
			基　2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						検出しない	検出しない	検出しない	7
		重金属	基　3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○						0.0003未満							0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基　4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○						0.00005未満							0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基　5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.003							0.0030	0.003	0.003	1
			基　8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○						0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基　9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×						0.004未満							0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	×						0.15							0.150	0.15	0.15	1
			基　12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○						0.08未満							0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
			基　13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○						0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		一般有機化学物質	基　14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○						0.0002未満							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基　15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○						0.005未満							0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基　16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○						0.004未満							0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○						0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基　18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L以下	4	○	○						0.000005未満							0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
			基　21	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		消毒副生成物	基　22	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×			0.06未満			0.08							0.040	0.06未満	0.08	2
			基　23	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×			0.002未満			0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
			基　24	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×			0.003未満			0.003未満							0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
			基　26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001			0.001							0.0010	0.001	0.001	2
			基　27	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　28	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001			0.002							0.0015	0.001	0.002	2
			基　29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×			0.003未満			0.003未満							0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
			基　30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001							0.0005	0.001未満	0.001	2
			基　31	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×			0.008未満			0.008未満							0.008未満	0.008未満	0.008未満	2
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基　33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○						0.01未満							0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
			基　34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○						0.02未満							0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基　35	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○						0.03未満							0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
			基　36	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○						0.01未満							0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基　37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○						11							11.0	11	11	1
		色	基　38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○						0.005未満							0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		味覚	基　39	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	6.3	6.2	6.3	6.3	6.2	6.2	6.3						6.26	6.2	6.3	7
			基　40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○						55							55.0	55	55	1
			基　41	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○			99			100							99.5	99	100	2
		発泡	基　42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○						0.02未満							0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基　43	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○						0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基　44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○						0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基　45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○						0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基　46	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○						0.0005未満							0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基　47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/ℓ以下	12	×	×	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満						0.3未満	0.3未満	0.3未満	7
			基　48	PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.6	7.6	7.4	7.5	7.5	7.6	7.5						7.53	7.4	7.6	7
			基　49	味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	7
			基　50	臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	7
			基　51	色度	5 度以下	12	×	×	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						0.5未満	0.5未満	0.5未満	7
			基　52	濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	7
その他検査項目			他　1	アンモニア態窒素	－	－	－	－																0
			他　2	水温	－　℃	－	－	－	10.0	16.8	19.8	24.0	24.5	23.8	20.2						19.87	10.0	24.5	7
			他　3	残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	－	－	－	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3						0.41	0.3	0.5	7

令和8年度　水質検査結果

十日町地域　名ヶ山地区簡易水道

採水場所　：　個人宅　（名ヶ山）

区分		No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準9項目＋他2項目 R8.4.15	基準9項目＋他2項目 R8.5.20	基準22項目＋他2項目 R8.6.10	基準9項目＋他2項目 R8.7.15	基準9項目＋他2項目 R8.8.17	基準52項目＋他2項目 R8.9.9	基準9項目＋他2項目 R8.10.14						平均値	最小値	最大値	検査回数
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基　1	一般細菌	100 個/mℓ以下	12	×	×	0	0	0	0	0	0	0						0.0	0	0	7
			基　2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						検出しない	検出しない	検出しない	7
		重金属	基　3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○						0.0003未満							0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基　4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○						0.00005未満							0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基　5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○						0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基　9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×						0.004未満							0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	×						0.97							0.970	0.97	0.97	1
			基　12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○						0.08未満							0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
			基　13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○						0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		一般有機化学物質	基　14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○						0.0002未満							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基　15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○						0.005未満							0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基　16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○						0.004未満							0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○						0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基　18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L以下	4	○	○						0.000005未満							0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
			基　21	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		消毒副生成物	基　22	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×			0.06未満			0.06未満							0.06未満	0.06未満	0.06未満	2
			基　23	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×			0.002未満			0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
			基　24	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.003							0.0015	0.001未満	0.003	2
			基　25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×			0.003未満			0.003未満							0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
			基　26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×			0.002			0.003							0.0025	0.002	0.003	2
			基　27	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　28	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×			0.004			0.009							0.0065	0.004	0.009	2
			基　29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×			0.003未満			0.003未満							0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
			基　30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×			0.002			0.003							0.0025	0.002	0.003	2
			基　31	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×			0.008未満			0.008未満							0.008未満	0.008未満	0.008未満	2
	水道水が有すべき性状に関する項目		基　33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○						0.01未満							0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		色	基　34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○						0.02未満							0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基　35	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○						0.03未満							0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
			基　36	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○						0.01未満							0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基　37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○						7.6							7.60	7.6	7.6	1
		色	基　38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○						0.005未満							0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		味覚	基　39	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	7.3	7.3	7.2	7.7	7.6	7.9	7.5						7.50	7.2	7.9	7
			基　40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○						34							34.0	34	34	1
			基　41	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○			91			100							95.5	91	100	2
		発泡	基　42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○						0.02未満							0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基　43	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○						0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基　44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○						0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基　45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○						0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基　46	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○						0.0005未満							0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基　47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/ℓ以下	12	×	×	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満						0.3未満	0.3未満	0.3未満	7
			基　48	PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0						7.11	7.0	7.2	7
			基　49	味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	7
			基　50	臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	7
			基　51	色度	5 度以下	12	×	×	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						0.5未満	0.5未満	0.5未満	7
			基　52	濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	7
その他検査項目			他　1	アンモニア態窒素	－	－	－	－																0
			他　2	水温	－　℃	－	－	－	9.4	15.2	17.6	20.8	22.8	22.4	19.8						18.29	9.4	22.8	7
			他　3	残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	－	－	－	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6						0.51	0.5	0.6	7

令和8年度　水質検査結果

十日町地域　六箇地区簡易水道

採水場所　：　中村集落センター　（中村）

区　分			No.	項　目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準9項目＋他2項目 R8.4.15	基準22項目＋他2項目 R8.5.20	基準9項目＋他2項目 R8.6.10	基準9項目＋他2項目 R8.7.15	基準52項目＋他2項目 R8.8.17	基準9項目＋他2項目 R8.9.9	基準9項目＋他2項目 R8.10.14						平均値	最小値	最大値	検査回数
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基　1	一般細菌	100 個/mℓ以下	12	×	×	0	0	0	0	0	0	0						0.0	0	0	7
			基　2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						検出しない	検出しない	検出しない	7
		重金属	基　3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基　4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○					0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基　5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001								0.0010	0.001	0.001	1
			基　8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基　9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×					0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	×					0.05								0.050	0.05	0.05	1
			基　12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○					0.08未満								0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
			基　13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		一般有機化学物質	基　14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基　15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○					0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基　16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○					0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基　18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L以下	4	○	○					0.000005未満								0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
			基　21	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		消毒副生成物	基　22	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×		0.06未満			0.06未満								0.06未満	0.06未満	0.06未満	2
			基　23	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×		0.002未満			0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
			基　24	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003未満			0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
			基　26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001								0.0005	0.001未満	0.001	2
			基　27	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　28	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001								0.0005	0.001未満	0.001	2
			基　29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003未満			0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
			基　30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　31	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×		0.008未満			0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満	2
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基　33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
			基　34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○					0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基　35	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○					0.03未満								0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
			基　36	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基　37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○					7.2								7.20	7.2	7.2	1
		色	基　38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○					0.006								0.0060	0.006	0.006	1
		味覚	基　39	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	5.2	5.0	5.2	5.2	5.2	5.1	5.1						5.14	5.0	5.2	7
			基　40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○		59			60								59.5	59	60	2
			基　41	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○					100								100.0	100	100	1
		発泡	基　42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○					0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基　43	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○					0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基　44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○					0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基　45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基　46	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基　47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/ℓ以下	12	×	×	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満						0.3未満	0.3未満	0.3未満	7
			基　48	PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0						8.00	8.0	8.0	7
			基　49	味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	7
			基　50	臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	7
			基　51	色度	5 度以下	12	×	×	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.7	0.5未満	0.6						0.19	0.5未満	0.7	7
			基　52	濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	7
その他検査項目			他　1	アンモニア態窒素	－	－	－	－																0
			他　2	水温	－　℃	－	－	－	12.0	17.8	19.4	23.6	24.4	24.0	20.6						20.26	12.0	24.4	7
			他　3	残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	－	－	－	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5						0.46	0.4	0.5	7

令和8年度　水質検査結果

十日町地域　東下組地区簡易水道

採水場所　：　塩野集会所（塩野）

区分		No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準9項目＋他2項目 R8.4.15	基準24項目＋他2項目 R8.5.20	基準9項目＋他2項目 R8.6.10	基準9項目＋他2項目 R8.7.15	基準52項目＋他2項目 R8.8.17	基準9項目＋他2項目 R8.9.9	基準9項目＋他2項目 R8.10.14						平均値	最小値	最大値	検査回数
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基　1	一般細菌	100 個/mℓ以下	12	×	×	0	0	0	0	0	0	0						0.0	0	0	7
			基　2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						検出しない	検出しない	検出しない	7
		重金属	基　3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基　4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○					0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基　5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○		0.002			0.002								0.0020	0.002	0.002	2
			基　8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基　9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×					0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	×					0.06								0.060	0.06	0.06	1
			基　12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○					0.08未満								0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
			基　13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		一般有機化学物質	基　14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基　15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○					0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基　16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○					0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基　18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L以下	4	○	○					0.000005未満								0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
			基　21	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		消毒副生成物	基　22	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×		0.10			0.41								0.255	0.10	0.41	2
			基　23	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×		0.002未満			0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
			基　24	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×		0.004			0.008								0.0060	0.004	0.008	2
			基　25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003未満			0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
			基　26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001			0.002								0.0015	0.001	0.002	2
			基　27	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　28	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×		0.007			0.014								0.0105	0.007	0.014	2
			基　29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003未満			0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
			基　30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.002			0.004								0.0030	0.002	0.004	2
			基　31	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×		0.008未満			0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満	2
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基　33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
			基　34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○		0.02未満			0.04								0.020	0.02未満	0.04	2
			基　35	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○					0.04								0.040	0.04	0.04	1
			基　36	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基　37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○					44								44.0	44	44	1
		色	基　38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○					0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		味覚	基　39	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	10.0	10.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0						10.71	10.0	11.0	7
			基　40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○					52								52.0	52	52	1
			基　41	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○		190			200								195.0	190	200	2
		発泡	基　42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○					0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基　43	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○					0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基　44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○					0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基　45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基　46	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基　47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/ℓ以下	12	×	×	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満						0.3未満	0.3未満	0.3未満	7
			基　48	PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.7	7.6	7.6	8.1	8.0	8.4	8.2						7.94	7.6	8.4	7
			基　49	味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	7
			基　50	臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	7
			基　51	色度	5 度以下	12	×	×	0.8	1.0	0.8	1.2	0.7	0.8	0.9						0.89	0.7	1.2	7
			基　52	濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	7
その他検査項目			他　1	アンモニア態窒素	－	－	－	－																0
			他　2	水温	－　℃	－	－	－	10.8	15.8	18.0	22.0	24.5	24.0	21.0						19.44	10.8	24.5	7
			他　3	残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	－	－	－	0.3	0.4	0.3	0.1	0.1	0.1	0.3						0.23	0.1	0.4	7

令和8年度　水質検査結果

十日町地域　東下組地区簡易水道

採水場所　：　仙之山ふれあいセンター（仙之山）

区　分	No.	項　目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準2項目＋他2項目	基準2項目＋他2項目	基準2項目＋他2項目	基準2項目＋他2項目	基準2項目＋他2項目	基準2項目＋他2項目	基準2項目＋他2項目						平均値	最小値	最大値	検査回数
							R8.4.15	R8.5.20	R8.6.10	R8.7.15	R8.8.17	R8.9.9	R8.10.14									
微生物細菌	基　1	一般細菌	100 個/mℓ以下	12	×	×	0	0	0	0	0	0	0						0.0	0	0	7
	基　2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						検出しない	検出しない	検出しない	7
その他検査項目	他　1	水温	－　℃	－	－	－	11.3	18.0	19.8	24.0	26.0	24.8	21.8						20.81	11.3	26.0	7
	他　2	残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	－	－	－	0.5	0.5	0.5	0.2	0.1	0.1	0.3						0.31	0.1	0.5	7

令和8年度　水質検査結果

十日町地域　上田原地区小規模水道

採水場所　：　個人宅　（上田原）

区分			No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準9項目＋他2項目 R8.4.15	基準9項目＋他2項目 R8.5.20	基準21項目＋他2項目 R8.6.11	基準9項目＋他2項目 R8.7.15	基準9項目＋他2項目 R8.8.17	基準52項目＋他2項目 R8.9.9	基準9項目＋他2項目 R8.10.14						平均値	最小値	最大値	検査回数
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基　1	一般細菌	100 個/mℓ以下	12	×	×	0	0	0	0	0	1	0						0.1	0	1	7
			基　2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						検出しない	検出しない	検出しない	7
		重金属	基　3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○						0.0003未満							0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基　4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○						0.00005未満							0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基　5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○						0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基　9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×						0.004未満							0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	×						0.02未満							0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基　12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○						0.08未満							0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
			基　13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○						0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		一般有機化学物質	基　14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○						0.0002未満							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基　15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○						0.005未満							0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基　16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○						0.004未満							0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○						0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基　18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L以下	4	○	○						0.000005未満							0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
			基　21	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		消毒副生成物	基　22	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×			0.38			0.06未満							0.190	0.06未満	0.38	2
			基　23	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×			0.002未満			0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
			基　24	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×			0.002			0.003							0.0025	0.002	0.003	2
			基　25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×			0.003未満			0.003未満							0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
			基　26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001			0.001							0.0010	0.001	0.001	2
			基　27	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　28	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×			0.005			0.006							0.0055	0.005	0.006	2
			基　29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×			0.003未満			0.003未満							0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
			基　30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×			0.002			0.002							0.0020	0.002	0.002	2
			基　31	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×			0.008未満			0.008未満							0.008未満	0.008未満	0.008未満	2
	水道水が有すべき性状に関する項目		基　33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○						0.01未満							0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		色	基　34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○						0.02							0.020	0.02	0.02	1
			基　35	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○						0.03未満							0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
			基　36	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○						0.01未満							0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基　37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○						24							24.0	24	24	1
		色	基　38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○						0.005未満							0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		味覚	基　39	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	5.0	4.8	5.0	5.1	5.0	4.9	5.0						4.97	4.8	5.1	7
			基　40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○						5.6							5.60	5.6	5.6	1
			基　41	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○						87							87.0	87	87	1
		発泡	基　42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○						0.02未満							0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基　43	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○						0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基　44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○						0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基　45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○						0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基　46	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○						0.0005未満							0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基　47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/ℓ以下	12	×	×	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満						0.04	0.3未満	0.3	7
			基　48	PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.8	7.7	7.7	7.8	7.8	7.7	7.6						7.73	7.6	7.8	7
			基　49	味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	7
			基　50	臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	7
			基　51	色度	5 度以下	12	×	×	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						0.5未満	0.5未満	0.5未満	7
			基　52	濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	7
その他検査項目			他　1	アンモニア態窒素	－	－	－	－																0
			他　2	水温	－　℃	－	－	－	7.0	12.5	15.0	17.5	20.0	20.0	18.0						15.71	7.0	20.0	7
			他　3	残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	－	－	－	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5						0.49	0.4	0.5	7

令和8年度　水質検査結果

十日町地域　水沢南部地区簡易水道

採水場所　：　市之沢中在家集会所（中在家）

区分		No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準9項目＋他2項目 R8.4.15	基準9項目＋他2項目 R8.5.20	基準21項目＋他2項目 R8.6.10	基準9項目＋他2項目 R8.7.15	基準9項目＋他2項目 R8.8.17	基準52項目＋他2項目 R8.9.9	基準9項目＋他2項目 R8.10.14						平均値	最小値	最大値	検査回数
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基　1	一般細菌	100 個/mℓ以下	12	×	×	0	0	0	0	0	0	0						0.0	0	0	7
			基　2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						検出しない	検出しない	検出しない	7
		重金属	基　3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○						0.0003未満							0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基　4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○						0.00005未満							0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基　5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.002							0.0020	0.002	0.002	1
			基　8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○						0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基　9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×						0.004未満							0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	×						0.57							0.570	0.57	0.57	1
			基　12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○						0.08未満							0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
			基　13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○						0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		一般有機化学物質	基　14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○						0.0002未満							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基　15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○						0.005未満							0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基　16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○						0.004未満							0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○						0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基　18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L以下	4	○	○						0.000005未満							0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
			基　21	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		消毒副生成物	基　22	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×			0.06未満			0.08							0.040	0.06未満	0.08	2
			基　23	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×			0.002未満			0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
			基　24	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×			0.003未満			0.003未満							0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
			基　26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　27	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　28	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×			0.003未満			0.003未満							0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
			基　30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　31	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×			0.008未満			0.008未満							0.008未満	0.008未満	0.008未満	2
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基　33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○						0.01未満							0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
			基　34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○						0.02未満							0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基　35	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○						0.03未満							0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
			基　36	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○						0.01未満							0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基　37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○						7.0							7.00	7.0	7.0	1
		色	基　38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○						0.005未満							0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		味覚	基　39	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	4.7	4.7	4.7	4.6	4.6	4.5	4.8						4.66	4.5	4.8	7
			基　40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○						30							30.0	30	30	1
			基　41	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○						71							71.0	71	71	1
		発泡	基　42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○						0.02未満							0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基　43	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○						0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基　44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○						0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基　45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○						0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基　46	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○						0.0005未満							0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基　47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/ℓ以下	12	×	×	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満						0.3未満	0.3未満	0.3未満	7
			基　48	PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8						7.80	7.8	7.8	7
			基　49	味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	7
			基　50	臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	7
			基　51	色度	5 度以下	12	×	×	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						0.5未満	0.5未満	0.5未満	7
			基　52	濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	7
その他検査項目			他　1	アンモニア態窒素	－	－	－	－																0
			他　2	水温	－　℃	－	－	－	12.6	18.2	19.2	23.2	23.8	23.2	20.2						20.06	12.6	23.8	7
			他　3	残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	－	－	－	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4						0.39	0.3	0.4	7

令和8年度　水質検査結果

十日町地域　水沢南部地区簡易水道

採水場所　：　個人宅　（大石）

区　　分	No.	項　　目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準2項目＋他2項目	基準2項目＋他2項目	基準2項目＋他2項目	基準2項目＋他2項目	基準2項目＋他2項目	基準2項目＋他2項目	基準2項目＋他2項目						平均値	最小値	最大値	検査回数
							R8.4.15	R8.5.20	R8.6.10	R8.7.15	R8.8.17	R8.9.9	R8.10.14									
微生物細菌	基　1	一般細菌	100 個/mℓ以下	12	×	×	0	0	0	0	0	0	0						0.0	0	0	7
	基　2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						検出しない	検出しない	検出しない	7
その他検査項目	他　1	水温	－　℃	－	－	－	11.8	18.8	18.6	22.8	24.4	24.0	20.6						20.14	11.8	24.4	7
	他　2	残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	－	－	－	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5						0.43	0.3	0.5	7

令和8年度　水質検査結果

十日町地域　当間地区簡易水道

採水場所　：　当間ふれあいセンター　（当間）

区分		No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準9項目＋他2項目 R8.4.16	基準22項目＋他2項目 R8.5.21	基準9項目＋他2項目 R8.6.10	基準9項目＋他2項目 R8.7.15	基準52項目＋他2項目 R8.8.18	基準9項目＋他2項目 R8.9.9	基準9項目＋他2項目 R8.10.14						平均値	最小値	最大値	検査回数
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基　1	一般細菌	100 個/mℓ以下	12	×	×	0	0	0	0	0	0	0						0.0	0	0	7
			基　2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						検出しない	検出しない	検出しない	7
		重金属	基　3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基　4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○					0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基　5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○		0.005			0.006								0.0055	0.005	0.006	2
			基　8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基　9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×					0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	×					0.08								0.080	0.08	0.08	1
			基　12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○					0.08未満								0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
			基　13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		一般有機化学物質	基　14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基　15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○					0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基　16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○					0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基　18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L以下	4	○	○					0.000005未満								0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
			基　21	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		消毒副生成物	基　22	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×		0.12			0.15								0.135	0.12	0.15	2
			基　23	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×		0.002未満			0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
			基　24	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003未満			0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
			基　26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　27	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　28	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003未満			0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
			基　30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　31	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×		0.008未満			0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満	2
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基　33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
			基　34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○					0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基　35	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○					0.03未満								0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
			基　36	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基　37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○					6.6								6.60	6.6	6.6	1
		色	基　38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○					0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		味覚	基　39	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	3.4	3.3	3.5	3.5	3.4	3.3	3.2						3.37	3.2	3.5	7
			基　40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○					38								38.0	38	38	1
			基　41	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○					86								86.0	86	86	1
		発泡	基　42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○					0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基　43	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○					0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基　44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○					0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基　45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基　46	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基　47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/ℓ以下	12	×	×	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満						0.3未満	0.3未満	0.3未満	7
			基　48	PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2						8.17	8.1	8.2	7
			基　49	味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	7
			基　50	臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	7
			基　51	色度	5 度以下	12	×	×	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						0.5未満	0.5未満	0.5未満	7
			基　52	濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	7
その他検査項目			他　1	アンモニア態窒素	－	－	－	－																0
			他　2	水温	－　℃	－	－	－	8.6	15.2	16.2	19.8	21.8	18.6	14.8						16.43	8.6	21.8	7
			他　3	残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	－	－	－	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4						0.46	0.4	0.5	7

令和8年度　水質検査結果

十日町地域　馬水地区簡易水道　：　馬場配水系

採水場所　：　事業所（馬場第4）

区分		No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準9項目＋他2項目 R8.4.16	基準9項目＋他2項目 R8.5.21	基準24項目＋他2項目 R8.6.10	基準9項目＋他2項目 R8.7.15	基準9項目＋他2項目 R8.8.18	基準52項目＋他2項目 R8.9.10	基準9項目＋他2項目 R8.10.15						平均値	最小値	最大値	検査回数
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基　1	一般細菌	100 個/mℓ以下	12	×	×	0	0	0	0	0	0	0						0.0	0	0	7
			基　2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						検出しない	検出しない	検出しない	7
		重金属	基　3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○						0.0003未満							0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基　4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○						0.00005未満							0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基　5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○			0.006			0.006							0.0060	0.006	0.006	2
			基　8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○						0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基　9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×						0.004未満							0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	×						0.30							0.300	0.30	0.30	1
			基　12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○						0.08未満							0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
			基　13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○						0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		一般有機化学物質	基　14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○						0.0002未満							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基　15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○						0.005未満							0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基　16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○						0.004未満							0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○						0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基　18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L以下	4	○	○						0.000005未満							0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
			基　21	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		消毒副生成物	基　22	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×			0.06未満			0.06未満							0.06未満	0.06未満	0.06未満	2
			基　23	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×			0.002未満			0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
			基　24	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001			0.001							0.0010	0.001	0.001	2
			基　25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×			0.003未満			0.003未満							0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
			基　26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001			0.001							0.0010	0.001	0.001	2
			基　27	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　28	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×			0.003			0.003							0.0030	0.003	0.003	2
			基　29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×			0.003未満			0.003未満							0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
			基　30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001			0.001							0.0010	0.001	0.001	2
			基　31	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×			0.008未満			0.008未満							0.008未満	0.008未満	0.008未満	2
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基　33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○						0.01未満							0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
			基　34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○			0.02未満			0.02未満							0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
			基　35	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○						0.03未満							0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
			基　36	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○						0.01未満							0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基　37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○						12							12.0	12	12	1
		色	基　38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○						0.005未満							0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		味覚	基　39	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	5.5	5.1	5.3	5.3	5.0	5.1	5.1						5.20	5.0	5.5	7
			基　40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○						22							22.0	22	22	1
			基　41	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○			98			100							99.0	98	100	2
		発泡	基　42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○						0.02未満							0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基　43	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○						0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基　44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○						0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基　45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○						0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基　46	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○						0.0005未満							0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基　47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/ℓ以下	12	×	×	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満						0.3未満	0.3未満	0.3未満	7
			基　48	PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.5						7.66	7.5	7.7	7
			基　49	味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	7
			基　50	臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	7
			基　51	色度	5 度以下	12	×	×	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						0.5未満	0.5未満	0.5未満	7
			基　52	濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	7
その他検査項目			他　1	アンモニア態窒素	－	－	－	－																0
			他　2	水温	－　℃	－	－	－	11.0	17.8	19.8	23.8	25.2	24.0	20.8						20.34	11.0	25.2	7
			他　3	残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	－	－	－	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6						0.51	0.5	0.6	7

令和8年度　水質検査結果

十日町地域　馬水地区簡易水道　：　珠川配水系

採水場所　：　個人宅（珠川）

区分		No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準9項目＋他2項目 R8.4.16	基準9項目＋他2項目 R8.5.21	基準24項目＋他2項目 R8.6.10	基準9項目＋他2項目 R8.7.15	基準9項目＋他2項目 R8.8.18	基準52項目＋他2項目 R8.9.10	基準9項目＋他2項目 R8.10.15						平均値	最小値	最大値	検査回数
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基　1	一般細菌	100 個/mℓ以下	12	×	×	0	0	0	0	0	0	0						0.0	0	0	7
			基　2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						検出しない	検出しない	検出しない	7
		重金属	基　3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○						0.0003未満							0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基　4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○						0.00005未満							0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基　5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○			0.005			0.005							0.0050	0.005	0.005	2
			基　8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○						0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基　9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×						0.004未満							0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	×						0.10							0.100	0.10	0.10	1
			基　12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○						0.08未満							0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
			基　13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○						0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		一般有機化学物質	基　14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○						0.0002未満							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基　15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○						0.005未満							0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基　16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○						0.004未満							0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○						0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基　18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L以下	4	○	○						0.000005未満							0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
			基　21	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		消毒副生成物	基　22	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×			0.06未満			0.06未満							0.06未満	0.06未満	0.06未満	2
			基　23	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×			0.002未満			0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
			基　24	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×			0.002			0.002							0.0020	0.002	0.002	2
			基　25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×			0.003未満			0.003未満							0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
			基　26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001			0.001							0.0010	0.001	0.001	2
			基　27	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　28	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×			0.005			0.005							0.0050	0.005	0.005	2
			基　29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×			0.003未満			0.003未満							0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
			基　30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×			0.002			0.002							0.0020	0.002	0.002	2
			基　31	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×			0.008未満			0.008未満							0.008未満	0.008未満	0.008未満	2
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基　33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○						0.01未満							0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
			基　34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○			0.02			0.02未満							0.010	0.02未満	0.02	2
			基　35	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○						0.03未満							0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
			基　36	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○						0.01未満							0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基　37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○						13							13.0	13	13	1
		色	基　38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○						0.005未満							0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		味覚	基　39	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	5.5	5.2	5.3	5.3	5.1	5.1	5.1						5.23	5.1	5.5	7
			基　40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○						21							21.0	21	21	1
			基　41	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○			100			91							95.5	91	100	2
		発泡	基　42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○						0.02未満							0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基　43	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○						0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基　44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○						0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基　45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○						0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基　46	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○						0.0005未満							0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基　47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/ℓ以下	12	×	×	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満						0.3未満	0.3未満	0.3未満	7
			基　48	PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5						7.57	7.5	7.6	7
			基　49	味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	7
			基　50	臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	7
			基　51	色度	5 度以下	12	×	×	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						0.5未満	0.5未満	0.5未満	7
			基　52	濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	7
その他検査項目			他　1	アンモニア態窒素	－	－	－	－																0
			他　2	水温	－　℃	－	－	－	9.2	15.4	17.2	19.4	19.8	19.8	18.2						17.00	9.2	19.8	7
			他　3	残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	－	－	－	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6						0.51	0.5	0.6	7

令和8年度　水質検査結果

十日町地域　馬水地区簡易水道　：　水沢配水系

採水場所　：　水沢集落開発センター　（水沢第3）

区　　分	No.	項　　目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準2項目＋他2項目	基準2項目＋他2項目	基準2項目＋他2項目	基準2項目＋他2項目	基準2項目＋他2項目	基準2項目＋他2項目	基準2項目＋他2項目						平均値	最小値	最大値	検査回数
							R8.4.16	R8.5.21	R8.6.10	R8.7.15	R8.8.18	R8.9.10	R8.10.15									
微生物細菌	基　1	一般細菌	100 個/mℓ以下	12	×	×	0	0	0	0	0	0	0						0.0	0	0	7
	基　2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						検出しない	検出しない	検出しない	7
その他検査項目	他　1	水温	－　℃	－	－	－	9.0	16.8	18.8	23.0	23.8	21.8	19.8						19.00	9.0	23.8	7
	他　2	残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	－	－	－	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5						0.50	0.5	0.5	7

令和8年度　水質検査結果

十日町地域　八箇地区簡易水道

採水場所　：　八箇集落開発センター　（落之水）

区分		No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準9項目＋他2項目 R8.4.16	基準9項目＋他2項目 R8.5.21	基準23項目＋他2項目 R8.6.11	基準9項目＋他2項目 R8.7.16	基準9項目＋他2項目 R8.8.18	基準52項目＋他2項目 R8.9.10	基準9項目＋他2項目 R8.10.15						平均値	最小値	最大値	検査回数
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基　1	一般細菌	100 個/mℓ以下	12	×	×	0	0	0	0	0	0	0						0.0	0	0	7
			基　2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						検出しない	検出しない	検出しない	7
		重金属	基　3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○						0.0003未満							0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基　4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○						0.00005未満							0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基　5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001							0.0010	0.001	0.001	1
			基　8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○						0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基　9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×						0.004未満							0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	×						0.02未満							0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基　12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○						0.08未満							0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
			基　13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○						0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		一般有機化学物質	基　14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○						0.0002未満							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基　15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○						0.005未満							0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基　16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○						0.004未満							0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○						0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基　18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L以下	4	○	○						0.000005未満							0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
			基　21	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		消毒副生成物	基　22	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×			0.06未満			0.17							0.085	0.06未満	0.17	2
			基　23	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×			0.002未満			0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
			基　24	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×			0.004			0.003							0.0035	0.003	0.004	2
			基　25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×			0.003未満			0.003未満							0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
			基　26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×			0.002			0.002							0.0020	0.002	0.002	2
			基　27	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　28	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×			0.008			0.007							0.0075	0.007	0.008	2
			基　29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×			0.003未満			0.003未満							0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
			基　30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×			0.002			0.002							0.0020	0.002	0.002	2
			基　31	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×			0.008未満			0.008未満							0.008未満	0.008未満	0.008未満	2
	水道水が有すべき性状に関する項目		基　33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○						0.01未満							0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		色	基　34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○			0.02			0.02							0.020	0.02	0.02	2
			基　35	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○						0.03未満							0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
			基　36	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○						0.01未満							0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基　37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○						7.0							7.00	7.0	7.0	1
		色	基　38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○						0.005未満							0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		味覚	基　39	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	5.7	5.9	5.9	6.2	6.1	5.9	6.0						5.96	5.7	6.2	7
			基　40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○						54							54.0	54	54	1
			基　41	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○			110			110							110.0	110	110	2
		発泡	基　42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○						0.02未満							0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基　43	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○						0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基　44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○						0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基　45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○						0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基　46	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○						0.0005未満							0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基　47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/ℓ以下	12	×	×	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満						0.3未満	0.3未満	0.3未満	7
			基　48	PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.7	7.6						7.63	7.6	7.7	7
			基　49	味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	7
			基　50	臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	7
			基　51	色度	5 度以下	12	×	×	0.8	1.0	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						0.26	0.5未満	1.0	7
			基　52	濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	7
その他検査項目			他　1	アンモニア態窒素	－	－	－	－																0
			他　2	水温	－　℃	－	－	－	10.0	17.0	17.5	23.0	22.0	21.3	19.0						18.54	10.0	23.0	7
			他　3	残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	－	－	－	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5						0.49	0.4	0.5	7

令和8年度　水質検査結果

十日町地域　八箇地区簡易水道

採水場所　：　個人宅　（長里）

区　　分	No.	項　　目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準2項目＋他2項目	基準2項目＋他2項目	基準2項目＋他2項目	基準2項目＋他2項目	基準2項目＋他2項目	基準2項目＋他2項目	基準2項目＋他2項目						平均値	最小値	最大値	検査回数
							R8.4.16	R8.5.21	R8.6.11	R8.7.16	R8.8.18	R8.9.10	R8.10.15									
微生物細菌	基　1	一般細菌	100 個/mℓ以下	12	×	×	0	0	0	0	0	0	0						0.0	0	0	7
	基　2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						検出しない	検出しない	検出しない	7
その他検査項目	他　1	水温	－　℃	－	－	－	9.5	16.0	18.3	21.8	23.5	22.0	18.0						18.44	9.5	23.5	7
	他　2	残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	－	－	－	0.5	0.5	0.3	0.3	0.2	0.1	0.3						0.31	0.1	0.5	7