令和8年度水質検査結果

川西地域　上水道　：　千手配水系

採水場所　：木落構造改善センター（木落）

区分		No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準9項目＋他2項目	基準26項目＋他2項目	基準9項目＋他2項目	基準9項目＋他2項目	基準52項目＋他2項目	基準9項目＋他2項目	基準9項目＋他2項目						平均値	最小値	最大値	検査回数
								R8.4.10	R8.5.20	R8.6.8	R8.7.13	R8.8.25	R8.9.14	R8.10.15									
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基　1	一般細菌	100 個/mℓ以下	12	×	×	0	0	0	0	0	0	0						0.0	0	0	7
			基　2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						検出しない	検出しない	検出しない	7
		重金属	基　3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基　4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○					0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基　5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○		0.004			0.005								0.0045	0.004	0.005	2
			基　8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基　9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×					0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	×					0.60								0.600	0.60	0.60	1
			基　12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○					0.11								0.110	0.11	0.11	1
			基　13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		一般有機化学物質	基　14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基　15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○					0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基　16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○					0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基　18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/ℓ以下	4	×	×		0.000005未満			0.000005未満								0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2
			基　21	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		消毒副生成物	基　22	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×		0.06未満			0.09								0.045	0.06未満	0.09	2
			基　23	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×		0.002未満			0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
			基　24	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003			0.004								0.0035	0.003	0.004	2
			基　25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003未満			0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
			基　26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003			0.003								0.0030	0.003	0.003	2
			基　27	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　28	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×		0.009			0.011								0.0100	0.009	0.011	2
			基　29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003未満			0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
			基　30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003			0.004								0.0035	0.003	0.004	2
			基　31	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×		0.008未満			0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満	2
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基　33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
			基　34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○					0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基　35	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○		0.07			0.12								0.095	0.07	0.12	2
			基　36	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基　37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○					9.0								9.00	9.0	9.0	1
		色	基　38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○					0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		味覚	基　39	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	6.0	5.9	6.0	6.1	6.1	6.3	6.3						6.10	5.9	6.3	7
			基　40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○		54			57								55.5	54	57	2
			基　41	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○		140			140								140.0	140	140	2
		発泡	基　42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○					0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基　43	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○					0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基　44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○					0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基　45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基　46	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基　47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/ℓ以下	12	×	×	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3						0.30	0.3	0.3	7
			基　48	PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.9	7.9	7.9	7.9	8.0	8.0	8.0						7.94	7.9	8.0	7
			基　49	味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	7
			基　50	臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	7
			基　51	色度	5 度以下	12	×	×	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0						2.00	2.0	2.0	7
			基　52	濁度	2 度以下	12	×	×	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2						0.17	0.1	0.2	7
その他検査項目			他　1	アンモニア態窒素	－	－	－	－																0
			他　2	水温	－　℃	－	－	－	11.5	20.2	23.7	26.3	28.0	25.0	22.0						22.39	11.5	28.0	7
			他　3	残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	－	－	－	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4						0.34	0.3	0.4	7

令和8年度水質検査結果

川西地域　上水道　：　中屋敷配水系

採水場所　：　個人宅　（田戸）

区分		No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準9項目＋他2項目	基準25項目＋他2項目	基準9項目＋他2項目	基準9項目＋他2項目	基準51項目＋他2項目	基準9項目＋他2項目	基準9項目＋他2項目						平均値	最小値	最大値	検査回数
								R8.4.10	R8.5.20	R8.6.8	R8.7.13	R8.8.25	R8.9.14	R8.10.15									
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基　1	一般細菌	100 個/mℓ以下	12	×	×	0	0	0	0	0	0	0						0.0	0	0	7
			基　2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						検出しない	検出しない	検出しない	7
		重金属	基　3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基　4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○					0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基　5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○		0.004			0.005								0.0045	0.004	0.005	2
			基　8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基　9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×					0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	×					0.60								0.600	0.60	0.60	1
			基　12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○					0.10								0.100	0.10	0.10	1
			基　13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		一般有機化学物質	基　14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基　15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○					0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基　16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○					0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基　18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/ℓ以下	4	×	×																0
			基　21	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		消毒副生成物	基　22	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×		0.06未満			0.10								0.050	0.06未満	0.10	2
			基　23	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×		0.002未満			0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
			基　24	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×		0.004			0.005								0.0045	0.004	0.005	2
			基　25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003未満			0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
			基　26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003			0.004								0.0035	0.003	0.004	2
			基　27	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　28	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×		0.011			0.014								0.0125	0.011	0.014	2
			基　29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003未満			0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
			基　30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.004			0.005								0.0045	0.004	0.005	2
			基　31	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×		0.008未満			0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満	2
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基　33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
			基　34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○					0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基　35	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○		0.06			0.12								0.090	0.06	0.12	2
			基　36	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基　37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○					10.0								10.00	10.0	10.0	1
		色	基　38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○					0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		味覚	基　39	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	6.1	5.9	6.2	6.2	6.4	6.4	6.4						6.23	5.9	6.4	7
			基　40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○		56			57								56.5	56	57	2
			基　41	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○		140			140								140.0	140	140	2
		発泡	基　42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○					0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基　43	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○					0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基　44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○					0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基　45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基　46	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基　47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/ℓ以下	12	×	×	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3						0.30	0.3	0.3	7
			基　48	PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	8.0	8.0	8.0	8.0	8.1	8.1	8.0						8.03	8.0	8.1	7
			基　49	味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	7
			基　50	臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	7
			基　51	色度	5 度以下	12	×	×	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0						2.00	2.0	2.0	7
			基　52	濁度	2 度以下	12	×	×	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2						0.20	0.2	0.2	7
その他検査項目			他　1	アンモニア態窒素	－	－	－	－																0
			他　2	水温	－　℃	－	－	－	8.6	16.0	18.4	21.5	24.0	22.6	20.0						18.73	8.6	24.0	7
			他　3	残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	－	－	－	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3						0.29	0.2	0.3	7

令和8年度水質検査結果

川西地域　上水道　：　橘配水系

採水場所　：　根深集落センター　（根深）

区分		No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準9項目＋他2項目	基準25項目＋他2項目	基準9項目＋他2項目	基準9項目＋他2項目	基準51項目＋他2項目	基準9項目＋他2項目	基準9項目＋他2項目						平均値	最小値	最大値	検査回数
								R8.4.10	R8.5.20	R8.6.8	R8.7.13	R8.8.25	R8.9.14	R8.10.15									
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基　1	一般細菌	100 個/mℓ以下	12	×	×	0	0	0	0	0	0	0						0.0	0	0	7
			基　2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						検出しない	検出しない	検出しない	7
		重金属	基　3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基　4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○					0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基　5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○		0.004			0.005								0.0045	0.004	0.005	2
			基　8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基　9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×					0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	×					0.60								0.600	0.60	0.60	1
			基　12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○					0.11								0.110	0.11	0.11	1
			基　13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		一般有機化学物質	基　14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基　15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○					0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基　16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○					0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基　18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/ℓ以下	4	×	×																0
			基　21	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		消毒副生成物	基　22	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×		0.06未満			0.09								0.045	0.06未満	0.09	2
			基　23	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×		0.002未満			0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
			基　24	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×		0.004			0.005								0.0045	0.004	0.005	2
			基　25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003未満			0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
			基　26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003			0.004								0.0035	0.003	0.004	2
			基　27	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　28	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×		0.011			0.014								0.0125	0.011	0.014	2
			基　29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003未満			0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
			基　30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.004			0.005								0.0045	0.004	0.005	2
			基　31	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×		0.008未満			0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満	2
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基　33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
			基　34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○					0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基　35	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○		0.06			0.12								0.090	0.06	0.12	2
			基　36	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基　37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○					9.0								9.00	9.0	9.0	1
		色	基　38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○					0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		味覚	基　39	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	6.1	6.0	6.1	6.1	6.3	6.2	6.3						6.16	6.0	6.3	7
			基　40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○		55			56								55.5	55	56	2
			基　41	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○		170			140								155.0	140	170	2
		発泡	基　42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○					0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基　43	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○					0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基　44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○					0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基　45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基　46	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基　47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/ℓ以下	12	×	×	0.6	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3						0.34	0.3	0.6	7
			基　48	PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.9	7.9	7.9	7.9	8.0	8.0	8.0						7.94	7.9	8.0	7
			基　49	味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	7
			基　50	臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	7
			基　51	色度	5 度以下	12	×	×	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0						2.00	2.0	2.0	7
			基　52	濁度	2 度以下	12	×	×	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2						0.20	0.2	0.2	7
その他検査項目			他　1	アンモニア態窒素	－	－	－	－																0
			他　2	水温	－　℃	－	－	－	9.0	17.5	19.8	22.7	25.0	23.0	21.5						19.79	9.0	25.0	7
			他　3	残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	－	－	－	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3						0.30	0.2	0.4	7

令和8年度水質検査結果

川西地域　上水道　：　中仙田配水系

採水場所　：　赤岩送水ポンプ場　（赤谷）

区　分			No.	項　目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準2項目＋他2項目	基準2項目＋他2項目	基準2項目＋他2項目	基準2項目＋他2項目	基準2項目＋他2項目	基準2項目＋他2項目	基準2項目＋他2項目						平均値	最小値	最大値	検査回数
									R8.4.10	R8.5.20	R8.6.8	R8.7.13	R8.8.25	R8.9.14	R8.10.15									
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基　1	一般細菌	100 個/mℓ以下	12	×	×	0	0	0	0	0	0	0						0.0	0	0	7
			基　2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						検出しない	検出しない	検出しない	7
		重金属	基　3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基　4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基　5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基　6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基　7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基　8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○																0
		無機物	基　9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×																0
			基　10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×																0
			基　11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	×																0
			基　12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基　13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○																0
		一般有機化学物質	基　14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基　15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基　16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基　17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基　18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基　19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基　20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/ℓ以下	4	×	×																0
			基　21	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																0
		消毒副生成物	基　22	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×																0
			基　23	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×																0
			基　24	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×																0
			基　25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×																0
			基　26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×																0
			基　27	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×																0
			基　28	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×																0
			基　29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×																0
			基　30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×																0
			基　31	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×																0
			基　32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×																0
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基　33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基　34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基　35	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基　36	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○																0
		味覚	基　37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○																0
		色	基　38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○																0
		味覚	基　39	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×																0
			基　40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基　41	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○																0
		発泡	基　42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○																0
		臭い	基　43	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○																0
			基　44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○																0
		発泡	基　45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○																0
		臭い	基　46	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○																0
		基礎的性状	基　47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	12	×	×																0
			基　48	PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×																0
			基　49	味	異常でないこと	12	×	×																0
			基　50	臭気	異常でないこと	12	×	×																0
			基　51	色度	5 度以下	12	×	×																0
			基　52	濁度	2 度以下	12	×	×																0
その他検査項目			他　1	アンモニア態窒素	－	－	－	－																0
			他　2	水温	－　℃	－	－	－	8.9	17.8	20.5	23.5	26.0	24.5	20.4						20.23	8.9	26.0	7
			他　3	残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	－	－	－	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3						0.31	0.3	0.4	7

令和8年度水質検査結果

川西地域　上水道　：　室島配水系

採水場所　：　個人宅(室島)

区分		No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準9項目＋他2項目 R8.4.10	基準25項目＋他2項目 R8.5.20	基準9項目＋他2項目 R8.6.8	基準9項目＋他2項目 R8.7.13	基準51項目＋他2項目 R8.8.25	基準9項目＋他2項目 R8.9.14	基準9項目＋他2項目 R8.10.15						平均値	最小値	最大値	検査回数
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/mℓ以下	12	×	×	0	0	0	0	0	0	0						0.0	0	0	7.0
			基 2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						検出しない	検出しない	検出しない	7.0
		重金属	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1.0
			基 4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○					0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1.0
			基 5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1.0
			基 6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1.0
			基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○		0.004			0.005								0.0045	0.004	0.005	2.0
			基 8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1.0
		無機物	基 9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×					0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	1.0
			基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2.0
			基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	×					0.6								0.60	0.6	0.6	1.0
			基 12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○					0.12								0.120	0.12	0.12	1.0
			基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	1.0
		一般有機化学物質	基 14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1.0
			基 15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○					0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	1.0
			基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○					0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	1.0
			基 17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1.0
			基 18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1.0
			基 19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1.0
			基 20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/ℓ以下	4	×	×																0.0
			基 21	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1.0
		消毒副生成物	基 22	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×		0.06未満			0.1								0.050	0.06未満	0.10	2.0
			基 23	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×		0.002未満			0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	2.0
			基 24	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×		0.005			0.007								0.0060	0.005	0.007	2.0
			基 25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003未満			0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	2.0
			基 26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×		0.004			0.005								0.0045	0.004	0.005	2.0
			基 27	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2.0
			基 28	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×		0.014			0.019								0.0165	0.014	0.019	2.0
			基 29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003未満			0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	2.0
			基 30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.005			0.007								0.0060	0.005	0.007	2.0
			基 31	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2.0
			基 32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×		0.008未満			0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満	2.0
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	1.0
			基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○					0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1.0
			基 35	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○		0.06			0.12								0.090	0.06	0.12	2.0
			基 36	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	1.0
		味覚	基 37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○					10.0								10.00	10.0	10.0	1.0
		色	基 38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○					0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	1.0
		味覚	基 39	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	6	5.9	6.1	6.2	6.4	6.4	6.3						6.19	5.9	6.4	7.0
			基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○		55			59								57.0	55	59	2.0
			基 41	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○		140			150								145.0	140	150	2.0
		発泡	基 42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○					0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1.0
		臭い	基 43	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○					0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1.0
			基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○					0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1.0
		発泡	基 45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1.0
		臭い	基 46	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1.0
		基礎的性状	基 47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	12	×	×	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3						0.30	0.3	0.3	7.0
			基 48	PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	8.0	8.0	8.0	8.0	8.1	8.1	8.0						8.03	8.0	8.1	7.0
			基 49	味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	7.0
			基 50	臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	7.0
			基 51	色度	5 度以下	12	×	×	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0						2.00	2.0	2.0	7.0
			基 52	濁度	2 度以下	12	×	×	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2						0.20	0.2	0.2	7.0
その他検査項目			他 1	アンモニア態窒素	－	－	－	－																0.0
			他 2	水温	－ ℃	－	－	－	7.3	17.0	19.5	23	25.0	23.5	19.6						19.27	7.3	25.0	7.0
			他 3	残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	－	－	－	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3						0.24	0.2	0.3	7.0

令和8年度水質検査結果

川西地域　上水道　：　白倉配水系

採水場所　：　小白倉集落センター（小白倉）

区分		No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準9項目	基準26項目	基準9項目	基準9項目	基準51項目	基準9項目	基準9項目						平均値	最小値	最大値	検査回数
								＋他2項目	＋他2項目	＋他2項目	＋他2項目	＋他2項目	＋他2項目	＋他2項目									
								R8.4.10	R8.5.20	R8.6.8	R8.7.13	R8.8.25	R8.9.14	R8.10.15									
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基　1	一般細菌	100 個/mℓ以下	12	×	×	0	0	0	0	0	0	0						0.0	0	0	7.0
			基　2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						検出しない	検出しない	検出しない	7.0
		重金属	基　3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1.0
			基　4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○					0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1.0
			基　5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1.0
			基　6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2.0
			基　7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○		0.004			0.005								0.0045	0.004	0.005	2.0
			基　8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1.0
		無機物	基　9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×					0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	1.0
			基　10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2.0
			基　11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	×					0.6								0.60	0.6	0.6	1.0
			基　12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○					0.12								0.120	0.12	0.12	1.0
			基　13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	1.0
		一般有機化学物質	基　14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1.0
			基　15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○					0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	1.0
			基　16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○					0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	1.0
			基　17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1.0
			基　18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1.0
			基　19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1.0
			基　20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/ℓ以下	4	×	×																0.0
			基　21	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1.0
		消毒副生成物	基　22	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×		0.08			0.13								0.105	0.08	0.13	2.0
			基　23	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×		0.002未満			0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	2.0
			基　24	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×		0.006			0.008								0.0070	0.006	0.008	2.0
			基　25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003未満			0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	2.0
			基　26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×		0.004			0.005								0.0045	0.004	0.005	2.0
			基　27	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2.0
			基　28	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×		0.016			0.02								0.0180	0.016	0.020	2.0
			基　29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003未満			0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	2.0
			基　30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.006			0.007								0.0065	0.006	0.007	2.0
			基　31	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2.0
			基　32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×		0.008未満			0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満	2.0
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基　33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.02								0.020	0.02	0.02	1.0
			基　34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○					0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1.0
			基　35	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○		0.07			0.16								0.115	0.07	0.16	2.0
			基　36	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	1.0
		味覚	基　37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○					10								10.00	10.0	10.0	1.0
		色	基　38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○					0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	1.0
		味覚	基　39	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	6.2	6.1	6.3	6.4	6.5	6.5	6.6						6.37	6.1	6.6	7.0
			基　40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○		56			58								57.0	56	58	2.0
			基　41	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○		140			150								145.0	140	150	2.0
		発泡	基　42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○					0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1.0
		臭い	基　43	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○					0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1.0
			基　44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○					0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1.0
		発泡	基　45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1.0
		臭い	基　46	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1.0
		基礎的性状	基　47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/ℓ以下	12	×	×	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3						0.30	0.3	0.3	7.0
			基　48	PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	8.0	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2						8.13	8.0	8.2	7.0
			基　49	味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	7.0
			基　50	臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	7.0
			基　51	色度	5 度以下	12	×	×	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0						2.00	2.0	2.0	7.0
			基　52	濁度	2 度以下	12	×	×	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2						0.23	0.2	0.3	7.0
その他検査項目			他　1	アンモニア態窒素	－	－	－	－																0.0
			他　2	水温	－　℃	－	－	－	8.5	16	18.6	21.7	24.5	22.8	19.5						18.80	8.5	24.5	7.0
			他　3	残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	－	－	－	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3						0.29	0.2	0.3	7.0