令和8年度水質検査結果

松代地域　松代地区簡易水道

採水場所　：　松代水源(表流水)

区分			No.	項目	基準値	基準39項目＋他3項目 R8.9.10		平均値	最小値	最大値	基準51項目
水質基準項目（原水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/mℓ以下	540		540.0	540	540	1
			基 2	大腸菌	検出されないこと	検出					1
		重金属	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基 4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基 5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基 9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	0.2		0.20	0.2	0.2	1
			基 12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	0.08未満		0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
			基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		一般有機化学物質	基 14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基 15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基 18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 20	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		消毒副生成物	基 21	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下						－
			基 22	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下						－
			基 23	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下						－
			基 24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下						－
			基 25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下						－
			基 26	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下						－
			基 27	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下						－
			基 28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下						－
			基 29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下						－
			基 30	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下						－
			基 31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下						－
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
			基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	0.03		0.030	0.03	0.03	1
			基 34	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	0.37		0.4	0.4	0.4	1
			基 35	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基 36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	5		5.0	5	5	1
		色	基 37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	0.021		0.02	0.02	0.02	1
		味覚	基 38	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	3.5		3.50	3.5	3.5	1
			基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	14		14.0	14	14	1
			基 40	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	76		76.0	76	76	1
		発泡	基 41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基 42	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基 44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基 45	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	2.7		2.70	2.7	2.7	1
			基 47	PH値	5.8以上 8.6以下	6.9		6.90	6.9	6.9	1
			基 48	味	異常でないこと						－
			基 49	臭気	異常でないこと	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	1
			基 50	色度	5 度以下	20		20.0	20	20	1
			基 51	濁度	2 度以下	4.1		4.1	4	4	1
その他検査項目			他 1	アンモニア態窒素	－						0
			他 2	クリプトスポリジウム	－ 個/10ℓ						0
			他 3	ジアルジア	－ 個/10ℓ						0
			他 4	嫌気性芽胞菌	－ 個/100mℓ	4		4.0	4	4	1
			他 5	大腸菌数	－ MPN/100mℓ	110		110.0	110	110	1
			他 6	水温	－ ℃	17.5		17.50	17.5	17.5	1

令和8年度水質検査結果

松代地域　海老地区簡易水道

採水場所　：　海老水源　（湧水）

区分			No.	項目	基準値	基準39項目＋他3項目 R8.9.10		平均値	最小値	最大値	基準51項目
水質基準項目（原水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/mℓ以下	4		4.0	4	4	1
			基 2	大腸菌	検出されないこと	検出しない		検出しない	検出しない	検出しない	1
		重金属	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基 4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基 5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基 9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	0.2		0.20	0.2	0.2	1
			基 12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	0.08未満		0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
			基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		一般有機化学物質	基 14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基 15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基 18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 20	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		消毒副生成物	基 21	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下						－
			基 22	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下						－
			基 23	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下						－
			基 24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下						－
			基 25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下						－
			基 26	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下						－
			基 27	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下						－
			基 28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下						－
			基 29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下						－
			基 30	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下						－
			基 31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下						－
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
			基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基 34	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	0.03未満		0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
			基 35	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基 36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	6		6.0	6	6	1
		色	基 37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		味覚	基 38	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	5.5		5.50	5.5	5.5	1
			基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	26		26.0	26	26	1
			基 40	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	72		72.0	72	72	1
		発泡	基 41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基 42	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基 44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基 45	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	0.4		0.40	0.4	0.4	1
			基 47	PH値	5.8以上 8.6以下	6.6		6.60	6.6	6.6	1
			基 48	味	異常でないこと						－
			基 49	臭気	異常でないこと	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	1
			基 50	色度	5 度以下	1未満		1未満	1未満	1未満	1
			基 51	濁度	2 度以下	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
その他検査項目			他 1	アンモニア態窒素	－						0
			他 2	クリプトスポリジウム	－ 個/10ℓ						0
			他 3	ジアルジア	－ 個/10ℓ						0
			他 4	嫌気性芽胞菌	－ 個/100mℓ	0		0.0	0	0	1
			他 5	大腸菌数	－ MPN/100mℓ	0		0.0	0	0	1
			他 6	水温	－ ℃	17.9		17.90	17.9	17.9	1

令和8年度水質検査結果

松代地域　伊沢地区簡易水道

採水場所　：　伊沢水源　（湧水）

区分			No.	項目	基準値	基準39項目＋他3項目 R8.9.10		平均値	最小値	最大値	基準51項目
水質基準項目（原水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/mℓ以下	0		0.0	0	0	1
			基 2	大腸菌	検出されないこと	検出しない		検出しない	検出しない	検出しない	1
		重金属	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基 4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基 5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.002		0.0020	0.002	0.002	1
			基 8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基 9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	0.9		0.90	0.9	0.9	1
			基 12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	0.12		0.120	0.12	0.12	1
			基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		一般有機化学物質	基 14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基 15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基 18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 20	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		消毒副生成物	基 21	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下						－
			基 22	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下						－
			基 23	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下						－
			基 24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下						－
			基 25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下						－
			基 26	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下						－
			基 27	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下						－
			基 28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下						－
			基 29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下						－
			基 30	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下						－
			基 31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下						－
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
			基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基 34	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	0.26		0.260	0.26	0.26	1
			基 35	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基 36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	10		10.0	10	10	1
		色	基 37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	0.073		0.0730	0.073	0.073	1
		味覚	基 38	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	7.6		7.60	7.6	7.6	1
			基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	100		100.0	100	100	1
			基 40	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	200		200.0	200	200	1
		発泡	基 41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基 42	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基 44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基 45	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	0.4		0.40	0.4	0.4	1
			基 47	PH値	5.8以上 8.6以下	6.9		6.90	6.9	6.9	1
			基 48	味	異常でないこと						－
			基 49	臭気	異常でないこと	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	1
			基 50	色度	5 度以下	4		4.0	4	4	1
			基 51	濁度	2 度以下	1.6		1.60	1.6	1.6	1
その他検査項目			他 1	アンモニア態窒素	－						0
			他 2	クリプトスポリジウム	－ 個/10ℓ						0
			他 3	ジアルジア	－ 個/10ℓ						0
			他 4	嫌気性芽胞菌	－ 個/100mℓ	0		0.0	0	0	1
			他 5	大腸菌数	－ MPN/100mℓ	0		0.0	0	0	1
			他 6	水温	－ ℃	16.4		16.40	16.4	16.4	1

令和8年度水質検査結果

松代地域　滝沢地区小規模水道

採水場所　：　滝沢水源(湧水)

区分			No.	項目	基準値	基準39項目＋他3項目 R8.9.10		平均値	最小値	最大値	基準51項目
水質基準項目（原水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/mℓ以下	18		18.0	18	18	1
			基 2	大腸菌	検出されないこと	検出しない		検出しない	検出しない	検出しない	1
		重金属	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基 4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基 5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.001		0.0010	0.001	0.001	1
			基 8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基 9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
			基 12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	0.08未満		0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
			基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		一般有機化学物質	基 14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基 15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基 18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 20	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		消毒副生成物	基 21	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下						－
			基 22	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下						－
			基 23	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下						－
			基 24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下						－
			基 25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下						－
			基 26	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下						－
			基 27	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下						－
			基 28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下						－
			基 29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下						－
			基 30	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下						－
			基 31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下						－
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
			基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基 34	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	0.44		0.44	0.4	0.4	1
			基 35	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基 36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	8		8.0	8	8	1
		色	基 37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	0.23		0.230	0.23	0.23	1
		味覚	基 38	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	7.6		7.60	7.6	7.6	1
			基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	59		59.0	59	59	1
			基 40	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	130		130.0	130	130	1
		発泡	基 41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基 42	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基 44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基 45	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	1.4		1.40	1.4	1.4	1
			基 47	PH値	5.8以上 8.6以下	6.7		6.70	6.7	6.7	1
			基 48	味	異常でないこと						－
			基 49	臭気	異常でないこと	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	1
			基 50	色度	5 度以下	12		12.0	12	12	1
			基 51	濁度	2 度以下	2.6		2.60	2.6	2.6	1
その他検査項目			他 1	アンモニア態窒素	－						0
			他 2	クリプトスポリジウム	－ 個/10ℓ						0
			他 3	ジアルジア	－ 個/10ℓ						0
			他 4	嫌気性芽胞菌	－ 個/100mℓ	0		0.0	0	0	1
			他 5	大腸菌数	－ MPN/100mℓ	0		0.0	0	0	1
			他 6	水温	－ ℃	13.0		13.00	13.0	13.0	1

令和8年度水質検査結果

松代地域　池之畑地区飲料水供給施設

採水場所　：　池之畑水源　（湧水）

区分		No.	項目	基準値	指標菌検査＋他1項目	指標菌検査＋他1項目	指標菌検査＋他1項目	指標菌検査＋他1項目	指標菌検査＋他1項目	基準39項目＋他3項目	指標菌検査＋他1項目						平均値	最小値	最大値	検査回数
					R8.4.13	R8.5.14	R8.6.11	R8.7.6	R8.8.17	R8.9.10	R8.10.7									
水質基準項目（原水）	健康に関する項目	微生物細菌	基　1	一般細菌	100 個/mℓ以下						25						25.0	25.0	25.0	1
			基　2	大腸菌	検出されないこと						検出しない						検出しない	検出しない	検出しない	1
		重金属	基　3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下						0.0003未満						0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基　4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下						0.00005未満						0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基　5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下						0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下						0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下						0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下						0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基　9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下						0.004未満						0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下						0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下						0.7						0.7	0.7	0.7	1
			基　12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下						0.08未満						0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
			基　13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下						0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		一般有機化学物質	基　14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下						0.0002未満						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基　15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下						0.005未満						0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基　16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下						0.004未満						0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下						0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基　18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下						0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下						0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　20	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下						0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		消毒副生成物	基　21	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下															0
			基　22	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下															0
			基　23	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下															0
			基　24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下															0
			基　25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下															0
			基　26	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下															0
			基　27	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下															0
			基　28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下															0
			基　29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下															0
			基　30	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下															0
			基　31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下															0
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基　32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下						0.01未満						0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
			基　33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下						0.02未満						0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基　34	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下						0.03未満						0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
			基　35	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下						0.01未満						0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基　36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下						7						7.0	7.0	7.0	1
		色	基　37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下						0.005未満						0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		味覚	基　38	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下						5.6						5.6	5.6	5.6	1
			基　39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下						27						27.0	27.0	27.0	1
			基　40	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下						88						88.0	88.0	88.0	1
		発泡	基　41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下						0.02未満						0.02未満	0.0	0.02未満	1
		臭い	基　42	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下						0.000001未満						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基　43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下						0.000001未満						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基　44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下						0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基　45	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下						0.0005未満						0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基　46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下						0.6						0.6	0.6	0.6	1
			基　47	PH値	5.8以上 8.6以下						6.4						6.4	6.4	6.4	1
			基　48	味	異常でないこと															0
			基　49	臭気	異常でないこと						異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	1
			基　50	色度	5 度以下						2						2.0	2.0	2.0	1
			基　51	濁度	2 度以下						0.1						0.1	0.1	0.1	1
その他検査項目			他　1	アンモニア態窒素	－															0
			他　2	クリプトスポリジウム	－　個/10ℓ															0
			他　3	ジアルジア	－　個/10ℓ															0
			他　4	嫌気性芽胞菌	－　個/100mℓ	0	0	0	0	0	0	0						0.0	0.0	0.0	7
			他　5	大腸菌数	－　MPN/100mℓ	0	0	0	0	0	0	0						0.0	0.0	0.0	7
			他　6	水温	－　℃	9.5	9.6	10.1	13.0	12.0	10.5	10.0						10.7	9.5	13.0	7