令和8年度水質検査結果

松代地域　松代地区簡易水道　：　松代配水系

採水場所　：　十日町市役所　松代支所　（松代）

区分		No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準9項目＋他2項目	基準9項目＋他2項目	基準22項目＋他2項目	基準9項目＋他2項目	基準9項目＋他2項目	基準52項目＋他2項目	基準9項目＋他2項目						平均値	最小値	最大値	検査回数
								R8.4.13	R8.5.15	R8.6.10	R8.7.6	R8.8.17	R8.9.7	R8.10.7									
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基　1	一般細菌	100 個/mℓ以下	12	×	×	0	0	0	0	0	0	0						0.0	0	0	7
			基　2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						検出しない	検出しない	検出しない	7
		重金属	基　3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○						0.0003未満						0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基　4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○						0.00005未満						0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基　5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○						0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基　9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×						0.004未満						0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	×						0.2						0.20	0.2	0.2	1
			基　12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○						0.08未満						0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
			基　13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○						0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		一般有機化学物質	基　14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○						0.0002未満						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基　15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○						0.005未満						0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基　16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○						0.004未満						0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　17	ジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	○	○						0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基　18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/ℓ以下	4	○	○						0.000005未満						0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
			基　21	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		消毒副生成物	基　22	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×			0.10			0.13						0.115	0.10	0.13	2
			基　23	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×			0.002未満			0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
			基　24	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×			0.017			0.018						0.0175	0.017	0.018	2
			基　25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×			0.009			0.006						0.0075	0.006	0.009	2
			基　26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　27	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　28	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×			0.022			0.023						0.0225	0.022	0.023	2
			基　29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×			0.013			0.014						0.014	0.01	0.01	2
			基　30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×			0.005			0.005						0.0050	0.005	0.005	2
			基　31	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×			0.008未満			0.008未満						0.008未満	0.008未満	0.008未満	2
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基　33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○						0.01未満						0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
			基　34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○			0.02未満			0.02未満						0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
			基　35	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○						0.03未満						0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
			基　36	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○						0.01未満						0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基　37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○						8						8.0	8	8	1
		色	基　38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○						0.005未満						0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		味覚	基　39	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	10	12	13	14	14	13	13						12.71	10.0	14	7
			基　40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○						16						16.0	16	16	1
			基　41	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○						78						78.0	78	78	1
		発泡	基　42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○						0.02未満						0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基　43	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○						0.000001未満						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基　44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○						0.000001未満						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基　45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○						0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基　46	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○						0.0005未満						0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基　47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	12	×	×	0.4	0.5	0.8	0.7	0.9	0.7	0.5						0.64	0.4	0.9	7
			基　48	PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.1	7.0	6.7	6.6	6.8	6.8	6.8						6.83	6.6	7.1	7
			基　49	味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	7
			基　50	臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	7
			基　51	色度	5 度以下	12	×	×	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満						1未満	1未満	1未満	7
			基　52	濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	7
その他検査項目			他　1	アンモニア態窒素	－	－	－	－																0
			他　2	水温	－　℃	－	－	－	10.6	16.5	19.5	22.0	26.5	24.7	20.2						20.00	10.6	26.5	7
			他　3	残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	－	－	－	0.5	0.5	0.5	0.3	0.4	0.3	0.3						0.40	0.3	0.5	7

令和8年度水質検査結果

松代地域　松代地区簡易水道　：　峰方配水系

採水場所　：　会沢集落開発センター　（会沢）

区分		No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準9項目＋他2項目	基準9項目＋他2項目	基準23項目＋他2項目	基準9項目＋他2項目	基準9項目＋他2項目	基準52項目＋他2項目	基準9項目＋他2項目						平均値	最小値	最大値	検査回数
								R8.4.13	R8.5.15	R8.6.10	R8.7.6	R8.8.17	R8.9.7	R8.10.7									
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基　1	一般細菌	100 個/mℓ以下	12	×	×	0	0	0	0	0	0	0						0.0	0	0	7
			基　2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						検出しない	検出しない	検出しない	7
		重金属	基　3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○						0.0003未満						0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基　4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○						0.00005未満						0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基　5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001						0.0010	0.001	0.001	1
			基　8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○						0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基　9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×						0.004未満						0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	×						0.8						0.80	0.8	0.8	1
			基　12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○						0.13						0.130	0.13	0.13	1
			基　13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○						0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		一般有機化学物質	基　14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○						0.0002未満						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基　15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○						0.005未満						0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基　16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○						0.004未満						0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　17	ジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	○	○						0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基　18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/ℓ以下	4	○	○						0.000005未満						0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
			基　21	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		消毒副生成物	基　22	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×			0.06未満			0.06						0.030	0.06未満	0.06	2
			基　23	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×			0.002未満			0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
			基　24	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×			0.005			0.008						0.0065	0.005	0.008	2
			基　25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×			0.003未満			0.003未満						0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
			基　26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×			0.002			0.002						0.0020	0.002	0.002	2
			基　27	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　28	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×			0.011			0.015						0.0130	0.011	0.015	2
			基　29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×			0.003未満			0.003未満						0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
			基　30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×			0.004			0.005						0.0045	0.004	0.005	2
			基　31	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×			0.008未満			0.008未満						0.008未満	0.008未満	0.008未満	2
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基　33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○						0.01未満						0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
			基　34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○						0.02未満						0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基　35	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○						0.03未満						0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
			基　36	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○						0.01未満						0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基　37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○						11.0						11.00	11.0	11.0	1
		色	基　38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○						0.005未満						0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		味覚	基　39	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	9.6	9.1	8.8	8.6	11.0	9.1	8.5						9.24	8.5	11	7
			基　40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○			99			96						97.5	96	99	2
			基　41	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○			190			200						195.0	190	200	2
		発泡	基　42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○						0.02未満						0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基　43	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○						0.000001未満						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基　44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○						0.000001未満						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基　45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○						0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基　46	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○						0.0005未満						0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基　47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	12	×	×	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4						0.41	0.4	0.5	7
			基　48	PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.4	7.5	7.5	7.6	7.5	7.6	7.5						7.51	7.4	7.6	7
			基　49	味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	7
			基　50	臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	7
			基　51	色度	5 度以下	12	×	×	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満						1未満	1未満	1未満	7
			基　52	濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	7
その他検査項目			他　1	アンモニア態窒素	－	－	－	－																0
			他　2	水温	－　℃	－	－	－	6.5	14.2	18.5	20.2	24.6	23.8	20.0						18.26	6.5	24.6	7
			他　3	残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	－	－	－	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6						0.51	0.5	0.6	7

令和8年度水質検査結果

松代地域　海老地区簡易水道

採水場所　：　海老集落開発センター　（海老）

区分		No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準9項目＋他2項目	基準9項目＋他2項目	基準22項目＋他2項目	基準9項目＋他2項目	基準9項目＋他2項目	基準52項目＋他2項目	基準9項目＋他2項目						平均値	最小値	最大値	検査回数
								R8.4.13	R8.5.15	R8.6.10	R8.7.6	R8.8.17	R8.9.7	R9.10.7									
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基　1	一般細菌	100 個/mℓ以下	12	×	×	1	0	0	0	0	0	0						0.1	0	1	7
			基　2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						検出しない	検出しない	検出しない	7
		重金属	基　3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○						0.0003未満						0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基　4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○						0.00005未満						0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基　5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○			0.002			0.001未満						0.0010	0.001未満	0.002	2
			基　7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○						0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基　9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×						0.004未満						0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	×						0.1						0.10	0.1	0.1	1
			基　12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○						0.08未満						0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
			基　13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○						0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		一般有機化学物質	基　14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○						0.0002未満						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基　15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○						0.005未満						0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基　16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○						0.004未満						0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　17	ジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	○	○						0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基　18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/ℓ以下	4	○	○						0.000005未満						0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
			基　21	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		消毒副生成物	基　22	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×			0.06未満			0.06未満						0.06未満	0.06未満	0.06未満	2
			基　23	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×			0.002未満			0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
			基　24	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×			0.003未満			0.003未満						0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
			基　26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001			0.001						0.0010	0.001	0.001	2
			基　27	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　28	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001			0.001						0.0010	0.001	0.001	2
			基　29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×			0.003未満			0.003未満						0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
			基　30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　31	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×			0.008未満			0.008未満						0.008未満	0.008未満	0.008未満	2
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基　33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○						0.01未満						0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
			基　34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○						0.02未満						0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基　35	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○						0.03未満						0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
			基　36	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○						0.01未満						0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基　37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○						6						6.0	6	6	1
		色	基　38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○						0.005未満						0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		味覚	基　39	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	5.5	5.6	5.9	6.1	6.2	6.1	5.7						5.87	5.5	6.2	7
			基　40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○						25						25.0	25	25	1
			基　41	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○						87						87.0	87	87	1
		発泡	基　42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○						0.02未満						0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基　43	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○						0.000001未満						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基　44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○						0.000001未満						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基　45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○						0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基　46	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○						0.0005未満						0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基　47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	12	×	×	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1	0.2	0.1	0.1未満						0.07	0.1未満	0.2	7
			基　48	PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.1	7.3	7.3	7.5	7.5	7.4	7.3						7.34	7.1	7.5	7
			基　49	味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	7
			基　50	臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	7
			基　51	色度	5 度以下	12	×	×	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満						1未満	1未満	1未満	7
			基　52	濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	7
その他検査項目			他　1	アンモニア態窒素	－	－	－	－																0
			他　2	水温	－　℃	－	－	－	3.5	9.5	13.5	15.5	19.8	20.7	17.5						14.29	3.5	20.7	7
			他　3	残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	－	－	－	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4.	0.4						0.37	0.4	0.5	7

令和8年度水質検査結果

松代地域　伊沢地区簡易水道

採水場所　：　事業所(孟地)

区分		No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準9項目＋他2項目	基準9項目＋他2項目	基準23項目＋他2項目	基準9項目＋他2項目	基準9項目＋他2項目	基準52項目＋他2項目	基準9項目＋他2項目						平均値	最小値	最大値	検査回数
								R8.4.13	R8.5.15	R8.6.10	R8.7.6	R8.8.17	R8.9.7	R8.10.7									
水質基準項目（浄水）	微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/mℓ以下	12	×	×	0	0	0	0	0	0	0						0.0	0	0	7
		基 2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						検出しない	検出しない	検出しない	7
	健康に関する項目	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○						0.0003未満							0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
		基 4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○						0.00005未満							0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
		基 5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○						0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		基 9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×						0.004未満							0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
		基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
		基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	×						0.9							0.90	0.9	0.9	1
		基 12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○						0.14							0.140	0.14	0.14	1
		基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○						0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		基 14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○						0.0002未満							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
		基 15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○						0.005未満							0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○						0.004未満							0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
		基 17	ジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	○	○						0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		基 18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/ℓ以下	4	○	○						0.000005未満							0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
		基 21	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 22	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×			0.06未満			0.06未満							0.06未満	0.06未満	0.06未満	2
		基 23	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×			0.002未満			0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
		基 24	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×			0.003			0.005							0.0040	0.003	0.005	2
		基 25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×			0.003未満			0.003未満							0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
		基 26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×			0.002			0.002							0.0020	0.002	0.002	2
		基 27	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
		基 28	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×			0.008			0.011							0.0095	0.008	0.011	2
		基 29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×			0.003未満			0.003未満							0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
		基 30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×			0.003			0.004							0.0035	0.003	0.004	2
		基 31	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
		基 32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×			0.008未満			0.008未満							0.008未満	0.008未満	0.008未満	2
	水道水が有すべき性状に関する項目	基 33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○						0.01未満							0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
	色	基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○						0.02							0.020	0.02	0.02	1
		基 35	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○						0.03未満							0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
		基 36	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○						0.01未満							0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
	味覚	基 37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○						11							11.0	11	11	1
	色	基 38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○						0.005未満							0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
	味覚	基 39	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	11	10	10	10	10	10	9.7						10.10	9.7	11	7
		基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○			100			100							100.0	100	100	2
		基 41	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○			210			230							220.0	210	230	2
	発泡	基 42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○						0.02未満							0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
	臭い	基 43	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○						0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○						0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
	発泡	基 45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○						0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	臭い	基 46	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○						0.0005未満							0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	基礎的性状	基 47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	12	×	×	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3						0.33	0.3	0.4	7
		基 48	PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.1	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.2						7.23	7.1	7.3	7
		基 49	味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	7
		基 50	臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	7
		基 51	色度	5 度以下	12	×	×	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満						1未満	1未満	1未満	7
		基 52	濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	7
その他検査項目		他 1	アンモニア態窒素	－	－	－	－																0
		他 2	水温	－　℃	－	－	－	9.5	15.0	19.0	21.0	24.6	24.0	20.5						19.09	9.5	24.6	7
		他 3	残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	－	－	－	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3						0.26	0.2	0.3	7

令和8年度水質検査結果

松代地域　滝沢地区小規模水道

採水場所　：　片桐山多目的集会施設　（片桐山）

区分		No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準9項目＋他2項目	基準9項目＋他2項目	基準24項目＋他2項目	基準9項目＋他2項目	基準9項目＋他2項目	基準52項目＋他2項目	基準9項目＋他2項目						平均値	最小値	最大値	検査回数
								R8.4.13	R8.5.15	R8.6.10	R8.7.6	R8.8.17	R8.9.7	R8.10.7									
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基　1	一般細菌	100 個/mℓ以下	12	×	×	0	0	0	0	0	0	0						0.0	0	0	7
			基　2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						検出しない	検出しない	検出しない	7
		重金属	基　3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○						0.0003未満						0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基　4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○						0.00005未満						0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基　5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○			0.001			0.001						0.0010	0.001	0.001	2
			基　7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○						0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基　9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×						0.004未満						0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	×						0.1						0.10	0.1	0.1	1
			基　12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○						0.11						0.110	0.11	0.11	1
			基　13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○						0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		一般有機化学物質	基　14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○						0.0002未満						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基　15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○						0.005未満						0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基　16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○						0.004未満						0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　17	ジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	○	○						0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基　18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/ℓ以下	4	○	○						0.000005未満						0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
			基　21	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		消毒副生成物	基　22	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×			0.06未満			0.06						0.030	0.06未満	0.06	2
			基　23	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×			0.002未満			0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
			基　24	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×			0.009			0.018						0.0135	0.009	0.018	2
			基　25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×			0.004			0.005						0.0045	0.004	0.005	2
			基　26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×			0.003			0.004						0.0035	0.003	0.004	2
			基　27	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　28	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×			0.017			0.030						0.0235	0.017	0.030	2
			基　29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×			0.003未満			0.006						0.003	0.003未満	0.01	2
			基　30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×			0.005			0.008						0.0065	0.005	0.008	2
			基　31	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×			0.008未満			0.008未満						0.008未満	0.008未満	0.008未満	2
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基　33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○						0.01未満						0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
			基　34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○						0.02未満						0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基　35	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○						0.03未満						0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
			基　36	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○						0.01未満						0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基　37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○						10						10.0	10	10	1
		色	基　38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○						0.005未満						0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		味覚	基　39	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	12	9	9.9	10	11	11	10						10.4	9	12	7
			基　40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○			68			70						69.0	68	70	2
			基　41	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○			140			150						145.0	140	150	2
		発泡	基　42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○						0.02未満						0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基　43	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○						0.000001未満						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基　44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○						0.000001未満						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基　45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○						0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基　46	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○						0.0005未満						0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基　47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	12	×	×	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.6	0.5						0.47	0.4	0.6	7
			基　48	PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.0	7.1	7.2	7.5	7.5	7.5	7.4						7.31	7.0	7.5	7
			基　49	味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	7
			基　50	臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	7
			基　51	色度	5 度以下	12	×	×	2.0	1.0	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満						0.43	1未満	2.0	7
			基　52	濁度	2 度以下	12	×	×	0.6	0.20	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						0.11	0.1未満	0.6	7
その他検査項目			他　1	アンモニア態窒素	－	－	－	－																0
			他　2	水温	－　℃	－	－	－	5.0	14.0	17.5	19.5	23.0	23.2	19.5						17.39	5.0	23.2	7
			他　3	残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	－	－	－	0.5	0.5	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5						0.41	0.3	0.5	7

令和8年度水質検査結果

松代地域　池之畑地区飲料水供給施設

採水場所　：　池之畑集落開発センター（池之畑）

区分		No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準9項目＋他2項目	基準9項目＋他2項目	基準23項目＋他2項目	基準9項目＋他2項目	基準9項目＋他2項目	基準52項目＋他2項目	基準9項目＋他2項目						平均値	最小値	最大値	検査回数
								R8.4.13	R8.5.15	R8.6.10	R8.7.6	R8.8.17	R8.9.10	R8.10.7									
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基　1	一般細菌	100 個/mℓ以下	12	×	×	0	0	0	0	0	0	0						0.0	0	0	7
			基　2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						検出しない	検出しない	検出しない	7
		重金属	基　3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○						0.0003未満						0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基　4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○						0.00005未満						0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基　5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○						0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基　9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×						0.004未満						0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	×						0.7						0.70	0.7	0.7	1
			基　12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○						0.08未満						0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
			基　13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○						0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		一般有機化学物質	基　14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○						0.0002未満						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基　15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○						0.005未満						0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基　16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○						0.004未満						0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　17	ジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	○	○						0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基　18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/ℓ以下	4	○	○						0.000005未満						0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
			基　21	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		消毒副生成物	基　22	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×			0.06未満			0.06						0.030	0.06未満	0.06	2
			基　23	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×			0.002未満			0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
			基　24	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×			0.003			0.005						0.0040	0.003	0.005	2
			基　25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×			0.003未満			0.003未満						0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
			基　26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×			0.003			0.003						0.0030	0.003	0.003	2
			基　27	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　28	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×			0.010			0.012						0.0110	0.010	0.012	2
			基　29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×			0.003未満			0.003未満						0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
			基　30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×			0.004			0.004						0.0040	0.004	0.004	2
			基　31	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×			0.008未満			0.008未満						0.008未満	0.008未満	0.008未満	2
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基　33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○						0.01未満						0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
			基　34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○						0.02未満						0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基　35	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○			0.03未満			0.03未満						0.03未満	0.03未満	0.03未満	2
			基　36	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○						0.01						0.010	0.01	0.01	1
		味覚	基　37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○						7						7.0	7	7	1
		色	基　38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○						0.005未満						0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		味覚	基　39	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	7.2	6.3	6.4	6.6	6.9	6.5	6.5						6.63	6.3	7.2	7
			基　40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○						31						31.0	31	31	1
			基　41	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○			83			97						90.0	83	97	2
		発泡	基　42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○						0.02未満						0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基　43	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○						0.000001未満						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基　44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○						0.000001未満						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基　45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○						0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基　46	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○						0.0005未満						0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基　47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	12	×	×	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4						0.36	0.3	0.4	7
			基　48	PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.2	7.4	7.3	7.5	7.5	6.9	7.3						7.30	6.9	7.5	7
			基　49	味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	7
			基　50	臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	7
			基　51	色度	5 度以下	12	×	×	1未満	1未満	1未満	5	2	1未満	1						1.14	1未満	5.0	7
			基　52	濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.10	0.20	0.1	0.1未満	0.1未満						0.06	0.1未満	0.2	7
その他検査項目			他　1	アンモニア態窒素	－	－	－	－																0
			他　2	水温	－　℃	－	－	－	3.6	12.5	16.5	18.1	24.5	21.7	20.5						16.77	3.6	24.5	7
			他　3	残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	－	－	－	0.4	0.3	0.4	0.1	0.2	0.4	0.3						0.30	0.1	0.4	7