令和8年度水質検査結果

松之山地域　松之山地区簡易水道:松之山配水系

採水場所　：　松之山水源(表流水)

区分			No.	項目	基準値	基準39項目＋他3項目		平均値	最小値	最大値	検査回数
						R8.8.7					
水質基準項目（原水）	健康に関する項目	微生物細菌	基　1	一般細菌	100 個/mℓ以下	12		12.0	12	12	1
			基　2	大腸菌	検出されないこと	検出しない		検出しない	検出しない	検出しない	1
		重金属	基　3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基　4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基　5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基　9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	0.1		0.10	0.1	0.1	1
			基　12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	0.08未満		0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
			基　13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		一般有機化学物質	基　14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基　15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基　16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基　18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　20	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		消毒副生成物	基　21	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下						－
			基　22	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下						－
			基　23	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下						－
			基　24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下						－
			基　25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下						－
			基　26	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下						－
			基　27	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下						－
			基　28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下						－
			基　29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下						－
			基　30	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下						－
			基　31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下						－
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基　32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
			基　33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基　34	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	0.06		0.060	0.06	0.06	1
			基　35	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基　36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	11		11.0	11	11	1
		色	基　37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	0.008		0.0080	0.008	0.008	1
		味覚	基　38	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	6.4		6.40	6.4	6.4	1
			基　39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	45		45.0	45	45	1
			基　40	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	100		100.0	100	100	1
		発泡	基　41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基　42	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基　43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基　44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基　45	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基　46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	0.5		0.50	0.5	0.5	1
			基　47	PH値	5.8以上 8.6以下	7.2		7.20	7.2	7.2	1
			基　48	味	異常でないこと						－
			基　49	臭気	異常でないこと	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	1
			基　50	色度	5 度以下	2		2.0	2	2	1
			基　51	濁度	2 度以下	0.3		0.30	0.3	0.3	1
その他検査項目			他　1	アンモニア態窒素	－						0
			他　2	クリプトスポリジウム	－　個/10ℓ						0
			他　3	ジアルジア	－　個/10ℓ						0
			他　4	嫌気性芽胞菌	－　個/100mℓ	0		0.0	0	0	1
			他　5	大腸菌数	－　MPN/100mℓ	0		0.0	0	0	1
			他　6	水温	－　℃	13.5		13.50	13.5	13.5	1

令和8年度水質検査結果

松之山地域　松之山地区簡易水道:川手配水系

採水場所　：　川手水源(浅井戸)

区分			No.	項目	基準値	基準39項目＋他3項目		平均値	最小値	最大値	検査回数
						R8.8.7					
水質基準項目（原水）	健康に関する項目	微生物細菌	基　1	一般細菌	100 個/mℓ以下	6		6.0	6	6	1
			基　2	大腸菌	検出されないこと	検出しない		検出しない	検出しない	検出しない	1
		重金属	基　3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基　4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基　5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基　9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	0.5		0.50	0.5	0.5	1
			基　12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	0.08未満		0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
			基　13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		一般有機化学物質	基　14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基　15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基　16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基　18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　20	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		消毒副生成物	基　21	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下						－
			基　22	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下						－
			基　23	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下						－
			基　24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下						－
			基　25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下						－
			基　26	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下						－
			基　27	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下						－
			基　28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下						－
			基　29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下						－
			基　30	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下						－
			基　31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下						－
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基　32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
			基　33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基　34	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	0.03未満		0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
			基　35	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基　36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	8		8.0	8	8	1
		色	基　37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		味覚	基　38	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	11		11.0	11	11	1
			基　39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	49		49.0	49	49	1
			基　40	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	95		95.0	95	95	1
		発泡	基　41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基　42	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基　43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基　44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基　45	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基　46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	0.1		0.10	0.1	0.1	1
			基　47	PH値	5.8以上 8.6以下	6.7		6.70	6.7	6.7	1
			基　48	味	異常でないこと						－
			基　49	臭気	異常でないこと	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	1
			基　50	色度	5 度以下	1未満		1未満	1未満	1未満	1
			基　51	濁度	2 度以下	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
その他検査項目			他　1	アンモニア態窒素	－						0
			他　2	クリプトスポリジウム	－　個/10ℓ						0
			他　3	ジアルジア	－　個/10ℓ						0
			他　4	嫌気性芽胞菌	－　個/100mℓ	0		0.0	0	0	1
			他　5	大腸菌数	－　MPN/100mℓ	0		0.0	0	0	1
			他　6	水温	－　℃	14.0		14.00	14.0	14.0	1

令和8年度水質検査結果

松之山地域　松里地区簡易水道

採水場所　：　松里水源(表流水)

区分			No.	項目	基準値	基準39項目＋他3項目 R8.8.19		平均値	最小値	最大値	検査回数
水質基準項目（原水）	健康に関する項目	微生物細菌	基　1	一般細菌	100 個/mℓ以下	160		160	160	160	1
			基　2	大腸菌	検出されないこと	検出		検出	検出	検出	1
		重金属	基　3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基　4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基　5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基　9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
			基　12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	0.08未満		0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
			基　13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		一般有機化学物質	基　14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基　15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基　16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基　18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　20	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		消毒副生成物	基　21	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下						－
			基　22	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下						－
			基　23	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下						－
			基　24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下						－
			基　25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下						－
			基　26	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下						－
			基　27	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下						－
			基　28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下						－
			基　29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下						－
			基　30	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下						－
			基　31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下						－
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基　32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
			基　33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基　34	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	0.07		0.07	0.07	0.07	1
			基　35	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基　36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	3		3	3	3	1
		色	基　37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		味覚	基　38	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	3.4		3.4	3.4	3.4	1
			基　39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	5		5	5	5	1
			基　40	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	41		41	41	41	1
		発泡	基　41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基　42	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基　43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基　44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基　45	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基　46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	1.4		1.4	1.4	1.4	1
			基　47	PH値	5.8以上 8.6以下	6.9		6.9	6.9	6.9	1
			基　48	味	異常でないこと						－
			基　49	臭気	異常でないこと	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	1
			基　50	色度	5 度以下	16		16	16	16	1
			基　51	濁度	2 度以下	1.3		1.3	1.3	1.3	1
その他検査項目			他　1	アンモニア態窒素	－						0
			他　2	クリプトスポリジウム	－　個/10ℓ						0
			他　3	ジアルジア	－　個/10ℓ						0
			他　4	嫌気性芽胞菌	－　個/100mℓ	0		0.0	0	0	1
			他　5	大腸菌数	－　MPN/100mℓ	23		23.0	23	23	1
			他　6	水温	－　℃	19.0		19.0	19.0	19.0	1

令和8年度水質検査結果

松之山地域　湯本地区簡易水道

採水場所　：　湯本水源（湧水）

区分			No.	項目	基準値	基準39項目＋他3項目		平均値	最小値	最大値	検査回数
						R8.8.19					
水質基準項目（原水）	健康に関する項目	微生物細菌	基　1	一般細菌	100 個/mℓ以下	2		2.0	2	2	1
			基　2	大腸菌	検出されないこと	検出しない		検出しない	検出しない	検出しない	1
		重金属	基　3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基　4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基　5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.098		0.1	0	0	1
			基　7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基　9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	0.2		0.20	0.2	0.2	1
			基　12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	0.08未満		0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
			基　13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		一般有機化学物質	基　14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基　15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基　16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基　18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　20	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		消毒副生成物	基　21	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下						－
			基　22	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下						－
			基　23	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下						－
			基　24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下						－
			基　25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下						－
			基　26	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下						－
			基　27	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下						－
			基　28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下						－
			基　29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下						－
			基　30	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下						－
			基　31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下						－
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基　32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.02		0.020	0.02	0.02	1
			基　33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	0.07		0.070	0.07	0.07	1
			基　34	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	0.03		0.030	0.03	0.03	1
			基　35	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.66		0.660	0.66	0.66	1
		味覚	基　36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	8		8.0	8	8	1
		色	基　37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		味覚	基　38	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	4.2		4.20	4.2	4.2	1
			基　39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	43		43.0	43	43	1
			基　40	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	96		96.0	96	96	1
		発泡	基　41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基　42	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基　43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基　44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基　45	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基　46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/ℓ以下	0.1		0.10	0.1	0.1	1
			基　47	PH値	5.8以上 8.6以下	7.1		7.10	7.1	7.1	1
			基　48	味	異常でないこと						－
			基　49	臭気	異常でないこと	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	1
			基　50	色度	5 度以下	2		2.0	2	2	1
			基　51	濁度	2 度以下	1.3		1.30	1.3	1.3	1
その他検査項目			他　1	アンモニア態窒素	－						0
			他　2	クリプトスポリジウム	－　個/10ℓ						0
			他　3	ジアルジア	－　個/10ℓ						0
			他　4	嫌気性芽胞菌	－　個/100mℓ	0		0.0	0	0	1
			他　5	大腸菌数	－　MPN/100mℓ	0		0.0	0	0	1
			他　6	水温	－　℃	12.0		12.00	12.0	12.0	1

令和8年度水質検査結果

松之山地域　湯之島地区簡易水道

採水場所　：　湯之島水源(湧水)

区分		No.	項目	基準値	指標菌検査＋他1項目	指標菌検査＋他1項目	指標菌検査＋他1項目	指標菌検査＋他1項目	基準39項目＋他3項目	基準1項目＋他3項目	指標菌検査＋他1項目						平均値	最小値	最大値	検査回数
					R8.4.8	R8.5.18	R8.6.16	R8.7.8	R8.8.7	R8.9.9	R8.10.8									
水質基準項目（原水）	健康に関する項目	微生物細菌	基　1	一般細菌	100 個/mℓ以下					1								1	1	1	1
			基　2	大腸菌	検出されないこと					検出しない	.							検出しない	検出しない	検出しない	2
		重金属	基　3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下					0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基　4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下					0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基　5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基　9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下					0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下					0.1								0	0	0	1
			基　12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下					0.08未満								0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
			基　13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下					0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		一般有機化学物質	基　14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下					0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基　15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下					0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基　16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下					0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基　18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　20	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		消毒副生成物	基　21	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下																0
			基　22	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下																0
			基　23	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下																0
			基　24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下																0
			基　25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下																0
			基　26	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下																0
			基　27	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下																0
			基　28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下																0
			基　29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下																0
			基　30	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下																0
			基　31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下																0
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基　32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下					0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
			基　33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下					0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基　34	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下					0.03未満								0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
			基　35	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下					0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基　36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下					6								6	6	6	1
		色	基　37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下					0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		味覚	基　38	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下					4.6								5	5	5	1
			基　39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下					27								27	27	27	1
			基　40	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下					69								69	69	69	1
		発泡	基　41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下					0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基　42	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下					0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基　43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下					0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基　44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基　45	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下					0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基　46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下					0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
			基　47	PH値	5.8以上 8.6以下					6.5								7	7	7	1
			基　48	味	異常でないこと																0
			基　49	臭気	異常でないこと					異常なし								異常なし	異常なし	異常なし	1
			基　50	色度	5 度以下					1未満								1未満	1未満	1未満	1
			基　51	濁度	2 度以下					0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
その他検査項目			他　1	アンモニア態窒素	－																0
			他　2	クリプトスポリジウム	－　個/10ℓ						0										1
			他　3	ジアルジア	－　個/10ℓ						0										1
			他　4	嫌気性芽胞菌	－　個/100mℓ	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	7
			他　5	大腸菌数	－　MPN/100mℓ	0	0	0	0	0	8	0						1	0	8	7
			他　6	水温	－　℃	5.8	10.5	13.0	14.0	16.0	16.5	15.2						13.0	5.8	16.5	7

令和8年度水質検査結果

松之山地域　浦田第一地区簡易水道

採水場所　：　浦田第1水源（湧水）

区分		No.	項目	基準値	指標菌検査＋他1項目	指標菌検査＋他1項目	指標菌検査＋他1項目	指標菌検査＋他1項目	基準39項目＋他5項目	指標菌検査＋他3項目	指標菌検査＋他1項目						平均値	最小値	最大値	検査回数
					R8.4.8	R8.5.18	R8.6.16	R8.7.8	R8.8.7	R8.9.9	R8.10.8									
水質基準項目（原水）	健康に関する項目	微生物細菌	基　1	一般細菌	100 個/mℓ以下					8								8.0	8	8	1
			基　2	大腸菌	検出されないこと					検出								検出	検出	検出	1
		重金属	基　3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下					0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基　4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下					0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基　5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基　9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下					0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下					0.3								0.3	0.3	0.3	1
			基　12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下					0.08未満								0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
			基　13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下					0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		一般有機化学物質	基　14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下					0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基　15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下					0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基　16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下					0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基　18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　20	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		消毒副生成物	基　21	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下																0
			基　22	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下																0
			基　23	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下																0
			基　24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下																0
			基　25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下																0
			基　26	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下																0
			基　27	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下																0
			基　28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下																0
			基　29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下																0
			基　30	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下																0
			基　31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下																0
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基　32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下					0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
			基　33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下					0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基　34	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下					0.03未満								0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
			基　35	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下					0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基　36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下					6								6.0	6	6	1
		色	基　37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下					0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		味覚	基　38	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下					4.4								4.4	4	4	1
			基　39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下					35								35.0	35	35	1
			基　40	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下					77								77.0	77	77	1
		発泡	基　41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下					0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基　42	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下					0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基　43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下					0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基　44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基　45	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下					0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基　46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下					0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
			基　47	PH値	5.8以上 8.6以下					7.0								7.0	7	7	1
			基　48	味	異常でないこと																0
			基　49	臭気	異常でないこと					異常なし								異常なし	異常なし	異常なし	1
			基　50	色度	5 度以下					1未満								1未満	1未満	1未満	1
			基　51	濁度	2 度以下					0.4								0.4	0	0	1
その他検査項目			他　1	アンモニア態窒素	－																0
			他　2	クリプトスポリジウム	－　個/10ℓ					0	0										2
			他　3	ジアルジア	－　個/10ℓ					0	0										2
			他　4	嫌気性芽胞菌	－　個/100mℓ	0	0	0	0	0	0	0							6	0	6	6
			他　5	大腸菌数	－　MPN/100mℓ	0	0	0	0	13	23	0							5.1	0	23	6
			他　6	水温	－　℃	4.0	11.0	13.0	14.0	19.5	16.0	14.5							13.1	4.0	4.0	6

令和8年度水質検査結果

松之山地域　西浦田地区簡易水道

採水場所　：　西浦田水源(湧水)

区分			No.	項目	基準値	基準39項目＋他3項目		平均値	最小値	最大値	検査回数
						R8.8.7					
水質基準項目（原水）	健康に関する項目	微生物細菌	基　1	一般細菌	100 個/mℓ以下	0		0.0	0	0	1
			基　2	大腸菌	検出されないこと	検出しない		検出しない	検出しない	検出しない	1
		重金属	基　3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基　4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基　5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基　9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	0.1		0.10	0.1	0.1	1
			基　12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	0.08未満		0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
			基　13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		一般有機化学物質	基　14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基　15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基　16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基　18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　20	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		消毒副生成物	基　21	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下						－
			基　22	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下						－
			基　23	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下						－
			基　24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下						－
			基　25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下						－
			基　26	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下						－
			基　27	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下						－
			基　28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下						－
			基　29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下						－
			基　30	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下						－
			基　31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下						－
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基　32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
			基　33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基　34	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	0.03未満		0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
			基　35	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基　36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	5		5.0	5	5	1
		色	基　37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		味覚	基　38	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	5.1		5.1	5.1	5.1	1
			基　39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	14		14	14	14	1
			基　40	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	56		56	56	56	1
		発泡	基　41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基　42	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基　43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基　44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基　45	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基　46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	0.1		0.10	0.1	0.1	1
			基　47	PH値	5.8以上 8.6以下	6.6		6.6	6.6	6.6	1
			基　48	味	異常でないこと						－
			基　49	臭気	異常でないこと	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	1
			基　50	色度	5 度以下	1未満		1未満	1未満	1未満	1
			基　51	濁度	2 度以下	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
その他検査項目			他　1	アンモニア態窒素	－						0
			他　2	クリプトスポリジウム	－　個/10ℓ						0
			他　3	ジアルジア	－　個/10ℓ						0
			他　4	嫌気性芽胞菌	－　個/100mℓ	0		0	0	0	1
			他　5	大腸菌数	－　MPN/100mℓ	0		0.0	0	0	1
			他　6	水温	－　℃	15.7		15.7	15.7	15.7	1

令和8年度水質検査結果

松之山地域　上鍛池地区飲料水供給施設

採水場所　：　上鍛池水源(湧水)

区分		No.	項目	基準値	指標菌検査＋他3項目	指標菌検査＋他1項目	指標菌検査＋他1項目	指標菌検査＋他1項目	基準39項目＋他5項目	指標菌検査＋他1項目	指標菌検査＋他1項目						平均値	最小値	最大値	検査回数
					R8.4.9	R8.5.14	R8.6.16	R8.7.9	R8.8.19	R8.9.9	R8.10.8									
水質基準項目（原水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/mℓ以下					60							60	60	60	1
			基 2	大腸菌	検出されないこと					検出							検出しない	0	検出しない	1
		重金属	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下					0.0003未満							0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基 4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下					0.00005未満							0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基 5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下					0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下					0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下					0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下					0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基 9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下					0.004未満							0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下					0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下					0.3							0	0	0	1
			基 12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下					0.08未満							0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
			基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下					0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		一般有機化学物質	基 14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下					0.0002未満							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基 15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下					0.005未満							0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下					0.004未満							0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下					0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基 18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下					0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下					0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 20	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下					0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		消毒副生成物	基 21	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下															0
			基 22	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下															0
			基 23	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下															0
			基 24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下															0
			基 25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下															0
			基 26	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下															0
			基 27	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下															0
			基 28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下															0
			基 29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下															0
			基 30	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下															0
			基 31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下															0
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下					0.01未満							0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
			基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下					0.02未満							0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基 34	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下					0.03未満							0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
			基 35	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下					0.02							0	0	0	1
		味覚	基 36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下					5							5	5	5	1
		色	基 37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下					0.005未満							0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		味覚	基 38	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下					4.1							4	4	4	1
			基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下					33							33	33	33	1
			基 40	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下					78							78	78	78	1
		発泡	基 41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下					0.02未満							0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基 42	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下					0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下					0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基 44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下					0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基 45	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下					0.0005未満							0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下					0.2							0	0	0	1
			基 47	PH値	5.8以上 8.6以下					7.1							7	7	7	1
			基 48	味	異常でないこと															0
			基 49	臭気	異常でないこと					異常なし							異常なし	異常なし	異常なし	1
			基 50	色度	5 度以下					1未満							1未満	1未満	1未満	1
			基 51	濁度	2 度以下					0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
その他検査項目			他 1	アンモニア態窒素	－															0
			他 2	クリプトスポリジウム	－ 個/10ℓ	0	0			0										3
			他 3	ジアルジア	－ 個/10ℓ	0	0			0										3
			他 4	嫌気性芽胞菌	－ 個/100mℓ	2	0	0	0	0	0	0					0	0	2	7
			他 5	大腸菌数	－ MPN/100mℓ	0	49	0	0	2	0	0					7	0	49	7
			他 6	水温	－ ℃	3.3	5.2	12.1	14.5	18.0	18.0	16.5					12.5	3.3	18.0	7

令和8年度水質検査結果

松之山地域　田麦立地区飲料水供給施設

採水場所　：　田麦立水源(湧水)

区分			No.	項目	基準値	基準39項目＋他3項目 R8.8.7		平均値	最小値	最大値	検査回数
水質基準項目（原水）	健康に関する項目	微生物細菌	基　1	一般細菌	100 個/mℓ以下	2		2	2	2	1
			基　2	大腸菌	検出されないこと	検出しない		検出しない	検出しない	検出しない	1
		重金属	基　3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基　4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基　5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基　9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	0.2		0.2	0.2	0.2	1
			基　12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	0.08未満		0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
			基　13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		一般有機化学物質	基　14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基　15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基　16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基　18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　20	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		消毒副生成物	基　21	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下						－
			基　22	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下						－
			基　23	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下						－
			基　24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下						－
			基　25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下						－
			基　26	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下						－
			基　27	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下						－
			基　28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下						－
			基　29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下						－
			基　30	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下						－
			基　31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下						－
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基　32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
			基　33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基　34	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	0.03未満		0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
			基　35	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基　36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	9		9	9	9	1
		色	基　37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		味覚	基　38	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	3.8		3.8	3.8	3.8	1
			基　39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	13		13	13	13	1
			基　40	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	64		64	64	64	1
		発泡	基　41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基　42	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基　43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基　44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基　45	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基　46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
			基　47	PH値	5.8以上 8.6以下	6.7		6.7	6.7	6.7	1
			基　48	味	異常でないこと						－
			基　49	臭気	異常でないこと	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	1
			基　50	色度	5 度以下	1未満		1未満	1未満	1未満	1
			基　51	濁度	2 度以下	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
その他検査項目			他　1	アンモニア態窒素	－						0
			他　2	クリプトスポリジウム	－　個/10ℓ						0
			他　3	ジアルジア	－　個/10ℓ						0
			他　4	嫌気性芽胞菌	－　個/100mℓ	0		0.0	0	0	1
			他　5	大腸菌数	－　MPN/100mℓ	0		0.0	0	0	1
			他　6	水温	－　℃	15.5		15.5	15.5	15.5	1