令和8年度水質検査結果

松之山地域　松之山地区簡易水道 ： 松之山配水系

採水場所 ： 事業所 （湯山）

区分		No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準9項目＋他2項目	基準22項目＋他2項目	基準9項目＋他2項目	基準9項目＋他2項目	基準52項目＋他2項目	基準9項目＋他2項目	基準9項目＋他2項目						平均値	最小値	最大値	検査回数
								R8.4.9	R8.5.14	R8.6.12	R8.7.9	R8.8.19	R8.9.11	R8.10.9									
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/mℓ以下	12	×	×	0	0	0	0	0	0	0						0.0	0	0	7
			基 2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						検出しない	検出しない	検出しない	7
		重金属	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基 4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○					0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基 5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 8	六価クロム化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基 9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×					0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	×					0.2								0.200	0.20	0.20	1
			基 12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○					0.08未満								0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
			基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.1								0.10	0.1	0.1	1
		一般有機化学物質	基 14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基 15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○					0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○					0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基 18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/ℓ以下	4	○	○					0.000005未満								0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
			基 21	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		消毒副生成物	基 22	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×		0.06未満			0.06未満								0.06未満	0.06未満	0.06未満	2
			基 23	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×		0.002未満			0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
			基 24	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.005								0.0025	0.001未満	0.005	2
			基 25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003未満			0.003								0.0015	0.003未満	0.003	2
			基 26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001			0.003								0.0020	0.001	0.003	2
			基 27	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基 28	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×		0.002			0.012								0.0070	0.002	0.012	2
			基 29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003未満			0.003								0.002	0.003未満	0.00	2
			基 30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001			0.004								0.0025	0.001	0.004	2
			基 31	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基 32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×		0.008未満			0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満	2
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
			基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○		0.02未満			0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
			基 35	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○					0.03未満								0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
			基 36	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基 37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○					14								14.00	14.0	14.0	1
		色	基 38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○					0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		味覚	基 39	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	9	9.3	9.6	10	10	9.7	9.5						9.59	9.0	10.0	7
			基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○					49								49.0	49	49	1
			基 41	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○					110								110.0	110	110	1
		発泡	基 42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○					0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基 43	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○					0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○					0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基 45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基 46	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基 47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	12	×	×	0.1	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2						0.21	0.1	0.3	7
			基 48	PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.2	7.2						7.27	7.1	7.5	7
			基 49	味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	7
			基 50	臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	7
			基 51	色度	5 度以下	12	×	×	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満						1未満	1未満	1未満	7
			基 52	濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	7
その他検査項目			他 1	アンモニア態窒素	－	－	－	－																0
			他 2	水温	－ ℃	－	－	－	8.3	14.3	18.5	21	25.3	23.4	21						18.83	8.3	25.3	7
			他 3	残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	－	－	－	0.5	0.5	0.4	0.6	0.4	0.5	0.5						0.49	0.4	0.6	7

令和8年度水質検査結果

松之山地域　松之山地区簡易水道　：　川手配水系

採水場所　：　個人宅（上川手）

区分			No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準9項目＋他2項目	基準22項目＋他2項目	基準9項目＋他2項目	基準9項目＋他2項目	基準52項目＋他2項目	基準9項目＋他2項目	基準9項目＋他2項目					平均値	最小値	最大値	検査回数
									R8.4.9	R8.5.14	R8.6.12	R8.7.9	R8.8.24	R8.9.9	R8.10.8								
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基　1	一般細菌	100 個/mℓ以下	12	×	×	0	0	0	0	0	1	0					0.1	0	1	7
			基　2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない					検出しない	検出しない	検出しない	7
		重金属	基　3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0003未満							0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基　4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○					0.00005未満							0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基　5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001							0.0010	0.001	0.001	1
			基　7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　8	六価クロム化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基　9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×					0.004未満							0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	×					0.5							0.500	0.50	0.50	1
			基　12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○					0.08未満							0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
			基　13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		一般有機化学物質	基　14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0002未満							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基　15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○					0.005未満							0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基　16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○					0.004未満							0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基　18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/ℓ以下	4	○	○					0.000005未満							0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
			基　21	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		消毒副生成物	基　22	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×		0.06未満			0.06未満							0.06未満	0.06未満	0.06未満	2
			基　23	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×		0.002未満			0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
			基　24	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003未満			0.003未満							0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
			基　26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001							0.0005	0.001未満	0.001	2
			基　27	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　28	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001							0.0005	0.001未満	0.001	2
			基　29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003未満			0.003未満							0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
			基　30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　31	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×		0.008未満			0.008未満							0.008未満	0.008未満	0.008未満	2
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基　33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.01							0.010	0.01	0.01	1
			基　34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○					0.02未満							0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基　35	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○					0.03未満							0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
			基　36	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.01							0.010	0.01	0.01	1
		味覚	基　37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○					9							9.00	9.0	9.0	1
		色	基　38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○					0.005未満							0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		味覚	基　39	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	8.4	10	11	11	12	11	11					10.6	8	12	7
			基　40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○					51							51.0	51	51	1
			基　41	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○		95			93							94.0	93	95	2
		発泡	基　42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○					0.02未満							0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基　43	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○					0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基　44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○					0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基　45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基　46	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0005未満							0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基　47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	12	×	×	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1					0.21	0.1	0.3	7
			基　48	PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	6.7	6.8	6.9	6.9	6.9	6.8	6.8					6.83	6.7	6.9	7
			基　49	味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					異常なし	異常なし	異常なし	7
			基　50	臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					異常なし	異常なし	異常なし	7
			基　51	色度	5 度以下	12	×	×	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満					1未満	1未満	1未満	7
			基　52	濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満					0.1未満	0.1未満	0.1未満	7
その他検査項目			他　1	アンモニア態窒素	－	－	－	－															0
			他　2	水温	－　℃	－	－	－	8.5	16	19.6	22.2	26.8	23	19.0					19.30	8.5	26.8	7
			他　3	残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	－	－	－	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4					0.39	0.3	0.4	7

令和8年度水質検査結果

松之山地域　湯本地区簡易水道

採水場所　：　湯本トイレ（湯本）

区分		No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準9項目＋他2項目	基準23項目＋他2項目	基準9項目＋他2項目	基準9項目＋他2項目	基準52項目＋他2項目	基準9項目＋他2項目	基準9項目＋他2項目						平均値	最小値	最大値	検査回数
								R8.4.9	R8.5.14	R8.6.12	R8.7.9	R8.8.24	R8.9.11	R8.10.9									
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基　1	一般細菌	100 個/mℓ以下	12	×	×	0	0	0	0	0	0	0						0.0	0	0	7
			基　2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						検出しない	検出しない	検出しない	7
		重金属	基　3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基　4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○					0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基　5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　8	六価クロム化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基　9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×					0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	×					0.2								0.200	0.20	0.20	1
			基　12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○					0.08未満								0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
			基　13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		一般有機化学物質	基　14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基　15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○					0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基　16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○					0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基　18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　20	POFS及びPFOA	0.00005 mg/ℓ以下	4	○	○					0.000005未満								0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
			基　21	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		消毒副生成物	基　22	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×		0.06未満			0.07								0.035	0.06未満	0.07	2
			基　23	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×		0.002未満			0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
			基　24	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003未満			0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
			基　26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　27	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　28	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001								0.0005	0.001未満	0.001	2
			基　29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003未満			0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
			基　30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001								0.0005	0.001未満	0.001	2
			基　31	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×		0.008未満			0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満	2
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基　33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
			基　34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○		0.02未満			0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
			基　35	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○					0.03未満								0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
			基　36	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基　37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○					8								8.00	8.0	8.0	1
		色	基　38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○					0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		味覚	基　39	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	5.2	5.6	5.8	4.4	4.7	5.2	5.3						5.17	4.4	5.8	7
			基　40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○					42								42.0	42	42	1
			基　41	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○		94			86								90.0	86	94	2
		発泡	基　42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○					0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基　43	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○					0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基　44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○					0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基　45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基　46	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基　47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	12	×	×	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.3	0.1						0.14	0.1	0.3	7
			基　48	PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.1	7.2	7.1	7.2	7.2	7.1	7.0						7.13	7.0	7.2	7
			基　49	味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	7
			基　50	臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	7
			基　51	色度	5 度以下	12	×	×	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満						1未満	1未満	1未満	7
			基　52	濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	7
その他検査項目			他　1	アンモニア態窒素	－	－	－	－																0
			他　2	水温	－　℃	－	－	－	8.0	14.6	17.3	20	21.7	19.5	18.5						17.09	8.0	21.7	7
			他　3	残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	－	－	－	0.5	0.5	0.6	0.3	0.5	0.5	0.5						0.49	0.3	0.6	7

令和8年度水質検査結果

松之山地域　松里地区簡易水道

採水場所 ： 個人宅 （天水越）

区分		No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準9項目＋他2項目	基準21項目＋他2項目	基準9項目＋他2項目	基準9項目＋他2項目	基準52項目＋他2項目	基準9項目＋他2項目	基準9項目＋他2項目						平均値	最小値	最大値	検査回数
								R8.4.9	R8.5.14	R8.6.12	R8.7.9	R8.8.24	R8.9.11	R8.10.9									
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	基 1	一般細菌	100 個/mℓ以下	12	×	×	0	0	0	0	0	0	0						0.0	0	0	7
		基 2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						検出しない	検出しない	検出しない	7
		基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
		基 4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○					0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
		基 5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 8	六価クロム化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		基 9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×					0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
		基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
		基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	×					0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		基 12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○					0.08未満								0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
		基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		基 14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
		基 15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○					0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○					0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
		基 17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		基 18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/ℓ以下	4	○	○					0.000005未満								0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
		基 21	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 22	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×		0.06未満			0.08								0.040	0.06未満	0.08	2
		基 23	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×		0.002未満			0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
		基 24	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×		0.008			0.012								0.0100	0.008	0.012	2
		基 25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.006			0.007								0.0065	0.006	0.007	2
		基 26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
		基 27	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
		基 28	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×		0.01			0.016								0.0130	0.010	0.016	2
		基 29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.007			0.008								0.008	0.01	0.01	2
		基 30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.002			0.004								0.0030	0.002	0.004	2
		基 31	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
		基 32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×		0.008未満			0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満	2
	水道水が有すべき性状に関する項目	基 33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○					0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		基 35	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○					0.03未満								0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
		基 36	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		基 37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○					4								4.00	4.0	4.0	1
		基 38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○					0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		基 39	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	3.2	3.3	3.8	4	5.9	5.5	4						4.24	3.2	5.9	7
		基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○					6								6.0	6	6	1
		基 41	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○					37								37.0	37	37	1
		基 42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○					0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		基 43	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○					0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○					0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		基 45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		基 46	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基 47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/ℓ以下	12	×	×	0.4	0.6	1.1	1.1	0.7	0.6	0.8						0.76	0.4	1.1	7
		基 48	PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	6.8	6.8	6.9	6.9	7	6.9	7						6.90	6.8	7.0	7
		基 49	味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	7
		基 50	臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	7
		基 51	色度	5 度以下	12	×	×	1未満	1未満	3	2	1未満	1未満	1						0.86	1未満	3.0	7
		基 52	濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	7
その他検査項目		他 1	アンモニア態窒素	－	－	－	－																0
		他 2	水温	－ ℃	－	－	－	6.4	10.5	16.3	18.5	21.7	22.5	16.5						16.06	6.4	22.5	7
		他 3	残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	－	－	－	0.5	0.6	0.2	0.4	0.4	0.5	0.5						0.44	0.2	0.6	7

令和8年度水質検査結果

松之山地域　浦田第1地区簡易水道

採水場所　：　黒倉交流センター（黒倉）

区分		No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準9項目＋他2項目	基準23項目＋他2項目	基準9項目＋他2項目	基準9項目＋他2項目	基準52項目＋他2項目	基準9項目＋他2項目	基準9項目＋他2項目						平均値	最小値	最大値	検査回数
								R8.4.8	R8.5.18	R8.6.12	R8.7.8	R8.8.19	R8.9.9	R8.10.8									
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基　1	一般細菌	100 個/mℓ以下	12	×	×	0	0	0	0	0	1	0						0.1	0	1	7
			基　2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						検出しない	検出しない	検出しない	7
		重金属	基　3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基　4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○					0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基　5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○		0.002			0.001								0.0015	0.001	0.002	2
			基　7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　8	六価クロム化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基　9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×					0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	×					0.3								0.300	0.30	0.30	1
			基　12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○					0.08未満								0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
			基　13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		一般有機化学物質	基　14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基　15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○					0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基　16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○					0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基　18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/ℓ以下	4	○	○					0.000005未満								0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
			基　21	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		消毒副生成物	基　22	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×		0.06未満			0.06未満								0.06未満	0.06未満	0.06未満	2
			基　23	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×		0.002未満			0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
			基　24	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.003								0.0015	0.001未満	0.003	2
			基　25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003未満			0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
			基　26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.004								0.0020	0.001未満	0.004	2
			基　27	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　28	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.011								0.0055	0.001未満	0.011	2
			基　29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003未満			0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
			基　30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.004								0.0020	0.001未満	0.004	2
			基　31	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×		0.008未満			0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満	2
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基　33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
			基　34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○					0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基　35	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○					0.03未満								0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
			基　36	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基　37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○					6								6.00	6.0	6.0	1
		色	基　38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○					0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		味覚	基　39	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	5.5	4.8	4.7	4.7	4.7	4.4	4.8						4.80	4.4	5.5	7
			基　40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○					37								37.0	37	37	1
			基　41	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○		76			82								79.0	76	82	2
		発泡	基　42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○					0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基　43	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○					0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基　44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○					0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基　45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基　46	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基　47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	12	×	×	0.2	0.1未満	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4						0.20	0.1未満	0.4	7
			基　48	PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.1	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2						7.24	7.1	7.3	7
			基　49	味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	7
			基　50	臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	7
			基　51	色度	5 度以下	12	×	×	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満						1未満	1未満	1未満	7
			基　52	濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満						0.01	0.1未満	0.1	7
その他検査項目			他　1	アンモニア態窒素	－	－	－	－																0
			他　2	水温	－　℃	－	－	－	7.5	18.5	20.7	22.8	26.8	24	19.6						19.99	7.5	26.8	7
			他　3	残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	－	－	－	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5						0.44	0.4	0.5	7

令和8年度水質検査結果

松之山地域　湯之島地区簡易水道

採水場所　：　個人宅　（湯之島）

区分		No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準9項目＋他2項目	基準23項目＋他2項目	基準9項目＋他2項目	基準9項目＋他2項目	基準52項目＋他2項目	基準9項目＋他2項目	基準9項目＋他2項目						平均値	最小値	最大値	検査回数
								R8.4.8	R8.5.18	R8.6.12	R8.7.8	R8.8.19	R8.9.9	R8.10.8									
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基　1	一般細菌	100 個/mℓ以下	12	×	×	0	0	0	0	0	0	0						0.0	0	0	7
			基　2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						検出しない	検出しない	検出しない	7
		重金属	基　3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基　4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○					0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基　5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○		0.001			0.001								0.0010	0.001	0.001	2
			基　7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　8	六価クロム化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基　9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×					0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	×					0.1								0.100	0.10	0.10	1
			基　12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○					0.08未満								0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
			基　13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		一般有機化学物質	基　14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基　15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○					0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基　16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○					0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基　18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/ℓ以下	4	○	○					0.000005未満								0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
			基　21	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		消毒副生成物	基　22	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×		0.06未満			0.06未満								0.06未満	0.06未満	0.06未満	2
			基　23	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×		0.002未満			0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
			基　24	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003未満			0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
			基　26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001								0.0005	0.001未満	0.001	2
			基　27	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　28	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001								0.0005	0.001未満	0.001	2
			基　29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003未満			0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
			基　30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　31	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×		0.008未満			0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満	2
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基　33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.03								0.030	0.03	0.03	1
			基　34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○					0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基　35	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○					0.03未満								0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
			基　36	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.01								0.010	0.01	0.01	1
		味覚	基　37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○					6								6.00	6.0	6.0	1
		色	基　38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○					0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		味覚	基　39	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	5.3	5	5	5.1	4.9	5	5						5.04	4.9	5.3	7
			基　40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○					29								29.0	29	29	1
			基　41	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○		77			71								74.0	71	77	2
		発泡	基　42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○					0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基　43	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○					0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基　44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○					0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基　45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基　46	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基　47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/ℓ以下	12	×	×	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1						0.13	0.1	0.2	7
			基　48	PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	6.7	6.6	6.7	6.7	6.7	6.6	6.7						6.67	6.6	6.7	7
			基　49	味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	7
			基　50	臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	7
			基　51	色度	5 度以下	12	×	×	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満						1未満	1未満	1未満	7
			基　52	濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	7
その他検査項目			他　1	アンモニア態窒素	－	－	－	－																0
			他　2	水温	－　℃	－	－	－	4.8	17.3	20	22.2	26.7	24	20.5						19.36	4.8	26.7	7
			他　3	残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	－	－	－	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5						0.50	0.5	0.5	7

令和8年度水質検査結果

松之山地域　上鍛池地区飲料水供給施設

採水場所　：　上鍛池集落センター　（上鍛池）

区分		No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準9項目＋他2項目	基準21項目＋他2項目	基準9項目＋他2項目	基準9項目＋他2項目	基準52項目＋他2項目	基準9項目＋他2項目	基準9項目＋他2項目						平均値	最小値	最大値	検査回数
								R8.4.9	R8.5.14	R8.6.12	R8.7.9	R8.8.24	R8.9.9	R8.10.8									
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基　1	一般細菌	100 個/mℓ以下	12	×	×	0	0	0	0	0	0	0						0.0	0	0	7
			基　2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						検出しない	検出しない	検出しない	7
		重金属	基　3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基　4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○					0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基　5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001								0.0010	0.001	0.001	1
			基　7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　8	六価クロム化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基　9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×					0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	×					0.3								0.300	0.30	0.30	1
			基　12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○					0.08未満								0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
			基　13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		一般有機化学物質	基　14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基　15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○					0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基　16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○					0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基　18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/ℓ以下	4	○	○					0.000005未満								0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
			基　21	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		消毒副生成物	基　22	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×		0.06未満			0.06未満								0.06未満	0.06未満	0.06未満	2
			基　23	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×		0.002未満			0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
			基　24	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.004								0.0020	0.001未満	0.004	2
			基　25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003未満			0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
			基　26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　27	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　28	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.006								0.0030	0.001未満	0.006	2
			基　29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003未満			0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
			基　30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.002								0.0010	0.001未満	0.002	2
			基　31	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×		0.008未満			0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満	2
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基　33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
			基　34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○					0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基　35	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○					0.03未満								0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
			基　36	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.02								0.020	0.02	0.02	1
		味覚	基　37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○					5								5.00	5.0	5.0	1
		色	基　38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○					0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		味覚	基　39	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	4.4	4.3	4.5	4.6	4.5	4.4	4.2						4.41	4.2	4.6	7
			基　40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○					33								33.0	33	33	1
			基　41	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○					75								75.0	75	75	1
		発泡	基　42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○					0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基　43	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○					0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基　44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○					0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基　45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基　46	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基　47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/ℓ以下	12	×	×	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2						0.20	0.2	0.2	7
			基　48	PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.0	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1						7.14	7.0	7.2	7
			基　49	味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	7
			基　50	臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	7
			基　51	色度	5 度以下	12	×	×	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満						1未満	1未満	1未満	7
			基　52	濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	7
その他検査項目			他　1	アンモニア態窒素	－	－	－	－																0
			他　2	水温	－　℃	－	－	－	7.5	13	17.5	19.8	22.8	22	19.4						17.43	7.5	22.8	7
			他　3	残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	－	－	－	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4						0.40	0.4	0.4	7

令和8年度水質検査結果

松之山地域　田麦立地区飲料水供給施設

採水場所　：　個人宅（田麦立）

区分			No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準9項目＋他2項目 R8.4.8	基準21項目＋他2項目 R8.5.18	基準9項目＋他2項目 R8.6.12	基準9項目＋他2項目 R8.7.8	基準52項目＋他2項目 R8.8.19	基準9項目＋他2項目 R8.9.9	基準9項目＋他2項目 R8.10.8						平均値	最小値	最大値	検査回数
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基　1	一般細菌	100 個/mℓ以下	12	×	×	0	0	0	0	0	0	0						0.0	0	0	7
			基　2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						検出しない	検出しない	検出しない	7
		重金属	基　3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基　4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○					0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基　5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　8	六価クロム化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基　9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×					0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	×					0.2								0.200	0.20	0.20	1
			基　12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○					0.08未満								0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
			基　13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		一般有機化学物質	基　14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基　15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○					0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基　16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○					0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基　18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/ℓ以下	4	○	○					0.000005未満								0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
			基　21	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		消毒副生成物	基　22	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×		0.07			0.06								0.065	0.06	0.07	2
			基　23	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×		0.002未満			0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
			基　24	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001								0.0005	0.001未満	0.001	2
			基　25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003未満			0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
			基　26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001			0.001								0.0010	0.001	0.001	2
			基　27	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　28	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001			0.003								0.0020	0.001	0.003	2
			基　29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003未満			0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
			基　30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001								0.0005	0.001未満	0.001	2
			基　31	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×		0.008未満			0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満	2
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基　33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
			基　34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○					0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基　35	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○					0.03未満								0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
			基　36	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.02								0.020	0.02	0.02	1
		味覚	基　37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○					10								10.00	10.0	10.0	1
		色	基　38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○					0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		味覚	基　39	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	4.1	4.2	4.3	4.4	5.5	4.2	4.2						4.41	4.1	5.5	7
			基　40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○					13								13.0	13	13	1
			基　41	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○					75								75.0	75	75	1
		発泡	基　42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○					0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基　43	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○					0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基　44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○					0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基　45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基　46	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基　47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	12	×	×	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1						0.11	0.1	0.2	7
			基　48	PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	6.9	6.9	6.9	7	6.9	6.9	6.9						6.91	6.9	7.0	7
			基　49	味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	7
			基　50	臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	7
			基　51	色度	5 度以下	12	×	×	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満						1未満	1未満	1未満	7
			基　52	濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	7
その他検査項目			他　1	アンモニア態窒素	－	－	－	－																0
			他　2	水温	－　℃	－	－	－	3.8	12.7	16.3	18.7	21.9	20.7	18						16.01	3.8	21.9	7
			他　3	残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	－	－	－	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.5	0.5						0.44	0.3	0.5	7

令和8年度水質検査結果

松之山地域　西浦田地区簡易水道

採水場所 ： 事業所 （湯之島）

区分		No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準9項目＋他2項目 R8.4.8	基準21項目＋他2項目 R8.5.18	基準9項目＋他2項目 R8.6.12	基準9項目＋他2項目 R8.7.8	基準52項目＋他2項目 R8.8.19	基準9項目＋他2項目 R8.9.9	基準9項目＋他2項目 R8.10.8						平均値	最小値	最大値	検査回数
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/mℓ以下	12	×	×	0	0	0	0	0	0	0						0.0	0	0	7
			基 2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						検出しない	検出しない	検出しない	7
		重金属	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基 4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○					0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基 5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 8	六価クロム化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基 9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×					0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	×					0.1								0.100	0.10	0.10	1
			基 12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○					0.08未満								0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
			基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		一般有機化学物質	基 14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基 15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○					0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○					0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基 18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/ℓ以下	4	○	○					0.000005未満								0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
			基 21	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		消毒副生成物	基 22	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×		0.06未満			0.06未満								0.06未満	0.06未満	0.06未満	2
			基 23	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×		0.002未満			0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
			基 24	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基 25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003未満			0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
			基 26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基 27	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基 28	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基 29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003未満			0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
			基 30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基 31	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基 32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×		0.008未満			0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満	2
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
			基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○					0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基 35	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○					0.03未満								0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
			基 36	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.01								0.010	0.01	0.01	1
		味覚	基 37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○					5								5.00	5.0	5.0	1
		色	基 38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○					0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		味覚	基 39	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.3						5.13	5.1	5.3	7
			基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○					15								15.0	15	15	1
			基 41	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○					49								49.0	49	49	1
		発泡	基 42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○					0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基 43	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○					0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○					0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基 45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基 46	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基 47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/ℓ以下	12	×	×	0.3	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満						0.06	0.1未満	0.3	7
			基 48	PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	6.9	6.9	6.9	6.9	7	6.9	6.9						6.91	6.9	7.0	7
			基 49	味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	7
			基 50	臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	7
			基 51	色度	5 度以下	12	×	×	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満						1未満	1未満	1未満	7
			基 52	濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	7
その他検査項目			他 1	アンモニア態窒素	－	－	－	－																0
			他 2	水温	－ ℃	－	－	－	9.5	17.5	20.6	23.5	25.2	24.2	20						20.07	9.5	25.2	7
			他 3	残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	－	－	－	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3						0.27	0.2	0.3	7