令和8年度水質検査結果

中里地域　中里中央地区簡易水道　：　山崎配水系

採水場所　：　のげの車庫　（田沢本村）

区分		No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準9項目＋他2項目 R8.4.16	基準22項目＋他2項目 R8.5.18	基準9項目＋他2項目 R8.6.19	基準9項目＋他2項目 R8.7.17	基準52項目＋他2項目 R8.8.25	基準9項目＋他2項目 R8.9.9	基準9項目＋他2項目 R8.10.20						平均値	最小値	最大値	検査回数
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基　1	一般細菌	100 個/mℓ以下	12	×	×	0	0	0	0	0	0	0						0.0	0	0	7
			基　2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						検出しない	検出しない	検出しない	7
		重金属	基　3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基　4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○					0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基　5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基　9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×					0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	×					0.70								0.700	0.70	0.70	1
			基　12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○					0.08未満								0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
			基　13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		一般有機化学物質	基　14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基　15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○					0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基　16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○					0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基　18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/ℓ以下	4	○	○					0.000005未満								0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
			基　21	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		消毒副生成物	基　21	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×		0.07			0.06未満								0.035	0.06未満	0.07	2
			基　22	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×		0.002未満			0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
			基　23	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003未満			0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
			基　25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　26	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　27	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003未満			0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
			基　29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　30	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×		0.008未満			0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満	2
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基　32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
			基　33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○					0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基　34	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○					0.03未満								0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
			基　35	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基　36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○					8.0								8.00	8.0	8.0	1
		色	基　37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○					0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		味覚	基　38	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	8.4	8.3	8.4	8.4	8.7	8.5	8.6						8.47	8.3	8.7	7
			基　39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○					44								44.0	44	44	1
			基　40	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○		89			94								91.5	89	94	2
		発泡	基　41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○					0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基　42	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○					0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基　43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○					0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基　44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基　45	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基　46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満						0.01	0.1未満	0.1	7
			基　47	PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.7	7.8	7.7	7.8	7.7	7.7	7.4						7.69	7.4	7.8	7
			基　48	味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	7
			基　49	臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	7
			基　50	色度	5 度以下	12	×	×	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満						1未満	1未満	1未満	7
			基　51	濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	7
その他検査項目			他　1	アンモニア態窒素	－	－	－	－																0
			他　2	水温	－　℃	－	－	－	10.5	17.8	19.6	24.0	24.9	23.7	18.4						19.84	10.5	24.9	7
			他　3	残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	－	－	－	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2						0.29	0.2	0.3	7

令和8年度水質検査結果

中里地域　中里中央地区簡易水道　：　東田尻配水系

採水場所　：　東田尻集落センター（東田尻）

区分		No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準9項目＋他2項目	基準49項目＋他2項目	基準9項目＋他2項目	基準9項目＋他2項目	基準51項目＋他2項目	基準9項目＋他2項目	基準9項目＋他2項目						平均値	最小値	最大値	検査回数
								R8.4.15	R8.5.21	R8.6.17	R8.7.16	R8.8.26	R8.9.8	R8.10.19									
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基　1	一般細菌	100 個/mℓ以下	12	×	×	0	0	0	0	0	0	0						0.0	0	0	7
			基　2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						検出しない	検出しない	検出しない	7
		重金属	基　3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○		0.0003未満			0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2
			基　4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○		0.00005未満			0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2
			基　5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○		0.001			0.001								0.0010	0.001	0.001	2
			基　8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○		0.002未満			0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
		無機物	基　9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×		0.004未満			0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	2
			基　10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	×		0.70			0.60								0.650	0.60	0.70	2
			基　12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○		0.08未満			0.08未満								0.08未満	0.08未満	0.08未満	2
			基　13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○		0.1未満			0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	2
		一般有機化学物質	基　14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○		0.0002未満			0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
			基　15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○		0.005未満			0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	2
			基　16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○		0.004未満			0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	2
			基　17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○		0.002未満			0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
			基　18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基　21	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
		消毒副生成物	基　21	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×		0.06未満			0.06未満								0.06未満	0.06未満	0.06未満	2
			基　22	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×		0.002未満			0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
			基　23	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003未満			0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
			基　25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001			0.002								0.0015	0.001	0.002	2
			基　26	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　27	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×		0.002			0.005								0.0035	0.002	0.005	2
			基　28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003未満			0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
			基　29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001								0.0005	0.001未満	0.001	2
			基　30	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001			0.002								0.0015	0.001	0.002	2
			基　31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×		0.008未満			0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満	2
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基　32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○		0.01未満			0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	2
			基　33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○		0.02未満			0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
			基　34	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○		0.03未満			0.03未満								0.03未満	0.03未満	0.03未満	2
			基　35	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○		0.01未満			0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	2
		味覚	基　36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○		9.0			8.0								8.50	8.0	9.0	2
		色	基　37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○		0.005未満			0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	2
		味覚	基　38	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	9.1	8.7	8.9	8.9	8.7	7.4	8.3						8.57	7.4	9.1	7
			基　39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○		58			57								57.5	57	58	2
			基　40	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○		110			100								105.0	100	110	2
		発泡	基　41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○		0.02未満			0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
		臭い	基　42	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○					0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基　43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○					0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基　44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○		0.002未満			0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
		臭い	基　45	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○		0.0005未満			0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2
		基礎的性状	基　46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/ℓ以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1						0.04	0.1未満	0.1	7
			基　47	PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.8	7.8	7.8	7.7	7.7	7.7	7.8						7.76	7.7	7.8	7
			基　48	味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	7
			基　49	臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	7
			基　50	色度	5 度以下	12	×	×	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満						1未満	1未満	1未満	7
			基　51	濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	7
その他検査項目			他　1	アンモニア態窒素	－	－	－	－																0
			他　2	水温	－　℃	－	－	－	13.0	19.6	21.5	23.2	27.9	23.0	18.2						20.91	13.0	27.9	7
			他　3	残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	－	－	－	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2						0.21	0.2	0.3	7

令和8年度水質検査結果

中里地域　中里中央地区簡易水道　：　如来寺配水系

採水場所　：　個人宅　（如来寺）

区　分			No.	項　目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準2項目＋他2項目	基準2項目＋他2項目	基準2項目＋他2項目	基準2項目＋他2項目	基準2項目＋他2項目	基準2項目＋他2項目	基準2項目＋他2項目						平均値	最小値	最大値	検査回数
									R8.4.16	R8.5.21	R8.6.19	R8.7.17	R8.8.26	R8.9.9	R8.10.20									
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基　1	一般細菌	100 個/mℓ以下	12	×	×	0	0	0	0	0	0	0						0.0	0	0	7
			基　2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						検出しない	検出しない	検出しない	7
		重金属	基　3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基　4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基　5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基　6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基　7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基　8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○																0
		無機物	基　9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×																0
			基　10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×																0
			基　11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	×																0
			基　12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基　13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○																0
		一般有機化学物質	基　14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基　15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基　16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基　17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基　18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基　19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基　20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基　21	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																0
		消毒副生成物	基　21	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×																0
			基　22	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×																0
			基　23	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×																0
			基　24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×																0
			基　25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×																0
			基　26	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×																0
			基　27	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×																0
			基　28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×																0
			基　29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×																0
			基　30	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×																0
			基　31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×																0
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基　32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基　33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基　34	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基　35	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○																0
		味覚	基　36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○																0
		色	基　37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○																0
		味覚	基　38	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×																0
			基　39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基　40	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○																0
		発泡	基　41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○																0
		臭い	基　42	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○																0
			基　43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○																0
		発泡	基　44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○																0
		臭い	基　45	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○																0
		基礎的性状	基　46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	12	×	×																0
			基　47	PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×																0
			基　48	味	異常でないこと	12	×	×																0
			基　49	臭気	異常でないこと	12	×	×																0
			基　50	色度	5 度以下	12	×	×																0
			基　51	濁度	2 度以下	12	×	×																0
その他検査項目			他　1	アンモニア態窒素	－	－	－	－																0
			他　2	水温	－　℃	－	－	－	11.5	17.2	21.5	25.5	26.8	23.8	20.5						20.97	11.5	26.8	7
			他　3	残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	－	－	－	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3						0.30	0.3	0.3	7

令和8年度水質検査結果

中里地域　重地地区簡易水道

採水場所　：重地構造改善センター　（重地）

区分		No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準9項目＋他2項目 R8.4.15	基準22項目＋他2項目 R8.5.18	基準9項目＋他2項目 R8.6.18	基準9項目＋他2項目 R8.7.16	基準52項目＋他2項目 R8.8.10	基準9項目＋他2項目 R8.9.9	基準9項目＋他2項目 R8.10.19						平均値	最小値	最大値	検査回数
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基　1	一般細菌	100 個/mℓ以下	12	×	×	0	0	0	0	0	0	0						0.0	0	0	7
			基　2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						検出しない	検出しない	検出しない	7
		重金属	基　3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基　4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○					0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基　5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　8	六価クロム化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基　9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×					0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	×					0.30								0.300	0.30	0.30	1
			基　12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○					0.08未満								0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
			基　13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		一般有機化学物質	基　14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基　15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○					0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基　16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○					0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基　18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/ℓ以下	4	○	○					0.000005未満								0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
			基　21	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		消毒副生成物	基　21	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×		0.06未満			0.06未満								0.06未満	0.06未満	0.06未満	2
			基　22	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×		0.002未満			0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
			基　23	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001								0.0005	0.001未満	0.001	2
			基　24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003未満			0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
			基　25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　26	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　27	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001								0.0005	0.001未満	0.001	2
			基　28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003未満			0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
			基　29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　30	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×		0.008未満			0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満	2
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基　32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
			基　33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○					0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基　34	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○					0.03未満								0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
			基　35	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基　36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○					7.0								7.00	7.0	7.0	1
		色	基　37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○					0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		味覚	基　38	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	4.2	4.3	4.2	4.2	4.1	4.2	4.2						4.20	4.1	4.3	7
			基　39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○					57								57.0	57	57	1
			基　40	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○		92			100								96.0	92	100	2
		発泡	基　41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○					0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基　42	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○					0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基　43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○					0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基　44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基　45	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基　46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	12	×	×	0.1	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1	0.2	0.1未満						0.07	0.1未満	0.2	7
			基　47	PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.6	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3						7.43	7.3	7.6	7
			基　48	味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	7
			基　49	臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	7
			基　50	色度	5 度以下	12	×	×	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満						1未満	1未満	1未満	7
			基　51	濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	7
その他検査項目			他　1	アンモニア態窒素	－	－	－	－																0
			他　2	水温	－　℃	－	－	－	10.5	17.3	21.5	24.5	26.1	24.0	19.5						20.49	10.5	26.1	7
			他　3	残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	－	－	－	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3						0.29	0.2	0.3	7

令和8年度水質検査結果

中里地域　倉下地区小規模水道

採水場所 ： 冬期管理センター （倉下）

区分		No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準9項目＋他2項目 R8.4.15	基準22項目＋他2項目 R8.5.18	基準9項目＋他2項目 R8.6.17	基準9項目＋他2項目 R8.7.16	基準52項目＋他2項目 R8.8.26	基準9項目＋他2項目 R8.9.8	基準9項目＋他2項目 R8.10.19						平均値	最小値	最大値	検査回数
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/mℓ以下	12	×	×	0	0	0	0	0	0	1						0.1	0	1	7
			基 2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						検出しない	検出しない	検出しない	7
		重金属	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基 4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○					0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基 5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○		0.003			0.008								0.0055	0.003	0.008	2
			基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基 9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×					0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	×					0.20								0.200	0.20	0.20	1
			基 12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○					0.08未満								0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
			基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		一般有機化学物質	基 14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基 15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○					0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○					0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基 18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/ℓ以下	4	○	○					0.000005未満								0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
			基 21	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		消毒副生成物	基 21	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×		0.06未満			0.06未満								0.06未満	0.06未満	0.06未満	2
			基 22	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×		0.002未満			0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
			基 23	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基 24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003未満			0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
			基 25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基 26	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基 27	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基 28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003未満			0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
			基 29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基 30	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基 31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×		0.008未満			0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満	2
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.040								0.040	0.04	0.04	1
			基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○					0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基 34	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○					0.03未満								0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
			基 35	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.060								0.060	0.06	0.06	1
		味覚	基 36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○					5.0								5.00	5.0	5.0	1
		色	基 37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○					0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		味覚	基 38	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	2.9	3.0	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9						2.91	2.9	3.0	7
			基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○					33								33.0	33	33	1
			基 40	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○					75								75.0	75	75	1
		発泡	基 41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○					0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基 42	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○					0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○					0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基 44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基 45	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基 46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/ℓ以下	12	×	×	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2						0.13	0.1	0.2	7
			基 47	PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	6.3	6.3	6.5	6.4	6.4	6.3	6.3						6.36	6.3	6.5	7
			基 48	味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	7
			基 49	臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	7
			基 50	色度	5 度以下	12	×	×	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満						1未満	1未満	1未満	7
			基 51	濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満						0.01	0.1未満	0.1	7
その他検査項目			他 1	アンモニア態窒素	－	－	－	－																0
			他 2	水温	－ ℃	－	－	－	9.0	13.7	16.8	20.5	25.4	21.3	17.5						17.74	9.0	25.4	7
			他 3	残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	－	－	－	0.3	0.4	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2						0.23	0.1	0.4	7

令和8年度水質検査結果

中里地域　中里中央地区簡易水道　：　西方配水系

採水場所　：　個人宅　（西方）

区分		No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準9項目＋他2項目 R8.4.15	基準21項目＋他2項目 R8.5.18	基準9項目＋他2項目 R8.6.17	基準9項目＋他2項目 R8.7.16	基準52項目＋他2項目 R8.8.10	基準9項目＋他2項目 R8.9.29	基準9項目＋他2項目 R8.10.19						平均値	最小値	最大値	検査回数
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基　1	一般細菌	100 個/mℓ以下	12	×	×	0	0	0	0	0	0	0						0.0	0	0	7
			基　2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						検出しない	検出しない	検出しない	7
		重金属	基　3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基　4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○					0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基　5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002								0.0020	0.002	0.002	1
			基　7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基　9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×					0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	×					0.20								0.200	0.20	0.20	1
			基　12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○					0.08未満								0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
			基　13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		一般有機化学物質	基　14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基　15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○					0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基　16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○					0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基　18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/ℓ以下	4	○	○					0.000005未満								0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
			基　21	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		消毒副生成物	基　21	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×		0.22			0.06未満								0.110	0.06未満	0.22	2
			基　22	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×		0.002未満			0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
			基　23	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.003								0.0015	0.001未満	0.003	2
			基　24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003未満			0.003								0.0015	0.003未満	0.003	2
			基　25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　26	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　27	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.005								0.0025	0.001未満	0.005	2
			基　28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003未満			0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
			基　29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.002								0.0010	0.001未満	0.002	2
			基　30	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×		0.008未満			0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満	2
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基　32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
			基　33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○					0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基　34	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○					0.03未満								0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
			基　35	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.03								0.030	0.03	0.03	1
		味覚	基　36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○					4.0								4.00	4.0	4.0	1
		色	基　37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○					0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		味覚	基　38	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	3.2	3.5	4.2	3.8	3.2	3.1	3.3						3.47	3.1	4.2	7
			基　39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○					18								18.0	18	18	1
			基　40	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○					55								55.0	55	55	1
		発泡	基　41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○					0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基　42	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○					0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基　43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○					0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基　44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基　45	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基　46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/ℓ以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.2	0.2	0.3	0.2	0.1						0.14	0.1未満	0.3	7
			基　47	PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	6.7	6.8	6.9	6.7	6.7	6.6	6.7						6.73	6.6	6.9	7
			基　48	味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	7
			基　49	臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	7
			基　50	色度	5 度以下	12	×	×	1未満	3.0	1未満	1.0	3.0	1未満	1未満						1.00	1未満	3.0	7
			基　51	濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	1.5	0.1未満	0.8	1.5	0.1未満	0.1未満						0.54	0.1未満	1.5	7
その他検査項目			他　1	アンモニア態窒素	－	－	－	－																0
			他　2	水温	－　℃	－	－	－	11.5	17.2	19.8	23.7	23.9	18.3	15.5						18.56	11.5	23.9	7
			他　3	残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	－	－	－	0.4	0.2	0.3	1.8	0.3	0.2	0.4						0.51	0.2	1.8	7

令和8年度水質検査結果

中里地域　貝野地区簡易水道

採水場所　：　個人宅　（新屋敷）

区分			No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準9項目＋他2項目	基準49項目＋他2項目	基準9項目＋他2項目	基準9項目＋他2項目	基準52項目＋他2項目	基準9項目＋他2項目	基準9項目＋他2項目						平均値	最小値	最大値	検査回数
									R8.4.16	R8.5.21	R8.6.19	R8.7.17	R8.8.25	R8.9.9	R8.10.20									
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基　1	一般細菌	100 個/mℓ以下	12	×	×	0	0	0	0	0	0	0						0.0	0	0	7
			基　2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						検出しない	検出しない	検出しない	7
		重金属	基　3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○		0.0003未満			0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2
			基　4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○		0.00005未満			0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2
			基　5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○		0.001未満			0.001								0.0005	0.001未満	0.001	2
			基　7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○		0.003			0.003								0.0030	0.003	0.003	2
			基　8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○		0.002未満			0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
		無機物	基　9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×		0.004未満			0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	2
			基　10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	×		0.10			0.10								0.100	0.10	0.10	2
			基　12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○		0.08未満			0.08未満								0.08未満	0.08未満	0.08未満	2
			基　13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○		0.1未満			0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	2
		一般有機化学物質	基　14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○		0.0002未満			0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
			基　15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○		0.005未満			0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	2
			基　16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○		0.004未満			0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	2
			基　17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○		0.002未満			0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
			基　18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/ℓ以下	4	○	○					0.000005未満								0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
			基　21	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
		消毒副生成物	基　21	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×		0.06未満			0.06未満								0.06未満	0.06未満	0.06未満	2
			基　22	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×		0.002未満			0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
			基　23	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003未満			0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
			基　25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001								0.0005	0.001未満	0.001	2
			基　26	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　27	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001								0.0005	0.001未満	0.001	2
			基　28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003未満			0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
			基　29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　30	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基　31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×		0.008未満			0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満	2
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基　32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○		0.020			0.020								0.020	0.02	0.02	2
			基　33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○		0.02未満			0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
			基　34	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○		0.03未満			0.03未満								0.03未満	0.03未満	0.03未満	2
			基　35	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○		0.01未満			0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	2
		味覚	基　36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○		12.0			11.0								11.50	11.0	12.0	2
		色	基　37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○		0.005未満			0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	2
		味覚	基　38	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	9.2	7.8	8.0	7.9	8.8	8.4	8.7						8.40	7.8	9.2	7
			基　39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○		55			59								57.0	55	59	2
			基　40	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○		120			130								125.0	120	130	2
		発泡	基　41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○		0.02未満			0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
		臭い	基　42	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○					0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基　43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○					0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基　44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○		0.002未満			0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
		臭い	基　45	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○		0.0005未満			0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2
		基礎的性状	基　46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満						0.03	0.1未満	0.1	7
			基　47	PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5						7.53	7.5	7.6	7
			基　48	味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	7
			基　49	臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	7
			基　50	色度	5 度以下	12	×	×	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満						1未満	1未満	1未満	7
			基　51	濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	7
その他検査項目			他　1	アンモニア態窒素	－	－	－	－																0
			他　2	水温	－　℃	－	－	－	12.0	18.5	21.5	23.5	24.3	22.7	19.5						20.29	12.0	24.3	7
			他　3	残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	－	－	－	0.2	0.2	0.2	0.3	0.5	0.3	0.3						0.29	0.2	0.5	7

令和8年度水質検査結果

中里地域　倉俣・芋川地区簡易水道

採水場所 ： 事業所 （芋川）

区分		No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準9項目＋他2項目	基準21項目＋他2項目	基準9項目＋他2項目	基準9項目＋他2項目	基準52項目＋他2項目	基準9項目＋他2項目	基準9項目＋他2項目						平均値	最小値	最大値	検査回数
								R8.4.15	R8.5.18	R8.6.18	R8.7.16	R8.8.10	R8.9.9	R8.10.19									
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/mℓ以下	12	×	×	0	0	0	0	0	0	0						0.0	0	0	7
			基 2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						検出しない	検出しない	検出しない	7
		重金属	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基 4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○					0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基 5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基 9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×					0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	×					0.70								0.700	0.70	0.70	1
			基 12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○					0.08未満								0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
			基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		一般有機化学物質	基 14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基 15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○					0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○					0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基 18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/ℓ以下	4	○	○					0.000005未満								0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
			基 21	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		消毒副生成物	基 21	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×		0.06未満			0.06未満								0.06未満	0.06未満	0.06未満	2
			基 22	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×		0.002未満			0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
			基 23	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基 24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003未満			0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
			基 25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基 26	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基 27	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基 28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003未満			0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
			基 29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基 30	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基 31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×		0.008未満			0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満	2
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
			基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○					0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基 34	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○					0.03未満								0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
			基 35	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基 36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○					6.0								6.00	6.0	6.0	1
		色	基 37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○					0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		味覚	基 38	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	4.7	4.8	4.7	4.7	4.8	5.0	4.9						4.80	4.7	5.0	7
			基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○					39								39.0	39	39	1
			基 40	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○					77								77.0	77	77	1
		発泡	基 41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○					0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基 42	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○					0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○					0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基 44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基 45	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基 46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/ℓ以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満						0.01	0.1未満	0.1	7
			基 47	PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.3						7.44	7.3	7.5	7
			基 48	味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	7
			基 49	臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	7
			基 50	色度	5 度以下	12	×	×	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満						1未満	1未満	1未満	7
			基 51	濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	7
その他検査項目			他 1	アンモニア態窒素	－	－	－	－																0
			他 2	水温	－ ℃	－	－	－	11.2	16.7	20.2	22.5	23.7	21.8	17.2						19.04	11.2	23.7	7
			他 3	残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	－	－	－	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4						0.33	0.3	0.4	7