令和8年度水質検査結果

十日町地域　上水道　：　第1配水系

採水場所　：　第1水源　（浅井戸）

区分			No.	項目	基準値	基準40項目＋他1項目 R8.4.6	＋他2項目 R8.7.6	平均値	最小値	最大値	検査回数
水質基準項目（原水）	健康に関する項目	微生物細菌	基　1	一般細菌	100 個/mℓ以下	0		0.0	0	0	1
			基　2	大腸菌	検出されないこと	検出しない		検出しない	検出しない	検出しない	1
		重金属	基　3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基　4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基　5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基　9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	0.73		0.730	0.73	0.73	1
			基　12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	0.08未満		0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
			基　13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		一般有機化学物質	基　14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基　15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基　16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基　18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/ℓ以下			－	－	－	－
			基　21	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		消毒副生成物	基　22	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下			－	－	－	－
			基　23	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下			－	－	－	－
			基　24	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下			－	－	－	－
			基　25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下			－	－	－	－
			基　26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下			－	－	－	－
			基　27	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下			－	－	－	－
			基　28	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下			－	－	－	－
			基　29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下			－	－	－	－
			基　30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下			－	－	－	－
			基　31	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下			－	－	－	－
			基　32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下			－	－	－	－
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基　33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
			基　34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基　35	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	0.03未満		0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
			基　36	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.03		0.030	0.03	0.03	1
		味覚	基　37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	8.5		8.50	8.5	8.5	1
		色	基　38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		味覚	基　39	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	14		14.0	14	14	1
			基　40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	52		52.0	52	52	1
			基　41	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	100		100.0	100	100	1
		発泡	基　42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基　43	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基　44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基　45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基　46	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基　47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	0.3未満		0.3未満	0.3未満	0.3未満	1
			基　48	PH値	5.8以上 8.6以下	6.4		6.40	6.4	6.4	1
			基　49	味	異常でないこと	－		－	－	－	－
			基　50	臭気	異常でないこと	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	1
			基　51	色度	5 度以下	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満	1
			基　52	濁度	2 度以下	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
その他検査項目			他　1	アンモニア態窒素	－	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満	1
			他　2	クリプトスポリジウム	－　個/10ℓ		0	0.0	0	0	1
			他　3	ジアルジア	－　個/10ℓ		0	0.0	0	0	1
			他　4	嫌気性芽胞菌	－　個/100mℓ			#DIV/0!	0.0	0.0	－
			他　5	大腸菌数	－　MPN/100mℓ			#DIV/0!	0.0	0.0	－
			他　6	水温	－　℃	12.8	12.8	12.80	12.8	12.8	1

令和8年度水質検査結果

十日町地域　上水道　：　第2配水系

採水場所　：　第4水源　（浅井戸）

区分			No.	項目	基準値	基準41項目＋他1項目 R8.4.6	＋他2項目 R8.7.6	平均値	最小値	最大値	検査回数
水質基準項目（原水）	健康に関する項目	微生物細菌	基　1	一般細菌	100 個/mℓ以下	0		0.0	0	0	1
			基　2	大腸菌	検出されないこと	検出しない		検出しない	検出しない	検出しない	1
		重金属	基　3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基　4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基　5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基　9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	2.30		2.300	2.30	2.30	1
			基　12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	0.08未満		0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
			基　13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		一般有機化学物質	基　14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基　15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基　16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基　18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/ℓ以下	0.000008		0.0000080	0.000008	0.000008	1
			基　21	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		消毒副生成物	基　22	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下			－	－	－	－
			基　23	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下			－	－	－	－
			基　24	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下			－	－	－	－
			基　25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下			－	－	－	－
			基　26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下			－	－	－	－
			基　27	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下			－	－	－	－
			基　28	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下			－	－	－	－
			基　29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下			－	－	－	－
			基　30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下			－	－	－	－
			基　31	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下			－	－	－	－
			基　32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下			－	－	－	－
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基　33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
			基　34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基　35	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	0.03未満		0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
			基　36	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基　37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	8.3		8.30	8.3	8.3	1
		色	基　38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		味覚	基　39	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	7.2		7.20	7.2	7.2	1
			基　40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	66		66.0	66	66	1
			基　41	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	130		130.0	130	130	1
		発泡	基　42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基　43	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基　44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基　45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基　46	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基　47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	0.3未満		0.3未満	0.3未満	0.3未満	1
			基　48	PH値	5.8以上 8.6以下	6.4		6.40	6.4	6.4	1
			基　49	味	異常でないこと	－		－	－	－	－
			基　50	臭気	異常でないこと	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	1
			基　51	色度	5 度以下	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満	1
			基　52	濁度	2 度以下	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
その他検査項目			他　1	アンモニア態窒素	－	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満	1
			他　2	クリプトスポリジウム	－　個/10ℓ		0	0.0	0	0	1
			他　3	ジアルジア	－　個/10ℓ		0	0.0	0	0	1
			他　4	嫌気性芽胞菌	－　個/100mℓ			#DIV/0!	0.0	0.0	－
			他　5	大腸菌数	－　MPN/100mℓ			#DIV/0!	1.0未満	1.0未満	－
			他　6	水温	－　℃	13.2	13.0	13.10	13.0	13.2	1

令和8年度水質検査結果

十日町地域　上水道　：　第2配水系

採水場所　：　第4水源　（深井戸）

区分			No.	項目	基準値		平均値	最小値	最大値	検査回数
水質基準項目（原水）	健康に関する項目	微生物細菌	基　1	一般細菌	100 個/mℓ以下	0	0.0	0	0	1
			基　2	大腸菌	検出されないこと	0	検出しない	検出しない	検出しない	1
		重金属	基　3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	0	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基　4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	0	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基　5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基　9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	0	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	0	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	0	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基　12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	0	0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
			基　13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		一般有機化学物質	基　14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基　15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	0	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基　16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	0	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基　18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	0	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	0	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/ℓ以下	0	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基　21	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	0	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		消毒副生成物	基　22	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	－	－	－	－	－
			基　23	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	－	－	－	－	－
			基　24	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	－	－	－	－	－
			基　25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	－	－	－	－	－
			基　26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	－	－	－	－	－
			基　27	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	－	－	－	－	－
			基　28	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	－	－	－	－	－
			基　29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	－	－	－	－	－
			基　30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	－	－	－	－	－
			基　31	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	－	－	－	－	－
			基　32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	－	－	－	－	－
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基　33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
			基　34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	0	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基　35	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	0	0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
			基　36	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基　37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	0	0.00	0.0	0.0	1
		色	基　38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	0	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		味覚	基　39	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	0	0.00	0.0	0.0	1
			基　40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	0	0.0	0	0	1
			基　41	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	0	0.0	0	0	1
		発泡	基　42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	0	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基　43	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	0	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基　44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	0	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基　45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基　46	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	0	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基　47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	0	0.3未満	0.3未満	0.3未満	1
			基　48	PH値	5.8以上 8.6以下	0	0.00	0.0	0.0	1
			基　49	味	異常でないこと	－	－	－	－	－
			基　50	臭気	異常でないこと	0	異常なし	異常なし	異常なし	1
			基　51	色度	5 度以下	0	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1
			基　52	濁度	2 度以下	0	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
その他検査項目			他　1	アンモニア態窒素	－	0	0.05未満	0.05未満	0.05未満	1
			他　2	クリプトスポリジウム	－　個/10ℓ	0	0.0	0	0	－
			他　3	ジアルジア	－　個/10ℓ	0	0.0	0	0	－
			他　4	嫌気性芽胞菌	－　個/100mℓ	0	0.0	0	0	－
			他　5	大腸菌数	－　MPN/100mℓ	0	1.8未満	1.8未満	1.8未満	－
			他　6	水温	－　℃	0.0	0.00	0.0	0.0	1

令和8年度水質検査結果

十日町地域　上水道　：　第2配水系

採水場所　：　第5水源　（浅井戸）

区分			No.	項目	基準値	基準40項目＋他1項目 R8.4.6	＋他2項目 R8.7.6	平均値	最小値	最大値	検査回数
水質基準項目（原水）	健康に関する項目	微生物細菌	基　1	一般細菌	100 個/mℓ以下	0		0.0	0	0	1
			基　2	大腸菌	検出されないこと	検出しない		検出しない	検出しない	検出しない	1
		重金属	基　3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基　4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基　5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基　9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	0.73		0.730	0.73	0.73	1
			基　12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	0.08未満		0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
			基　13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		一般有機化学物質	基　14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基　15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基　16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基　18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/ℓ以下			－	－	－	－
			基　21	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		消毒副生成物	基　22	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下			－	－	－	－
			基　23	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下			－	－	－	－
			基　24	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下			－	－	－	－
			基　25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下			－	－	－	－
			基　26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下			－	－	－	－
			基　27	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下			－	－	－	－
			基　28	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下			－	－	－	－
			基　29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下			－	－	－	－
			基　30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下			－	－	－	－
			基　31	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下			－	－	－	－
			基　32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下			－	－	－	－
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基　33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
			基　34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基　35	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	0.03未満		0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
			基　36	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基　37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	6.1		6.10	6.1	6.1	1
		色	基　38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		味覚	基　39	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	8.4		8.40	8.4	8.4	1
			基　40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	39		39.0	39	39	1
			基　41	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	81		81.0	81	81	1
		発泡	基　42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基　43	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基　44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基　45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基　46	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基　47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	0.3未満		0.3未満	0.3未満	0.3未満	1
			基　48	PH値	5.8以上 8.6以下	6.4		6.40	6.4	6.4	1
			基　49	味	異常でないこと	－		－	－	－	－
			基　50	臭気	異常でないこと	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	1
			基　51	色度	5 度以下	1.8		1.80	1.8	1.8	1
			基　52	濁度	2 度以下	0.20		0.20	0.20	0.20	1
その他検査項目			他　1	アンモニア態窒素	－	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満	1
			他　2	クリプトスポリジウム	－　個/10ℓ		0	0.0	0	0	1
			他　3	ジアルジア	－　個/10ℓ		0	0.0	0	0	1
			他　4	嫌気性芽胞菌	－　個/100mℓ			#DIV/0!	0	0	－
			他　5	大腸菌数	－　MPN/100mℓ			#DIV/0!	1.0未満	1.0未満	－
			他　6	水温	－　℃	10.3	11.8	11.05	10.3	11.8	1

令和8年度水質検査結果

十日町地域　上水道　：　第3配水系

採水場所　：　第1水源　（深井戸）

区分			No.	項目	基準値	基準40項目＋他1項目 R8.5.11	平均値	最小値	最大値	検査回数
水質基準項目（原水）	健康に関する項目	微生物細菌	基　1	一般細菌	100 個/mℓ以下	0	0.0	0	0	1
			基　2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	1
		重金属	基　3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基　4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基　5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基　9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基　12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	0.10	0.100	0.10	0.10	1
			基　13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		一般有機化学物質	基　14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基　15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基　16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基　18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/ℓ以下		－	－	－	－
			基　21	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		消毒副生成物	基　22	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下		－	－	－	－
			基　23	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下		－	－	－	－
			基　24	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下		－	－	－	－
			基　25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下		－	－	－	－
			基　26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下		－	－	－	－
			基　27	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下		－	－	－	－
			基　28	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下		－	－	－	－
			基　29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下		－	－	－	－
			基　30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下		－	－	－	－
			基　31	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下		－	－	－	－
			基　32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下		－	－	－	－
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基　33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.02	0.020	0.02	0.02	1
			基　34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基　35	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	0.54	0.540	0.54	0.54	1
			基　36	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基　37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	11	11.0	11	11	1
		色	基　38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	0.21	0.210	0.21	0.21	1
		味覚	基　39	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	7.1	7.1	7.1	7.1	1
			基　40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	69	69.0	69	69	1
			基　41	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	160	160.0	160	160	1
		発泡	基　42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基　43	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基　44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基　45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基　46	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基　47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	0.4	0.40	0.4	0.4	1
			基　48	PH値	5.8以上 8.6以下	7.5	7.50	7.5	7.5	1
			基　49	味	異常でないこと	－	－	－	－	－
			基　50	臭気	異常でないこと	微硫化水素臭	微硫化水素臭	微硫化水素臭	微硫化水素臭	1
			基　51	色度	5 度以下	5.8	5.80	5.8	5.8	1
			基　52	濁度	2 度以下	0.2	0.20	0.2	0.2	1
その他検査項目			他　1	アンモニア態窒素	－	0.25	0.25	0.25	0.25	1
			他　2	クリプトスポリジウム	－　個/10ℓ		－	－	－	－
			他　3	ジアルジア	－　個/10ℓ		－	－	－	－
			他　4	嫌気性芽胞菌	－　個/100mℓ		－	－	－	－
			他　5	大腸菌数	－　MPN/100mℓ		－	－	－	－
			他　6	水温	－　℃	14.8	14.80	14.8	14.8	1

令和8年度水質検査結果

十日町地域　上水道　：　第3配水系

採水場所　：　第5水源　（深井戸）

区分			No.	項目	基準値	基準40項目＋他1項目 R8.4.6	平均値	最小値	最大値	検査回数
水質基準項目（原水）	健康に関する項目	微生物細菌	基　1	一般細菌	100 個/mℓ以下	0	0.0	0	0	1
			基　2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	1
		重金属	基　3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基　4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基　5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基　9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基　12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
			基　13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		一般有機化学物質	基　14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基　15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基　16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基　18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/ℓ以下		－	－	－	－
			基　21	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		消毒副生成物	基　22	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下					－
			基　23	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下					－
			基　24	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下					－
			基　25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下					－
			基　26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下					－
			基　27	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下					－
			基　28	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下					－
			基　29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下					－
			基　30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下					－
			基　31	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下					－
			基　32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下					－
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基　33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
			基　34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基　35	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	0.29	0.290	0.29	0.29	1
			基　36	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基　37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	10.0	10.00	10.0	10.0	1
		色	基　38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	0.18	0.180	0.18	0.18	1
		味覚	基　39	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	6.2	6.20	6.2	6.2	1
			基　40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	60	60.0	60	60	1
			基　41	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	140	140.0	140	140	1
		発泡	基　42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基　43	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基　44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基　45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基　46	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基　47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	0.3	0.30	0.3	0.3	1
			基　48	PH値	5.8以上 8.6以下	7.6	7.60	7.6	7.6	1
			基　49	味	異常でないこと	－	－	－	－	－
			基　50	臭気	異常でないこと	微硫化水素臭	微硫化水素臭	微硫化水素臭	微硫化水素臭	1
			基　51	色度	5 度以下	3.8	3.80	3.8	3.8	1
			基　52	濁度	2 度以下	0.1	0.10	0.1	0.1	1
その他検査項目			他　1	アンモニア態窒素	－	0.19	0.190	0.19	0.19	1
			他　2	クリプトスポリジウム	－　個/10ℓ					－
			他　3	ジアルジア	－　個/10ℓ					－
			他　4	嫌気性芽胞菌	－　個/100mℓ					－
			他　5	大腸菌数	－　MPN/100mℓ					－
			他　6	水温	－　℃	15.0	15.00	15.0	15.0	1

令和8年度水質検査結果

十日町地域　上水道　：　第3配水系

採水場所　：　第6水源　（深井戸）

区分			No.	項目	基準値	基準40項目＋他1項目 R8.5.11	平均値	最小値	最大値	検査回数
水質基準項目（原水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/mℓ以下	0	0.0	0	0	1
			基 2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	1
		重金属	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基 4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基 5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.003	0.0030	0.003	0.003	1
			基 8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基 9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基 12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	0.15	0.150	0.15	0.15	1
			基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		一般有機化学物質	基 14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基 15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基 18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/ℓ以下		－	－	－	－
			基 21	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		消毒副生成物	基 22	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下		－	－	－	－
			基 23	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下		－	－	－	－
			基 24	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下		－	－	－	－
			基 25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下		－	－	－	－
			基 26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下		－	－	－	－
			基 27	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下		－	－	－	－
			基 28	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下		－	－	－	－
			基 29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下		－	－	－	－
			基 30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下		－	－	－	－
			基 31	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下		－	－	－	－
			基 32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下		－	－	－	－
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
			基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基 35	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	0.28	0.280	0.28	0.28	1
			基 36	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基 37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	20	20.0	20	20	1
		色	基 38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	0.10	0.100	0.10	0.10	1
		味覚	基 39	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	4.7	4.70	4.7	4.7	1
			基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	34	34.0	34	34	1
			基 41	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	150	150.0	150	150	1
		発泡	基 42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基 43	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基 45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基 46	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基 47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	0.8	0.80	0.8	0.8	1
			基 48	PH値	5.8以上 8.6以下	7.8	7.80	7.8	7.8	1
			基 49	味	異常でないこと	－	－	－	－	－
			基 50	臭気	異常でないこと	硫化水素臭	硫化水素臭	硫化水素臭	硫化水素臭	1
			基 51	色度	5 度以下	6.8	6.80	6.8	6.8	1
			基 52	濁度	2 度以下	0.2	0.20	0.2	0.2	1
その他検査項目			他 1	アンモニア態窒素	－	0.41	0.410	0.41	0.41	1
			他 2	クリプトスポリジウム	－ 個/10ℓ		－	－	－	－
			他 3	ジアルジア	－ 個/10ℓ		－	－	－	－
			他 4	嫌気性芽胞菌	－ 個/100mℓ		－	－	－	－
			他 5	大腸菌数	－ MPN/100mℓ		－	－	－	－
			他 6	水温	－ ℃	20.0	20.00	20.0	20.0	1

令和8年度水質検査結果

十日町地域　上水道　：　第3配水系

採水場所　：　第7水源　（深井戸）

区分			No.	項目	基準値	基準40項目＋他1項目 R8.5.11	平均値	最小値	最大値	検査回数
水質基準項目（原水）	健康に関する項目	微生物細菌	基　1	一般細菌	100 個/mℓ以下	0	0.0	0	0	1
			基　2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	1
		重金属	基　3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基　4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基　5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基　9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	0.51	0.510	0.51	0.51	1
			基　12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
			基　13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		一般有機化学物質	基　14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基　15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基　16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基　18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/ℓ以下	0.000005	0.000005	0.000005	0.000005	1
			基　21	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		消毒副生成物	基　22	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下		－	－	－	－
			基　23	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下		－	－	－	－
			基　24	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下		－	－	－	－
			基　25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下		－	－	－	－
			基　26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下		－	－	－	－
			基　27	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下		－	－	－	－
			基　28	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下		－	－	－	－
			基　29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下		－	－	－	－
			基　30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下		－	－	－	－
			基　31	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下		－	－	－	－
			基　32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下		－	－	－	－
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基　33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
			基　34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基　35	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	0.03	0.030	0.03	0.03	1
			基　36	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基　37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	9.4	9.40	9.4	9.4	1
		色	基　38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	0.007	0.0070	0.007	0.007	1
		味覚	基　39	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	9.7	9.70	9.7	9.7	1
			基　40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	62	62.0	62	62	1
			基　41	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	120	120.0	120	120	1
		発泡	基　42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基　43	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基　44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基　45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基　46	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基　47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	1
			基　48	PH値	5.8以上 8.6以下	6.5	6.50	6.5	6.5	1
			基　49	味	異常でないこと	－	－	－	－	－
			基　50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	1
			基　51	色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1
			基　52	濁度	2 度以下	0.2	0.20	0.2	0.2	1
その他検査項目			他　1	アンモニア態窒素	－	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	1
			他　2	クリプトスポリジウム	－　個/10ℓ		－	－	－	－
			他　3	ジアルジア	－　個/10ℓ		－	－	－	－
			他　4	嫌気性芽胞菌	－　個/100mℓ		－	－	－	－
			他　5	大腸菌数	－　MPN/100mℓ		－	－	－	－
			他　6	水温	－　℃	13.2	13.20	13.2	13.2	1

令和8年度水質検査結果

十日町地域　上水道　：　第3配水系

採水場所　：　第8水源　（浅井戸）

区分			No.	項目	基準値	基準40項目＋他1項目 R8.5.11	＋他2項目 R8.7.6	平均値	最小値	最大値	検査回数
水質基準項目（原水）	健康に関する項目	微生物細菌	基　1	一般細菌	100 個/mℓ以下	7		7.0	7	7	1
			基　2	大腸菌	検出されないこと	検出しない		検出しない	検出しない	検出しない	1
		重金属	基　3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基　4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基　5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基　9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	0.66		0.660	0.66	0.66	1
			基　12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	0.08未満		0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
			基　13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		一般有機化学物質	基　14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基　15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基　16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基　18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/ℓ以下			－	－	－	－
			基　21	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		消毒副生成物	基　22	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下			－	－	－	－
			基　23	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下			－	－	－	－
			基　24	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下			－	－	－	－
			基　25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下			－	－	－	－
			基　26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下			－	－	－	－
			基　27	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下			－	－	－	－
			基　28	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下			－	－	－	－
			基　29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下			－	－	－	－
			基　30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下			－	－	－	－
			基　31	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下			－	－	－	－
			基　32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下			－	－	－	－
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基　33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
			基　34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基　35	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	0.03未満		0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
			基　36	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基　37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	8.7		8.70	8.7	8.7	1
		色	基　38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		味覚	基　39	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	13		13.0	13	13	1
			基　40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	61		61.0	61	61	1
			基　41	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	120		120.0	120	120	1
		発泡	基　42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基　43	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基　44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基　45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基　46	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基　47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	0.3未満		0.3未満	0.3未満	0.3未満	1
			基　48	PH値	5.8以上 8.6以下	6.6		6.60	6.6	6.6	1
			基　49	味	異常でないこと	－		－	－	－	－
			基　50	臭気	異常でないこと	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	1
			基　51	色度	5 度以下	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満	1
			基　52	濁度	2 度以下	0.1		0.10	0.1	0.1	1
その他検査項目			他　1	アンモニア態窒素	－	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満	1
			他　2	クリプトスポリジウム	－　個/10ℓ			#DIV/0!	0	0	－
			他　3	ジアルジア	－　個/10ℓ			#DIV/0!	0	0	－
			他　4	嫌気性芽胞菌	－　個/100mℓ		0	0.0	0	0	1
			他　5	大腸菌数	－　MPN/100mℓ		1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1
			他　6	水温	－　℃	12.2	12.8	12.50	12.2	12.8	1

令和8年度水質検査結果

十日町地域　上水道　：　第3配水系

採水場所　：　第9水源　（深井戸）

区分			No.	項目	基準値	基準40項目＋他1項目 R8.5.11	平均値	最小値	最大値	検査回数
水質基準項目（原水）	健康に関する項目	微生物細菌	基　1	一般細菌	100 個/mℓ以下	0	0.0	0	0	1
			基　2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	1
		重金属	基　3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基　4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基　5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.005	0.0050	0.005	0.005	1
			基　8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基　9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基　12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	0.10	0.100	0.10	0.10	1
			基　13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		一般有機化学物質	基　14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基　15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基　16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基　18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/ℓ以下		－	－	－	－
			基　21	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		消毒副生成物	基　22	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下		－	－	－	1
			基　23	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下		－	－	－	1
			基　24	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下		－	－	－	1
			基　25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下		－	－	－	1
			基　26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下		－	－	－	1
			基　27	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下		－	－	－	1
			基　28	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下		－	－	－	1
			基　29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下		－	－	－	1
			基　30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下		－	－	－	1
			基　31	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下		－	－	－	1
			基　32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下		－	－	－	1
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基　33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
			基　34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基　35	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	1.4	1.40	1.4	1.4	1
			基　36	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基　37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	12	12.0	12	12	1
		色	基　38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	0.20	0.200	0.20	0.20	1
		味覚	基　39	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	6.2	6.20	6.2	6.2	1
			基　40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	56	56.0	56	56	1
			基　41	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	150	150.0	150	150	1
		発泡	基　42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基　43	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基　44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基　45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基　46	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基　47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	0.5	0.50	0.5	0.5	1
			基　48	PH値	5.8以上 8.6以下	7.2	7.20	7.2	7.2	1
			基　49	味	異常でないこと	－	－	－	－	－
			基　50	臭気	異常でないこと	硫化水素臭	硫化水素臭	硫化水素臭	硫化水素臭	1
			基　51	色度	5 度以下	9.3	9.30	9.3	9.3	1
			基　52	濁度	2 度以下	0.3	0.30	0.3	0.3	1
その他検査項目			他　1	アンモニア態窒素	－	0.46	0.460	0.46	0.46	1
			他　2	クリプトスポリジウム	－　個/10ℓ		－	－	－	－
			他　3	ジアルジア	－　個/10ℓ		－	－	－	－
			他　4	嫌気性芽胞菌	－　個/100mℓ		－	－	－	1
			他　5	大腸菌数	－　MPN/100mℓ		－	－	－	1
			他　6	水温	－　℃	16.0	16.00	16.0	16.0	1

令和8年度水質検査結果

十日町地域　上水道　：　第3配水系

採水場所　：　第10水源　（深井戸）

区分			No.	項目	基準値	基準40項目＋他1項目 R8.4.6	平均値	最小値	最大値	検査回数
水質基準項目（原水）	健康に関する項目	微生物細菌	基　1	一般細菌	100 個/mℓ以下	0	0.0	0	0	1
			基　2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	1
		無機物	基　3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基　4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基　5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.001	0.0010	0.001	0.001	1
			基　8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基　9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基　12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	0.08	0.080	0.08	0.08	1
			基　13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		一般有機化学物質	基　14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基　15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基　16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基　18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/ℓ以下		－	－	－	－
			基　21	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		消毒副生成物	基　22	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下					－
			基　23	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下					－
			基　24	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下					－
			基　25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下					－
			基　26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下					－
			基　27	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下					－
			基　28	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下					－
			基　29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下					－
			基　30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下					－
			基　31	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下					－
			基　32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下					－
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基　33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
			基　34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基　35	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	0.61	0.610	0.61	0.61	1
			基　36	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基　37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	9.8	9.80	9.8	9.8	1
		色	基　38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	0.16	0.160	0.16	0.16	1
		味覚	基　39	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	5.6	5.60	5.6	5.6	1
			基　40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	53	53.0	53	53	1
			基　41	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	140	140.0	140	140	1
		発泡	基　42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基　43	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基　44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基　45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基　46	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基　47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	0.3	0.30	0.3	0.3	1
			基　48	PH値	5.8以上 8.6以下	7.6	7.60	7.6	7.6	1
			基　49	味	異常でないこと	－	－	－	－	－
			基　50	臭気	異常でないこと	微硫化水素臭	微硫化水素臭	微硫化水素臭	微硫化水素臭	1
			基　51	色度	5 度以下	7.2	7.20	7.2	7.2	1
			基　52	濁度	2 度以下	0.2	0.20	0.2	0.2	1
その他検査項目			他　1	アンモニア態窒素	－	0.34	0.340	0.34	0.34	1
			他　2	クリプトスポリジウム	－　個/10ℓ					－
			他　3	ジアルジア	－　個/10ℓ					－
			他　4	嫌気性芽胞菌	－　個/100mℓ					－
			他　5	大腸菌数	－　MPN/100mℓ					－
			他　6	水温	－　℃	15.0	15.00	15.0	15.0	1

令和8年度水質検査結果

十日町地域　上水道　：　第3配水系

採水場所　：　第11水源　（深井戸）

区分			No.	項目	基準値	基準40項目＋他1項目 R8.5.11	平均値	最小値	最大値	検査回数
水質基準項目（原水）	健康に関する項目	微生物細菌	基　1	一般細菌	100 個/mℓ以下	0	0.0	0	0	1
			基　2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	1
		重金属	基　3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基　4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基　5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.009	0.0090	0.009	0.009	1
			基　8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基　9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基　12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	0.14	0.140	0.14	0.14	1
			基　13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		一般有機化学物質	基　14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基　15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基　16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基　17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基　18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基　20	PFOS及びPFOA	0.01 mg/ℓ以下		－	－	－	－
			基　21	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		消毒副生成物	基　22	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下		－	－	－	1
			基　23	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下		－	－	－	1
			基　24	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下		－	－	－	1
			基　25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下		－	－	－	1
			基　26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下		－	－	－	1
			基　27	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下		－	－	－	1
			基　28	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下		－	－	－	1
			基　29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下		－	－	－	1
			基　30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下		－	－	－	1
			基　31	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下		－	－	－	1
			基　32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下		－	－	－	1
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基　33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.02	0.020	0.02	0.02	1
			基　34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基　35	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	0.84	0.840	0.84	0.84	1
			基　36	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基　37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	15	15.0	15	15	1
		色	基　38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	0.15	0.150	0.15	0.15	1
		味覚	基　39	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	4.9	4.90	4.9	4.9	1
			基　40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	43	43.0	43	43	1
			基　41	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	150	150.0	150	150	1
		発泡	基　42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基　43	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基　44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基　45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基　46	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基　47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	0.6	0.60	0.6	0.6	1
			基　48	PH値	5.8以上 8.6以下	7.6	7.60	7.6	7.6	1
			基　49	味	異常でないこと		－	－	－	－
			基　50	臭気	異常でないこと	硫化水素臭	硫化水素臭	硫化水素臭	硫化水素臭	1
			基　51	色度	5 度以下	8.5	8.50	8.5	8.5	1
			基　52	濁度	2 度以下	0.2	0.20	0.2	0.2	1
その他検査項目			他　1	アンモニア態窒素	－	0.68	0.680	0.68	0.68	1
			他　2	クリプトスポリジウム	－　個/10ℓ		－	－	－	－
			他　3	ジアルジア	－　個/10ℓ		－	－	－	－
			他　4	嫌気性芽胞菌	－　個/100mℓ		－	－	－	－
			他　5	大腸菌数	－　MPN/100mℓ		－	－	－	－
			他　6	水温	－　℃	16.2	16.20	16.2	16.2	1