令和8年度水質検査結果

十日町地域　上水道　：　第1配水系

採水場所　：　個人宅（寿町4丁目）

区分		No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準9項目＋他2項目 R8.4.6	基準23項目＋他2項目 R8.5.11	基準9項目＋他2項目 R8.6.1	基準9項目＋他2項目 R8.7.6	基準52項目＋他2項目 R8.8.3	基準9項目＋他2項目 R8.9.7	基準9項目＋他2項目 R8.10.5						平均値	最小値	最大値	検査回数
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	基 1	一般細菌	100 個/mℓ以下	12	×	×	0	0	0	0	0	0	0						0.0	0	0	7
		基 2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						検出しない	検出しない	検出しない	7
		基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
		基 4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○					0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
		基 5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		基 9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○					0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
		基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
		基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	○					0.64								0.640	0.64	0.64	1
		基 12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○					0.08未満								0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
		基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		基 14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
		基 15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○					0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○					0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
		基 17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		基 18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/ℓ以下	4	×	×		0.000005			0.000005								0.0000050	0.000005	0.000005	2
		基 21	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 22	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×		0.06未満			0.06未満								0.06未満	0.06未満	0.06未満	2
		基 23	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×		0.002未満			0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
		基 24	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
		基 25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003未満			0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
		基 26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
		基 27	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
		基 28	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
		基 29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003未満			0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
		基 30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
		基 31	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
		基 32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×		0.008未満			0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満	2
	水道水が有すべき性状に関する項目	基 33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○					0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		基 35	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○					0.03未満								0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
		基 36	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.01								0.010	0.01	0.01	1
	味覚	基 37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○					8.8								8.80	8.8	8.8	1
	色	基 38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○					0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
	味覚	基 39	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	14.0	9.9	11.0	10.0	11.0	9.2	8.6						10.53	8.6	14.0	7
		基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○					56								56.0	56	56	1
		基 41	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○		100			100								100.0	100	100	2
	発泡	基 42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○					0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
	臭い	基 43	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	○	×					0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	○	×					0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
	発泡	基 45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	臭い	基 46	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	基礎的性状	基 47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	12	×	×	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満						0.3未満	0.3未満	0.3未満	7
		基 48	PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.4						6.49	6.4	6.5	7
		基 49	味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	7
		基 50	臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	7
		基 51	色度	5 度以下	12	×	×	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						1未満	1未満	1未満	7
		基 52	濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	7
その他検査項目		他 1	アンモニア態窒素	－	－	－	－													#DIV/0!	0.1未満	0.1未満	0
		他 2	水温	－　℃	－	－	－	12.4	16.2	19.2	20.8	20.8	22.8	20.8						19.00	12.4	22.8	7
		他 3	残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	－	－	－	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3						0.30	0.3	0.3	7

令和8年度水質検査結果

十日町地域　上水道　：　第2配水系

採水場所　：　城之古コミュニティセンター（城之古第1）

区分			No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準26項目 ＋他2項目 R8.5.11	基準9項目 ＋他2項目 R8.6.1	基準9項目 ＋他2項目 R8.7.6	基準52項目 ＋他2項目 R8.8.3	基準9項目 ＋他2項目 R8.9.7	基準9項目 ＋他2項目 R8.10.5						平均値	最小値	最大値	検査回数
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/mℓ以下	12	×	×	0	0	0	0	5	0						0.7	0	5	7
			基 2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						検出しない	検出しない	検出しない	7
		重金属	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○				0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基 4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○				0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基 5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○				0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○				0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○				0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×				0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基 9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×				0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×	0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	×	×	1.4			1.3								1.35	1.3	1.4	2
			基 12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○				0.08未満								0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
			基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○				0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		一般有機化学物質	基 14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○				0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基 15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○				0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○				0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○				0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基 18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○	0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基 19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○				0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/ℓ以下	4	×	×	0.000005未満			0.000005未満								0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2
			基 21	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○				0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		消毒副生成物	基 22	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×	0.06未満			0.06未満								0.06未満	0.06未満	0.06未満	2
			基 23	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×	0.002未満			0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
			基 24	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×	0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基 25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×	0.003未満			0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
			基 26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×	0.001未満			0.001								0.0005	0.001未満	0.001	2
			基 27	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×	0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基 28	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×	0.001未満			0.001								0.0005	0.001未満	0.001	2
			基 29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×	0.003未満			0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
			基 30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×	0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基 31	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×	0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基 32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×	0.008未満			0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満	2
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○				0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
			基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○				0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基 35	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○				0.03未満								0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
			基 36	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○				0.01								0.010	0.01	0.01	1
		味覚	基 37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○				7.8								7.80	7.8	7.8	1
		色	基 38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○				0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		味覚	基 39	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	6.9	7.2	7.2	7.3	7.2	6.8						7.24	6.8	8.1	7
			基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○	52			56								54.0	52	56	2
			基 41	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○	110			110								110.0	110	110	2
		発泡	基 42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○				0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基 43	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	○	×				0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	○	×				0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基 45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○				0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基 46	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○				0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基 47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	12	×	×	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満						0.3未満	0.3未満	0.3未満	7
			基 48	PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	6.5	6.5	6.6	6.5	6.5	6.4						6.50	6.4	6.6	7
			基 49	味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	7
			基 50	臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	7
			基 51	色度	5 度以下	12	×	×	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						1未満	1未満	1未満	7
			基 52	濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	7
その他検査項目			他 1	アンモニア態窒素	－	－	－	－												#DIV/0!	0.1未満	0.1未満	0
			他 2	水温	－　℃	－	－	－	13.2	15.8	16.8	17.6	18.2	18.0						15.86	11.4	18.2	7
			他 3	残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	－	－	－	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3						0.30	0.3	0.3	7

令和8年度水質検査結果

十日町地域　上水道　：　第2配水系　（関浅配水系）

採水場所　：　事業所　（関根第2）

区分		No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準2項目＋他2項目 R8.4.6	基準2項目＋他2項目 R8.5.11	基準2項目＋他2項目 R8.6.1	基準2項目＋他2項目 R8.7.6	基準2項目＋他2項目 R8.8.3	基準2項目＋他2項目 R8.9.7	基準2項目＋他2項目 R8.10.5						平均値	最小値	最大値	検査回数
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/mℓ以下	12	×	×	0	0	0	0	0	0	0						0.0	0	0	7
			基 2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						検出しない	検出しない	検出しない	7
		重金属	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○													#DIV/0!	0.0003未満	0.0003未満	0
			基 4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○													#DIV/0!	0.00005未満	0.00005未満	0
			基 5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○													#DIV/0!	0.001未満	0.001未満	0
			基 6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○													#DIV/0!	0.001未満	0.001未満	0
			基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○													#DIV/0!	0.001未満	0.001未満	0
			基 8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○													#DIV/0!	0.002未満	0.002未満	0
		無機物	基 9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×													#DIV/0!	0.001未満	0.001未満	0
			基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	○													#DIV/0!	0.02未満	0.02未満	0
			基 12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○													#DIV/0!	0.08未満	0.08未満	0
			基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○													#DIV/0!	0.1未満	0.1未満	0
		一般有機化学物質	基 14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○													#DIV/0!	0.0002未満	0.0002未満	0
			基 15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○													#DIV/0!	0.005未満	0.005未満	0
			基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○													#DIV/0!	0.004未満	0.004未満	0
			基 17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○													#DIV/0!	0.002未満	0.002未満	0
			基 18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○													#DIV/0!	0.001未満	0.001未満	0
			基 19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○													#DIV/0!	0.001未満	0.001未満	0
			基 20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/ℓ以下	4	×	×													#DIV/0!	0.00005未満	0.00005未満	0
			基 21	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○													#DIV/0!	0.001未満	0.001未満	0
		消毒副生成物	基 22	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×													#DIV/0!	0.06未満	0.06未満	0
			基 23	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×													#DIV/0!	0.002未満	0.002未満	0
			基 24	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×													#DIV/0!	0.001未満	0.001未満	0
			基 25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×													#DIV/0!	0.003未満	0.003未満	0
			基 26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×													#DIV/0!	0.001未満	0.001未満	0
			基 27	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×													#DIV/0!	0.001未満	0.001未満	0
			基 28	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×													#DIV/0!	0.001未満	0.001未満	0
			基 29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×													#DIV/0!	0.003未満	0.003未満	0
			基 30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×													#DIV/0!	0.001未満	0.001未満	0
			基 31	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×													#DIV/0!	0.001未満	0.001未満	0
			基 32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×													#DIV/0!	0.008未満	0.008未満	0
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○													#DIV/0!	0.01未満	0.01未満	0
			基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○													#DIV/0!	0.02未満	0.02未満	0
			基 35	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○													#DIV/0!	0.03未満	0.03未満	0
			基 36	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○													#DIV/0!	0.01未満	0.01未満	0
		味覚	基 37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○													#DIV/0!	0.0	0.0	0
		色	基 38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○													#DIV/0!	0.005未満	0.005未満	0
		味覚	基 39	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×													#DIV/0!	0.0	0.0	0
			基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○													#DIV/0!	0	0	0
			基 41	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○													#DIV/0!	0	0	0
		発泡	基 42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○													#DIV/0!	0.02未満	0.02未満	0
		臭い	基 43	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	○	×													#DIV/0!	0.000001未満	0.000001未満	0
			基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	○	×													#DIV/0!	0.000001未満	0.000001未満	0
		発泡	基 45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○													#DIV/0!	0.002未満	0.002未満	0
		臭い	基 46	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○													#DIV/0!	0.0005未満	0.0005未満	0
		基礎的性状	基 47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	12	×	×													#DIV/0!	0.3未満	0.3未満	0
			基 48	PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×													#DIV/0!	0.0	0.0	0
			基 49	味	異常でないこと	12	×	×													#DIV/0!	異常なし	異常なし	0
			基 50	臭気	異常でないこと	12	×	×													#DIV/0!	異常なし	異常なし	0
			基 51	色度	5 度以下	12	×	×													#DIV/0!	1未満	1未満	0
			基 52	濁度	2 度以下	12	×	×													#DIV/0!	0.1未満	0.1未満	0
その他検査項目			他 1	アンモニア態窒素	－	－	－	－													#DIV/0!	0.1未満	0.1未満	0
			他 2	水温	－　℃	－	－	－	9.4	14.3	18.8	20.6	23.0	23.4	21.0						18.64	9.4	23.4	7
			他 3	残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	－	－	－	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3						0.30	0.3	0.3	7

令和8年度水質検査結果

十日町地域　上水道　：　第3配水系

採水場所　：　梅沢集落開発センター（梅沢）

区分		No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準9項目＋他2項目 R8.4.6	基準25項目＋他2項目 R8.5.11	基準9項目＋他2項目 R8.6.1	基準9項目＋他2項目 R8.7.6	基準52項目＋他2項目 R8.8.3	基準9項目＋他2項目 R8.9.7	基準9項目＋他2項目 R8.10.5						平均値	最小値	最大値	検査回数
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	基 1	一般細菌	100 個/mℓ以下	12	×	×	0	0	0	0	0	0	0						0.0	0	0	7
		基 2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						検出しない	検出しない	検出しない	7
		基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
		基 4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○					0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
		基 5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		基 9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○					0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
		基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
		基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	○					0.27								0.270	0.27	0.27	1
		基 12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○					0.08未満								0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
		基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		基 14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
		基 15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○					0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○					0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
		基 17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		基 18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/ℓ以下	4	×	×		0.000005未満			0.000005未満								0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2
		基 21	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 22	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×		0.10			0.13								0.115	0.10	0.13	2
		基 23	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×		0.002未満			0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
		基 24	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×		0.002			0.002								0.0020	0.002	0.002	2
		基 25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003未満			0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
		基 26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×		0.002			0.003								0.0025	0.002	0.003	2
		基 27	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
		基 28	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×		0.007			0.008								0.0075	0.007	0.008	2
		基 29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003未満			0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
		基 30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003			0.003								0.0030	0.003	0.003	2
		基 31	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
		基 32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×		0.008未満			0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満	2
	水道水が有すべき性状に関する項目	基 33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	×	○		0.02未満			0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
		基 35	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○					0.03未満								0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
		基 36	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
	味覚	基 37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○					11.0								11.00	11.0	11.0	1
	色	基 38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○					0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
	味覚	基 39	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	8.9	9.1	9.4	9.3	9.3	9.1	8.7						9.11	8.7	9.4	7
		基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○		61			62								61.5	61	62	2
		基 41	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○		140			130								135.0	130	140	2
	発泡	基 42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○					0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
	臭い	基 43	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	○	×					0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	○	×					0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
	発泡	基 45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	臭い	基 46	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	基礎的性状	基 47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	12	×	×	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満						0.04	0.3未満	0.3	7
		基 48	PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.0	7.1	7.1	7.1	7.0	7.0	7.0						7.04	7.0	7.1	7
		基 49	味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	7
		基 50	臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	7
		基 51	色度	5 度以下	12	×	×	0.5未満	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						0.07	1未満	0.5	7
		基 52	濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						0.01	0.1未満	0.1	7
その他検査項目		他 1	アンモニア態窒素	－	－	－	－													#DIV/0!	0.1未満	0.1未満	0
		他 2	水温	－　℃	－	－	－	11.4	15.6	19.6	21.2	22.8	23.2	21.8						19.37	11.4	23.2	7
		他 3	残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	－	－	－	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3						0.29	0.2	0.3	7